ALLEGATO A - CONSISTENZA ED UBICAZIONE IMPIANTI

ELENCO DELLE UBICAZIONI

ALBENGA	BOLOGNA	CAGLIARI	CATANIA	COMISO
ALGHERO	BOLZANO	CAPO CARBONARA	CATANIA S. GIUSEPPE LA RENA	CROTONE
ANCONA FALCONARA	BRANCASI	CARAFFA DI CATANZARO	CIAMPINO	CUNEO
BARI	BRESCIA	CARPIANO	CIMA CANISTREDDU	FERRARA
BERGAMO	BRINDISI ACC	CASENUOVE	CODOGNO	FIRENZE
BIELLA	CA BRINDISI	CASORIA	COLLE MARMO	FIUMICINO Presidio/sistema LAZIO CAMPAGNANO

ALLEGATO A - CONSISTENZA ED UBICAZIONE IMPIANTI

ELENCO DELLE UBICAZIONI

FIUMICINO Presidio/sistema CASTEL DI GUIDO RADAR 44S	FIUMICINO Presidio/sistema OSTIA ANTICA O.M. 34R	FIUMICINO Presidio/sistema LAZIO TARQUINIA	LAMBRO	MASSERIA ORIMINI
FIUMICINO Presidio/sistema INTERNO SEDIME AEROPORTUALE	FIUMICINO Presidio/sistema PONTE GALERIA O.M. 25 + NDB FE	FOGGIA	LAMEZIA TERME	MILANO ACC
FIUMICINO Presidio/sistema RADAR 33S INTERNO CAMPO	FIUMICINO Presidio/sistema SMR B	FORLI' ACADEMY	LAMPEDUSA	MONLUE'
FIUMICINO Presidio/sistema ARANOVA O.M.	FIUMICINO Presidio/sistema TWR	FORLI’	LINATE	MONTE CIRCEO
FIUMICINO Presidio/sistema MACCARESE	FIUMICINO Presidio/sistema FOCENE RADAR 33S DPC	GENOVA	MALPAGA	MONTE CODI
FIUMICINO Presidio/sistema MAGAZZINI EPUA PIANO 0	FIUMICINO Presidio/sistema LAZIO LATINA	GROTTAGLIE	MALPENSA	MONTE ERICE

ALLEGATO A - CONSISTENZA ED UBICAZIONE IMPIANTI

ELENCO DELLE UBICAZIONI

MONTE GRADARA	MONTE VENDA	NOVARA	PARMA	POMIGLIANO
MONTE LESIMA	MONTE BONIFATO	OLBIA	PERUGIA	RAVENNA
MONTE LIMBARA	MONTE CAVO	PADOVA ACC	PESCARA	REGGIO CALABRIA
MONTE PINOCCHIO	MONTE COSTALIONE	PADOVA	PESCHIERA BORROMEO	RIETI
MONTE SETTEPANI	MONTEPARANO	PALERMO	POGGIO LECCETA	RIMINI
MONTE STELLA	NAPOLI	PANTELLERIA	POIRINO	ROMA ACC

ALLEGATO A - CONSISTENZA ED UBICAZIONE IMPIANTI

ELENCO DELLE UBICAZIONI

EDIFICIO MENSA - ROMA ACC	ROMAGNANO SESIA	TEANO	USTICA	VOGHERA
ENAV RADIOMISURE CIAMPINO	RONCHI DEI LEGIONARI	TOR DI QUINTO	VENEZIA LIDO	
EDIFICI PIASTRA E STECCA - ROMA ACC	ROSOLINA CHIOGGIA	TORINO AERITALIA	VENEZIA TESSERA	
ROMA URBE	SALERNO	TORINO CASELLE	VERONA	
VIA BOCCANELLI 32 Roma (Provvisorio - in trasferimento da Via SALARIA 713)	SARONNO	TREVISO	VICENZA	
ENAV SEDE VIA SALARIA 716	SORRENTO	TREZZO	VIESTE	

ALLEGATO A - CONSISTENZA ED UBICAZIONE IMPIANTI

Legenda:

TIPO EST.: *Tipo estinguente*
CAR.*: Caratteristiche*
N°ID.*: Numero identificazione*
DATA: *Data di costruzione*
F.V*: Fine Vita*
CONTR*: Controllo periodico semestrale*

A.C: *Approvvigionamento in Corso*
C.C*: Collaudo in Corso*
R.C*: Revisione in Corso*

Sito:		ALBENGA																
n° prog.	Presidio/sistema								Programma manutenzione:									
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	Uffici ENAV Corridoio	13623	2002	2020	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	apr. 2022	F. V.
2	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	Uffici ENAV	13587	2002	2020	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	apr. 2022	F. V.
3	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	Uffici ENAV	13994	2002	2020	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	apr. 2022	F. V.
4	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	Uffici ENAV	13734	2002	2020	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	apr. 2022	F. V.
5	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	Sala E-NET	13836	2002	2020	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	apr. 2022	F. V.
6	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	Centrale AVL	12877	2002	2020	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	apr. 2022	F. V.
7	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	Centrale AVL	13831	2002	2020	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	apr. 2022	F. V.
8	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	Centrale AVL	13696	2002	2020	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	apr. 2022	F. V.
9	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	Centrale AVL	13192	2002	2020	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	apr. 2022	F. V.
10	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	P. 1 uffici	96110	2002	2020	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	apr. 2022	F. V.
11	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	Torre di CONTR.	12883	2002	2020	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	apr. 2022	F. V.
12	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	Sala apparati	12788	2002	2020	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	apr. 2022	F. V.
13	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	Sala quadri	12747	2002	2020	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	apr. 2022	F. V.
14	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	Centrale AVL	13908	2002	2020	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	apr. 2022	F. V.
15	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	Centrale AVL	13250	2002	2020	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2022	F. V.
16	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	Centrale AVL	12964	2002	2020	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	apr. 2022	F. V.
17	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Ufficio AVL	58675	2014	2032	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	apr. 2020	2026
18	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Interno GEIA AVL	45184	2014	2032	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	apr. 2020	2026
19	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Localizzatore	327	2008	2026	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	apr. 2020	2020
20	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	VOR	773	2008	2026	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	apr. 2020	2020
21	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	NDB	12862	2003	2021	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2018	F. V.
22	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	NDB	26351	2015	2033	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2018	2027
23	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	Pisciavino	6210	2002	2020	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2022	2019
24	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Pisciavino	94339	2014	2032	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2026
25	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Pisciavino	96233	2014	2032	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2026
26	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Magazzino	85632	2015	2033	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	apr. 2020	2027
27	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Esterno GEIA AVL	46249	2014	2032	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	apr. 2020	2026
28	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Ufficio (nuovo)	15831	2010	2028	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	apr. 2022	2022
29	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Ufficio (nuovo)	15861	2010	2028	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2019	2022
30	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	Ufficio (nuovo)	827	2011	2029	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2021	2021
31	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Nuova centrale termica	163448	2012	2030	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2019	2024
32	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Tetto ex CRT	16110	2010	2028	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	apr. 2020	2020
33	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	P. 1 B. motore	25294	2015	2033	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2018	2027
34	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	Centrale termica	8274	2011	2029	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	ott. 2021	2021

Sito:		ALGHERO																
n° prog.	Presidio/sistema								Programma manutenzione:									
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	palazzina enav - ingresso	5206	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-19	mar-28
2	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	palazzina enav - blocco tecnico	5127	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-19	mar-28
3	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	palazzina enav - 2° piano	4459	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-19	mar-28
4	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	palazzina enav - 2° piano	7226	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-19	mar-28
5	ESTINTORE	113BC	CO_2	5 Kg	palazzina enav - 2° piano	13137	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	gen-20	gen-25
6	ESTINTORE	113BC	CO_2	5 Kg	palazzina enav - meteo	13101	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	gen-20	gen-25
7	ESTINTORE	113BC	CO_2	5 Kg	palazzina enav - b.t. sala apparati	46308	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	giu-20	giu-25
8	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	palazzina enav - ingresso uff. techn.	13532	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-18	mar-27
9	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	palazzina enav - meteo	6914	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-19	mar-28
10	ESTINTORE	113BC	CO_2	5 Kg	palazzina enav - 2° piano	46000	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	giu-20	giu-25
11	ESTINTORE	113BC	CO_2	5 Kg	palazzina enav - blocco tecnico	13117	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	gen-20	gen-25
12	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	palazzina enav - garage	7084	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-19	mar-28
13	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	palazzina enav - ascensore	5669	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-19	mar-28
14	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	palazzina enav - garage	11553	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	A.C	A.C
15	ESTINTORE	113BC	CO_2	5 Kg	cabina elettrica localizzatore	13165	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	gen-20	gen-25
16	ESTINTORE	113BC	CO_2	5 Kg	sala apparati twr mobile	13162	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	gen-20	gen-25
17	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	sala aro twr mobile	323036	2012	2030	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	giu-20	giu-25
18	ESTINTORE	113BC	CO_2	5 Kg	shelter torre mobile	13132	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	giu-20	giu-25
19	ESTINTORE	34A233BC	POLVERE	6Kg	SCORTA	13785	2015	2033		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-18	mar-27
20	ESTINTORE	113BC	CO_2	5 Kg	palazzina enav - b.t. sala apparati	13147	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	gen-20	gen-25
21	ESTINTORE	113BC	CO_2	5 Kg	palazzina enav - uffici technosky	13093	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	gen-20	gen-25
22	ESTINTORE	113BC	CO_2	5 Kg	palazzina enav - stanza n° 1 3° piano	45863	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	giu-20	giu-25
23	ESTINTORE	34A233BC	POLVERE	6Kg	SCORTA	11758	2015	2033		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-18	mar-27
24	ESTINTORE	113BC	CO_2	5 Kg	shelter torre	45978	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	giu-20	giu-25
25	ESTINTORE	113BC	CO_2	5 Kg	cabina elettrica torre	3229	2008	2024	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-18	mar-18
26	ESTINTORE	113BC	CO_2	5 Kg	cabina elettrica torre	3504	2008	2024	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-18	mar-18
27	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	ex meteo	32519	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	A.C	A.C
28	ESTINTORE	113BC	CO_2	5 Kg	ex meteo	46256	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	giu-20	giu-25
29	ESTINTORE	113BC	CO_2	5 Kg	cabina elettrica guida planata	46037	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	giu-20	giu-25
30	ESTINTORE	113BC	CO_2	5 Kg	cabina elettrica torre	46346	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	giu-20	giu-25
31	ESTINTORE	113BC	CO_2	5 Kg	cabina voli notte	46069	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	giu-20	giu-25
32	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	cabina voli notte	33674	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2016	F. V.
33	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	cabina voli notte	32294	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	A.C	A.C
34	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	cabina voli notte	32442	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	A.C	A.C
35	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	cabina voli notte	32100	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	A.C	A.C
36	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	cabina voli notte	5645	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2019	2028
37	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	cabina voli notte	32477	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	A.C	A.C
38	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	cabina voli notte	32454	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	A.C	A.C
39	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	cabina voli notte	31807	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	A.C	A.C
40	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	cabina voli notte	32397	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	A.C	A.C
41	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	sala geia punta negra	32335	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-19	set-28
42	ESTINTORE	113BC	CO_2	5 Kg	punta negra	37563	2017	2035	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	gen-22	gen-27
43	ESTINTORE	113BC	CO_2	5 Kg	punta negra	46028	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	giu-20	giu-25
44	ESTINTORE	113BC	CO_2	5 Kg	marker medio	46277	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	giu-20	giu-25
45	ESTINTORE	113BC	CO_2	5 Kg	marker medio	46061	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	giu-20	giu-25
46	ESTINTORE	113BC	CO_2	5 Kg	marker esterno	45705	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	giu-20	giu-25
47	ESTINTORE	113BC	CO_2	5 Kg	marker esterno	46349	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	giu-20	giu-25
48	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	palazzina enav - ufficio portineria	32385	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-19	mar-28
49	ESTINTORE	113BC	CO_2	5 Kg	palazzina enav - cabina elettrica	49065	2001	2019	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	apr-18	apr-23
50	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	palazzina enav - cabina elettrica geia	32546	2001	2019	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-19	mar-28
51	ESTINTORE	113BC	CO_2	5 Kg	palazzina enav - cabina elettrica	49041	2001	2019	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	apr-18	apr-23

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
52	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	centrale condizionamento	5112	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-19	mar-28
53	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	centrale termica	6027	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-19	mar-28
54	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	cabina elettrica localizzatore	6686	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-19	mar-28
55	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	cabina elettrica ex meteo	32484	2001	2019	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-19	mar-28
56	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	cabina elettrica guida planata	32566	2001	2019	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-19	mar-28
57	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	cabina elettrica marker medio	12886	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-18	mar-27
58	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	centrale telefonica	13478	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-18	mar-27
59	ESTINTORE	113BC	CO_2	5 Kg	guida planata	13281	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	gen-20	gen-25
60	ESTINTORE	113BC	CO_2	5 Kg	guida planata	13106	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	gen-20	gen-25
61	ESTINTORE	113BC	CO_2	5 Kg	localizzatore	13126	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	gen-20	gen-25
62	ESTINTORE	113BC	CO_2	5 Kg	localizzatore	13171	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	gen-20	gen-25
63	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	cabina elettrica dk5600	32736	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-19	mar-28
64	ESTINTORE	113BC	CO_2	5 Kg	vor/dme	6756	2008	2026	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	dic-18	ott-18
65	ESTINTORE	113BC	CO_2	5 Kg	vor/dme	6499	2008	2026	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	dic-18	ott-18
66	ESTINTORE	34A233BC	P0LVERE	6Kg	SCORTA	13862	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mag-20	mag-25
69	ESTINTORE	113B	CO2	5Kg	PIANO TERRA	255089	mag-15	lug-33	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mag-20	lug-25
70	ESTINTORE	113B	CO2	5Kg	PIANO TERRA	255108	mag-15	lug-33	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mag-20	lug-25
71	ESTINTORE	34A233BC	POLVERE	6Kg	P.TERRA ASCENSORE	13873	nov-15	lug-33	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	nov-18	lug-27
72	ESTINTORE	113B	CO2	5Kg	P.TERRA ASCENSORE	275844	gen-16	gen-34	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	gen-21	gen-26
73	ESTINTORE	34A233BC	POLVERE	6Kg	PIANO 1° VANO BOMB.	21122	nov-15	lug-33	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	nov-18	lug-27
74	ESTINTORE	113B	CO2	5Kg	PIANO1° S.APPARATI	255069	mag-15	lug-33	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mag-20	lug-25
75	ESTINTORE	113B	CO2	5Kg	PIANO1° S.APPARATI	255101	mag-15	lug-33	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mag-20	lug-25
76	ESTINTORE	113B	CO2	5Kg	PIANO2° S.APPARATI	255098	mag-15	mag-33	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mag-20	lug-25
77	ESTINTORE	113B	CO2	5Kg	PIANO2° S.APPARATI	275854	gen-16	gen-34	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	gen-21	gen-26
78	ESTINTORE	34A233BC	POLVERE	6Kg	PIANO TERZO	13616	nov-15	lug-33	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	nov-18	lug-27
79	ESTINTORE	34A233BC	POLVERE	6Kg	PIANO QUARTO	13628	nov-15	lug-33	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	nov-18	lug-27
80	ESTINTORE	34A233BC	POLVERE	6Kg	PIANO QUINTO	13617	nov-15	lug-33	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	nov-18	lug-27
81	ESTINTORE	113B	CO2	5Kg	PIANO QUINTO	255107	mag-15	mag-33	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mag-20	lug-25
82	ESTINTORE	113B	CO2	6Kg	PIANO QUINTO	13132	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-20	2025
1	BOMBOLA		IG55	140L	PIANO 1° VANO BOMB.	13/11/02/063UT	nov-13		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-20	nov-23
2	BOMBOLA		IG55	140L	PIANO 1° VANO BOMB.	13/11/02/062UT	nov-13		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-20	nov-23
3	BOMBOLA		IG55	140L	PIANO 1° VANO BOMB.	13/11/02/178UT	nov-13		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-20	nov-23
4	BOMBOLA		IG55	140L	PIANO 1° VANO BOMB.	13/11/02/020UT	nov-13		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-20	nov-23
5	BOMBOLA		IG55	140L	PIANO 1° VANO BOMB.	13/11/02/023UT	nov-13		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-20	nov-23
6	BOMBOLA		IG55	140L	PIANO 1° VANO BOMB.	13/11/02/019UT	nov-13		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-20	nov-23
Sito:		ANCONA FALCONARA																
n° prog.	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO PIANO -1 EDIFICIO A	28517	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	2027
2	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO PIANO -1 EDIFICIO A	28399	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	2027
3	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO PIANO -1 EDIFICIO A	27007	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	2027
4	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO PIANO -1 EDIFICIO B	151690	2013	2031	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	dic-19	2025
5	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO PIANO -1 EDIFICIO B	28233	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	2027
6	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO PIANO -1 EDIFICIO B	043627	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
7	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO PIANO 0 EDIFICIO B	8168115	2003	2021	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	F. V.
8	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO PIANO 0 EDIFICIO B	8168668	2003	2021	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	F. V.
9	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO PIANO 0 EDIFICIO A	8168700	2003	2021	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	F. V.
10	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO PIANO 0 EDIFICIO A	16539	2013	2031	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	dic-19	2025
11	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO PIANO 0 EDIFICIO A	8168665	2003	2021	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	F. V.
12	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO PIANO 0 EDIFICIO A	27948	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	2027
13	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO PIANO 0 EDIFICIO A	8168506	2003	2021	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	F. V.
14	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO PIANO 1 EDIFICIO B	8168425	2003	2021	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	F. V.
15	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO PIANO 1 EDIFICIO B	8167065	2003	2021	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	F. V.
16	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO PIANO 1 EDIFICIO A	8167393	2003	2021	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	F.V.	F. V.
17	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO PIANO 1 EDIFICIO A	18125	2013	2031	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	dic-19	2025
18	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO PIANO 1 EDIFICIO A	28478	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	2027
19	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO PIANO 2 EDIFICIO B	8166649	2003	2021	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	F. V.
20	ESTINTORE	B2C	CO2	18KG	BLOCCO TECNICO PIANO 2 EDIFICIO B	154351	2003	2021	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	F. V.
21	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO PIANO 2 EDIFICIO A	8169423	2003	2021	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	F.V.	F. V.
22	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO PIANO 2 EDIFICIO A	27192	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	2027
23	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO PIANO 2 EDIFICIO A	27123	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	2027
24	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO PIANO 3	043770	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
25	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO PIANO 4	8168146	2003	2021	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	F. V.
26	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO PIANO 5	8169373	2003	2021	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	F. V.
27	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO PIANO 5	043975	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
28	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO SALA GEIA	16575	2013	2031	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	dic-19	2025
29	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO UPS	044346	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
30	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO CENTRALE EL.	16054	2013	2031	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	dic-19	2025
31	ESTINTORE	B2C	CO2	27KG	BLOCCO TECNICO CENTRALE EL.	681	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
32	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CAB N° 0 FOTOVOLTAICO	11674	2007	2025	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	dic-19	2019
33	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CAB N° 0	045	2002	2020	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	F.V.	F. V.
34	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CAB N° 0	043	2002	2020	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	F.V.	F. V.
Sito:		ANCONA FALCONARA																
n° prog.	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
35	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CAB N°1	043817	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
36	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CAB UPS N°1	043463	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
37	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CAB UPS N°1	48	2002	2020	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	F.V.	F. V.
38	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CAB QGBT	55	2002	2020	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	F.V.	F. V.
39	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CAB UPS N°2	043930	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
40	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CAB N°5	043903	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
41	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CAB N°5	56	2002	2020	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	F.V.	F. V.
42	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CAB GP ANELLO	50	2002	2020	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	F.V.	F. V.
43	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CAB 17B ANELLO	38	2002	2020	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	F.V.	F. V.
44	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CAB METEO ANELLO	33	2002	2020	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	F.V.	F. V.
45	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CAB 17A ANELLO	144	2002	2020	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	F.V.	F. V.
46	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CAB 17B REGOLATORI	044221	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
47	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CAB 17B REGOLATORI	043578	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
48	ESTINTORE	B2C	CO2	27KG	CAB 17B REGOLATORI	165	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
49	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CAB 17B REGOLATORI	043717	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
50	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CAB 17B REGOLATORI	044441	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
51	ESTINTORE	B2C	CO2	27KG	CAB 17B REGOLATORI	063	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
52	ESTINTORE	B2C	CO2	27KG	METEO GEIA	059	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
53	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA REGIA	007578	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
54	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	METEO	044412	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
55	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	METEO	043642	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
56	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CAB 17A REGOLATORI	043492	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
57	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CAB 17A REGOLATORI	043867	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
58	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	LOCALIZZATORE	56148	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
59	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	LOCALIZZATORE	55864	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
60	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	NDB	56183	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
61	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	NDB	56021	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
62	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	VDF	043518	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
63	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	GUIDA PLANATA	55912	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
64	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	GUIDA PLANATA	56182	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
65	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CTL	043930	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
66	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CTL	044244	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
Sito:		ANCONA FALCONARA																
n° prog.	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	STAZIONE DI POMPAGGIO		ACQUA		BLOCCO TECNICO -1 EDIFICIO B		2001		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		
2	VASCA RISERVA IDRICA		ACQUA		BLOCCO TECNICO -1 EDIFICIO B		2001		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		
3	ATTACCO VV.F.	UNI70			PARCHEGGIO AUTO ESTERNO		2001		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		
4	IDRANTE	UNI45			P.T. INGRESSO CORRIDOIO DX	1	2012		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2022
5	IDRANTE	UNI45			P.1 INGRESSO CORRIDOIO DX	2	2012		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2022
6	IDRANTE	UNI45			P.2 INGRESSO CORRIDOIO DX	3	2012		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2022
Sito:		BARI																
n° prog.	Presidio/sistema BLOCCO TECNICO TORRE						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. INGRESSO	007499 (1)	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2018
2	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.R. UFFICI	007620 (3)	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2018
3	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.R. UFFICI	007411 (4)	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2018
4	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	P.R. UFFICI	01786 (5)	2012	2030	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	2022
5	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA RISTORO	007459 (6)	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2018
6	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	INGRESSO SALA RISTORO	00973 (7)	2012	2030	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	2022
7	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SCALA SEMINTERRATO	007449 (8)	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2018
8	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SEMINTERRATO SX	007287 (9)	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2018
9	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SEMINTERRATO DX	007543 (10)	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2018
10	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CENTRALE TERMOREFR.	007440 (11)	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2018
11	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P. 1 ARO SCALE	008107 (12)	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2018
12	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P. 1 ARO STANZA RIPOSO	83921 (13)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	2027
13	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.R. INGRESSO TWR	007699 (14)	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2018
14	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	P.R. LOCALE BOMBOLE	009534 (15)	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	F. V.
15	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	P. 1 INGRESSO ASCENSORE	009956 (16)	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	F. V.
16	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	P. 2 INGRESSO ASCENSORE	001035 (17)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	2025
17	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SCALA TRA P. 2 E P. 3	007661 (18)	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2018
18	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	EX SALA REGIA TWR - P. 3	79934 (19)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	2027
19	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	EX SALA REGIA TWR - P. 3	81900 (20)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	2027
20	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA APPARATI TWR - P. 4	80990 (21)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	2027
21	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA APPARATI TWR - P. 4	007234 (22)	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2018
22	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA BACK-UP TWR REGIA - P. 5	000979 (23)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
23	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA BACK-UP TWR REGIA - P. 5	007326 (24)	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2018
24	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR - P. 6	010658 (25)	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2025
25	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	TWR - P. 6	01774 (26)	2012	2030	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	2022
26	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR - P. 6	008285 (27)	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2025
27	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CENTRALE TELEFONICA - P. -1	01695 (28)	2012	2030	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	2022
28	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO SALA M.T. - P. -1	01332 (29)	2012	2030	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	2022
29	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO SALA B.T. - P. -1	00854 (30)	2012	2030	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	2022
30	ATTACCO VV.F.	UNI70							dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
31	IDRANTE	UNI45			P.T.	1	2005		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2019
32	IDRANTE	UNI45			P.T.	2	2006		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2019
33	IDRANTE	UNI45			P.T.	3	2005		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2019
34	IDRANTE	UNI45			P. -1	4	2006		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2019
35	IDRANTE	UNI45			ARO P. 1	5	2005		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2019
Sito:		BARI																
n° prog.	Presidio/sistema NUOVA PALAZZINA OPERATIVA ENAV						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. SALA ATTESA BAR	12263 (1)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
2	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. SALA FOTOCOPIE	12262 (2)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
3	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. CORRIDOIO UFFICIO PERSONALE	13163 (4)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
4	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. CORRIDOIO SEGRETERIA	13188 (5)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
5	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. CORRIDOIO SALA DATI	13766 (3)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
6	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. INGRESSO	060506 (6)	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2026
7	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. INGRESSO	13180 (7)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
8	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. SALA CONFERENZE	12296 (9)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
9	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. SALA CONFERENZE	12305 (8)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
10	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. SALA RIUNIONI	15020 (45)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
11	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.1 ENTRATA ASCENSORE	14888 (10)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
12	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.1 ENTRATA SCALE	12808 (11)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
13	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.1 CORRIDOIO SEGRETERIA	12254 (13)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
14	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.1 CORRIDOIO AMMINISTRATIVO	13777 (12)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
15	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.1 CORRIDOIO PROIEZIONE	13170 (14)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
16	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P. -1 INGRESSO ASCENSORE (FUORI)	13124 (18)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
17	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P. -1 SALA MACCHINE ASCENSORE	11590 (16)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
18	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P. -1 MAGAZZINO N. 6	11587 (17)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
19	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P. -1 SCALE	14066 (30)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
20	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P. -1 MAGAZZINO N. 7	14054 (19)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
21	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P. -1 MAGAZZINO N. 7	000229 (20)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	2027
22	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P. -1 CENTRALE IDRICA N. 8	11595 (21)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
23	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P. -1 CENTRALE IDRICA N. 8	15191 (22)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
24	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P. -1 QUADRO ELETTRICO	15025 (23)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
25	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P. -1 MAGAZZINO N. 9	15016 (24)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
26	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P. -1 MAGAZZINO N. 10	000001 (25)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	2027
27	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P. -1 MAGAZZINO N. 10	14955 (26)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
28	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P. -1 MAGAZZINO N. 11	13137 (27)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
29	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P. -1 MAGAZZINO N. 11	14135 (28)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
30	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P. -1 CORRIDOIO CENTRALE ELETT.	14061 (29)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
31	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P. -1 CORRIDOIO INGRESSO	12797 (15)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
32	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	GUARDIOLA	084092 (77)	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2026
Sito:		BARI																
n° prog.	Presidio/sistema NUOVA PALAZZINA OPERATIVA ENAV/CENTRALE ELETTRICA						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA REGIA	11594 (31)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
2	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA UPS B.T.	11666 (32)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
3	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA REGOLATORI AVL	11620 (33)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
4	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA REGOLATORI AVL	15027 (34)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
5	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA M.T.	27218 (36)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	2027
6	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA M.T.	95773 (36/A)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2027
7	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA GRUPPO ELETTROGENO 1A	21805 (40)	2016	2034	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2028
8	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA GRUPPO ELETTROGENO 1B	14443 (41)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
9	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA GRUPPO ELETTROGENO 2A	14436 (39)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
10	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA GRUPPO ELETTROGENO 2B	14425 (38)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
11	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CENTRALE TERMICA	035448 (43)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
12	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CENTRALE TERMICA	035554 (42)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
13	ESTINTORE	55A 233BC	POLVERE	9KG	ARRIVO CABINA ENEL	0231 (44)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
14	ATTACCO VV.F.	UNI70							dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
15	IDRANTE	UNI45			P.T. INGRESSO	1	2015		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2020
16	IDRANTE	UNI45			P.T.	2	2004		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2019
17	IDRANTE	UNI45			P. 1	3	2004		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2019
18	IDRANTE	UNI45			P. 1	4	2004		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2019

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
19	IDRANTE	UNI45			P. -1	5	2004		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2019
20	IDRANTE	UNI45			P. -1	6	2004		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2019
21	IDRANTE	UNI45				7	2015		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2020
Sito:		BARI																
n° prog	Presidio/sistema RADAR/PALAZZ. EX TRASM./G.P./LOC./VOR/NDB						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	RDR - CABINA M.T.	83327 (31)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	2027
2	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	RDR - CABINA B.T.	000084 (32)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	2027
3	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	RDR - SALA RADAR	01313 (33)	2012	2030	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	2022
4	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PALAZZ. EX TRASM. - CORRIDOIO	80896 (34)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	2027
5	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PALAZZ. EX TRASM. - MAGAZZ. T.S.	80620 (35)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	2027
6	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PALAZZ. EX TRASM. - T.S.	83992 (36)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	2027
7	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	G.P. - SALA M.T.	16981 (37)	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2025
8	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	G.P. - B.T.	80656 (38)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	2027
9	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	G.P.	0058 (39)	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	F. V.
10	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	LOC.	00576 (40)	2012	2030	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	2022
11	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOC. - SALA M.T.	84282 (41)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	2027
12	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOC. - SALA B.T.	81298 (42)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	2027
13	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SHELTER VOR	79966 (43)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	2027
14	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	NDB BITONTO	00206 (44)	2012	2030	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	2022
15	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	NDB BITONTO	13173 (45)	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
Sito:		BARI																
n° prog	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	BOMBOLA	IG01	ARGON	150KG	BLOCCO TECNICO - P. RIALZATO	01/8716/031	2001		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		28.07.2024
2	BOMBOLA	IG01	ARGON	150KG	BLOCCO TECNICO - P. RIALZATO	01/8716/161	2001		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		28.07.2024
3	BOMBOLA	IG01	ARGON	150KG	BLOCCO TECNICO - P. RIALZATO	01/8716/100	2001		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		28.07.2024
4	BOMBOLA	IG55	ARGON+AZOT	209KG	BLOCCO TECNICO - P. RIALZATO	06/8267/053	2006		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		15.07.2023
5	BOMBOLA	IG55	ARGON+AZOT	209KG	BLOCCO TECNICO - P. RIALZATO	06/8267/052	2006		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		15.07.2023
6	BOMBOLA	IG100	AZOTO	5KG	BLOCCO TECNICO - P. RIALZATO	03/3691/172	2003		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		23.07.2024
7	BOMBOLA	HFC125		18KG	SHELTER VOR	29918	2007		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
8	BOMBOLA	IG55	ARGON+AZOT	135KG	N.P.O. - SEMINTERRATO	03/8625/076	2003		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		23.07.2024
9	BOMBOLA	IG55	ARGON+AZOT	135KG	N.P.O. - SEMINTERRATO	03/8625/078	2003		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		23.07.2024
10	BOMBOLA	IG55	ARGON+AZOT	135KG	N.P.O. - SEMINTERRATO	03/8625/074	2003		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		23.07.2024
11	BOMBOLA	IG55	ARGON+AZOT	135KG	N.P.O. - SEMINTERRATO	03/8145/072	2003		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		23.07.2024
12	BOMBOLA	IG55	ARGON+AZOT	135KG	N.P.O. - SEMINTERRATO	03/8625/073	2003		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		23.07.2024
13	BOMBOLA	IG55	ARGON+AZOT	135KG	N.P.O. - SEMINTERRATO	03/8625/075	2003		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		23.07.2024
14	BOMBOLA	IG55	ARGON+AZOT	135KG	N.P.O. - SEMINTERRATO	03/8809/143	2003		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		23.07.2024
15	BOMBOLA	IG55	ARGON+AZOT	135KG	N.P.O. - SEMINTERRATO	03/8625/077	2003		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		23.07.2024
16	BOMBOLA	IG55	ARGON+AZOT	135KG	N.P.O. - SEMINTERRATO	03/8809/144	2003		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		23.07.2024
17	BOMBOLA	IG55	ARGON+AZOT	135KG	N.P.O. - SEMINTERRATO	03/8809/142	2003		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		23.07.2024
18	BOMBOLA	IG55	ARGON+AZOT	135KG	N.P.O. - SEMINTERRATO	03/8809/111	2003		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		23.07.2024
19	BOMBOLA	IG100	AZOTO	8,5KG	N.P.O. - SEMINTERRATO	03/0676/015	2003		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		23.07.2024
20	BOMBOLA	IG100	AZOTO	8,6KG	N.P.O. - SEMINTERRATO	03/0676/050	2003		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		23.07.2024
Sito:		BERGAMO																
n° prog	Presidio/sistema PALAZZINA TORRE						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TORRE DI CONTR.	42660	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	04/2018	04/2018
2	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TORRE DI CONTR.	69857	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	07/2018	07/2018
3	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	7°P SALA BREAK	64235	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	06/2018	06/2018
4	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	7°P SALA BREAK	41237	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	04/2018	04/2018
5	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	6°P SALA APPARATI	43445	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	04/2018	04/2018
6	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	6°P SALA APPARATI	70288	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	07/2018	07/2018
7	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	6°P ATRIO	64193	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	06/2018	06/2018
8	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	5°P ATRIO	71458	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	07/2018	07/2018
9	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	5°P SALA APPARATI	42692	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	04/2018	04/2018
10	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	5°P SALA APPARATI	43418	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	04/2018	04/2018
11	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	1°P	69492	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	07/2018	07/2018
12	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	1°P SALA REGIA	42381	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	04/2018	04/2018
13	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	1°P SALA REGIA	41386	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	04/2018	04/2018
14	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	1°P	64676	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	06/2018	06/2018
15	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	1°P SALA UPS	43493	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	04/2018	04/2018
16	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PT SALA RIUNIONI	64066	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	06/2018	06/2018
17	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PT ATRIO	65043	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	08/2018	08/2018
18	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PT ATRIO	42461	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	04/2018	04/2018
19	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	MAGAZZINO ENAV	000427	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	12/2018	2027
20	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	MAGAZZINO ENAV	57337	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	06/2018	06/2018
21	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CENTRALE TELEFONICA	42204	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	04/2018	04/2018
22	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA QUADRI ELETTRICI	41336	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	04/2018	04/2018
23	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	MAGAZZINO TS SCORTA	43352	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	04/2018	04/2018
24	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	MAGAZZINO TS	70002	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	07/2018	2018
Sito:		BERGAMO																
n° prog	Presidio/sistema PALAZZINA UFFICI E BLOCCO TECNOLOGICO						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
25	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	EX TORRE	43308	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	12/2018	12/2018
26	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	EX TORRE	27522	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2019
27	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	2°P ATRIO	43663	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	04/2018	04/2018
28	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	2°P ATRIO	41892	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	04/2018	04/2018
29	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	2°P SALA APPARATI	41859	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	04/2018	04/2018
30	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	2°P SALA APPARATI	25140	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2019
31	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	2°P SALA APPARATI	28020	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2019
32	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	1°P ATRIO	42998	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	07/2023	07/2018
33	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PT ATRIO	24625	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2019
34	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PT SALA APPARATI	42722	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	04/2018	04/2018
35	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PT MAGAZZINO	26441	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	12/2018	12/2019
36	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PT MAGAZZINO	27360	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	12/2018	12/2019
37	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	EXT SALA GEIA	26922	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	12/2018	12/2019
38	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	EXT SALA GEIA	27301	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	12/2018	12/2019
39	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	EXT CABINA ELETTRICA	25234	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	12/2018	12/2019
40	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	EXT CABINA ELETTRICA	27931	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	12/2018	12/2019
41	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	EXT CABINA ELETTRICA	27992	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	12/2019	12/2019
42	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	EXT CENTRALE TERMICA	24867	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	12/2018	12/2019
43	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	EXT CENTRALE TERMICA	24725	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	12/2018	12/2019
44	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CENTRALE TERMICA	57457	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	06/2018	06/2018
45	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA GEIA	41388	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	04/2018	04/2018
46	ESTINTORE	113B	CO2	5K5	LOCALE UPS	71034	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	07/2018	07/2018
47	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CENTRALE ELETTRICA 3KV	43671	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	04/2018	04/2018
48	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CENTRALE ELETTRICA 3KV	43404	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	04/2018	04/2018
Sito:		BERGAMO																
n° prog	Presidio/sistema ESTERNI/ILS/RADAR						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
49	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	POSTAZIONE CRT	42979	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	04/2018	04/2018
50	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	POSTAZIONE CRT	43190	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	04/2018	04/2018
51	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	POSTAZIONE CRT	000227	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
52	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	POSTAZIONE CRT	02543	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
53	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CABINA ELETTRICA ARRIVO ENEL	00417	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
54	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	POSTAZIONE VOR	786	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	07/2023	07/2027
55	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	POSTAZIONE VOR	793	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	07/2023	07/2027
56	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	POSTAZIONE LOC	43090	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	04/2018	04/2018
57	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	POSTAZIONE LOC	100081	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	06/2020	06/2026
58	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	POSTAZIONE GP	41387	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	04/2018	04/2018
59	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	POSTAZIONE GP	69781	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	06/2020	06/2026
60	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	POSTAZIONE FFM	42904	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	04/2018	04/2018
61	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	POSTAZIONE FFM	100101	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	06/2020	06/2026
62	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	POSTAZIONE NDB	46131	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	04/2018	04/2018
63	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	POSTAZIONE NDB	058460	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	06/2020	06/2026
64	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	POSTAZIONE MM	23721	1999	2017	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	F. V.
65	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	RADAR APP	100820	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	06/2020	06/2026
66	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	RADAR APP	000446	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
67	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	RADAR SMR	20225	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	04/2020	04/2025
68	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	AUTOMEZZO GCV	69973	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	07/2018	07/2018
69	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA GEIA	000970	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
70	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	NUOVA PALAZZINA ENAV	100368	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	06/2020	06/2026
Sito:		BERGAMO																
n° prog.	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	IDRANTE	UNI45			1° LIVELLO	1	2007		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		12/2022
2	IDRANTE	UNI45			1° LIVELLO	2	2013		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		01/2018
3	IDRANTE	UNI45			SALA RIUNIONI	3	2013		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		04/2018
4	IDRANTE	UNI45			ESTERNO TORRE	4	2011		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		12/2021
5	IDRANTE	UNI70			ESTERNO BLOCCO TECNICO	5	2013		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2018
6	IDRANTE	UNI45			ESTERNO BLOCCO TECNICO	6	2011		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		12/2021
7	IDRANTE	UNI45			ESTERNO BLOCCO TECNICO	7	2011		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		12/2021
8	IDRANTE	UNI45			ESTERNO UFFICI	8	2011		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		12/2021
9	BOMBOLA	FM 200	FM 200	14 lt	POSTAZIONE MM	968015050	2003		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		09/04/2025
10	BOMBOLA	IG01	ARGON	80 lt	RADAR SMR	38094092	2003		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		14/04/2025
11	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	RADAR APP	48603019	2004		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		14/04/2025
12	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	RADAR APP	48603026	2004		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		14/04/2025
13	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	RADAR APP	48603025	2004		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		14/04/2025
14	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	RADAR APP	48603063	2004		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		14/04/2025
15	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	RADAR APP	48603027	2004		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		14/04/2025
16	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	RADAR APP	48603024	2004		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		14/04/2025
17	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	RADAR APP	48603022	2004		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		14/04/2025
18	BOMBOLA	IG55	ARGON+AZOT	80 lt	PALAZZINA TORRE	7322107	2006		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		02/02/2027
19	BOMBOLA	IG55	ARGON+AZOT	80 lt	PALAZZINA TORRE	7322106	2006		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		02/02/2027
20	BOMBOLA	IG55	ARGON+AZOT	80 lt	PALAZZINA TORRE	7322114	2006		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		02/02/2027
21	BOMBOLA	IG55	ARGON+AZOT	80 lt	PALAZZINA TORRE	7322111	2006		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		02/02/2027
22	BOMBOLA	IG55	ARGON+AZOT	80 lt	PALAZZINA TORRE	7322110	2006		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		02/02/2027
23	BOMBOLA	IG55	ARGON+AZOT	80 lt	PALAZZINA TORRE	7322118	2006		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		02/02/2027
24	BOMBOLA	IG55	ARGON+AZOT	80 lt	PALAZZINA TORRE	7322100	2006		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		09/09/2025
25	BOMBOLA	IG55	ARGON+AZOT	80 lt	PALAZZINA TORRE	7322101	2006		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		02/02/2027
26	BOMBOLA	IG55	ARGON+AZOT	80 lt	PALAZZINA TORRE	7322178	2006		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		02/02/2027
27	BOMBOLA	IG100	AZOTO	5 lt	PALAZZINA TORRE	30099	2004		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		14/04/2025
28	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	CENTRALE ELETTRICA 15KV	58887006	2005		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		14/04/2025
29	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	CENTRALE ELETTRICA 15KV	58887004	2005		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		09/09/2025
30	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	CENTRALE ELETTRICA 15KV	58887018	2005		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		14/04/2025
31	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	LOCALE UPS	58887001	2005		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		09/09/2025
32	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	LOCALE UPS	58887005	2005		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		09/09/2025
33	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	LOCALE UPS	58887023	2005		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		09/09/2025
Sito:		BIELLA																
n° prog.	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	NDB	52138	2001	2019	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	F.V.	F. V.
2	ESTINTORE	55A 233BC	POLVERE	6KG	VOR	21326	2016	2034	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2019	2028
3	BOMBOLA	IG100	AZOTO	80KG	VOR	5903173	2002		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2025
Sito:		BOLOGNA																
Posizior	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	SUPER 6A	POLVERE	6 KG	TWR p-1 - ing mag ENAV	4521	2010	2028	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2022
2	ESTINTORE	SUPER 6A	POLVERE	6 KG	TWR p-1 - mag fiduciario ENAV	51457	2010	2028	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2022
3	ESTINTORE	SUPER 6A	POLVERE	6 KG	TWR p-1 - mag fiduciario ENAV	51213	2010	2028	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2022
4	ESTINTORE	SUPER 6A	POLVERE	6 KG	TWR p-1 - Locale batterie	50468	2010	2028	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2022
5	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	TWR p-1 - Centrale elettrica	3855	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
6	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	TWR p-1 - Centrale elettrica	690305	2002	2020	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2018	2020
7	ESTINTORE	SUPER 6A	POLVERE	6 KG	TWR p2 - Corridoio uffici	34682	2016	2034	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2028
8	ESTINTORE	K6 BASIC B	POLVERE	6 KG	TWR p-1 - mag ENAV	5122	2010	2028	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2022
9	ESTINTORE	SUPER 6A	POLVERE	6 Kg	TWR p-1 - mag ENAV	4847	2008	2026	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2020
10	ESTINTORE	SUPER 6A	POLVERE	6 KG	TWR p-1 - Scale	4411	2010	2028	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2022
11	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	TWR p0 - Scale	3769	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
12	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	TWR p0 - Permutatore	3679	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
13	ESTINTORE	SUPER 6A	POLVERE	6 KG	TWR p2 - Uscita emergenza	4537	2010	2028	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2022
14	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	TWR p2 - Corridoio uffici	134682	2011	2019	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
15	ESTINTORE	SUPER 6A	POLVERE	6 KG	TWR p2 - Corridoio uffici	4071	2010	2028	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2020
16	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	TWR p2 - Corridoio camerette	4011	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
17	ESTINTORE	SUPER 6A	POLVERE	6 KG	TWR p2 - Corridoio uffici	50734	2010	2028	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2022
18	ESTINTORE	SUPER 6A	POLVERE	6 KG	TWR p2 - Corridoio uffici	4072	2010	2028	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2022
19	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	TWR p2 - Corridoio uffici	4196	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
20	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	TWR p2 - Corridoio uffici	3988	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
21	ESTINTORE	SUPER 6A	POLVERE	6 KG	TWR p2 - Corridoio camerette	4059	2010	2028	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2020	2022
22	ESTINTORE	SUPER 6A	POLVERE	6 KG	TWR p2 - Corridoio camerette	3932	2010	2028	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2022
23	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	TWR p2 - Sala apparati	3906	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
24	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 kg	TWR 2 p sala Playback	4237	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2021	2023
25	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	TWR p2 - Sala Regia	3939	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
26	ESTINTORE	AC5/FIRE	CO2	5 Kg	TWR p2 - Cavedio	38460	2014	2032	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2024
27	ESTINTORE	SUPER 6A	POLVERE	6 KG	TWR p3-Sala distr.acqua cal. e fred.	50936	2010	2028	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2022
28	ESTINTORE	SUPER 6A	POLVERE	6 KG	TWR p3 - Scale	2010	2010	2028	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2022
29	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	TWR p4 - Scale	3786	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
30	ESTINTORE	SUPER 6A	POLVERE	6 KG	TWR p4 - Saletta Relief	4573	2010	2028	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2022
31	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	TWR p4 - Saletta SENECA	4090	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
32	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	TWR p4 - Sala op. RADAR	3801	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
33	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	TWR p5 - Sala op.TWR	4158	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
34	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	TWR p5 - Sala op.TWR	3796	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
35	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	TWR p5 - Sala op.TWR	4226	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
36	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	TWR p5 - Scale	3845	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
37	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	TWR p5 - Scale	3938	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
38	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	Lippo - Atrio piano 0	22785	2014	2032	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2024

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
39	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	Lippo - Atrio piano 0	4163	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
40	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	Lippo - Magazzino	3842	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
41	ESTINTORE	SUPER 6A	POLVERE	6 KG	Lippo - Magazzino	27125	2015	2033	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2018	2027
42	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	Lippo - Atrio piano 1	4188	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
43	ESTINTORE	SUPER 6A	POLVERE	6 Kg	Lippo - Atrio piano 1	28514	2015	2033	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2018	2027
44	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	Lippo - CRT	4145	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
45	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	Lippo - Corridoio uffici	3683	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
46	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	Lippo - Corridoio uffici	4023	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
47	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	Lippo - Corridoio uffici	3691	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
48	ESTINTORE	SUPER 6A	POLVERE	6 KG	Lippo - Centale termica	5322	2010	2028	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2022
49	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	Lippo - Corridoio camerette	3799	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
50	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	Lippo - Corridoio camerette	4191	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
51	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	Lippo sala Disaster recovery	3813	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
52	ESTINTORE	SUPER 6A	POLVERE	6 KG	Lippo sala Enet	100123	2010	2028	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2020	2022
53	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	GCV ILS cc160dl	58191	2015	2033	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2020	2025
54	ESTINTORE	AC2 BASIC	POLVERE	2 Kg	GCV ILS cc160dl	3932	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
55	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	5 Kg	Loc campale	70245	2009	2027	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2014	2019
56	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	5 Kg	Loc campale	54360	2009	2027	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2014	2019
57	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	5 Kg	GP campale	53808	2009	2027	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2014	2019
58	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	5 Kg	GP campale	53305	2009	2027	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2014	2019
59	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	5 Kg	DME campale	57776	2009	2027	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2014	2019
60	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	5 Kg	DME campale	70366	2009	2027	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2014	2019
61	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	5 Kg	GE1 campale	5462	2010	2028	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2015	2020
62	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	5 Kg	GE2 campale	5487	2010	2028	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2015	2020
63	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	5 Kg	GE3 campale	5490	2010	2028	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2015	2020
64	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	5 Kg	LOC RWY 12	16649	2005	2023	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2024
65	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	5 Kg	LOC RWY 12	10097	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
66	ESTINTORE	SUPER 6A	POLVERE	6 KG	Cabina media - LOC RWY 12	5292	2010	2028	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2022
67	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	Cabina ENEL	21736	2014	2032	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2024
68	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	5 Kg	GP RWY 30	42405	2014	2032	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2024
69	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	5 Kg	GP RWY 30	42461	2014	2032	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2024
70	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	VDF	3660	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
71	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	5 Kg	VOR	43161	2014	2032	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2024
72	ESTINTORE	AC5/FIRE	CO2	5 Kg	VOR	56322	2015	2033	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2020	2025
73	ESTINTORE	SUPER 6A	POLVERE	6 Kg	Cabina media VOR-DME	27135	2015	2033	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2018	2027
74	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	5 Kg	GP RWY 12	6127	2016	2034	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2021	2026
75	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	5 Kg	GP RWY 12	6934	2016	2034	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2028
76	ESTINTORE	SUPER 6A	POLVERE	6 Kg	Cabina media GP RWY 12	28850	2015	2033	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2018	2027
77	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	5 Kg	FFM	1293	2002	2020	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2018	2020 f.v.
78	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	5 Kg	FFM	489	2002	2020	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2018	2020 f.v.
79	ESTINTORE	SUPER 6A	POLVERE	6 Kg	Cabina media FFM	27174	2015	2033	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2018	2027
80	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	5 Kg	LOC RWY 30	42451	2014	2032	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2024
81	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	5 Kg	LOC RWY 30	42611	2014	2032	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2024
82	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	SMR	4165	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
83	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	Centrale elettrica-S.GEIA dx	3762	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
84	ESTINTORE	SUPER 6A	POLVERE	6 Kg	Centrale elettrica-S.GEIA dx	27111	2015	2033	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2018	2027
85	ESTINTORE	SUPER 6A	POLVERE	6 Kg	Centrale elettrica-S.GEIA dx	28510	2015	2033	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2018	2027
86	ESTINTORE	SUPER 6A	Polvere	6 Kg	Centrale elettrica-S.GEIA dx	50738	2010	2028	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2022
87	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	Centrale elettrica-S.GEIA sn	3698	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2027
88	ESTINTORE	SUPER 6A	POLVERE	6 Kg	Centrale elettrica-S.GEIA sn	27006	2015	2033	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2018	2027
89	ESTINTORE	SUPER 6A	POLVERE	6 Kg	Centrale elettrica-S.GEIA sn	27121	2015	2033	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2018	2027
90	ESTINTORE	SUPER 6A	POLVERE	6 Kg	Centrale elettrica-S.GEIA sn	26079	2015	2033	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2018	2027
91	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	Centrale elettrica - Radar	3872	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
92	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	Centrale elettrica - Radar	4220	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
93	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	Centrale elettrica-Mag. Radar	22592	2014	2032	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2024
94	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	Centrale elettrica-S.computer	3835	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
95	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	Centrale elettrica - Corridoio	3955	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
96	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	Centrale elettrica - Corridoio	3922	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
97	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	Centrale elettrica - URCC	3933	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
98	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	Centrale elettrica - URCC	4162	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
99	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	Centrale elettrica - URCC	3755	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
100	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	Centrale elettrica - Sala UPS	3973	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
101	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	Centrale elettrica - Sala UPS	3767	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
102	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	Centrale elettrica - Sala UPS	3942	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
103	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	Centrale elettrica - Sala BT	4179	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
104	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	Centrale elettrica - Sala BT	3971	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
105	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	Centrale elettrica - Sala BT	3750	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
106	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	Centrale elettrica - Sala BT	3737	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
107	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	Centrale elettrica - Sala MT	4129	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
108	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	Centrale elettrica - Sala MT	3878	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
109	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	Centrale elettrica - Sala MT	3930	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
110	ESTINTORE	SUPER 6A	POLVERE	6 KG	Centrale elettrica - Mag esterno TS	6155	2010	2028	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2022
111	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	Centrale elettrica - Officina IECE	4186	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
112	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	Centrale elettrica-Mag officina IECE	3708	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
113	ESTINTORE	SUPER 6A	POLVERE	6 Kg	Centrale elettrica - Magazzino AVL	28275	2015	2033	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2018	2027
114	ESTINTORE	SUPER 6A	POLVERE	6 Kg	Centrale elettrica - Deposito AVL	51011	2006	2024	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2018
115	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	Nefolaser	4190	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
116	ESTINTORE	SUPER 6A	POLVERE	6 Kg	NDB - Magazzino	27177	2015	2033	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2018	2027
117	ESTINTORE	AC2 BASIC	CO2	2 Kg	NDB	3958	2011	2029	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2019	2021
118	NASPO	UNI 25		25 metri	TWR 2 p corridoio uff.lato usc.sic.				mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21		2020
119	NASPO	UNI 25		25 metri	TWR 2 p corridoio uff.lato guardiania				mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21		2020
120	NASPO	UNI 25		25 metri	TWR 2 p corridoio uff.lato Technosky				mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21		2020
Sito:		BOLZANO																
n° prog.	Presidio/Sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	Matr	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(1) TWR - Pian Terreno (ingresso)	56378	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
2	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(6) TWR - Seminterrato (corridoio)	853	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
3	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(7) TWR - Seminterrato (corridoio	4051	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
4	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(8) TWR - Seminterrato (centrale	3933	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
5	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(2) TWR - Primo piano (corridoio)	506	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
6	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(3) TWR - Primo piano (Stanza n. 4)	512	2013	2031	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2025
7	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(4) TWR - Secondo piano (corridoio)	56062	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-20	2026
8	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(5) TWR - Secondo piano (sala	56094	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
9	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(9) TWR - Sala CONTR.	55631	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
10	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(10) TWR - Seminterrato (stanza AVL)	55812	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
11	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(11) Airside - Shelter LLZ	55802	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
12	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(12) Airside - Shelter VDF	150413	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-22	2019
13	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(13) Caserma Altair - Shelter NDB	55561	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
14	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(16) Caserma Altair - palazzina ex NDB	56301	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
15	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(14) Caserma Altair - palazzina ex NDB	55524	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
16	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(17) Caserma Altair - palazzina ex NDB	23454	2001	2019	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	2019
17	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(18) Monticolo - Shelter DVOR	55334	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
18	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(15) Monticolo - Shelter TBT	3988	2007	2025	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	F. V.
Sito:		BRANCASI																
n° prog.	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	ED. RADIO - INGRESSO PRINCIPALE	43136	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	aprile-19	2024

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
2	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	ED. RADIO - UFFICIO	91999	2001	2019	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	F.V.	F. V.
3	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	ED. RADIO - SALA BOMBOLE	43084	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	aprile-19	2024
4	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	ED. RADIO - SALA APPARATI	42684	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	aprile-19	2024
5	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	ED. RADIO - SALA APPARATI	91932	2001	2019	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	F.V.	F. V.
6	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ED. RADIO - SALA APPARATI	91951	2001	2019	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	F.V.	F. V.
7	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ED. RADIO - SALA APPARATI COLONNA	92003	2001	2019	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	F.V.	F. V.
8	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	ED. RADIO - SALA APPARATI	26931	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	novembre-21	F. V.
9	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	ED. RADIO - SALA APPARATI	27583	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	novembre-21	F. V.
10	ESTINTORE	89BC	CO2	5KG	ED. RADIO - SALA APPARATI COLONNA	42872	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	aprile-19	2024
11	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	ED. RADIO - SALA APPARATI	42421	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	aprile-19	2024
12	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	ED. RADIO - CORRIDOIO	1841	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	novembre-21	F. V.
13	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	CENTRALE ELETTRICA - SALA	42257	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	aprile-19	2024
14	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	CENTRALE ELETTRICA - SALA	92063	2001	2019	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	F.V.	F. V.
15	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	CENTRALE ELETTRICA - SALA	42894	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	aprile-19	2024
16	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CENTRALE ELETTRICA - SALA BATTERIE	42636	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	aprile-19	2024
17	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CENTRALE ELETTRICA - SALA GEIA 2	95609	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	maggio-20	2026
18	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CENTRALE ELETTRICA - SALA GEIA 1	95467	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	maggio-20	2026
Sito:		BRANCASI																
n° prog.	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ED. RADIO - SALA BOMBOLE	04/8515/132	2004		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		marzo-25
2	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ED. RADIO - SALA BOMBOLE	04/8515/015	2004		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		marzo-25
3	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ED. RADIO - SALA BOMBOLE	04/8515/138	2004		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		marzo-25
4	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ED. RADIO - SALA BOMBOLE	04/8515/130	2004		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		marzo-25
5	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ED. RADIO - SALA BOMBOLE	04/8515/128	2004		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		marzo-25
6	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ED. RADIO - SALA BOMBOLE	04/8515/144	2004		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		marzo-25
7	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ED. RADIO - SALA BOMBOLE	04/8515/060	2004		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		marzo-25
8	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ED. RADIO - SALA BOMBOLE	04/8515/131	2004		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		marzo-25
9	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ED. RADIO - SALA BOMBOLE	04/8515/011	2004		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		marzo-25
10	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ED. RADIO - SALA BOMBOLE	04/8515/010	2004		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		marzo-25
11	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ED. RADIO - SALA BOMBOLE	04/8515/014	2004		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		marzo-25
12	BOMBOLA	IG100	AZOTO	3lt/100b	ED. RADIO - SALA BOMBOLE	03/8691/131	2003		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		marzo-25
13	BOMBOLA	IG100	AZOTO	3lt/100b	ED. RADIO - SALA BOMBOLE	03/8691/018	2003		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		marzo-25
14	BOMBOLA	IG100	AZOTO	3lt/100b	ED. RADIO - SALA BOMBOLE	03/8691/147	2003		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		marzo-25
15	BOMBOLA	IG100	AZOTO	3lt/100b	ED. RADIO - SALA BOMBOLE	03/8691/108	2003		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		marzo-25
16	BOMBOLA	IG100	AZOTO	3lt/100b	ED. RADIO - SALA BOMBOLE	03/8691/197	2003		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		marzo-25
17	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	CENTRALE ELETTRICA - SALA	04/8515/055	2004		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		marzo-25
18	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	CENTRALE ELETTRICA - SALA	04/8515/101	2004		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		marzo-25
19	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	CENTRALE ELETTRICA - SALA	04/8515/061	2004		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		marzo-25
20	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	CENTRALE ELETTRICA - SALA	04/8515/045	2004		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		marzo-25
21	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	CENTRALE ELETTRICA - SALA	04/8515/038	2004		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		marzo-25
22	BOMBOLA	IG100	AZOTO	3lt/100b	CENTRALE ELETTRICA - SALA	03/8691/063	2003		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		marzo-25
23	BOMBOLA	IG100	AZOTO	3lt/100b	CENTRALE ELETTRICA - SALA	04/8612/066	2004		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		marzo-25
24	BOMBOLA	IG100	AZOTO	3lt/100b	CENTRALE ELETTRICA - SALA	03/8691/013	2003		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		marzo-25
Sito:		BRESCIA																
n° prog.	Presidio/sistema	Shelter TBT Verona					Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	233BC	Polvere	6KG	Shelter TBT	65662	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	12/2020	2026
2	ESTINTORE	24B	CO2	2KG	Shelter TBT	20740	2011	2029	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	06/2021	06/2021
Sito:		BRINDISI ACC																
n° prog.	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ACC - INGRESSO PRINCIPALE P.T.	27579	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	F. V.
2	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	ACC - VECCHIA GUARDIANIA	91962	2001	2019	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	F.V.	F. V.
3	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ACC - ASCENSORE OTIS P.T.	7108	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	F. V.
4	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ACC - SALA SERVER CONSOLIDATION	27464	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	F. V.
5	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ACC - SALA MENSA P.T.	29858	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	F. V.
6	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ACC - SALA MENSA P.T.	26508	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	F. V.
7	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ACC - CORRIDOIO P.T. (LATO MENSA)	3256	2012	2030	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	mag-22	2022
8	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ACC - SCALA SECONDARIA P.T.	3923	2012	2030	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	mag-22	2022
9	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	ACC - INGRESSO SECONDARIO P.T.	92072	2001	2019	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	F.V.	F. V.
10	ESTINTORE	89BC	CO2	5KG	ACC - SALA APPARATI RADAR P.T.	2542	2001	2019	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	F.V.	F. V.
11	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ACC - SALA MULTIFONO	30793	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	F. V.
12	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ACC - SALA TLC P.T.	92097	2001	2019	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	F.V.	F. V.
13	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ACC - SALA MULTIFONO PRINCIPALE	4752	2012	2030	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	mag-22	2022
14	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ACC - SALA MULTIFONO PRINCIPALE	4335	2012	2030	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	mag-22	2022
15	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ACC - CABINA BT INTERNA P.T.	4917	2012	2030	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	mag-22	2022
16	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ACC - CABINA BT INTERNA P.T.	3008	2012	2030	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	mag-22	2022
17	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ACC - SALA UPS FB/UFFICI P.T.	3210	2012	2030	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	mag-22	2022
18	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ACC - CENTRALE CONDIZIONAMENTO	3039	2012	2030	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	mag-22	2022
19	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ACC - CENTRALE TERMICA P.T.	3272	2012	2030	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	mag-22	2022
20	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ACC - ATRIO MAGAZZINO	4044	2012	2030	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	mag-22	2022
21	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ACC - CORRIDOIO P.T. LATO UFF. T.S.	4918	2012	2030	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	mag-22	2022
22	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ACC - CORRIDOIO P. 1	7053	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	F. V.
23	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ACC - CORRIDOIO P. 1	30926	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	F. V.
24	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ACC - CORRIDOIO P. 1	6598	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	F. V.
25	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ACC - CORRIDOIO P. 1	29818	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	F. V.
26	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	ACC - SCALA SECONDARIA P. 1	91933	2001	2019	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	F.V.	F. V.
27	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ACC - SALA OPERATIVA P. 1	30944	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	F. V.
28	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ACC - SALA OPERATIVA P. 1	26738	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	F. V.
29	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ACC - SCALA SECONDARIA P. 2	91937	2001	2019	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	F.V.	F. V.
30	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ACC - EX ARO	2998	2012	2030	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	mag-22	2022
31	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ACC - EX ARO	3267	2012	2030	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	mag-22	2022
32	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ACC - EX ARO	3023	2012	2030	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	mag-22	2022
33	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ACC - SALA CONFERENZE P.T.	36061	2008	2026	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2018
34	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ACC - SALA MULTIFONO EMERGENZA	2088	2012	2030	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	mag-22	2022
Sito:		BRINDISI ACC																
n° prog.	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
35	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	ACC - SALA MULTIFONO EMERGENZE	91935	2001	2019	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	F.V.	F. V.
36	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	ACC - SALA APPARATI RADAR P.T.	92095	2001	2019	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	F.V.	F. V.
37	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ACC - SALA APPARATI PSA P. 1	30525	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	F. V.
38	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	ACC - SALA ENET ESTERNA	92017	2001	2019	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	F.V.	F. V.
39	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	ACC - SALA ENET ESTERNA P.T.	15148	2005	2023	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	mag-18	F. V.
40	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	ACC - DEPOSITO 5 AMI - PIANO S.	96340	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	mag-20	2026
41	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	ACC - DISIMPEGNO LATO DEP. 2 -	14986	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-19	2022
42	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	ACC - LOCALE SERRANDE	13986	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-19	2022
43	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	ACC - DEPOSITO 2 TECHNOSKY -	13919	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-19	2022
44	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	ACC - DEPOSITO 2 TECHNOSKY -	13983	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-19	2022
45	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	ACC - DEPOSITO 2 TECHNOSKY -	15591	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-19	2022
46	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	ACC - LOCALE FILTRO U.S. LATO	14901	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-19	2022
47	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	ACC - DEPOSITO 1 ENAV - PIANO S.	16239	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-19	2022
48	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	ACC - DEPOSITO 1 ENAV - PIANO S.	15207	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-19	2022

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
49	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	ACC - DEPOSITO 1 ENAV - PIANO S.	13910	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-19	2022
50	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	ACC - DEPOSITO 1 ENAV - PIANO S.	15559	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-19	2022
51	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	ACC - LOCALE 4 MAGAZZINO - PIANO	94785	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	mag-20	2026
52	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	ACC - DISIMPEGNO LATO U.S. LATO	23069	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	mag-19	2028
53	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	ACC - CENTRALE IDRICA - PIANO S.	16231	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	gen-20	2022
54	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ACC - CENTRALE IDRICA - PIANO S.	55792	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-19	2025
55	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	AIUOLA ACC - AREA BOMBOLONE	712	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-18	2027
56	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	AIUOLA ACC - AREA BOMBOLONE	3948	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-18	2027
57	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CENTRALE ELETTRICA - SALA GEIA 1-2	15160	2005	2023	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	mag-18	F. V.
58	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CENTRALE ELETTRICA - SALA GEIA 1-2	10988	2008	2026	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	mag-18	2020
59	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CENTRALE ELETTRICA - SALA GEIA 1-2	15311	2005	2023	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	mag-18	F. V.
60	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CENTRALE ELETTRICA - SALA GEIA 3-4	84184	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	mag-18	2027
61	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CENTRALE ELETTRICA - SALA GEIA 3-4	16352	2005	2023	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	mag-18	F. V.
62	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CENTRALE ELETTRICA - SALA GEIA 3-4	15625	2005	2023	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	mag-18	F. V.
63	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CENTRALE ELETTRICA - SALA MT2	15017	2005	2023	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	mag-18	F. V.
64	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CENTRALE ELETTRICA - SALA UPS 3-4	15087	2005	2023	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	mag-18	F. V.
65	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CENTRALE ELETTRICA - SALA BT E	16580	2005	2023	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	mag-18	F. V.
66	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CENTRALE ELETTRICA - SALA MT1	15608	2005	2023	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	mag-18	F. V.
67	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CENTRALE ELETTRICA - UPS 1-2	15623	2005	2023	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	mag-18	F. V.
68	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	CABINA ARRIVO ENEL	19333	2012	2030	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	mag-22	2022
68	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	9KG	GUARDIANIA	774	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-19	2022
Sito:		BRINDISI ACC																
n° prog	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/062	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
2	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/057	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
3	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/053	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
4	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/043	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
5	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/106	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
6	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/107	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
7	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/164	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
8	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/143	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
9	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/121	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
10	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/011	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
11	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/054	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
12	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/077	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
13	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/064	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
14	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/120	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
15	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/176	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
16	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/116	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
17	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/102	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
18	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/034	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
19	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/016	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
20	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/151	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
21	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/104	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
22	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/166	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
23	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/001	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
24	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/084	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
25	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/085	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
26	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/122	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
27	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/148	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
28	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/154	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
29	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/103	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
30	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/146	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
31	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/073	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
32	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/158	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
33	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/003	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
34	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/075	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
Sito:		BRINDISI ACC																
n° prog	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
35	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/085	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
36	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/002	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
37	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/067	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
38	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/174	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
39	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	06/8726/091	2006		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		feb-26
40	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/065	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
41	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/131	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
42	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/083	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
43	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/149	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
44	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/126	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
45	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/101	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
46	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/132	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
47	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/153	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
48	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/127	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
49	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/078	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
50	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/134	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
51	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/082	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
52	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/141	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
53	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/108	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
54	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	03/8265/049	2003		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		giu-26
55	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	07/09/02/004	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
56	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - PORTICO LATO MULTIFONI	05/8401/151	2005		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		set-25
57	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - PORTICO LATO MULTIFONI	05/8401/153	2005		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		set-25
58	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - PORTICO LATO MULTIFONI	05/8401/152	2005		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		set-25
59	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - PORTICO LATO MULTIFONI	05/8401/148	2005		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		set-25
60	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - PORTICO LATO MULTIFONI	05/8401/070	2005		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		set-25
61	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - PORTICO LATO MULTIFONI	05/8401/072	2005		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		set-25
62	BOMBOLA	IG100	AZOTO	3lt/100b	ACC - PORTICO LATO MULTIFONI	03/8691/017	2003		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		mar-25
63	BOMBOLA	IG100	AZOTO	3lt/100b	ACC - PORTICO LATO MULTIFONI	03/8691/167	2003		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		mar-25
64	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	09/12/03/188	2009		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		dic-19
65	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	09/12/03/167	2009		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		dic-19
66	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	09/12/03/130	2009		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		dic-19
67	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOCALE BOMBOLE - PIANO S.	09/12/03/086	2009		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		dic-19
68	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOC. BOMBOLE - DEP. 2	08/02/04/188	2008		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
Sito:		BRINDISI ACC																
n° prog	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
69	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOC. BOMBOLE DEP. 2	08/02/04/183	2008		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
70	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOC. BOMBOLE DEP. 2	08/02/04/173	2008		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
71	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOC. BOMBOLE DEP. 2	08/02/04/187	2008		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
72	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOC. BOMBOLE DEP. 2	08/02/04/167	2008		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
73	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOC. BOMBOLE DEP. 2	08/02/04/178	2008		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
74	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOC. BOMBOLE DEP. 2	06/8460/089	2006		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		feb-26
75	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOC. BOMBOLE DEP. 2	06/8501/045	2006		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		feb-26

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
76	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOC. BOMBOLE DEP. 2	08/02/04/194	2008		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
77	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOC. BOMBOLE DEP. 2	08/02/04/198	2008		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
78	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOC. BOMBOLE DEP. 2	08/02/04/171	2008		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
79	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ACC - LOC. BOMBOLE DEP. 2	08/02/04/196	2008		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
80	IDRANTE	UNI45	Acqua	CASSETT	ACC - PARETE ESTERNA LATO SUD	1	2011		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2020
81	IDRANTE	UNI45	Acqua	CASSETT	ACC - PARETE ESTERNA LATO EST	2	2011		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2020
82	IDRANTE	UNI45	Acqua	CASSETT	ACC - PARETE ESTERNA LATO NORD	3	2011		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2020
83	IDRANTE	UNI45	Acqua	CASSETT	ACC - P.T. ATRIO PRINCIPALE LATO	4	2012		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2020
84	IDRANTE	UNI45	Acqua	CASSETT	ACC - P.T. ATRIO INGRESSO	5	2012		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2020
85	IDRANTE	UNI45	Acqua	CASSETT	ACC - P. 1 LATO ASCENSORE	6	2012		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2020
86	IDRANTE	UNI45	Acqua	CASSETT	ACC - P. 1 CORRIDOIO UFFICI	7	2012		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2020
87	IDRANTE	UNI45	Acqua	CASSETT	ACC - P. 1 PIANEROTTOLO SCALE	8	2012		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2020
88	IDRANTE	UNI45	Acqua	CASSETT	ACC - P. 1 PIANEROTTOLO SCALE	9	2012		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2020
89	ATTACCO VV.F.	UNI70	Acqua	A PARET	ACC - PARETE ESTERNA LATO EST	1			nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		
90	ATTACCO VV.F.	UNI70	Acqua	A PARET	ACC - PARETE ESTERNA LATO SUD	2			nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		
91	Naspo n.1	UNI25	Acqua	Orientab	ACC - DEPOSITO 5 AMI - PIANO S.	1	2008		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2019
92	Naspo n.2	UNI25	Acqua	Orientab	ACC - DISIMPEGNO LATO DEP. 5 AMI -	2	2015		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2020
93	Naspo n.3	UNI25	Acqua	Orientab	ACC - DEPOSITO 2 TECHNOSKY -	3	2008		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2019
94	Naspo n.4	UNI25	Acqua	Orientab	ACC - DISIMPEGNO LATO DEP. 1 ENAV -	4	2008		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2019
95	Naspo n.5	UNI25	Acqua	Orientab	ACC - FILTRO LATO LOCALE 4	5	2008		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2019
96	Naspo n.6	UNI25	Acqua	Orientab	ACC - DEPOSITO 1 ENAV - PIANO S.	6	2008		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2019
97	Naspo n.7	UNI25	Acqua	Orientab	ACC - LOCALE CANALI CDZ/UTA -	7	2008		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2019
98	Naspo n.8	UNI25	Acqua	Orientab	ACC - DISIMPEGNO LATO ASCENS.	8	2008		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2019
99	Naspo n.9	UNI25	Acqua	Orientab	ACC - DISIMPEGNO 3 LATO SALA Q.E. -	9	2008		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2019
100	Naspo n.10	UNI25	Acqua	Orientab	ACC - DEPOSITO ENAV - PIANO S.	10	2008		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2019
101	ATTACCO VV.F.	UNI70	Acqua	2 x UNI 7	ACC - PARETE ESTERNA LATO EST	3			nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		
102	STAZIONE DI POMPAGGIO		LOWARA GSI20/CN40-1		ACC - LOCALE CENTRALE IDRICA AL				nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		
Sito:		BRINDISI (Aeroporto)																
n° prog	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	Port.113B	CO2	5 KG	ED.TWR S.App.	4649	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
2	ESTINTORE	Port.34A-233B	POLVERE	6 KG	ED.TWR Corrid.	31192	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	2027
3	ESTINTORE	Port.113B	CO2	5 KG	ED.TWR At.Asc.	7096	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
4	ESTINTORE	Port.113B	CO2	5 KG	ED.TWR S.OPER.	6925	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
5	ESTINTORE	Port.34A-233B	POLVERE	6 KG	ED.TWR S.OPER.	31927	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	2027
6	ESTINTORE	Port.34A-233B	POLVERE	6 KG	ED.TWR L.Storre	31488	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	2027
7	ESTINTORE	Port.113B	CO2	5 KG	ED.TWR ex S.app	8072	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
8	ESTINTORE	Port.113B	CO2	5 KG	ED.TWR L.M.ASC.	7242	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
9	ESTINTORE	Port.34A-233B	POLVERE	6 KG	SALA G.E.	2236	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	2027
10	ESTINTORE	Port.113B	CO2	5 KG	SALA G.E.	6199	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
11	ESTINTORE	Port.34A-233B	POLVERE	6 KG	Shelter Per.ENAV	30942	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	2027
12	ESTINTORE	Port.34A-233B	POLVERE	6 KG	Shelter Per.ENAV	32883	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	2027
13	ESTINTORE	Port.34A-233B	POLVERE	6 KG	MAN. QGBT+UPS	1862	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	2027
14	ESTINTORE	Port.113B	CO2	5 KG	MAN. QGBT+UPS	4815	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
15	ESTINTORE	Port.113B	CO2	5 KG	MAN.CAB.MT	6407	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
16	ESTINTORE	Port.113B	CO2	5 KG	MAN.CAB.MT	5761	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
17	ESTINTORE	Port.34A-233B	POLVERE	6 KG	EST.TWR	31613	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	2027
18	ESTINTORE	Port.34A-233B	POLVERE	6 KG	EST.TWR	31490	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	2027
19	ESTINTORE	Port.113B	CO2	5 KG	GUIDA PLANATA	87070	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
20	ESTINTORE	Port.113B	CO2	5 KG	LOCALIZZATORE	87458	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
21	ESTINTORE	Port.34A-233B	POLVERE	6 KG	MAN.ED.RADAR	2182	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	2027
22	ESTINTORE	Port.113B	CO2	5 KG	MAN.ED.RADAR	6329	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
23	ESTINTORE	Port.113B	CO2	5 KG	MAN.ED.RAD.S.App.	4574	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
24	ESTINTORE	Port.113B	CO2	5 KG	MAN.ED.RAD.S.App.	8093	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
Sito:		CAGLIARI																
n° prog	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	ARM. BLOCCO TECNICO	91942	2011	2029	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-18	mar-23
2	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO - P.T.	92082	2006	2024	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-18	mar-23
3	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR EXT GEIA	12155	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-18	mar-27
4	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR UFFICI	13674	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-18	mar-27
5	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO - INGR. ASCENSORE	92993	2006	2024	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-24	mar-18
6	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	STWR SALA APPARATI	69293	2008	2026	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-18	mar-18
7	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	M.E. LA PLAYA	33061	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-21	mar-26
8	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	NDB LA PLAYA	19212	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-20	mar-25
9	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	LOCALIZZATORE	25068	2016	2031	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mag-21	mag-26
10	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	LOCALIZZATORE	24244	2016	2031	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mag-21	mag-26
11	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	VOR/DME	69980	2008	2026	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-18	mar-18
12	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	ASCENSORE STWR	70554	2008	2026	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-18	mar-18
13	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	TWR SALA OPERATIVA	69419	2008	2026	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-18	mar-18
14	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	GUIDA PLANATA	24639	2016	2031	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mag-21	mag-26
15	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	GUIDA PLANATA	23813	2016	2031	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mag-21	mag-26
16	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	TWR SALA ENERGIA	69911	2008	2026	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-18	mar-18
17	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO - INGRESSO	69300	2008	2026	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-18	mar-18
18	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO - SALA APPARATI	105050	2008	2026	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-18	mar-18
19	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO - P.T.	69356	2008	2026	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-18	mar-18
20	ESTINTORE	13A 89BC	POLVERE	2KG	SALA ARO	1065	2011	2029	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-18	mar-23
21	ESTINTORE	13A 89BC	POLVERE	2KG	SALA APPARATI METEO	807	2011	2029	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-18	mar-23
22	ESTINTORE	13A 89BC	POLVERE	2KG	RISERVA METEO	990	2011	2029	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-18	mar-23
23	ESTINTORE	13A 89BC	POLVERE	2KG	RISERVA METEO	957	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-18	mar-27
24	ESTINTORE	113BC	CO2	2KG	cabina elettrica GP	11023	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-20	mar-25
25	ESTINTORE	113BC	CO2	2KG	cabina elettrica VOR	10788	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-20	mar-25
26	ESTINTORE	113BC	CO2	2KG	cabina elettrica LOC	10800	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-20	mar-25
27	ESTINTORE	55A233BC	POLVERE	2KG	Sala GEIA	175454	2015	2022	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-18	mar-27
28	ESTINTORE	55A233BC	POLVERE	2KG	Ext. Sala GEIA	175132	2015	2027	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-18	mar-27
29	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	Ext. Sala UPS	B646060	2015	2025	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-20	mar-25
30	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	Sala UPS	B646119	2015	2025	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-20	mar-25
31	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	Ext alim. BT nuovo B.T.	B646094	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-20	mar-25
32	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	Sala apparati nuovo B.T.	28507	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-20	mar-25
33	ESTINTORE	55A233BC	POLVERE	6KG	corridoio nuovo B.T.	3552	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-18	mar-27
34	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	corridoio nuovo B.T.	28922	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-20	mar-25
35	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	meteo sala AMO	176932	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-20	mar-25
36	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	meteo p. terra	176924	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-20	mar-25
37	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	meteo p. terra	176948	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-20	mar-25
38	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	meteo p. terra	176913	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-20	mar-25
Sito:		FIUMICINO																
n° prog	Presidio/sistema NAV LAZIO CAMPAGNANO						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	G.E. (9)	727048	1997	2015	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
2	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Sala quadri (2)	727059	1997	2015	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
3	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Ingresso (1)	714219	1997	2015	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
4	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Sala apparti (7)	727065	1997	2015	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
5	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Sala apparti (5)	714255	1997	2015	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
6	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Sala geia (10)	69267	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2026
7	BOMBOLA		NAF S 125	66,7Kg/3	Locale di servizio	05/8843/034	2005		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2025

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
Sito:		CAPO CARBONARA																
n° prog	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA TELECOMANDI	7439	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2020	2025
2	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA UFFICIO	23677	2017	2035	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2020	2029
3	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SHELTER NDB	29806	2006	2024	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2022	2027
4	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SHELTER NDB	29470	2006	2024	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2022	2027
5	ESTINTORE	113BC	CO2	2KG	CABINA ELETTRICA	25258	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2021	2026
6	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CABINA ELETTRICA	61528	2006	2024	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2018	2018
7	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SHELTER VOR/DME	33183	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2021	2026
8	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SHELTER VOR/DME	32740	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2021	2026
9	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	CABINA ELETTRICA	8857	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2020	2025
10	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	CABINA ELETTRICA	7340	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2020	2025
11	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA E-NET	22287	2017	2035	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2022	2029
12	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA GEIA	13111	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2020	2025
13	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	GRUPPO ELETTROGENO	3195	2017	2035	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2022	2027
14	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	GRUPPO ELETTROGENO	6091	2017	2035	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2020	2029
15	ESTINTORE	113BC	CO_2	5 Kg		2631	2017	2035	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2022	2027
16	ESTINTORE	113BC	CO_2	5 Kg		3313	2017	2035	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2022	2027
17	ESTINTORE	113BC	CO_2	5 Kg		2609	2017	2035	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2022	2027
18	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg		6600	2017	2035	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2020	2029
19	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg		4055	2017	2035	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2020	2029
20	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg		6239	2017	2035	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2020	2029
21	IDRANTE	UNI45			ESTERNO		2015		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2020
22	IDRANTE	UNI45			ESTERNO		2015		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2020
23	ELETTROPOMPA				ESTERNO				set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		
24	BOMBOLA		Argon	140 lt		17/06/07/127	2017		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2027
25	BOMBOLA		Argon	140 lt		17/06/07/131	2017		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2027
Sito:		CARAFFA DI CATANZARO																
n° prog	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TBT INGRESSO EDIFICIO	21006 (1)	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2025
2	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TBT LOC. VIGILANZA	9653 (2)	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2016	2025
3	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TBT CORRIDOIO	497 (3)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2028
4	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TBT CORRIDOIO	11665 (4)	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2016	2025
5	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TBT CORRIDOIO	22731 (5)	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2025
6	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TBT LABORATORIO	295 (6)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
7	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TBT SALA APPARATI	1016 (7)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
8	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TBT SALA APPARATI	1174 (8)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
9	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TBT SALA APPARATI	11310 (9)	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2016	2025
10	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TBT SALA APPARATI	10394 (10)	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2016	2025
11	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TBT SALA APPARATI	313 (11)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
12	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TBT UFFICIO EDIFICIO	11885 (12)	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2016	2025
13	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TBT MAGAZZINO	245 (13)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
14	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TBT MAGAZZINO FIDUC.	1014 (14)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
15	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER RADAR	539 (15)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
16	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER RADAR	414 (16)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
17	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	E.E. LOCALE INGRESSO	10210 (17)	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2016	2025
18	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	E.E. LOCALE MAGAZZINO	161 (18)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
19	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	E.E. LOCALE MAGAZZINO	297 (19)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
20	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	E.E. LOCALE UPS 1	933 (20)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
21	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	E.E. LOCALE UPS 2	1013 (21)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
22	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	E.E. LOCALE GEIA 1	11674 (22)	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2016	2025
23	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	E.E. LOCALE GEIA 2	236 (23)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
24	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	E.E. CABINA MT	847 (24)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
25	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	E.E. CABINA MT	828 (25)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
Sito:		CARAFFA DI CATANZARO																
1	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140 lt/20	SALA UPS	04/8515/006 (26)	2004		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		C.C
2	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140 lt/20	SALA UPS	04/8515/137 (27)	2004		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		C.C
3	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140 lt/20	SALA UPS	04/8515/134 (28)	2004		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		C.C
4	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140 lt/20	SALA UPS	04/8515/009 (29)	2004		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		C.C
5	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140 lt/20	SALA TBT	04/8515/136 (30)	2004		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		02/2025
6	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140 lt/20	SALA TBT	04/8515/008 (31)	2004		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		02/2025
7	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140 lt/20	SALA TBT	04/8515/033 (32)	2004		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		02/2025
8	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140 lt/20	SALA TBT	04/8515/123 (33)	2004		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		02/2025
9	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140 lt/20	SALA TBT	04/8515/086 (34)	2004		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		02/2025
10	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140 lt/20	SALA TBT	04/8515/200 (35)	2004		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		02/2025
11	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140 lt/20	SALA TBT	04/8515/120 (36)	2004		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		02/2025
12	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140 lt/20	SALA TBT	04/8515/122 (37)	2004		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		02/2025
13	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140 lt/20	SALA TBT	04/8515/124 (38)	2004		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		02/2025
14	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140 lt/20	SALA TBT	04/8515/125 (39)	2004		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		02/2025
15	BOMBOLA	HFC23	HFC23	27 lt/48b	SALA RADAR	96/183/055 (40)	1996		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		02/2025
16	BOMBOLA	IG100	AZOTO	3KG	EDIFICIO TBT	038691043 (41)	2003		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2026
17	BOMBOLA	IG100	AZOTO	3KG	EDIFICIO TBT	038691034 (42)	2003		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2026
18	BOMBOLA	IG100	AZOTO	3KG	EDIFICIO TBT	038691083 (43)	2003		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2026
19	BOMBOLA	IG100	AZOTO	3KG	EDIFICIO TBT	038691163 (44)	2003		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2026
20	BOMBOLA	IG100	AZOTO	3KG	EDIFICIO TBT	038691002 (45)	2003		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2026
21	BOMBOLA	IG100	AZOTO	3KG	EDIFICIO E.E.	33320 (46)	2003		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2021
22	BOMBOLA	IG100	AZOTO	3KG	EDIFICIO E.E.	299748 (47)	2003		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2021
23	BOMBOLA	IG100	AZOTO	3KG	EDIFICIO E.E.	038691109 (48)	2003		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2021
Sito:		CARPIANO																
n° prog	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	LOC. P.T. QE	68565	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2016
2	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	RDR METEO	56196	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
3	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER ILS	109558	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2016
4	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER NDB	9565	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2016
5	BOMBOLA	IG55	AZOTO/ARGO	80lt/250	LOCALE Q.E. P.T.	01/8504/149	2013		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2023
6	BOMBOLA	IG55	AZOTO/ARGO	80lt/250	RDR METEO	01/8504/148	2013		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	01.03.2013	2023
Sito:		CASENUOVE																
n° prog	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	UPS	13102	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2020	2025
2	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	MAGAZZINO 2	13186	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2020	2025
3	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	APPARATI INGRESSO	13083	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2020	2025
4	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	APPARATI 2	13140	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2020	2025
5	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CORRIDOIO	13245	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2020	2025
6	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	APPARATI 1-2	13274	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2020	2025
7	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	EX CALDAIA	19220	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2020	2025
8	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA QGBT	13247	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2020	2025
9	ESTINTORE	55A 233BC	POLVERE	6KG	SALA GE 1	9178	2011	2029	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2020	2023

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
10	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA GE 2	17273	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2018	2025
11	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA UPS	13175	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2020	2025
12	BOMBOLA	IG55	AZOTO-ARGO	140lt 20	ESTERNO PARETE SUD	48515029	2004		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2024
13	BOMBOLA	IG55	AZOTO-ARGO	140lt 20	ESTERNO PARETE SUD	48515141	2004		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2024
14	BOMBOLA	IG55	AZOTO-ARGO	140lt 20	ESTERNO PARETE SUD	48515127	2004		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2024
15	BOMBOLA	IG55	AZOTO-ARGO	140lt 20	ESTERNO PARETE SUD	48515039	2004		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2024
16	BOMBOLA	IG55	AZOTO-ARGO	140lt 20	ESTERNO PARETE SUD	48515034	2004		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2024
17	BOMBOLA	IG100	AZOTO	3lt 100b	ESTERNO PARETE SUD	10405880	2008		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2018
18	BOMBOLA	IG100	AZOTO	3lt 100b	ESTERNO PARETE SUD	10405884	2008		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2018
19	BOMBOLA	IG100	AZOTO	3lt 100b	ESTERNO PARETE SUD	10406031	2008		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2018
20	BOMBOLA	IG100	AZOTO	3lt 100b	ESTERNO PARETE SUD	10606035	2008		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2018
21	BOMBOLA	IG100	AZOTO	3lt 120b	ESTERNO PARETE SUD	LM3860	2008		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2018
Sito:		CASORIA																
n° prog	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA APPARATI	3353	2004	2022	giu-17	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	01/06/2021	2019
Sito:		FIUMICINO																
n° prog	Presidio/sistema CASTEL DI GUIDO RADAR 44S						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Sala radar	58858	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
2	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Locale bombole	714225	1997	2015	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
3	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Locale bt - Ups	727002	1997	2015	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
4	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Locale mt	727128	1997	2015	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
5	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Locale G.E.	95276	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2017	2026
6	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Locale G.E.	94742	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2017	2026
7	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Locale G.E.	727152	1997	2015	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	F.V.	F. V.
8	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Sala radar	58702	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
9	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Locale bombole	58696	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
10	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Sala radar	58856	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
11	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Sala antenna	727161	1997	2015	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
12	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Arrivo enel	727136	1997	2015	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
13	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	TBT	55905	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
14	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Nuova ala TBT	55891	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
15	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Nuova ala	55096	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
16	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Nuova ala	55878	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
17	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Loc. Magazzino	55373	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2026
18	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Loc. Magazzino sala e-net	54262	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2026
19	BOMBOLA	IG01	Argon	40 Kg/30	Locale bombole	07/47521	2007		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2027
20	BOMBOLA	IG01	Argon	40 Kg/30	Locale bombole	07/47497	2007		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2027
21	BOMBOLA	IG01	Argon	40 Kg/30	Locale bombole	07/47559	2007		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2027
22	BOMBOLA	IG01	Argon	40 Kg/30	Locale bombole	07/47535	2007		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2027
23	BOMBOLA	IG01	Argon	40 Kg/30	Locale bombole	07/47496	2007		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2027
24	BOMBOLA	IG01	Argon	40 Kg/30	Locale bombole	07/47552	2007		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2027
25	BOMBOLA	IG01	Argon	40 Kg/30	Locale bombole	07/47545	2007		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2027
26	BOMBOLA	IG01	Argon	40 Kg/30	Locale bombole	07/47573	2007		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2027
27	BOMBOLA	IG01	Argon	40 Kg/30	Locale bombole	07/47505	2007		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2027
28	BOMBOLA	IG01	Argon	40 Kg/30	Locale bombole	07/47551	2007		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2027
29	BOMBOLA	IG01	Argon	40 Kg/30	Locale bombole	07/47538	2007		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2027
30	BOMBOLA	IG01	Argon	40 Kg/30	Locale bombole	07/47509	2007		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2027
31	BOMBOLA	IG01	Argon	40 Kg/30	Locale bombole	07/47511	2007		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2027
32	BOMBOLA	IG01	Argon	40 Kg/30	Locale bombole	07/47572	2007		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2027
33	BOMBOLA	IG01	Argon	40 Kg/30	Locale bombole	07/47540	2007		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2027
34	BOMBOLA	IG01	Argon	40 Kg/30	Locale bombole	07/47560	2007		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2027
35	BOMBOLA	IG01	Argon	40 Kg/30	Radar	07/47534	2007		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2027
36	BOMBOLA	IG01	Argon	40 Kg/30	Radar	07/47565	2007		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2027
37	BOMBOLA	IG01	Argon	40 Kg/30	Radar	07/47480	2007		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2027
38	BOMBOLA	IG01	Argon	40 Kg/30	Radar	07/47510	2007		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2027
39	BOMBOLA	IG01	Argon	40 Kg/30	Radar	07/47499	2007		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2027
40	BOMBOLA	IG01	Argon	40 Kg/30	radar	07/47501	2007		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2027
41	BOMBOLA	IG01	Argon	40 Kg/30	Arrivo enel	07/47483	2007		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2027
42	BOMBOLA	IG55	Argon	116 Kg/2	Arrivo enel	13/3090/046	2013		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2023
43	BOMBOLA	IG55	Argon	116 Kg/2	Arrivo enel	13/3090/047	2013		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2023
44	BOMBOLA	IG55	Argon	116 Kg/2	nuova ala	13/3090/004	2013		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2023
45	BOMBOLA	IG55	Argon	116 Kg/2	nuova ala	13/3090/048	2013		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2023
Sito:		CATANIA																
n° prog	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	84BC	POLVERE	1KG	AUTO ENAV EB180MX	1124	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2017	2026
2	ESTINTORE	84BC	POLVERE	1KG	AUTO ENAV EB145MX	2679	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2017	2026
3	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TWR	55900	2005	2023	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2023
4	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR - SCALA	3694	2010	2028	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2022
5	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TWR - BCK (SALA RELIEF)	306714	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2024
6	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TWR - BCK (CORRIDOIO)	306715	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2024
7	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	METEO	313	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	R.C	2026
8	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	METEO	25293	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2024
9	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	METEO	306677	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2024
10	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	METEO	306706	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2024
11	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P. 1 CORRIDOIO LATO SX	1566	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	R.C	2027
12	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	P. 1 CORRIDOIO LATO SX	463	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
13	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	P. 1 SCALA CENTRALE	1772	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
14	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	P. 1 CORRIDOIO CENTRALE	2096	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
15	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	P. 1 CORRIDOIO LATO DX	629	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
16	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	P. 1 CORRIDOIO LATO DX	1801	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
17	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. ASCENSORE DX	96504	2003	2021	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2020
18	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CORRIDOIO SALA REGIA	7439	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
19	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA REGIA	306727	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2024
20	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA APPARATI	306688	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2024
21	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA APPARATI	306708	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2024
22	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	P.T. SALA QUADRI	52376	2003	2021	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2018
23	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	B.T. SALA UPS	25405	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2024
24	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	P.T. INGRESSO	306711	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2024
25	ESTINTORE	A B1 C	CO2	18KG	P.T. CORRIDOIO LATO SX	48035	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
26	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	P.T. CORRIDOIO LATO SX	4263	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
27	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. CORRIDOIO LATO SX	70053	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2017	2026
28	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. CORRIDOIO LATO SX	2228	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	R.C	2027
29	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SHELTER EX ARO	86236	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2017	2026
30	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SHELTER SALA PULIZIE	123	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2016	C.C
31	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	LOCALE SIS	441	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
32	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. MAGAZZINO TS	48790	2008	2026	lug-17	gen-18	ago-18	feb-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		
33	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. MAGAZZINO TS	84886	2014	2032	lug-17	gen-18	ago-18	feb-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2017	2026
Sito:		CATANIA																
34	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. MAGAZZINO TS	96554	2003	2021	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2020
35	ESTINTORE	34B	CO2	2KG	SHELTER MOBILE GEIA	22675	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
36	ESTINTORE	A B1 C	POLVERE	50KG	CAB AVL PERIMETRO ESTERNO	144501	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
37	ESTINTORE	A B1 C	CO2	18KG	AVL M.T. INGRESSO	854695	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2016	2016
38	ESTINTORE	A B1 C	CO2	18KG	AVL PERIMETRO ESTERNO	854697	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2016	2016
39	ESTINTORE	A B1 C	CO2	18KG	AVL PERIMETRO ESTERNO	927911	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2016	2016
40	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CAB AVL REGOLATORI	69136	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2017	2026
41	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CAB AVL REGOLATORI	25301	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2024
42	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	AVL SALA TRAFO	55891	2005	2023	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2015
43	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	AVL SALA GEIA	96718	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2017	2026
44	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CABINA M.T. N° 2 (AEROL)	25296	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2024
45	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CABINA M.T. N° 2 (AEROL)	1881	2010	2028	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2022
46	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	GEIA AEROL	50676	2008	2026	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2025
47	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	P.T. AEROLOGICA	6583/14	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
48	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	P. 1 AEROLOGICA MAGAZZINO	6565/14	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
49	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	G.P.	8656	2005	2023	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2025
50	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	G.P.	9627	2005	2023	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2025
51	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	NODO G.P.	6464/14	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
52	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CABINA M.T. N° 3	5852/14	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
53	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	POSTAZIONE VOR	2265	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2024
54	BOMBOLA	NAF S 125		13,5KG	POSTAZIONE VOR	09/48473	2009		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		lug-19
55	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	EGNOS	14680	2003	2021	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	R.C	2023
56	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	EGNOS	14974	2003	2021	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	R.C	2023
57	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CABINA M.T. N° 7	6495/14	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
58	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CABINA M.T. 4	25310	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2024
59	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CABINA M.T. 5	6026/14	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
60	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CABINA M.T. 6	5802/14	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
61	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	LOC.	8530	2005	2023	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2023
62	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	LOC.	9103	2005	2023	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2023
63	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	NODO LOC.	6121/14	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
64	IDRANTE	UNI45		20mt / 1	B.T. CORPO SCALA P. 2	1			lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2020
65	IDRANTE	UNI45		20mt / 1	B.T. CORPO SCALA P. 3	2			lug-17	gen-18	ago-18	feb-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2020
66	IDRANTE	UNI45		20mt / 1	B.T. CORPO SCALA P. 4	3			lug-17	gen-18	ago-18	feb-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2020
67	IDRANTE	UNI45		20mt / 1	B.T. CORPO SCALA P. 5	4			lug-16	gen-17	lug-17	gen-18	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2020
68	IDRANTE	UNI45		20mt / 1	B.T. TORRE SCALA ESTERNA	5			lug-16	gen-17	lug-17	gen-18	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2020
69	BOMBOLA	IG55	AZOTO/ARGO	140lt	SALA APPARATI	10/01/08/183	2008		lug-16	gen-17	lug-17	gen-18	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		01/2024
70	BOMBOLA	IG55	AZOTO/ARGO	140lt	SALA APPARATI	10/01/08/184	2008		lug-16	gen-17	lug-17	gen-18	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		01/2024
71	BOMBOLA	IG55	AZOTO/ARGO	140lt	SALA APPARATI	10/01/08/185	2008		lug-16	gen-17	lug-17	gen-18	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		01/2024
72	BOMBOLA	IG55	AZOTO/ARGO	140lt	SALA APPARATI	10/01/07/127	2007		lug-16	gen-17	lug-17	gen-18	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		01/2024
73	BOMBOLA	IG55	AZOTO/ARGO	140lt	SALA APPARATI	10/01/07/130	2007		lug-16	gen-17	lug-17	gen-18	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		01/2024
Sito:		CATANIA - S. GIUSEPPE LA RENA																
n° prog	Presidio/sistema	CATANIA - S. GIUSEPPE LA RENA						Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	P. 1 SCALA	663	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
2	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P. 1 BREAFING	2966	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2018
3	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P. 1 CORRIDOIO	121	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2018
4	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	P.T. INGRESSO	556	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
5	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA APPARATI BR	37142	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
6	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA APPARATI BR	43206	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
7	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA SIS	37888	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
8	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA APP. CIAMP.	42752	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
9	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	EX UFFICIO GALEANO	324	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
10	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA UPS	37148	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
11	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA UPS	119	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
12	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA UPS	700	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
13	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA UPS	37172	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
14	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	GEIA 1	15607	2004	2022	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2021
15	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	GEIA 2	15679	2004	2022	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2021
16	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	MAGAZZINO ENAV	21634	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2018
17	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	140lt	PIANO TERRA	04/8392/037	2004		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		02/2025
18	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	140lt	PIANO TERRA	04/8392/038	2004		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		02/2025
19	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	140lt	PIANO TERRA	04/8392/199	2004		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		02/2025
20	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	140lt	PIANO TERRA	04/8392/197	2004		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		02/2025
21	BOMBOLA	IG100	AZOTO	4,72KG	PIANO TERRA	03/8691/124	2003		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		02/2025
22	BOMBOLA	IG100	AZOTO	4,72KG	PIANO TERRA	03/8691/135	2003		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		02/2025
23	BOMBOLA	IG100	AZOTO	4,72KG	PIANO TERRA	03/8691/112	2003		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		02/2025
24	BOMBOLA	IG100	AZOTO	4,72KG	PIANO TERRA	03/8691/044	2003		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		02/2025
25	BOMBOLA	IG100	AZOTO	4,72KG	PIANO TERRA	03/8691/010	2003		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		02/2025
Sito:		CIAMPINO																
n° prog	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	Matricola	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(2) P. 1 - Segreteria	37428	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
2	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(3) P. 1 - magazzino studio 14	38129	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
3	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(4) P. 1 - Sala UPS	58656	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
4	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(5) P. 1 - Sala apparati new	1789	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
5	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(6) P. 1 - Sala apparati old	37312	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
6	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(7) TWR	37724	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
7	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(8) TWR	37332	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
8	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(9) VOR/DME	D97957	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
9	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(10) Guida planata	1695	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
10	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(11) Localizzatore	D98224	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
11	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	P.T. - Corridoio	18420	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2019
12	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	P.T. - Corridoio				lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2026
13	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	P.T. - Gruppo Elettrogeno	18415	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2019
14	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	P.T. - Corridoio	37898	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
15	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Sala Regia	37636	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
16	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Cabina 9 BT/MT	38300	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
17	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Cabina 9 MT	38115	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
18	BOMBOLA		Novec 1230	120 Lt/3	P.T. - Ingresso sala apparati new	10/8835/045	2014		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2024
19	BOMBOLA		Novec 1230	120 Lt/3	P.T. - Ingresso sala apparati new	10/8835/044	2014		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2024
20	BOMBOLA		Novec 1230	24 Lt/34,	P.T. - Ingresso sala apparati new	BRS018	2014		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2024
21	BOMBOLA		Novec 1230	80Lt/34,	P.T. - Ingresso sala apparati new	BRS012	2014		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2024
22	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	corridoio	2073	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
Sito:		CIMA CANISTREDDU																
n° prog	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA GEIA	8284	2007	2025	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2019	2019
2	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA GEIA	57469	2004	2022	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2019	2022
3	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA APPARATI	13110	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2020	2025
4	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	CABINA ELETTRICA	13114	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2020	2025
5	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	ESTERNO SALA APPARATI	05/8107/197	2005		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		28/10/2025
6	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	ESTERNO SALA APPARATI	05/8107/066	2005		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		28/10/2025
7	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	ESTERNO SALA APPARATI	05/8107/068	2005		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		28/10/2025
Sito:		CODOGNO																
n° prog	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	INGRESSO	5867	1999	2017	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
2	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOCALE G.E.	95920	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
Sito:		COLLE MARMO																
n° prog	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA RADAR	084134	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	12/2027
2	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CABINA M.T.	83323	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	12/2027
3	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	INTERNO SALA E-NET	7054	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	12/2025
4	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	INTERNO SALA E-NET	155235	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	12/2025
5	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	80lt/300	INTERNO SALA E-NET	12333972	2013		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		14/10/2023
6	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	80lt/300	INTERNO SALA E-NET	12334045	2013		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		14/10/2023
7	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ESTERNO SALA RADAR	05/8401/63	2005		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		29/09/2025
8	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ESTERNO SALA RADAR	05/8449/184	2005		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		29/09/2025
9	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ESTERNO SALA RADAR	05/8449/185	2005		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		29/09/2025
10	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/20	ESTERNO SALA RADAR	05/8449/188	2005		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		29/09/2025
Sito:		COMISO																
n° prog	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	Portatile	Co2	5 Kg	Sala OP. TWR lato DX	1986	2012	2030	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19		apr-20	ott-20	apr-21	2022	2022
2	ESTINTORE	Portatile	Co2	5 Kg	Sala OP. TWR lato SX	8491	2012	2030	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19		apr-20	ott-20	apr-21	2022	2022
3	ESTINTORE	Portatile	Co2	5 Kg	Sala apparati	29766	2013	2031	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19		apr-20	ott-20	apr-21	R.C	2023
4	ESTINTORE	Portatile	Co2	5 Kg	BT piano terra Corridoio	154839	2012	2030	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19		apr-20	ott-20	apr-21	2022	2022
5	ESTINTORE	Portatile	Co2	5 Kg	BT piano terra Corridoio	108384	2013	2031	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19		apr-20	ott-20	apr-21	R.C	2033
6	ESTINTORE	Portatile	Co2	5 Kg	BT piano terra Corridoio	78535	2013	2031	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19		apr-20	ott-20	apr-21	R.C	2023
7	ESTINTORE	Portatile	Co2	5 Kg	Sala Geia	154562	2012	2030	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19		apr-20	ott-20	apr-21	2022	2022
8	ESTINTORE	Portatile	Co2	5 kg	Sala Energia	29705	2013	2031	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19		apr-20	ott-20	apr-21	R.C	2023
9	ESTINTORE	Portatile	Co2	5Kg	Shelter Marker	9246	2006	2024	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19		apr-20	ott-20	apr-21	2021	2026
10	ESTINTORE	Portatile	Co2	5 Kg	VOR/DME	57184	2006	2024	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19		apr-20	ott-20	apr-21	2021	2026
11	ESTINTORE	Portatile	Co2	5 Kg	VOR/DME	58552	2006	2024	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19		apr-20	ott-20	apr-21	2021	2026
12	ESTINTORE	Portatile	Co2	5 Kg	Cabina MT VOR	154153	2012	2030	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19		apr-20	ott-20	apr-21	2022	2022
13	ESTINTORE	Portatile	Co2	5 Kg	Shelter GP	57895	2006	2024	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19		apr-20	ott-20	apr-21	2021	2026
14	ESTINTORE	Portatile	Co2	5 Kg	Shelter GP	58578	2006	2024	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19		apr-20	ott-20	apr-21	2021	2026
15	ESTINTORE	Portatile	Co2	5 Kg	Cabina MT GP	153343	2012	2030	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19		apr-20	ott-20	apr-21	2022	2022
16	ESTINTORE	Portatile	Co2	5 Kg	Cabina MT LOC	154799	2012	2030	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19		apr-20	ott-20	apr-21	2022	2022
17	ESTINTORE	Portatile	Co2	5 Kg	Shelter LOC	57007	2006	2024	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19		apr-20	ott-20	apr-21	2021	2026
18	ESTINTORE	Portatile	Co2	5 Kg	Shelter LOC	58643	2006	2024	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19		apr-20	ott-20	apr-21	2021	2026
19	Idrante UNI 45				Sala apparati		2015	2033	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19		apr-20	ott-20	apr-21		2020
20	Idrante UNI 45				Blocco Tec. P.T. pos. 2		2013	2031	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19		apr-20	ott-20	apr-21		2018
21	Idrante UNI 45				Blocco Tec. P.T. pos. 3		2015	2033	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19		apr-20	ott-20	apr-21		2020
22	Idrante UNI 45				Blocco Tec. P.T. pos. 4		2013	2031	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19		apr-20	ott-20	apr-21		2018
Sito:		CROTONE																
n° prog	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA TWR	47938 (1)	2008	2026	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2017	2021
2	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA SOTTO TWR	61435 (2)	2009	2027	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2017	2021
3	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA SOTTO TWR	399 (3)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
4	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA UTA	47951 (4)	2008	2026	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2016	2020
5	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA REGIA	47984 (5)	2008	2026	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2016	2021
6	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA APPARATI	55385 (6)	2008	2026	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2016	2020
7	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA APPARATI	28307 (7)	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
8	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PRIMO PIANO	46216 (8)	2008	2026	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2016	2020
9	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PRIMO PIANO	45619 (9)	2008	2026	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2016	2020
10	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PRIMO PIANO	27036 (10)	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
11	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PIANO TERRA VICINO UPS	27961 (11)	2009	2027	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2016	2021
12	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PIANO TERRA	48005 (12)	2008	2026	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2016	2020
13	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PIANO TERRA INGRESSO	47954 (13)	2008	2026	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2016	2020
14	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PIANO TERRA	45709 (14)	2008	2026	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2016	2020
15	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PIANO TERRA SALA RIUNIONI	27040 (15)	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
16	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA SCORTA APPARATI TECH.	27402 (16)	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
17	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA BRINDISI	1307 (17)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
18	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA BRINDISI	820 (18)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
19	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	LOCALI QUADRI COMANDO GEIA	627 (19)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
20	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	LOCALI QUADRI COMANDO GEIA	112 (20)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
21	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	LOCALI QUADRI COMANDO GEIA	786 (21)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
22	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	RIPOSTIGLIO SIEM	62676 (22)	2009	2027	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2016	2021
23	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	UFFICIO SIEM	62860 (23)	2009	2027	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2016	2021
24	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CABINA REGOLATORI	1264 (24)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
25	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CABINA M.T.	348 (25)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
26	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CABINA M.T.	668 (26)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
27	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	NUOVA C.E.	730 (27)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
28	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA NUOVA (GEIA)	24523 (28)	2008	2026	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2016	2020
29	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA NUOVA (GEIA)	26151 (29)	2008	2026	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2016	2020
30	ESTINTORE	A B1 C	POLVERE	50KG	SALA NUOVA (GEIA)	83588 (30)	2010	2028	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2016	2022
31	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA GRUPPI ELETTROGENI	69510 (31)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2017	2026
32	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA GRUPPI	1190 (32)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
33	BOMBOLA	IG100	AZOTO	30KG	VOR	81505149 (33)	2010	2028	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		gen-20
34	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	VOR	28588 (34)	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
35	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CABINA VOR	1517 (35)	2009	2027	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2017	2019
36	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CABINA VECCHIA TWR	1819 (36)	2009	2027	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2017	2019
37	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	VDF	766 (37)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
38	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA APPARATI VECCHIA TWR	2013 (38)	2009	2027	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2017	2019
39	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CABINA GUIDA PLANATA	12134 (39)	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
40	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA ARO - METEO	27704 (40)	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
41	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA ARO - METEO	27872 (41)	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
42	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	GUIDA PLANATA	6309 (42)	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
43	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	GUIDA PLANATA	5935 (43)	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
44	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CABINA LOCALIZZATORE	12374 (44)	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
45	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	LOCALIZZATORE	4595 (45)	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
46	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	LOCALIZZATORE	4862 (46)	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
47	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	STANZA SCORTA APPARATI TECH.	27997 (47)	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
48	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	STANZA SCORTA APPARATI TECH.	27273 (48)	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
49	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	STANZA SCORTA APPARATI TECH.	27526 (49)	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
50	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	STANZA SCORTA APPARATI TECH.	28167 (50)	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
51	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	STANZA SCORTA APPARATI TECH.	27869 (51)	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
52	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	STANZA SCORTA APPARATI TECH.	28487 (52)	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
Sito:		CUNEO																
n° prog	Presidio Completo							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34B	CO2	2KG	LOCALE RIPOSO ENAV	22141	apr-14	apr-32	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	04/2019	04/2024
2	ESTINTORE	34B	CO2	2KG	UFFICIO SEGRETERIA ENAV	22297	apr-14	apr-32	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	04/2019	04/2024
3	ESTINTORE	34B	CO2	2KG	UFFICIO PERS. TECNICO TECHNOSKY	22219	apr-14	apr-32	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	04/2019	04/2024
4	ESTINTORE	34B	CO2	2KG	UFFICIO RESP. ENAV - DISIMPEGNO	22187	apr-14	apr-32	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	04/2019	04/2024

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
5	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	OPTECH - S.A. URCC	9731	apr-06	apr-24	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	01/2022	F. V.
6	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	OPTECH - UFFICIO	9240	apr-06	apr-24	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	01/2022	F. V.
7	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER SALA APPARATI E-NET	9397	apr-06	apr-24	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	01/2022	F. V.
8	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	OPTECH - SALA MT	744061	gen-16	gen-34	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	01/2021	01/2026
9	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	OPTECH - S.A. URCC	9707	apr-06	apr-24	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	01/2022	F. V.
10	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	OPTECH - MAGAZZINO AVL	12827	set-02	set-20	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	F.V.	F. V.
11	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	OPTECH - SALA GEIA	5433	ago-01	ago-19	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	F.V.	F. V.
12	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	OPTECH - SALA MT	9651	apr-06	apr-24	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	01/2022	F. V.
13	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ILS LOCALIZZATORE	12789	set-02	set-20	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	F.V.	F. V.
14	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TORRE ENAV	13715	set-02	set-20	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	F.V.	F. V.
15	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER SALA APPARATI	96116	feb-02	feb-20	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	F.V.	F. V.
16	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	OPTECH - C.E.P. NDB	9745	apr-06	apr-24	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	01/2022	F. V.
17	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ILS MARKER EST	13910	set-02	set-20	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	F.V.	F. V.
18	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ILS MARKER MED	37598	apr-14	apr-32	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	04/2019	2024
19	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CENTRALE TERMICA	95031	lug-05	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	06/2020	06/2026
20	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	OPTECH - RICEZIONE ENEL	9701	apr-06	apr-24	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	01/2022	F. V.
21	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	OPTECH - C.E.P. LOC	743008	gen-16	gen-34	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	2036
22	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ILS GUIDA PLANATA	13825	set-02	set-20	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	F.V.	F. V.
23	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	OPTECH - C.E.P. GP	9730	apr-06	apr-24	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	01/2022	F. V.
24	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PALAZZINA NDB	12829	set-02	set-20	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	F.V.	F. V.
25	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PALAZZINA NDB	13234	set-02	set-20	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	F.V.	F. V.
26	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA APPARATI VFR	2738	lug-08	lug-26	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	05/2018	05/2018
Sito:		FERRARA																
n° prog.	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	INGRESSO	50894	2003	2023	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	F. V.
2	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA APPARATI	50957	2003	2023	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	F. V.
3	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	UFFICIO	50956	2003	2023	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	F. V.
Sito:		FIRENZE																
n° prog.	Presidio/Sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	Matr	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Blocco tecnico - P.T. corridoio locale	845657	2002	2020	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	R.C	F. V.
2	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Blocco tecnico - P.T. corridoio E-NET 1	82030	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
3	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Blocco tecnico - P.T. sala registrazione	84302	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
4	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Blocco tecnico - P.T. corridoio sala	28426	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
5	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Blocco tecnico - 1 P. corridoio	84062	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
6	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Blocco tecnico - 1 P. sala ristoro	9154	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2025
7	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Blocco tecnico - 1 P. sala conferenze	82229	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2027
8	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Blocco tecnico - 1 P. corridoio	83498	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
9	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Blocco tecnico - 1 P. corridoio	55386	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2016
10	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	Blocco tecnico - 1 P. sala STN	60051	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	F. V.
11	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Blocco tecnico - 1 P. corridoio	83142	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
12	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Blocco tecnico - 2 P. corridoio MET	83427	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
13	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Blocco tecnico - 2 P. corridoio	83720	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
14	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Blocco tecnico - 2 P. corridoio SEGRET	61484	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2016
15	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Blocco tecnico - 2 P. corridoio	84281	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
16	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Blocco tecnico - 2 P. corridoio	83672	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
17	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Blocco tecnico - 2 P. corridoio	81519	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
18	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	Blocco tecnico - 2 P. locale quadri	59990	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	F. V.
19	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	Blocco tecnico - 2 P. locale quadri	60097	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	F. V.
20	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Blocco tecnico - 3 P. sala radar	3678	2002	2020	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	R.C	F. V.
21	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Blocco tecnico - 4 P. atrio ascensore	82301	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
22	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Blocco tecnico - 4 P. magazzino gest.	11841	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2025
23	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Blocco tecnico - 5 P. torre riserva	52456	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2025
24	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Blocco tecnico - 6 P. torre principale	7844334	2002	2020	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	F. V.
25	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Blocco tecnico - 7 P. locale motori	2666	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
26	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Blocco tecnico - cabina elettrica	844377	2002	2020	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	F. V.
27	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Centrale termica	8216	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2025
28	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	UPS	1560068	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	F. V.
29	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Centrale frigorifera	59863	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
30	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Magazzino scorta	83603	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
31	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Sala geia TWR	44343	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
32	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Magazzino scorta	4434			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
33	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Centrale termica	78447339	2002	2020	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	R.C	F. V.
34	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	Arrivo enel ATC	60029	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	R.C	F. V.
35	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	Arrivo enel AVL	60032	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	R.C	F. V.
36	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	F.F.M.	26468	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	F. V.
37	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	F.F.M.	26444	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	F. V.
38	ESTINTORE	34A233BC	CO2	5 Kg	Cabina elettrica GP	491365	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2023
39	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Shelter GP	1639	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2025
40	ESTINTORE	34A233BC	CO2	5 Kg	Cabina VOR	6394	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
41	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Shelter VOR NEW	8417	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2025
42	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Shelter VOR OLD	8367	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2025
43	ESTINTORE	34A233BC	CO2	5 Kg	Cabina Loc	73746	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	F.V.	F. V.
44	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Shelter LOC NEW	59773	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
45	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Shelter LOC NEW	3784	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2016
46	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Cabina elettrica AVL NEW - magazzino	141183	2011	2029	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2023
47	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Cabina elettrica AVL NEW - officina	2490	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2018
48	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Cabina elettrica AVL NEW - spogliatoio	141118	2011	2029	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2023
49	ESTINTORE	113B	CO2	2 Kg	Cabina elettrica AVL NEW - sala TLC	60092	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2019
50	ESTINTORE	113B	CO2	2 Kg	Cabina elettrica AVL NEW - sala TLC	60132	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2019
51	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Cabina elettrica AVL NEW - sala UPS	147719	2011	2029	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2023
52	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	Cabina elettrica AVL NEW - sala UPS	60007	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2019
53	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Cabina elettrica AVL - locale geia	6408	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
54	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Cabina elettrica AVL - locale geia	24779	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2025
55	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Centrale elettrica AVL	30257	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	dic-18	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
56	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	Centrale elettrica AVL	59973	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2016
57	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Blocco tecnico - ripostiglio sottoscala	100632	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
58	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Blocco tecnico - magazzino ex geia	59180	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
59	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Magazzino esterno ENAV	84331	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
60	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Magazzino esterno ENAV	4610	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
61	ESTINTORE	113B	Polvere	6 Kg	Magazzino esterno ENAV	59711	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
62	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	Magazzino esterno ENAV	60075	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	F. V.
63	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	Magazzino esterno ENAV	60089	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	F. V.
64	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Sala geia TWR	6221	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
65	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	Magazzino esterno ENAV	59945	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2022
66	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Locale esterno ex enav	2144	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2025
67	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Locale old	58973	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
68	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	Magazzino ENAV	60128	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	F. V.
69	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Magazzino esterno ENAV	67951	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2025
70	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Magazzino esterno ENAV	83915	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
71	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Magazzino esterno ENAV	8177	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2025
72	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Magazzino esterno ENAV	83767	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
73	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Magazzino esterno ENAV	1368	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
74	BOMBOLA		HFC23	78 Kg	Pressi sala apparati radar	01/8769/041	2001		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		nov-20
75	BOMBOLA		HFC23	78 Kg	Pressi sala apparati radar	01/8969/045	2001		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		nov-20
76	BOMBOLA		HFC23	89 Kg	Pressi sala apparati P.T.	01/8507/067	2001		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		nov-20

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
77	BOMBOLA		HFC23	89 Kg	Pressi sala apparati P.T.	01/8507/072	2001		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		nov-20
78	Manichetta	UNI 45			P.T.	1	2007		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2018
79	Manichetta	UNI 45			P.T.	2	2007		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2019
80	Manichetta	UNI 45			P. 1	3	2007		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2019
81	Manichetta	UNI 45			P. 1	4	2007		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2018
82	Manichetta	UNI 45			P. 2	5	2007		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2019
83	Manichetta	UNI 45			P. 2	6	2007		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2019
84	Manichetta	UNI 45			P. 3 sala apparati radar	7	2007		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2019
85	Manichetta	UNI 45			P. 4 spogliatoio	8	2007		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2019
86	Manichetta	UNI 45			P. 5 torre riserva	9	2007		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2019
87	Manichetta	UNI 45			P. 6 torre	10	2007		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2019
Sito:		FIUMICINO																
n° prog.	Presidio/sistema INTERNO SEDIME AEROPORTUALE						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(1) LOC 16R	6402	1999	2017	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
2	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(5) GP34L-ATM	58678	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
3	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(4) GP34L-ATM	58684	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
4	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(2) GP34L - sala apparati	58643	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
5	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(3) GP34L - sala apparati	58903	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
6	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(6) LOC 25 Apparati	11687	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	F. V.
7	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(7) LOC 25 Apparati	11851	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	F. V.
8	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(8) LOC 25 - ATM	29729	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2022	2027
9	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(9) LOC 25 - ATM	29633	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2022	2027
10	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(12) GP 16R ATM	25533	2011	2029	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2022	2021
11	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(13) GP 16R ATM	117851	2011	2029	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2022	2021
12	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(10) GP 16R Apparati	10633	2011	2029	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2022	2021
13	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(11) GP 16R Apparati	55046	2011	2029	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2022	2021
14	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(15) LOC 34L	4308	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	F. V.
15	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(14) LOC 34L	6396	1999	2017	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
16	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(18) Centro rx apparati	6399	1999	2017	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
17	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(16) Centro rx ingresso	6397	1999	2017	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
18	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(17) Centro rx ufficio	4079	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	F. V.
19	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(22) Centro rx geia	4872	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	F. V.
20	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(23) Centro rx geia	6412	1999	2017	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
21	ESTINTORE	AB1C	Polvere	50 Kg	(24) Gruppo elettr. Esterno	1144	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
22	ESTINTORE	AB1C	Polvere	30 Kg	(20) Centro rx esterno geia	206	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
23	ESTINTORE	AB1C	Polvere	30 Kg	(21) Centro rx interno geia	184	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
24	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(25) Centro rx magazzino	4695	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	F. V.
25	ESTINTORE	AB1C	Polvere	30 Kg	(19) Centro rx esterno geia	169	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
26	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(26) Centro rx loc. caldaia	15085	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2016	2025
27	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(27) NDB Ost.	55525	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
28	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(28) NDB Ost.	58644	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
29	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(29) VOR DME apparati	103129	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2018
30	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(30) VOR DME apparati	91762	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2018
31	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(31) VOR DME ATM	58658	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
32	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(32) VOR geia	100043	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
33	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(33) Simulatore piloti	45108	2011	2029	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2022	2021
Sito:		FIUMICINO																
n° prog.	Presidio/sistema INTERNO SEDIME AEROPORTUALE						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
34	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(34) Simulatore piloti	45653	2011	2029	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2022	2021
35	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(35) Simulatore piloti	44859	2011	2029	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2022	2021
36	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(36) Simulatore sala corsi	45449	2011	2029	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2022	2021
37	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(37) Simulatore UPS	45094	2011	2029	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2022	2021
38	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(39) GP 25	11165	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	F. V.
39	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(40) GP 25	11443	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	F. V.
40	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(41) GP 25 ATM	29672	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2022	2027
41	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(42) GP 25 ATM	29608	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2022	2027
42	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(38) HRPT	15835	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
43	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(47) GP 34 C	21669	2016	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2018
44	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(48) GP 34 C	28441	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2018
45	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	(43) DME C	6948	1998	2016	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
46	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(45) Ex asmi B sala apparati	6391	1999	2017	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
47	ESTINTORE	113B	CO2	2 Kg	(46) GP 16C	6385	1998	2016	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
48	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(49) Ex asmi B	26489	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
49	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(50) Ex asmi B	27844	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
50	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(51) LOC 34R apparati	55551	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
51	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(52) LOC 34R apparati	55541	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
52	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(53) LOC 34R ATM	94983	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
53	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(54) GP 16L	117782	2011	2029	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2022	2021
54	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(55) GP 16L	54475	2011	2029	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2022	2021
55	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	GP 16L ATM	117959	2011	2029	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2022	2021
56	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	GP 16L ATM	10198	2011	2029	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2022	2021
57	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(56) GP 34R	55190	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
58	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(57) GP 34R	55827	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
59	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(58) GP 34R ATM	29485	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2022	2027
60	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(59) GP 34R ATM	29621	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2022	2027
61	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(61) LOC 16L	6414	1999	2017	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
62	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(60) LOC 16L	4479	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	F. V.
63	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(62) LOC 16C	100036	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2026
64	ESTINTORE	AB1C	Polvere	50 Kg	(65) SMR a UPS	541	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
65	ESTINTORE	AB1C	Polvere	50 Kg	(64) SMR a sala G.E.	671	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
66	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(63) SMR a ingresso	6343	1999	2017	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
Sito:		FIUMICINO																
n° prog.	Presidio/sistema INTERNO SEDIME AEROPORTUALE						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
67	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	SMR apparati	6375	1999	2017	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
68	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	SMR apparati	6415	1999	2017	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
69	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	SMR apparati	6377	1999	2017	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
70	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	SMR apparati	95838	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
71	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	GCV cassone - BB346CJ	714179	1997	2015	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
72	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	GCV - 50125X	134854	2010	2028	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2016	2022
73	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	GCV guida - BB346CJ	57459	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
74	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	LOC 34C	13246	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
75	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	LOC 34C	13109	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
76	ESTINTORE	13A89BC	Polvere	2 Kg	GCV Guida - 5012SX	1112	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
77	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Ex asmi B	26363	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
78	ESTINTORE	AB1C	Polvere	50 Kg	Magazzino ex asmi B	321986	1998	2016	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
79	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Magazzino ex asmi B	1646	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2016	2025
80	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Magazzino ex asmi B	4417	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2016	2025
81	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Magazzino ex asmi B	1055	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
82	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(44) Magazzino ex asmi B	2391			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
83	BOMBOLA		NAF S 125	20,5 Kg/	LOC 16R	98/785/013	1998		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2024
84	BOMBOLA		NAF S 125	11,5 Kg/	LOC 34L	98/546/096	1998		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2024
85	BOMBOLA		NAF S 125	42,5 Kg/	Sala apparati	98/680/061	1998		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2024

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
86	BOMBOLA		NAF S 125	24,5 Kg/	VOR geia	99/680/051	1999		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2024
87	BOMBOLA		FM 200	9 Kg/29	GP 16C	96/8015/017	1996		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2024
88	BOMBOLA		NAF S 125	12 Kg/44	LOC 16L	97/321/094	1997		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2019
89	BOMBOLA		FM 200	16 Kg/29	LOC 16C	96/8015/004	1996		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2024
90	BOMBOLA		NAF S 125	30 Kg/41	SMR a geia	01/8186/122	2001		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2028
91	BOMBOLA		NAF S 125	80Kg/44	SMR a apparati	96/679/014	1996		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2020
92	BOMBOLA		NAF S 125	20Kg/41	Geia ricevente	98/785/015	1998		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2024
93	BOMBOLA		FM 200	14 Lt/28	DMEC	96/8015/014	1996		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2028
96	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	mm16l	117915	2011		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2016	2021
Sito:		FIUMICINO																
n° prog	Presidio/sistema RADAR 33S INTERNO CAMPO						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Sala apparati	12307	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2023
2	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Sala geia	94449	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
3	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Sala UPS	94509	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
4	BOMBOLA	IG01	Argon	80 Kg/21	Sala apparati	00/385/064	2000	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2024
Sito:		FIUMICINO																
n° prog	Presidio/sistema ARANOVA O.M.						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Sala geia	95995	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2026
2	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Sala apparati	94466	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2026
3	BOMBOLA		NAF S 125	29,2 Kg/	Sala apparati	99/680/053	1999		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2024
4	BOMBOLA		FM 200	44 Kg/43	Sala geia	01/8186/113	2001		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2028
5	BOMBOLA		HFC23	65 Kg/40	Radar meteo - sala UPS	8504/179	2001		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2026
6	BOMBOLA		HFC23	47 Kg/40	Radar meteo - sala apparati	8504/182	2001		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2026
Sito:		FIUMICINO																
n° prog	Presidio/sistema MACCARESE						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	M.M. WWF - sala apparati	100831	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2026
2	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	M.M. WWF - EX CADF	100105	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2026
3	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	NDB - ingresso	6398	1999	2017	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
4	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	NDB - sala geia	8292	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
5	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	NDB - sala apparati	6389	1999	2017	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
6	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	NDB - sala stabilizzazione	6386	1999	2017	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
7	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	O.M. - sala apparati	100132	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2026
8	ESTINTORE	113B	Polvere	6 Kg	Magazzino maccarese - SMR B	6333	1999	2017	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
9	BOMBOLA		NAF S 125	8 Kg/40	M.M. WWF - sala apparati	98/546/103	1998		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2024
10	BOMBOLA		NAF S 125	25,1 Kg/	NDB - sala G.E.	06/103/375	2006		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2026
11	BOMBOLA		NAF S 125	19,5 Kg/	NDB - sala stabilizzatore	97/321/096	1997		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2020
12	BOMBOLA		NAF S 125	8 Kg/47	NDB - sala apparati	98/548/100	1998		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2024
17	BOMBOLA		NAF S 125	27 Kg/42	Magazzino maccarese	97/321/092	1997		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2020
21	BOMBOLA		NAF S 125	8 Kg/40	O.M. - sala apparati	98/546/101	1998		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2024
22	BOMBOLA		NAF S 125	51,5Kg/4	Maccarese scorta	99/692/028	1999		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2024
23	BOMBOLA		NAF S 125	19,5 Kg/	Maccarese scorta	97/321/096	1997		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2020
24	BOMBOLA		NAF S 125	14,5 Kg/	Maccarese scorta	92/775/053	1992		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2024
25	BOMBOLA		NAF S 125	6 Kg/42	Maccarese scorta	99/402/103	1999		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2024
Sito:		FIUMICINO																
n° prog	Presidio/sistema MAGAZZINI EPUA PIANO 0						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	MAGAZZINO 30	2051	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
2	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	MAGAZZINO 41	748	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
3	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	MAGAZZINO 43	11954	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
4	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	MAGAZZINO 45	97/157/187	1997	2015	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
Sito:		FIUMICINO																
n° prog	Presidio/sistema OSTIA ANTICA O.M. 34R						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Sala G.E.	95598	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2026
2	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Sala apparati	100653	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2026
3	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Magazzino	6410	1999	2017	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
4	BOMBOLA		NAF S 125	29 Kg/40	Sala apparati	06/110/814	2006		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2026
5	BOMBOLA		FM 200	44 Kg/43	Sala G.E.	01/8186/116	2004		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2024
Sito:		FIUMICINO																
n° prog	Presidio/sistema PONTE GALERIA O.M. 25 + NDB FE						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA APPARATI	6401	1999	2017	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
2	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA G.E.	18398	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2019
3	BOMBOLA		NAF S 125	31KG/46	SALA APPARATI	99/680/052	1999		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2024
4	BOMBOLA		FM 200	44KG/43	SALA G.E.	01/8186/065	2001		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2024
									lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		
Sito:		FIUMICINO																
n° prog	Presidio/sistema SMR B						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA APPARATI	56108	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
2	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA APPARATI	56141	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
3	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	GRUPPO ELETTROGENO	6333	2011	2029	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	2021
4	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA UPS	6334	2011	2029	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	2021
5	BOMBOLA	IG01	ARGON	89KG/20	SALA APPARATI - TORRE	00/3850/068	2000		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2020
6	BOMBOLA	IG01	ARGON	89KG/20	SALA APPARATI	00/3850/065	2000		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2020
Sito:		FIUMICINO																
n° prog	Presidio/sistema TWR						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	TWR CONTR.ri	100095	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
2	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	TWR CONTR.ri	100799	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
3	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	TWR CONTR.ri	100702	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
4	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Q46 ingresso relief donne	3057	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
5	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Q46 sala relief break	2961	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
6	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Q46 sala relief uomini	4087	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2017
7	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Q46.04 pianerottolo	2556	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
8	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Cavedio	4597	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2017
9	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Antibagno meteo	4465	2007	set-87	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2017
10	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Salone meteo	4377	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2017
11	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Cavedio	4702	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2017
12	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Cavedio	4551	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2017
13	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Cavedio	43123	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
14	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Q30.24 pianerottolo	4787	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2017
15	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Q27.29 pianerottolo	42651	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
16	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Q24.24 pianerottolo	4497	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2017
17	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Q21.19 pianerottolo	43228	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
18	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Q18.14 pianerottolo	4511	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2017
19	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Q15.09 pianerottolo	71890	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2023
20	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Q12.04 pianerottolo	4672	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2017
21	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Q8.84 pianerottolo	43190	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
22	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Q5.64 pianerottolo	2667	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
23	ESTINTORE	AB1C	Polvere	50 Kg	Q0 corridoio	1125	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
24	ESTINTORE	AB1C	Polvere	50 Kg	Q0 corridoio	1274	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
25	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Q0 corridoio	6413	1999	2017	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
26	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Q0	55819	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
27	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Q0	18417	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2016	2019
28	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Q0	9255	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2016
29	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Corridoio 2	4350	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2017
30	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Corridoio 2	4812	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2017
31	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Corridoio 2	4375	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2017
32	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Sala bombole	100841	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
33	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Sala UPS	58711	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
34	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Locale geia	43010	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
35	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Locale geia	42924	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
36	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Sala e-net	71811	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2023
37	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Sala e-net	4380	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2017
38	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Corridoio principale	8167698	2003	2021	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	F. V.
39	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Sala e-net	56989	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2023
40	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Sala telecom	2711	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
41	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Locale autoclave Q0	16574	2016	2034	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2018
42	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Locale autoclave Q0	69956	2011		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2022	2021
43	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Scala Stazione Meteo	21643	2016	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2028
44	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Corridoio sala apparato	6173	2016	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	2026
48	BOMBOLA	IG01	Argon	180 Lt/3	Sala bombole - Q0	15/02/04/184	2015		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		02/2025
49	BOMBOLA	IG01	Argon	180 Lt/3	Sala bombole - Q0	12/02/04/183	2015		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		02/2025
50	BOMBOLA	IG01	Argon	180 Lt/3	Sala bombole - Q0	15/02/04/193	2015		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		02/2025
51	BOMBOLA	IG01	Argon	180 Lt/3	Sala bombole - Q0	15/02/04/137	2015		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		02/2025
52	BOMBOLA	IG01	Argon	180 Lt/3	Sala bombole - Q0	15/02/04/198	2015		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		02/2025
53	BOMBOLA	IG01	Argon	180 Lt/3	Sala bombole - Q0	15/02/04/195	2015		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		02/2025
54	BOMBOLA	IG01	Argon	140 Lt/3	Sala Q.E. - Q0	15/01/01/007	2015		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2025
55	BOMBOLA	IG01	Argon	140 Lt/3	Sala Q.E. - Q0	15/01/01/009	2015		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2025
56	BOMBOLA	IG01	Argon	140 Lt/3	Sala Q.E. - Q0	15/01/01/004	2015		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2025
Sito:		FIUMICINO																
n° prog	Presidio/sistema FOCENE RADAR 33S DPC							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Ingresso	727134	1997	2015	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
2	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Sala apparati	58472	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
3	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Sala geia	58905	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
4	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Sala apparati	58824	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
5	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Corridoio	58916	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
6	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Stazione antincendio	16588	2011	2029	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2026
7	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Sala apparati	26236	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
8	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Corridoio	727145	1997	2015	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
9	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Locale UPS	58677	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
10	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Shelter	58651	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
11	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Shelter	4740	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	2027
12	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Shelter	55670	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
13	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Shelter	56000	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
14	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Shelter	56233	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
15	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Locale bombole	4417	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2025
16	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Sala apparati	1646	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2025
17	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Sala GEIA	26363	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
18	BOMBOLA	IG01	Argon	70,4 Kg/	Sala apparati	10/01/08/074	2010		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2020
19	BOMBOLA	IG01	Argon	70,4 Kg/	Sala apparati	10/01/08/075	2010		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2020
20	BOMBOLA	IG01	Argon	70,4 Kg/	Sala apparati	10/01/08/076	2010		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2020
21	BOMBOLA	IG01	Argon	70,4 Kg/	Sala apparati	10/01/08/073	2010		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2020
22	BOMBOLA	IG01	Argon	70,4 Kg/	Sala apparati	10/01/08/039	2010		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2020
23	BOMBOLA	IG01	Argon	70,4 Kg/	Sala apparati	10/01/08/023	2010		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2020
24	BOMBOLA	IG01	Argon	70,4 Kg/	Sala apparati	10/01/08/077	2010		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2020
25	BOMBOLA	IG01	Argon	70,4 Kg/	Sala apparati	10/01/08/078	2010		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2020
26	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	sala apparati magazzino	58857	2014		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
Sito:		FOGGIA																
n° prog	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TORRE	17663	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2019
2	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TORRE	001297	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
3	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA APPARATI 1° PIANO	000491	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
4	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA APPARATI 1° PIANO	760105	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	F. V.
5	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	UFFICI - INGRESSO CORRIDOIO	18087	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2019
6	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	UFFICI - CORRIDOIO	16369	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2019
7	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	UFFICI - INGRESSO CORRIDOIO	000498	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
8	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	UFFICI CORRIDOIO	17047	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2019
9	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	UFFICI STANZA 103	16984	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2019
10	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	UFFICI STANZA 109	001010	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
11	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CAB. ELETTRICA - INGRESSO	26373	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2019
12	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CAB. ELETTRICA - MAGAZZINO	25811	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2019
13	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CAB. ELETTRICA - SALA B.T.	7611	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
14	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CAB. ELETTRICA - SALA B.T.	7755	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
15	ESTINTORE	B2C	CO2	27KG	CAB. ELETTRICA - CABINA M.T.	8080098	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
16	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CAB. ELETTRICA - GEIA	6388	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
17	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CAB. ELETTRICA - GEIA	7246	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
18	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	VDF	150593	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	F. V.
19	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	VOR	25655	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2019
20	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	VOR	26138	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2019
21	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	VOR	26758	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2019
22	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CENTRO TBT BRINDISI 1°P	000562	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
23	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CENTRO TBT BRINDISI P.T.	000247	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
24	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CENTRO TBT BRINDISI P.T.	000175	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
25	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CENTRO TBT BRINDISI P.T.	000009	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
26	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SHELTER GEIA	84743	2009	2027	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
27	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SHELTER GEIA	85238	2009	2027	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2021
28	BOMBOLA	IG100	ARGON	70,48KG	VOR	09/08/02/092	2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2027
29	BOMBOLA	IG100	ARGON	70,48KG	VOR	09/08/02/167	2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2027
34	BOMBOLA	IG55	IG55	140KG	TORRE CORRIDOIO 1° PIANO	12878718	2015		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2025
35	BOMBOLA	IG55	IG55	140KG	TORRE CORRIDOIO 1° PIANO	12878700	2015		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2025
Sito:		FORLI' ACADEMY																
n° prog	Presidio/Sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	Matr	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(1) Sotterraneo - Ingresso	83501	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	feb-20	2026

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
2	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(2) Sotterraneo - Montacarichi	82083	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	feb-20	2026
3	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(3) Sotterraneo - Vano Aascensore	78416	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	feb-20	2026
4	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(4) Corpo A Piano Terra - Corridoio	58739	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	feb-20	2026
5	ESTINTORE	55A233BC	Polvere	9 Kg	(5) Corpo A Piano Terra - Centro	5362	2012	2030	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2018	2024
6	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(6) Corpo A Piano Terra - Corridoio	58485	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	feb-20	2026
7	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(7) Corpo C Piano Terra - Corridoio	58951	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	feb-20	2026
8	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(8) Corpo C Piano Terra - Cavedio LAN	43830	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2019	2024
9	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(9) Corpo C Piano Terra - Cavedio Q.E.	13276	2015	2033	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2020	2025
10	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(10) Corpo C Piano Terra - Ccorridoio	57371	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	feb-20	2026
11	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(11) Corpo B Piano Terra - Corridoio	82062	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	feb-20	2026
12	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(12) Corpo B Piano Terra - Ccorridoio	79846	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	feb-20	2026
13	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(13) Corpo B Piano Terra - Simulatore	13141	2015	2033	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2020	2025
14	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	(14) Corpo B Piano Terra - Simulatore	25901	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	apr-21	2026
15	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(15) Corpo A Piano Primo - Corridoio	74283	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	feb-20	2026
16	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(16) Corpo A Piano Primo - Corridoio	100094	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	feb-20	2026
17	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(17) Corpo C Piano Primo	13180	2015	2033	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2020	2025
18	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(18) Corpo C Piano Primo	2279	2005	2023	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	feb-20	F. V.
19	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(19) Corpo B Piano Primo - Corridoio	96461	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	feb-20	2026
20	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(20) Corpo B Piano Primo - Corridoio	95486	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	feb-20	2026
21	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(21) Corpo A Piano Secondo -	33702	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	ago-19	2028
22	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(22) Corpo A Piano Secondo -	13131	2015	2033	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2020	2025
23	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(23) Corpo A Piano Secondo -	94259	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	feb-20	2026
24	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(24) Corpo C Piano Secondo	13108	2015	2033	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2020	2025
25	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(25) Corpo C Piano Secondo	96146	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	feb-20	2026
26	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(26) Corpo B Piano Secondo -	95904	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	feb-20	2026
27	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(27) Corpo B Piano Secondo -	95868	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	feb-20	2026
28	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(28) Corpo C Piano Terzo - Atrio Aula	96352	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	feb-20	2026
29	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(29) Piano Terzo - Aula Magna	33643	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	ago-19	2028
30	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(30) Piano Terzo - Aula Magna	96295	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	feb-20	2026
31	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(31) Piano Terzo - Aula Magna	94383	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	feb-20	2026
32	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(32) Piano Terzo - Aula Magna Sala	70704	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	apr-21	2026
33	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(33) Piano Terzo - Aula Magna	348273	2003	2021	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	F.V.	F. V.
34	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(34) Cabina Q.E.- Esterno	77766	2008	2026	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2018	2018
35	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(35) Cabina UPS - Esterno	77713	2008	2026	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2018	2018
36	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(36) Corpo C - Macchina Caffè	94275	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	feb-20	2026
37	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(37) Convitto - Guardiola	31435	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	ago-19	2028
38	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(38) Mensa - Ingresso	33655	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	ago-19	2028
39	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(39) Mensa - Uscita di Emergenza	32574	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	ago-19	2028
40	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(40) Mensa - Ingresso Cucina	43839	2007	2025	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2022	F. V.
41	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(41) Cucina	43764	2007	2025	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2022	F. V.
42	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(42) Cucina	33394	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	ago-19	2028
43	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(43) Stanza Frigoriferi	31460	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	ago-19	2028
44	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(44) Convitto Piano Primo - Q.E.	35863	2008	2026	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2018	2018
45	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(45) Convitto Piano Primo - Corridoio	33436	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	ago-19	2028
46	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(46) Convitto Piano Primo - Corridoio	31650	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	ago-19	2028
47	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(47) Convitto Piano Secondo - Sala	43802	2007	2025	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2022	F. V.
48	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(48) Convitto Piano Secondo -	1468	2015	2033	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	ago-18	2027
49	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(49) Convitto Piano Secondo -	31604	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	ago-19	2028
50	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(50) Convitto Piano Terzo - Archivio	29519	2011	2030	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	ago-19	2021
51	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(51) Convitto Piano Terzo - Corridoio	31660	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	ago-19	2028
52	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(52) Convitto Piano Terzo - Corridoio	31620	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	ago-19	2028
53	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(53) Convitto Piano Quarto - Deposito	29803	2011	2030	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	ago-19	2021
54	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(54) Convitto Piano Quarto - Corridoio	33779	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	ago-19	2028
55	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(55) Convitto Piano Quarto - Corridoio	31683	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	ago-19	2028
56	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(59) Cabina M.T. - Esterno	43720	2007	2025	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2022	F. V.
57	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(60) Corpo C - Piano Primo	49988	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2019	2024
58	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(61) Corpo C - Piano Primo	50405	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2019	2024
59	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(62) Corpo C - Piano Secondo	50347	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2019	2024
60	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(63) Corpo C - Piano Secondo	43591	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2019	2024
61	ESTINTORE	55A233BC	Polvere	12 Kg	(64) Centrale Termica - Esterno	540	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	ago-19	2028
62	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(65) Centrale Termica - Esterno	43773	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2019	2024
63	ESTINTORE	55A233BC	Polvere	12 Kg	(66) Sottecentrale Termica	901	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	apr-19	2028
64	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(67) Sottecentrale Termica	43874	2007	2025	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2022	F. V.
65	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(68) Corpo C - Piano Primo - Sala	43660	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2019	2021
66	ESTINTORE	55A233BC	Polvere	12 Kg	(69) Magazzino Mensa	1163	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	ago-19	2028
67	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(70) Corpo A - Piano Terra - Biblioteca	31320	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2019	2028
68	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(71) Convitto - Guardiola Q.E.	20217	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	apr-19	2024
69	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(73) Ingresso Cucina	13118	2015	2033	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2020	2025
70	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(74) Stanza Frigoriferi	13168	2015	2033	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2020	2025
71	ESTINTORE	55A233BC	Polvere	9 Kg	(75) Sotterraneo - Locale 1	5440	2012	2030	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2018	2024
72	ESTINTORE	55A233BC	Polvere	9 Kg	(76) Sotterraneo - Locale 2	5453	2012	2030	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2018	2024
73	ESTINTORE	55A233BC	Polvere	9 Kg	(77) Sotterraneo - Locale 3	5443	2015	2033	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	apr-18	2027
74	ESTINTORE	55A233BC	Polvere	9 Kg	(78) Sotterraneo - Locale 4	5455	2015	2033	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	apr-18	2027
75	ESTINTORE	55A233BC	Polvere	9 Kg	(79) Sotterraneo - Locale 5	5501	2012	2030	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2018	2024
76	ESTINTORE	55A233BC	Polvere	9 Kg	(80) Sotterraneo - Locale 6	6409	2012	2030	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2018	2024
77	ESTINTORE	55A233BC	Polvere	9 Kg	(81) Sotterraneo - Locale 8	5473	2012	2030	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2018	2024
78	ESTINTORE	55A233BC	Polvere	9 Kg	(82) Sotterraneo - Locale 9	1992	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	apr-19	2028
79	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(83) Convinto Piano Primo - Sala	96380	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	feb-20	2026
80	ESTINTORE	55A233BC	Polvere	12 Kg	(84) Mensa - Ingresso Cucina	16277	2015	2033	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	apr-18	2027
81	ESTINTORE	AB1C	Polvere	30 Kg	(85) Sotterraneo - Montacarichi	282	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	feb-20	2026
82	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(56) Cavedio B - Piano Primo	43840	2007	2025	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2022	F. V.
83	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Sotterraneo - Locale 8 (Scorta)	31872	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	ago-19	2028
1	IDRANTE	UNI45		20 mt	Sotterraneo - Ingresso	1	2004		gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21		2018
2	IDRANTE	UNI45		20 mt	Sotterraneo - Corridoio	2	2004		gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21		2018
3	IDRANTE	UNI45		20 mt	Sotterraneo - Montacarichi	3	2004		gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21		2018
4	Naspo	UNI25		20 mt	Corpo A - Piano Terra - Esterno	4	2004		gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21		2018
5	Naspo	UNI25		20 mt	Corpo C - Piano Terra - Reception	5	2004		gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21		2018
6	Naspo	UNI25		20 mt	Corpo B - Piano Terra - Esterno	6	2004		gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21		2018
7	Naspo	UNI25		20 mt	Corpo B - Piano Primo - Esterno	7	2004		gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21		2018
8	Naspo	UNI25		20 mt	Corpo C - Piano Primo	8	2004		gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21		2018
9	Naspo	UNI25		20 mt	Corpo A - Piano Primo - Esterno	9	2004		gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21		2018
10	Naspo	UNI25		20 mt	Corpo A - Piano Secondo - Esterno	10	2004		gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21		2018
11	Naspo	UNI25		20 mt	Corpo C - Piano Secondo	11	2004		gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21		2018
12	Naspo	UNI25		20 mt	Corpo B - Piano Secondo - Esterno	12	2004		gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21		2018
13	Naspo	UNI25		20 mt	Aula Magna - Piano Terzo - Esterno	13	2004		gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21		2018
14	IDRANTE	UNI45		20 mt	Ingresso Sottocentrale Ttermica -	14	2004		gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21		2018
15	Naspo	UNI25		20 mt	Convitto - Piano Primo - Esterno	15	2004		gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21		2018
16	Naspo	UNI25		20 mt	Convitto - Piano Secondo - Esterno	16	2004		gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21		2018
17	Naspo	UNI25		20 mt	Convitto - Piano Terzo - Esterno	17	2004		gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21		2018
18	Naspo	UNI25		20 mt	Convitto - Piano Quarto - Esterno	18	2004		gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21		2018
19	Naspo	UNI25		20 mt	Mensa - Uscita di Emergenza	19	2004		gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21		2018
20	Naspo	UNI25		20 mt	Convitto - Piano Primo	20	2004		gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21		2018
21	Naspo	UNI25		20 mt	Convitto - Piano Secondo	21	2004		gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21		2018
22	Naspo	UNI25		20 mt	Convitto - Piano Terzo	22	2004		gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21		2018
23	Naspo	UNI25		20 mt	Convitto - Piano Quarto	23	2004		gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21		2018
24	ATTACCO VV.F.	UNI70			Esterno	1			gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21		
Sito:		FORLI'																
n° prog.	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	C.le Elettrica NEW Ufficio	E11	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
2	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	C.le Elettrica NEW Sala MT	E4	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
3	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	C.le Elettrica NEW Sala UPS	E5	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
4	ESTINTORE	AB1C	Polvere CE	50 Kg	C.le Elettrica NEW Esterno Sala GEIA	E1	2015	2033	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2018	2027
5	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	C.le Elettrica NEW Sala URCC	E6	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
6	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	C.le Elettrica NEW Officina	E9	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
7	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	Shelter MT ILS RWY 30	36A	2008	2026	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2018	2018
8	ESTINTORE	34A233BC	Polvere CE	6 Kg	C.le Elettrica NEW Sala GEIA	E3	2011	2029	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2018	2023
9	ESTINTORE	34A233BC	Polvere CE	6 Kg	C.le Elettrica NEW Sala GEIA	E2	2011	2029	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2018	2023
10	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	C.le Elettrica NEW Rimessaggio	E10	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
11	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	C.le Elettrica NEW Magazzino	E8	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
12	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	C.le Elettrica NEW Magazzino	E7	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
13	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	C.le Elettrica OLD Arrivo ENEL	16	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
14	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	C.le Elettrica OLD Sala URCC	26	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
15	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	C.le Elettrica OLD Sala URCC	27	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
16	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	C.le Elettrica OLD Sala QGBT	28	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
17	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	C.le Elettrica OLD Sala QGBT	29	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
18	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	C.le Elettrica OLD Ufficio	31	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
19	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	C.le Elettrica OLD Interno Sala GEIA	46	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
20	ESTINTORE	34A233BC	Polvere CE	6 Kg	C.le Elettrica OLD Interno Sala GEIA	52A	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2019	2028
21	ESTINTORE	34A233BC	Polvere CE	6 Kg	C.le Elettrica OLD Interno Sala GEIA	52B	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2019	2028
22	ESTINTORE	B2C	CO2	27 Kg	C.le Elettrica OLD Esterno Sala GEIA	52	2017	2035	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2022	2027
23	ESTINTORE	B2C	CO2	27 Kg	C.le Elettrica OLD Sala MT	53	2001	2019	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2016	2021
24	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	TWR - Piano Terra Ingresso	1	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
25	ESTINTORE	34A233BC	Polvere CE	6 Kg	TWR - Piano Terra Ingresso	1A	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2019	2028
26	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	TWR - Piano Terra Corridoio	2	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
27	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	TWR - Piano Terra Sala UPS	3	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
28	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	TWR - 1° Piano Sala Relief	4	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
29	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	TWR - 1° Piano Ascensore	5	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
30	ESTINTORE	34A233BC	Polvere CE	6 Kg	TWR - 1° Piano Ascensore	5A	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2019	2028
31	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	TWR - Accesso Sala Operativa	6	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
32	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	TWR - Sala Operativa	7	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
33	ESTINTORE	34A233BC	Polvere CE	6 Kg	TWR - Sala Operativa	7A	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2019	2028
34	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	TWR - Sala Operativa	8	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
35	ESTINTORE	B2C	CO2	27 Kg	TWR - Esterno Sala GEIA	51	2017	2035	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2022	2027
36	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	Blocco Tecnico - ARO	17	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
37	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	Blocco Tecnico - Sala Apparati	36	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
38	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	Blocco Tecnico - Corridoio 1° Piano	11	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
39	ESTINTORE	34A233BC	Polvere CE	6 Kg	Blocco Tecnico - Corridoio 1° Piano	9	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2019	2028
40	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	Blocco Tecnico - Sala Apparati	47	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
41	ESTINTORE	34A233BC	Polvere CE	6 Kg	Blocco Tecnico - Corridoio 1° Piano	14	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2019	2028
42	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	Blocco Tecnico - Sala UPS	48	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
43	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	Blocco Tecnico - Corr. Seminterrato	45A	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
44	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	Blocco Tecnico - Ex Sala Feste Sem.	43	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
45	ESTINTORE	34A233BC	Polvere CE	6 Kg	Blocco Tecnico - Corr. Seminterrato	19	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2019	2028
46	ESTINTORE	34A233BC	Polvere CE	6 Kg	Blocco Tecnico - Corr. Seminterrato	20	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2019	2028
47	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	Blocco Tecnico - Corr. Seminterrato	45	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
48	ESTINTORE	34A233BC	Polvere CE	6 Kg	Blocco Tecnico - Centrale Termica	22	2008	2026	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2018	2020
49	ESTINTORE	34A233BC	Polvere CE	6 Kg	Blocco Tecnico - Corridoio 1° Piano	12	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2020	2026
50	ESTINTORE	34A233BC	Polvere CE	6 Kg	Blocco Tecnico - Corridoio 1° Piano	13	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2020	2026
51	ESTINTORE	13A89BC	Polvere CE	2 Kg	Blocco Tecnico - Ufficio Technosky	77	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2020	2026
52	ESTINTORE	34A233BC	Polvere CE	6 Kg	Blocco Tecnico - Corrid. Uffici ENAV	10	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2020	2026
53	ESTINTORE	34A233BC	Polvere CE	6 Kg	Blocco Tecnico - Stanza Terrazzo	44	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2020	2026
54	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	Blocco Tecnico - Sala Apparati	37	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
55	ESTINTORE	34A233BC	Polvere CE	6 Kg	Blocco Tecnico - Archivio Seminterr.	21	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2019	2028
56	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	Blocco Tecnico - Sala Apparati	30	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
57	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	Blocco Tecnico - Laborat. Technosky	18	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
58	ESTINTORE	34A233BC	Polvere CE	6 Kg	Blocco Tecnico - Centrale Termica	58	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2019	2028
59	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	Blocco Tecnico - ARO	15	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
60	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	Stazione METEO - Piano terra	23	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
61	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	Stazione METEO - Primo piano	24	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
62	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	LOC Rwy 12	34	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
63	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	LOC Rwy 12	35	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
64	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	GP Rwy 12	38	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
65	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	MM Rwy 12	39	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
66	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	OM Rwy 12	40	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
67	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	NDB - Sala GEIA	42	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
68	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	NDB - Sala apparati	41	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
69	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	VDF R/S	49	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
70	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	VOR/DME	59	2008	2026	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2018	2018
71	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	VOR/DME	59A	2008	2026	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2018	2018
72	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	LOC Rwy 30	60	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
73	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	LOC Rwy 30	60A	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
74	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	LOC Rwy 30 - Cabina MT	61	2008	2026	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2018	2018
75	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	GP Rwy 30	62	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
76	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	GP Rwy 30	62A	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
77	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	GP Rwy 30 - Cabina MT	63	2008	2026	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2018	2018
78	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	VDF Fernau	64	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2019	2024
79	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	Shelter Mobile GP 422	70	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2019	2024
80	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	Shelter Mobile GP 422	71	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2019	2024
81	ESTINTORE	34A233BC	Polvere CE	6 Kg	Shelter Mobile VOR431/DME435	72	2012	2030	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2018	2024
82	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	Shelter Mobile DME 415	73	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2019	2024
83	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	Shelter Mobile DME 415	74	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2019	2024
84	ESTINTORE	13A89BC	Polvere	2 Kg	TWR Mobile - Motrice	76	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2020	2026
85	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	TWR Mobile - Sala Operativa	66	2002	2020	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2018	2023
86	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	TWR Mobile - Sala Apparati	68	2002	2020	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2018	2023
87	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	TWR Mobile - Sala ARO	67	2002	2020	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2018	2023
88	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	Shelter Mobile VOR ASI-1150	80	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
89	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	Shelter Mobile VOR ASI-1150	81	2016	2034	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2021	2026
90	ESTINTORE	8A34BC	Polvere	1 Kg	Auto ENAV (EV 925 PR)	78	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2020	2026
91	ESTINTORE	8A34BC	Polvere	1 Kg	Auto ENAV (EV 926 PR)	79	2014	2032	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	2020	2026
Sito:		GENOVA																
n° prog.	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. SCALE TWR	345483	2013	2031	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2025
2	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PALAZZINA MERCI-UFFICIO TECNICO	344567	2013	2031	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2025
3	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	3 P. - SCALE	346678	2013	2031	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2025
4	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	3 P. - LABORATORIO TECHNOSKY	25650	2015	2033	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2018	2027
5	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	2 P. - SCALE	343816	2013	2031	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2025
6	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	2 P. - UFFICIO	348200	2013	2031	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2025
7	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	1 P. - SCALE	345577	2013	2031	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2025
8	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA MACCHINE	347237	2013	2031	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2025
9	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	1 P. - STANZA	17118	2013	2031	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2025
10	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CONTAINER CVN	346702	2013	2031	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2025
11	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	GEIA CVN	346006	2013	2031	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2025
12	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	GEIA CVN	345508	2013	2031	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2025
13	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA MACCHINE	25658	2015	2033	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2018	2027
14	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA 110V	343186	2013	2031	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2025
15	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA M.T.	345803	2013	2031	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2025

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
16	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	1 P. CORRIDOIO	352203	2013	2031	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2025
17	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	UFFICIO CVN SHELTER	26854	2015	2033	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2018	2027
18	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	VECCHIO ARO	345243	2013	2031	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2025
19	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	4 P. - SCALE	345014	2013	2031	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2025
20	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PALAZZINA MERCI - SPOGLIATOIO	348227	2013	2031	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2025
21	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	UFFICIO RESPONSABILE TECHNOSKY	347187	2013	2031	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2025
22	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	6 P. - SCALE	347162	2013	2031	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2025
23	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	VECCHIO ARO	345028	2013	2031	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2025
24	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	5 P. - SCALE	13906	2013	2031	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2025
25	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOGISTICA - TECHNOSKY MAGAZZINO	344721	2013	2031	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2025
26	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	GEIA TWR	345935	2013	2031	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2025
27	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	VOR	345068	2013	2031	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2025
28	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOC VECCHIO	347128	2013	2031	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2025
29	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	GUIDA PLANATA	345224	2013	2031	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2025
30	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TEST RADAR	351680	2013	2031	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2020	2025
31	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	GEIA TWR	345022	2013	2031	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2025
32	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TEST RADAR	26569	2015	2033	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2018	2027
33	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PALAZZINA MERCI - MAGAZZINO	108292	2011	2029	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2018	2021
34	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	LOC NUOVO	33519	2006	2022	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Giu. 2022	Giu. 2027
Sito:		GENOVA																
n° prog.	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
35	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	LOC NUOVO	32841	2006	2024	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Giu. 2022	Giu. 2027
36	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TWR 4 P. - SALA REGIA	108661	2011	2029	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2021
37	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TWR 5 P. - STAZIONE METEO	108284	2011	2029	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2021
38	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TWR 6 P. - SALA APPARATI	108298	2011	2029	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2021
39	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TWR 7 P. - CONTR.RE	109129	2011	2029	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2021
40	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TWR 7 P. - CONTR.RE	108366	2011	2029	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2021
41	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TWR 7 P. - CONTR.RE	109108	2011	2029	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2021
42	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA UPS TORRE	17159	2013	2031	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2025
43	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA MACCHINE	351422	2013	2031	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2025
44	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	VECCHIA CAB. ELETTRICA	345015	2013	2031	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2025
45	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CABINA ELETTRICA PLANATA	343783	2013	2031	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2025
46	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	UFFICI ENAV N.1	351828	2013	2031	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2025
47	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	UFFICI ENAV N.2	351740	2013	2031	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2025
48	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	VECCHIO ARO - INGRESSO	345069	2013	2031	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	Ott. 2019	2025
Sito:		GENOVA																
n° prog.	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	50 lt/100	LOCALE VECCHIO MOTORE	09/10/05	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
2	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	80 lt/300	1 P. - TWR	09/8376/065	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
3	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	80 lt/300	TWR LOCALE Q.E.	09/8375/025	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
4	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	80 lt/300	1 P. - TWR	09/8377/052	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
5	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	80 lt/300	6 P. - TWR (SCALE)	09/8377/029	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
6	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	80 lt/300	6 P. - TWR (SCALE)	09/8377/037	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
7	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	80 lt/300	6 P. - TWR (LOCALE BATTERIE SITTI)	09/8377/058	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
8	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	80 lt/300	6 P. - TWR (LOCALE BATTERIE SITTI)	09/8377/057	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
9	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	80 lt/300	6 P. - TWR (LOCALE BATTERIE SITTI)	09/8377/056	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
10	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	80 lt/300	6 P. - TWR (LOCALE BATTERIE SITTI)	09/8377/042	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
11	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	80 lt/300	5 P. - TWR	09/8377/041	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
12	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	80 lt/300	6 P. - TWR (LOCALE BATTERIE SITTI)	09/8377/059	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
13	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	80 lt/300	6 P. - TWR	09/8377/034	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
14	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	80 lt/300	2 P. - TWR	09/8377/056	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
15	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	80 lt/300	6 P. - TWR	09/8377/036	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
16	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	80 lt/300	6 P. - TWR	09/8377/031	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
17	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	80 lt/300	5 P. - TWR	09/8377/033	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
18	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	80 lt/300	4 P. - TWR	09/8376/017	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
19	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	80 lt/300	4 P. - TWR	09/8377/050	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
20	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	80 lt/300	3 P. - TWR	09/8376/063	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
21	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	80 lt/300	3 P. - TWR	09/8376/051	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
22	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	80 lt/300	2 P. - TWR	09/8377/048	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
23	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	80 lt/300	6 P. - TWR	09/8377/030	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
24	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	80 lt/300	6 P. - TWR (LOCALE BATTERIE SITTI)	09/8377/046	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
25	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	80 lt/300	6 P. - TWR (LOCALE BATTERIE SITTI)	09/8377/069	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
26	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	80 lt/300	6 P. - TWR (LOCALE BATTERIE SITTI)	09/8377/044	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
27	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	80 lt/300	6 P. - TWR (LOCALE BATTERIE SITTI)	09/8377/049	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
28	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	80 lt/300	6 P. - TWR (LOCALE BATTERIE SITTI)	09/8377/045	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
29	BOMBOLA	IG541	ARGON/AZOT	80 lt/300	RADAR - SALA APPARATI	2204741	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
30	BOMBOLA	IG541	ARGON/AZOT	80 lt/300	RADAR - SALA APPARATI	2204744	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
31	BOMBOLA	IG541	ARGON/AZOT	80 lt/300	RADAR - SALA APPARATI	2204740	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
32	BOMBOLA	IG541	ARGON/AZOT	80 lt/300	RADAR - SALA APPARATI	2204750	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
33	BOMBOLA	IG541	ARGON/AZOT	80 lt/300	RADAR - SALA G.E.	2228419	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
34	BOMBOLA	IG541	ARGON/AZOT	80 lt/300	RADAR - SALA G.E.	2204745	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
Sito:		GENOVA																
n° prog.	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
35	BOMBOLA	IG541	ARGON/AZOT	50 lt/300	RADAR - SALA Q.E.	8998106	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
36	BOMBOLA	IG541	ARGON/AZOT	80 lt/300	RADAR - SALA APPARATI	2228421	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
37	BOMBOLA	IG541	ARGON/AZOT	80 lt/300	RADAR - SALA APPARATI	2228413	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
38	BOMBOLA	IG100	AZOTO	5 lt/30ba	RADAR - SALA APPARATI	141197	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
39	BOMBOLA	IG100	AZOTO	5 lt/30ba	RADAR - SALA Q.E.	141079	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
40	BOMBOLA	IG100	AZOTO	5 lt/30ba	RADAR - SALA G.E.	141231	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
41	BOMBOLA	IG100	AZOTO	5 lt/30ba	RADAR - SALA G.E.	141051	04.2009		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		apr-19
Sito:		GROTTAGLIE																
n° prog.	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	GG. EE. - SHELTER GEIA	82199	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
2	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	GG. EE. - SHELTER GEIA	80030	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
3	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ILS G.P. SHELTER	000740	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
4	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	P.4 TWR SALA OPERATIVA	000241	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
5	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	VOR SHELTER	19509	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
6	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	VOR SHELTER	667	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
7	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	VDF SHELTER	000958	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
8	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ILS LOC. SHELTER	000674	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
9	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PA. CE. CENTRALE ELETTRICA	001199	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
10	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CAB. ELETTRICA	000372	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
11	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO - SALA APPARATI	02/0760/096	2002	2020	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	F.V.	F. V.
12	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CAB. ELETTRICA	02/8027/053	2002	2020	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	F.V.	F. V.
13	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CAB. ELETTRICA	38071	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	F.V.	F. V.
14	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	P.1 (SOTTOTORRE)	001040	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
15	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PA. CE. CENTRALE ELETTRICA (CORR.)	000332	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
16	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PA. CE. CENTRALE ELETTRICA	000031	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
17	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P. 1 STANZA UFFICIO TECHNOSKY	7288	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
18	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	STANZA FOTOCOPIE	7844	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
19	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P. 1 SEGRETERIA OPERATIVA	30652	2005	2023	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	F. V.
20	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CENTRALE TELEFONICA	000426	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
21	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	P. 1 STANZA UFFICIO PROTOCOLLO	020293	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
22	ESTINTORE	113B	POLVERE	6KG	P. 1 STANZA UFFICIO SEGR.	30678	2005	2023	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	F. V.
23	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	P.T. TWR SALA UPS (SOTTOTORRE)	001243	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
24	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	5KG	P. 1 PA. STANZA DIREZIONE	15369	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2020
25	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. MAGAZZINO TECHNO SKY	17593	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2020
26	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. MAGAZZINO TECHNO SKY	17599	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2020
27	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TERRAZZO GRUPPI FRIGO	333794	2012	2030	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2024
28	ESTINTORE	B2C	CO2	27KG	CABINA ENEL	144	2016	2034	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	2026
Sito:		LAMBRO																
n° prog.	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	ANT. RDR PIATTAFORMA	45160	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
2	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA APPARATI RDR INT. PORTA	49638	2008	2026	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2018
3	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA APPARATI RDR LATO PILASTRO	49596	2008	2026	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2018
4	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	LOCALE UPS	49668	2008	2026	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2018
5	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	UFFICIO	20733	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
6	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOCALE G.E.	21230	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
7	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	LOCALE CABINA ENEL	42351	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
8	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA APPARATI TBT/A	220	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
9	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA APPARATI TBT/A	576	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
10	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA APPARATI TBT/B	47	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
11	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOC. G.E. 1	20772	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
12	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOC. G.E. 2	20110	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
13	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CABINA DI MEDIA 1	2365	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
14	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CABINA DI MEDIA 1	20714	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
1	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	EST. LOC. BATTERIE	58449187	2005		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	02.02.2017	02.02.2027
2	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	EST. LOC. G.E.	68380175	2006		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	02.02.2017	02.02.2027
3	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	EST. LOC. G.E.	68380081	2006		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	02.02.2017	02.02.2027
4	BOMBOLA	IG100	AZOTO PILOT/	3 lt	EST. LOC. G.E.	68254064	2006		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	02.02.2017	02.02.2027
5	BOMBOLA	IG100	AZOTO PILOT/	3 lt	EST. LOC. Q.E	68254105	2006		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	02.02.2017	02.02.2027
6	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	EST. LOC. Q.E	61596200	2006		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	02.02.2017	02.02.2027
7	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	EST. LOC. Q.E	68320176	2006		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	02.02.2017	02.02.2027
8	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	EST. LOC. LOCALE APPARATI	68380174	2006		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	02.02.2017	02.02.2027
9	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	EST. LOC. LOCALE APPARATI	68380075	2006		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	02.02.2017	02.02.2027
10	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	EST. LOC. LOCALE APPARATI	68380173	2006		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	02.02.2017	02.02.2027
11	BOMBOLA	IG100	AZOTO PILOT/	3 lt	EST. LOC. LOCALE APPARATI	68254006	2006		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	02.02.2017	02.02.2027
12	BOMBOLA	IG100	AZOTO PILOT/	3 lt	EST. LOC. CABINA ENEL	682541018	2006		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	02.02.2017	02.02.2027
13	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	EST. LOC. CABINA ENEL	68380074	2006		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	02.02.2017	02.02.2027
14	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	EST. LOC. CABINA ENEL	61596116	2006		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	02.02.2017	02.02.2027
15	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140 lt	EST. PALAZZINA TBT	04/8515/005	2004		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	14.04.2015	14.04.2025
16	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140 lt	EST. PALAZZINA TBT	04/8515/133	2004		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	14.04.2015	14.04.2025
17	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140 lt	EST. PALAZZINA TBT	04/8515/032	2004		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	14.04.2015	14.04.2025
18	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140 lt	EST. PALAZZINA TBT	04/8515/036	2004		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	14.04.2015	14.04.2025
19	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140 lt	EST. PALAZZINA TBT	04/8515/028	2004		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	14.04.2015	14.04.2025
20	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140 lt	EST. PALAZZINA TBT	04/8515/007	2004		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	14.04.2015	14.04.2025
21	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140 lt	EST. PALAZZINA TBT	04/8515/126	2004		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	14.04.2015	14.04.2025
22	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140 lt	EST. PALAZZINA TBT	04/8515/030	2004		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	14.04.2015	14.04.2025
23	BOMBOLA	IG100	AZOTO PILOT/	3 lt	EST. PALAZZINA TBT	LH3905UT	2007		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	14.04.2015	14.04.2025
24	BOMBOLA	IG100	AZOTO PILOT/	3 lt	EST. PALAZZINA TBT	LH3889UT	2007		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		C.C
25	BOMBOLA	IG100	AZOTO PILOT/	3 lt	EST. PALAZZINA TBT	LH3866UT	2007		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	31.03.2017	31.03.2027
26	BOMBOLA	IG100	AZOTO PILOT/	3 lt	EST. PALAZZINA TBT	LH3850UT	2007		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	31.03.2017	31.03.2027
27	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt	CABINA ELETTRICA ATA	10/01/08/165	2010		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2020
Sito:		LAMEZIA TERME																
n° prog.	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CORRIDOIO PALAZZ. OP.	010356 (1)	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
2	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CORRIDOIO PALAZZ. OP.	838 (2)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	F. V.
3	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ATRIO PALAZZ. OPERATIVA	1131 (3)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	F. V.
4	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	ATRIO PALAZZ. OPERATIVA	011298 (4)	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
5	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PT ASCENSORE	002645 (5)	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
6	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CORRIDOIO SEMINTERRATO	650 (6)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	F. V.
7	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	S6 - SEMINT. CENTR. PERMUTATORE	1176 (7)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	F. V.
8	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CORRIDOIO SEMINTERRATO	010028 (8)	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
9	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CORRIDOIO SEMINTERRATO	125 (9)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	F. V.
10	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	INGRESSO SOTTO TORRE	1259 (10)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	F. V.
11	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	LOC. SOTTO TORRE	1068 (11)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	F. V.
12	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TORRE PIANEROTTOLO	9097 (12)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	F. V.
13	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TORRE	6037 (13)	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
14	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA APPARATI	140 (14)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	F. V.
15	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA APPARATI	969 (15)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	F. V.
16	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CORRIDOIO SEMINTERRATO	383 (16)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	F. V.
17	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CORRIDOIO SEMINTERRATO	010989 (17)	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
18	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	STANZA S8 - MAG. FIDUCIARIO	011303 (18)	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
19	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA METEO	1112 (19)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2024
20	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA GRUPPI PALAZZ. OPERATIVA	270 (20)	2008	2026	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	2018
21	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA GRUPPI PALAZZ. OPERATIVA	1061 (21)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	F. V.
22	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA UPS PALAZZ. OPERATIVA	239 (22)	2008	2026	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	2018
23	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA UPS PALAZZ. OPERATIVA	9310730 (23)	2008	2026	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2018
24	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA B.T. PALAZZ. OP.	4014 (24)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	F. V.
25	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA B.T. PALAZZ. OP.	213 (25)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	F. V.
26	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA TRASFORMATORI PALAZZ. OP.	652 (26)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	F. V.
27	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA TRASFORMATORI PALAZZ. OP.	447 (27)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	F. V.
28	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA TRASFORMATORI PALAZZ. OP.	4017 (28)	2005	2023	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	F. V.
29	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOCALE VIGILANZA	011389 (29)	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
30	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER VDF	4826 (30)	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
Sito:		LAMEZIA TERME																
31	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	STANZA ADIACENTE DIRETT.	010532 (35)	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
32	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOCALE MOTORE ASCENSORE	009401 (36)	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
33	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER VOR SX	003851 (39)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	F. V.
34	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER VOR DX	003819 (40)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	F. V.
35	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CABINA M.T. CRT	1130 (41)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	F. V.
36	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CABINA M.T. CRT	166 (42)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	F. V.
37	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA B.T. CAB. CRT	389 (43)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	F. V.
38	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA B.T. CAB. CRT	044 (44)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	F. V.
39	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA URR CAB. 10	9311280 (45)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	F. V.
40	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA URR CAB.10	99 (46)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	F. V.
41	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA URR CAB.10	4 (47)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	F. V.
42	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA UPS CRT	506 (48)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	F. V.
43	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA UPS CRT	764 (49)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	F. V.
44	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	GRUPPO 1 CRT	523 (50)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	F. V.
45	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	GRUPPO 2 CRT	811 (51)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	F. V.
46	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA RADAR	1134 (52)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	F. V.

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
47	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA RADAR	177 (53)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	F. V.
48	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA ENERGIA RADAR	679 (54)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	F. V.
49	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA ENERGIA RADAR	222 (55)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	F. V.
50	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ESTERNO GRUPPO 1 RADAR	9079 (56)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	F. V.
51	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ESTERNO GRUPPO 2 RADAR	306 (57)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	F. V.
52	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CAB. 28 GRUPPO 1	001294 (67)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2024
53	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CAB. 28 GRUPPO 2	000609 (68)	2014	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2024
54	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BASE ANTENNA RADAR	785 (70)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	F. V.
55	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BASE ANTENNA RADAR	20266 (71)	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
56	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOCALE VIGILANZA	008016 (74)	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
Sito:		LAMEZIA TERME																
57	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	STANZA S9 - SALA TERMICA PAL. OP.	011307 (75)	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
58	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOCALE VIGILANZA	012867 (78)	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
59	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	UPS CAB.28	000201 (79)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2024
60	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA BT CAB.28	000181 (80)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2024
61	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA MT CAB.28	000155 (81)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2024
62	ESTINTORE	113B	CO2	27KG	LOCALE VIGILANZA	095 (83)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
63	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOCALE VIGILANZA	13584 (84)	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
64	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA REGIA	12419 (85)	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
65	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER LOC.	87931 (86)	2008	2026	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2018
66	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER LOC.	88476 (87)	2008	2026	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2018
67	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER G.P.	85889 (88)	2009	2027	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2019
68	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER G.P.	87938 (89)	2008	2026	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2018
69	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CABINA ARRIVO ENEL	10684 (77)	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
70	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt/20	ESTERNO SALA RADAR	05/8401/082 (64)	2005		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		08/2025
71	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt/20	ESTERNO SALA RADAR	05/8401/083 (63)	2005		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		08/2025
72	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt/20	ESTERNO SALA RADAR	05/8401/085 (62)	2005		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		11/2026
73	BOMBOLA	IG100	AZOTO	3KG	ESTERNO SALA RADAR	04/8612/005 (85)	2004		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		11/2026
74	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt/20	ESTERNO SALA RADAR	05/8401/084 (58)	2005		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		08/2025
75	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt/20	ESTERNO SALA RADAR	05/8401/086 (59)	2005		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		08/2025
76	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt/20	ESTERNO SALA RADAR	05/8401/087 (60)	2005		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		08/2025
77	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt/20	ESTERNO SALA RADAR	05/8401/088 (61)	2005		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		11/2026
78	BOMBOLA	IG100	AZOTO	3KG	ESTERNO SALA RADAR	04/8621/200 (90)	2004		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		08/2025
Sito:		LAMPEDUSA																
n° prog	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	TORRE DI CONTR.	5306 (1)	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2017
2	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	TORRE DI CONTR.	4624 (2)	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2017
3	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	STWR - SALA APPARATI	2914 (3)	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2017
4	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	INGRESSO TORRE	6392 (4)	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2017
5	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	STWR - CORRIDOIO	4328 (5)	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2017
6	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	STWR - CORRIDOIO	6386 (6)	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2017
7	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA APPARATI NDB	6205 (7)	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2017
8	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	CABINA ELETTRICA - SALA REGOLAT.	86767 (8)	2008	2026	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2018
9	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	CABINA ELETTRICA - VOR/DME	86143 (9)	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2017
10	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	CORRIDOIO CTL	6264 (10)	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2017
11	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA APPARATI CTL	3360 (11)	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2017
12	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA APPARATI CTL	2883 (12)	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2017
13	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	CABINA ELETTRICA - S. COMPUTER	4316 (13)	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2017
14	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	CABINA ELETTRICA - MAGAZZINO	5934 (14)	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2017
15	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	CABINA ELETTRICA - SALA REGOLAT.	6400 (15)	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2017
16	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	CABINA ELETTRICA - SALA MT/BT	6231 (16)	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2017
17	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	CABINA ELETTRICA - SALA MT/BT	5251 (17)	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2017
18	ESTINTORE	B2C	CO2	27KG	CABINA ELETTRICA - SALA MT/BT	107052 (18)	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2017
19	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	CABINA ELETTRICA - SALA GRUPPI	6397 (19)	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2017
20	ESTINTORE	B2C	CO2	27KG	CABINA ELETTRICA - SALA GRUPPI	107007 (20)	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2017
21	ESTINTORE	B2C	CO2	27KG	CABINA ELETTRICA - SALA GRUPPI	106984 (21)	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2017
23	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	CABINA ELETTRICA - VOR/DME	5218 (23)	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2017
24	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SHELTER LOCALIZZATORE	8558 (24)	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
26	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	MAGAZZINO CTL	5307 (26)	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2017
27	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	CABINA ELETTRICA - VOR/DME	6255 (27)	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2017
28	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	NUOVA TWR - CORRIDOIO P.T.	4156 (28)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
29	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	NUOVA TWR - CORRIDOIO P.T.	361177 (29)	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
30	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	NUOVA TWR - CORRIDOIO P.T.	359726 (30)	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
31	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	NUOVA TWR - CORRIDOIO 1 P.	356296 (31)	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
32	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	NUOVA TWR - CORRIDOIO 1 P.	358503 (32)	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
33	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	NUOVA TWR - CORRIDOIO 1 P.	359739 (33)	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
34	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	NUOVA TWR - CORRIDOIO 1 P.	4070 (34)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
35	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA EMERGENZA	4316 (35)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
36	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	TORRE SALA OPERATIVA	3984 (36)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
37	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TORRE SALA OPERATIVA	356230 (37)	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
38	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	TORRE QUADRO ELETTRICO	3214 (38)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
39	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PIANO TERRA SALA Q.E./UPS	4001 (39)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
40	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PIANO TERRA SALA REGIA	3883 (40)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
41	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PIANO TERRA SALA APPARATI	3916 (41)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
42	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CENTRALE IDRICA	362690 (42)	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
43	ESTINTORE	113BC	CO_2	5 Kg	Q.E. CONDIZIONATORI 2° PIANO	3813	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
59	ESTINTORE	34A233BC	POLVERE	6 Kg	CENTRALE IDRICA	356256	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
Sito:		LAMPEDUSA																
n° prog	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
25	BOMBOLA	IG01	ARGON	134KG	INGRESSO LOCALE DVOR/DME	04/8604/115	2004		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		06/2026
44	BOMBOLA	IG01	ARGON	109,3KG	P. 2 - Q.E. CONDIZIONATORI - E-NET	12158870 (44)	2013		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		03/2023
45	BOMBOLA	IG01	ARGON	109,3KG	P. 2 - Q.E. CONDIZIONATORI - E-NET	12158923 (45)	2013		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		03/2023
46	BOMBOLA	IG01	ARGON	109,3KG	P. 2 - Q.E. CONDIZIONATORI - E-NET	12158914 (46)	2013		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		03/2023
47	BOMBOLA	IG01	ARGON	109,3KG	P. 2 - Q.E. CONDIZIONATORI - E-NET	12158933 (47)	2013		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		03/2023
48	BOMBOLA	IG01	ARGON	109,3KG	P. 2 - Q.E. CONDIZIONATORI - APP. P.1	12158982 (48)	2013		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		03/2023
49	BOMBOLA	IG01	ARGON	109,3KG	P. 2 - Q.E. CONDIZIONATORI - APP. P.1	12158969 (49)	2013		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		03/2023
50	BOMBOLA	IG01	ARGON	109,3KG	P. 2 - Q.E. CONDIZIONATORI - APP. P.1	12158886 (50)	2013		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		03/2023
51	BOMBOLA	IG01	ARGON	109,3KG	P. 2 - Q.E. CONDIZIONATORI - APP. P.1	12158906 (51)	2013		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		03/2023
52	BOMBOLA	IG01	ARGON	109,3KG	P. 2 - Q.E. CONDIZIONATORI - APP. P.1	12158881 (52)	2013		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		03/2023
53	BOMBOLA	IG01	ARGON	109,3KG	P. 2 - Q.E. CONDIZIONATORI - APP. PT	12158908 (53)	2013		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		03/2023
54	BOMBOLA	IG01	ARGON	109,3KG	P. 2 - Q.E. CONDIZIONATORI - APP. PT	12158932 (54)	2013		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		03/2023
55	BOMBOLA	IG01	ARGON	109,3KG	P. 2 - Q.E. CONDIZIONATORI - APP. PT	12158894 (55)	2013		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		03/2023
56	BOMBOLA	IG01	ARGON	109,3KG	P. 2 - Q.E. CONDIZIONATORI - APP. PT	12158917 (56)	2013		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		03/2023
57	BOMBOLA	IG01	ARGON	109,3KG	P. 2 - Q.E. CONDIZIONATORI - APP. PT	12159034 (57)	2013		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		03/2023
58	BOMBOLA	IG01	ARGON	109,3KG	P. 2 - Q.E. CONDIZIONATORI - APP. PT	12158880 (58)	2013		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		03/2023
60	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt	P. 2 - Q.E. CONDIZIONATORI	08/8896/024 (60)	2008		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		07/2024
61	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt	P. 2 - Q.E. CONDIZIONATORI	06/8600/054	2004		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		06/2026
Sito:		FIUMICINO																
n° prog	Presidio/sistema NAV LAZIO LATINA							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Sala geia	43132	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
2	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Sala geia	3156	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2019
3	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Sala apparati	60797	2001	2019	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2019
4	BOMBOLA	IG01	Argon	49 Kg/20	Sala apparati	05/8107/071	2005		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2025
5	BOMBOLA	IG01	Argon	49 Kg/20	Sala apparati	05/8107/195	2005		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2025
Sito:		LINATE																
n° prog.	Presidio/sistema PAL. C 1°P						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	INGRESSO	96046	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
2	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CORRIDOIO	36377	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
3	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CORRIDOIO DIREZIONE	94701	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
4	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	LOCALE APPARATI ATTIGUO METEO	42501	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2018
5	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	LOCALE APPARATI	42846	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2018
6	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	LOCALE PREVISORI	43691	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2018
7	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	UFFICIO PREVISORI METEO	43357	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2018
Sito:		LINATE																
n° prog.	Presidio/sistema MAGAZZINO						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	INGRESSO	27738	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
2	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	ATRIO - SOTTO CASSETTA MEDICA	28486	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
3	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOCALE SCORTA DX	27716	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
4	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOCALE SCORTA - P. 1	26942	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
5	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOCALE SCORTA	094475	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
6	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOCALE SCORTA	27198	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
7	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOCALE SCORTA	27372	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
8	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOCALE SCORTA	27698	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
9	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOCALE SCORTA	27488	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
10	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOCALE SCORTA	27420	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
11	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOCALE SCORTA	095135	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
12	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOCALE SCORTA	09433	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
13	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOCALE SCORTA	094707	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
14	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOCALE SCORTA	095474	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
15	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOCALE SCORTA	094290	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
16	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOCALE SCORTA	095163	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
17	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOCALE SCORTA	96279	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
18	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOCALE SCORTA	096061	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
19	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOCALE SCORTA	095733	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
20	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOCALE SCORTA	094854	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
21	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOCALE SCORTA	95719	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
22	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOCALE SCORTA	097981	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
23	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOCALE SCORTA	95642	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
24	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOCALE SCORTA	096778	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
25	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	LOCALE SCORTA	43339	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2018
26	ESTINTORE	A B1 C	POLVERE	100KG	LOCALE SCORTA	29	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2015	2018
27	ESTINTORE	A B1 C	POLVERE	100KG	LOC. SCORTA	15	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2015	2018
Sito:		LINATE																
n° prog.	Presidio/sistema TORRE LINATE						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	I LIV. LOCALE RISTORO	43319	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2018
2	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	I LIV. CORRIDOIO LOCALE RIPOSO	94744	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
3	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	I LIV. INGRESSO	48006	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2018
4	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	II LIV. AULA CTA	96107	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
5	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	II LIV. UFFICIO TECHNOSKY	95034	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
6	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	II LIV. INGRESSO	42182	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2018
7	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	III LIV. UFFICIO	41568	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2018
8	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	III LIV. SALA APPARATI	42718	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2018
9	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	III LIV. UFFICIO	43675	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2018
10	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	IV LIV. SALA APPARATI INGRESSO	103	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2016
11	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	IV LIV. SALA APPARATI CORRI.	829	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2016
12	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	V LIV. SALA APPARATI - LATO CAVEDIO	41891	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2018
13	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	V LIV. SALA APPARATI DX	46016	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2018
14	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	V LIV. INGRESSO	42717	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2018
15	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	VI LIV. ESTERNO SALA CONTR.	5645	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2017
16	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	VI LIV. SALA CONTR.	41690	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2018
17	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	VII LIV. ESTERNO SHELTER RDR	96877	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
18	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	VII LIV. ESTERNO SHELTER RDR	43156	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2018
19	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. LOCALE ASCENSORE	27242	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
20	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. INGRESSO ASCENSORE	093651	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
21	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. INGRESSO ASCENSORE	094687	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
22	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. INGRESSO ASCENSORE	095295	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
23	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	ESTERNO	25014	2010	2028	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2013	2022
24	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	ESTERNO	24321	2010	2028	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2013	2022
25	BOMBOLA	IG100	AZOTO	80lt	ESTERNO	10842796	2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2009	2019
26	BOMBOLA	IG100	AZOTO	80lt	ESTERNO	10842812	2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2009	2019
27	BOMBOLA	IG100	AZOTO	80lt	ESTERNO	10842777	2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2009	2019
28	BOMBOLA	IG100	AZOTO	80lt	ESTERNO	10831699	2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2009	2019
Sito:		LINATE																
n° prog.	Presidio/sistema TORRE LOCALI TECNICI						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	LOC. UPS - Q.E. SX	42066	2008	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2018
2	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	LOC. UPS - Q.E. DX	41918	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2018
3	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	ESTERNO	24690	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2016	2019
4	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	LOC. PERMUTATORE/MAGAZZINO	41913	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2018
5	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOC. SPOGLIATOIO/ARMADIETTI	27190	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
6	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOC. SCORTA	27363	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
7	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOC. SCORTA	27175	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
Sito:		LINATE																
n° prog.	Presidio/sistema TORRE LINATE UNITA' LOGISTICA						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CORRIDOIO P.T.	28269	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
2	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA BREAK P.T.	27142	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
3	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CORRIDOIO LATO INGRESSO P.1	27215	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
4	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CORRIDOIO LATO STANZE P.1	27299	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
Sito:		LINATE																
n° prog.	Presidio/sistema AUTOMEZZI						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	8A 34BC	POLVERE	1KG	ENAV 1 ET772DD	3809	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
2	ESTINTORE	13A 89BC	POLVERE	2KG	ENAV 2 ET771DD	2293	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2016	2020
3	ESTINTORE	13A 89BC	POLVERE	2KG	ENAV 1 ET766DD	7964	2010	2028	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2016	2021
4	ESTINTORE	13A 89BC	POLVERE	2KG	ENAV 2 ET768DD	1452	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
5	ESTINTORE	8A 34BC	POLVERE	1KG	ENAV 2 ET773DD	3439	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
6	ESTINTORE	8A 34BC	POLVERE	1KG	ENAV 1 ET767DD	229	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
7	ESTINTORE	13A 89BC	POLVERE	2KG	ENAV 2 DY615TN	1228	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
8	ESTINTORE	8A 34BC	POLVERE	1KG	CARRO MOBILE AC910SK	3723	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
9	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CARRO MOBILE AC910SK -	34317	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
10	ESTINTORE	13A 89BC	POLVERE	2KG	CARRO MOBILE AC910SK	1308	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
11	ESTINTORE	13A 89BC	POLVERE	2KG	TORRE MOBILE BM804WN	1637	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
12	ESTINTORE	13A 89BC	CO2	2KG	TORRE MOBILE BM804WN	58306	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
13	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TORRE MOBILE BM804WN -	95801	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
14	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CARRO MOBILE AC910SK	119608	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2016	2016
15	ESTINTORE	13A 89BC	POLVERE	2KG	ENAV ET770DD	2890	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
Sito:		LINATE																
n° prog.	Presidio/sistema ARO METEO						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	INGRESSO	95628	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
2	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOC. CUCINA	93689	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
3	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ATRIO SALA ARO 1 P	46023	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2018
4	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA APPARATI P.T.	43618	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2018
5	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA APPARATI P.T.	164	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2016
6	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	GONIO	5440	1999	2017	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
Sito:		LINATE																
n° prog.	Presidio/sistema SHELTER INTERNO PISTA						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	GUIDA PLANATA	43987	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2022
2	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	GUIDA PLANATA	68590	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2016
3	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	MULTILATERAZIONE FIBRA OTTICA GP	1100	2005	2023	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2018
4	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	MULTILATERAZIONE FIBRA OTTICA GP	786	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2018
5	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	FAIR FIELD MONITOR	1261	2000	2018	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
6	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	MARKER MEDIO ILS (FONDO PISTA)	36	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
7	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	MARKER MEDIO ILS (FONDO PISTA)	3876	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2022
8	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	VECCHIO MARK ILS (FONDO PISTA)	94693	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
9	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	LOCALIZZATORE	7343	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2022
10	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	LOCALIZZATORE	5983	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2017
11	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	VOR/DME	105035	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2018
12	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	MULTILATERAZIONE C/O F.F.M.	43711	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2018
13	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	VOR/DME	92689	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2018
14	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	VOR/DME VECCHIO	40583	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2018
15	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	MULTILATERAZIONE ATA	43715	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2018
16	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	MULTILATERAZIONE LAMBRO	43639	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2018
17	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	MULTILATERAZIONE VV.F.	43040	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2018
Sito:		LINATE																
n° prog.	Presidio/sistema RDR HRR						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	HRR SHELTER UPS	55991	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
2	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	HRR SHELTER RDR	207568	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2022
Sito:		MALPAGA																
n° prog.	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER NDB	C74322	2001	2019	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2017	2022
2	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	EX OM	D32183	2002	2020	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2017	2022
Sito:		MALPENSA																
n° prog.							Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34B	CO2	2KG	TWR - PRIC	080874	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2020	2025
2	ESTINTORE	34B	CO2	2KG	TWR - PRIC	080800	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2020	2025
3	ESTINTORE	34B	CO2	2KG	TWR - APRON SCALE	080706	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2020	2025
4	ESTINTORE	34B	CO2	2KG	TWR - APRON	000132	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2020	2025
5	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR - P. 9 SUD	69699	1999	2017	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	A.C	A.C
6	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR - P. 9 NORD	69995	1999	2017	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	A.C	A.C
7	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR - P. 8 SUD	70890	1999	2017	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	A.C	A.C
8	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR - P. 8 NORD	69716	1999	2017	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	A.C	A.C
9	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR - P. 7 APPARATI	75820	1999	2017	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	A.C	A.C
10	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR - P. 7 MULTIFONO	69831	1999	2017	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	A.C	A.C
11	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR - P. 5 INGRESSO SUD	75885	1999	2017	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	A.C	A.C
12	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR - P. 5 INGRESSO NORD	75516	1999	2017	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	A.C	A.C
13	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR BT - CORR. SUD CAMERETTE	75699	1999	2017	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	A.C	A.C
14	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR BT - CORR. SUD INGRESSO	69670	1999	2017	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	A.C	A.C
15	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR BT - P. 2 ATRIO	75652	1999	2017	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	A.C	A.C
16	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR BT - P. 2 CORR. OVEST INGRESSO	80669	2014	2032	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2020	2026
17	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR BT - P. 2 CORR. OVEST 335	81851	2014	2032	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2020	2026
18	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR BT - P. 1 CORR. SUD 203	18298	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	R.C	2027
19	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR BT - P. 1 CORR. SUD INGRESSO	16118	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	R.C	2027
20	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR BT - P. 1 ATRIO	18201	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	R.C	2027
21	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR BT - P. 1 CORR. OVEST INGRESSO	81854	2014	2032	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2020	2026
22	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR BT - P. 1 CORR. OVEST 231	18038	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	R.C	2027
23	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR BT - P.R. CORR. SUD 104	16843	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	R.C	2027
24	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR BT - P.R. CORR. SUD INGRESSO	17078	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	R.C	2027
25	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR BT - P.R. ATRIO	16474	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	R.C	2027
26	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR BT - P.R. CORR. SUD INGRESSO	17903	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	R.C	2027
27	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR BT - P.R. CORR. OVEST 125	81918	2014	2032	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2020	2026
28	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR BT - BOX OVEST USCITA	75838	1999	2017	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	A.C	A.C
29	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR BT - BOX OVEST CENTRO	75831	1999	2017	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	A.C	A.C
30	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR BT - BOX FUSTO TORRE OVEST	73566	1999	2017	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	A.C	A.C
31	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR BT - BOX FUSTO TORRE SUD	75502	1999	2017	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	A.C	A.C
32	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR BT - BOX SUD CENTRO	75745	1999	2017	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	A.C	A.C
33	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR BT - BOX SUD INGRESSO	75788	1999	2017	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	A.C	A.C
34	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR BT - BOX INGRESSO CAVEDIO	70910	1999	2017	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	A.C	A.C
Sito:		MALPENSA																
35	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR BT - P.R. VIGILANZA	246535	1999	2017	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	A.C	A.C
36	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR BT - PAL. TECN. INGRESSO	12111	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	R.C	2027
37	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR BT - PAL. TECN. INGRESSO BAGNI	246639	1999	2017	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	A.C	A.C
38	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR BT - PAL. TECN. ESTERNO G.E.	75813	1999	2017	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	A.C	A.C
39	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR BT - PAL. TECN. ESTERNO C.T.	75702	1999	2017	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	A.C	A.C
40	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TWR BT - SALA APPARATI SIS	C74210	2001	2019	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	R.C	F. V.
41	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	MB - APP2 - GEIA	80323	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	R.C	2027
42	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	MB - APP2 - GEIA	80977	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	R.C	2027
43	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	MA - APP1 - UPS	74209	2001	2019	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	F.V.	F. V.
44	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	MA - APP1 - GEIA	74338	2001	2019	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	F.V.	F. V.
45	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	MA - APP1 - SALA APPARATI	74222	2001	2019	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	F.V.	F. V.

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
46	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	MA - APP1 - SALA APPARATI	74324	2001	2019	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	F.V.	F. V.
47	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	MA - APP1 - INGRESSO	C74238	2001	2019	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	F.V.	F. V.
48	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	MA - APP1 - UFFICIO	74321	2001	2019	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	F.V.	F. V.
49	ESTINTORE	55A 233BC	POLVERE	6KG	TB - SMRB - RICETRASMETTITORI	032410	2016	2034	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2019	2028
50	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TB - SMRB - S.A.	82107	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	R.C	2027
51	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TB - SMRB - UPS	78527	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	R.C	2027
52	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	35R 17 L - MM35R	46341	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2020	2025
53	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	35R 17 L - MM35R	46043	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2020	2025
54	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	35R 17 L - LOC17L	46197	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2020	2025
55	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	35R 17 L - LOC17L	45824	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2020	2025
56	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	35R 17 L - GP35R	16761	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	R.C	2027
57	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	35R 17 L - GP35R	46001	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2020	2025
58	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	35R 17 L - NDB	81730	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	R.C	2027
59	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	35R 17 L - VOR SERVIZI	2003	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2020	2025
60	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	35R 17 L - VOR MMP	2574	2007	2025	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2022	F. V.
61	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	35R 17 L - VDF	2097	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2020	2025
62	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	35R 17 L - LOC35R	46292	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2020	2025
63	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	35R 17 L - LOC35R	45570	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2020	2025
64	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	35R 17 L - GP17L	19291	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2020	2025
65	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	35R 17 L - GP17L	20544	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2020	2025
66	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	35R 17 L - GP35R	46625	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2020	2025
67	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	35R 17 L - VOR MMP	209417	2001	2019	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	F.V.	F. V.
68	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	35 L - FFM35L	35182	2007	2025	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2022	F. V.
Sito:		MALPENSA																
69	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	35 L - FFM35L	35103	2007	2025	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2022	F. V.
70	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	35 L - GP35L	024476	2016	2034	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2021	2026
71	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	35 L - GP35L	028798	2016	2034	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2021	2026
72	ESTINTORE	89BC	CO2	5KG	35 L - LOC35L	024468	2016	2034	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2021	2026
73	ESTINTORE	89BC	CO2	5KG	35 L - LOC35L	023974	2016	2034	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2021	2026
74	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	AEROLOGICA - VANO PALO ANTENNA	57155	2008	2026	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	R.C	C.C
75	ESTINTORE	34B	CO2	2KG	AEROLOGICA	80744	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2020	2025
76	ESTINTORE	34B	CO2	2KG	AEROLOGICA	35116	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2020	2025
77	ESTINTORE	55A 233BC	POLVERE	9KG	AEROLOGICA	824	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	R.C	2027
78	ESTINTORE	55A 233BC	POLVERE	6KG	AEROLOGICA	022910	2016	2034	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2019	2028
79	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	AEROLOGICA - VANO OPERATIVO	A690359	2002	2020	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	F.V.	F. V.
80	ESTINTORE	34B	CO2	2KG	AEROLOGICA - VANO PALO ANTENNA	690296	2002	2020	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	F.V.	F. V.
81	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	T2 - LOCALE EX UPS	32216	2002	2020	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	F.V.	F. V.
82	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	T2 - DORMITORIO	74239	2001	2019	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	F.V.	F. V.
83	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	T2 - LOCALE EX UPS	034188	2016	2034	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2021	2026
84	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	T2 - LOCALE EX UPS	2034	2007	2025	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2022	F. V.
85	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	T2 - LOCALE EX UPS	32186	2002	2020	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	F.V.	F. V.
86	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	T2 - DORMITORI	74311	2001	2019	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	F.V.	F. V.
87	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	T2 - SEMINTERRATO	74218	2001	2019	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	F.V.	F. V.
88	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	T2 - SEMINTERRATO	74213	2001	2019	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	F.V.	F. V.
89	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	T2 - SEMINTERRATO	74330	2001	2019	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	F.V.	F. V.
90	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	T2 - LOCALE EX UPS	57655	2014	2032	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2020	2026
Sito:		MALPENSA																
1	BOMBOLA	HFC23		54lt	TWR - SMRA	11177582	1999		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2020
2	BOMBOLA	HFC23		134lt	TWR - P. 9	99798013	1999		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2020
3	BOMBOLA	HFC23		134lt	TWR - P. 8	99798006	1999		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		lug-20
4	BOMBOLA	HFC23		134lt	TWR - P. 7	99798030	1999		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		lug-20
5	BOMBOLA	HFC23		134lt	TWR - MT BLOCCO TECNICO	96861006	1999		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		mar-21
6	BOMBOLA	HFC23		100lt	TWR - BT1	99630019	1999		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		set-20
7	BOMBOLA	HFC23		100lt	TWR - BT2	99680008	1999		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		set-20
8	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt	MB - APP2 - GEIA1	70901019	2008		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		
9	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt	MB - APP2 - GEIA2	70901025	2008		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		
10	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt	MB - APP2 - GEIA3	70901037	2008		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		
11	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt	MB - APP2 - SA1	80204197	2008		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		
12	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt	MB - APP2 - SA2	80204155	2008		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		C.C
13	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt	MB - APP2 - SA3	70901152	2008		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		C.C
14	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt	MB - APP2 - SA4	80204202	2008		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		C.C
15	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt	MB - APP2 - TR1	80204052	2008		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		C.C
16	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt	MB - APP2 - TR2	70901033	2008		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		C.C
17	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt	MB - APP2 - TR3	70901041	2008		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		C.C
18	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt	MB - APP2 - UPS1	80206176	2008		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		C.C
19	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt	MB - APP2 - UPS2	70901021	2008		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		C.C
20	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt	MB - APP2 - UPS3	70901045	2008		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		C.C
21	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt	MB - APP2 - UPS4	70901018	2008		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		C.C
22	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt	MB - APP2 - UPS5	70901031	2008		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		C.C
23	BOMBOLA	HFC23		80lt 40b	MA - APP1	36675013	2000		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		lug-20
24	BOMBOLA	HFC23		80lt 40b	MA - APP1	94754053	2000		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		dic-20
25	BOMBOLA	HFC23		140lt 50l	MA - APP1	99790093	2000		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		set-20
26	BOMBOLA	HFC23		50lt 40b	MA - APP1	95715087	2000		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		lug-20
27	BOMBOLA	IG100	AZOTO	5lt	SMRB - S.A.	XEY065	2005		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2025
28	BOMBOLA	IG55	AZOTO-ARGO	140lt	SMRB - S.A. 1	04/8162/021	2004		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2025
29	BOMBOLA	IG55	AZOTO-ARGO	140lt	SMRB - S.A. 2	02/8194/187	2002		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2025
30	BOMBOLA	IG55	AZOTO-ARGO	140lt	SMRB - S.A. 3	04/8162/027	2004		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2025
31	BOMBOLA	IG100	AZOTO	5lt	SMRB - UPS	XEY046	2004		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2025
32	BOMBOLA	IG55	AZOTO-ARGO	140lt	SMRB - UPS1	04/8162/023	2004		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2025
33	BOMBOLA	IG55	AZOTO-ARGO	140lt	SMRB - UPS2	04/8162/026	2004		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2025
Sito:		MALPENSA																
n° prog.							Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	IDRANTE	UNI 45	Manichetta	20 MT	BT - INGRESSO Garage	MI-1	2014		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2019
2	IDRANTE	UNI 45	Manichetta	20 MT	BT - USCITA Garage	MI-2	2014		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2019
3	IDRANTE	UNI 45	Manichetta	20 MT	BT - Piano 0 Stanza 127 Sala Riunioni	MR-1	2014		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2019
4	IDRANTE	UNI 45	Manichetta	20 MT	BT - Piano 0 Atrio Lato Ovest	MR-2	2014		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2019
5	IDRANTE	UNI 45	Manichetta	20 MT	BT - Piano 0 Atrio Lato Sud	MR-3	2014		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2019
6	IDRANTE	UNI 45	Manichetta	20 MT	BT - Piano 0 Stanza 102 Sala Buffet	MR-4	2014		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2019
7	IDRANTE	UNI 45	Manichetta	20 MT	BT - Piano 1 Corridoio Ovest	M1-1	2014		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2019
8	IDRANTE	UNI 45	Manichetta	20 MT	BT - Piano 1 Atrio Lato Ovest	M1-2	2014		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2019
9	IDRANTE	UNI 45	Manichetta	20 MT	BT - Piano 1 Atrio Lato Sud	M1-3	2014		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2019
10	IDRANTE	UNI 45	Manichetta	20 MT	BT - Piano 1 Corridoio Sud	M1-4	2014		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2019
11	IDRANTE	UNI 45	Manichetta	20 MT	BT - Piano 2 Corridoio Ovest	M2-1	2014		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2019
12	IDRANTE	UNI 45	Manichetta	20 MT	BT - Piano 2 Atrio Lato Ovest	M2-2	2014		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2019
13	IDRANTE	UNI 45	Manichetta	20 MT	BT - Piano 2 Atrio Lato Sud	M2-3	2014		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2019
14	IDRANTE	UNI 45	Manichetta	20 MT	BT - Piano 2 Corridoio Sud	M2-4	2014		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2019
15	IDRANTE	UNI 45	Manichetta	20 MT	TWR 5° Piano Ingresso ARO	M5-1	2014		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2019
16	IDRANTE	UNI 45	Manichetta	20 MT	TWR 7° Piano Ingresso Sala Apparati	M7-1	2014		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2019
17	IDRANTE	UNI 45	Manichetta	20 MT	TWR 8° Piano Ingresso Sala Apparati	M8-1	2014		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2019
18	IDRANTE	UNI 45	Manichetta	20 MT	TWR 9° Piano Ingresso Sala Regia	M9-1	2014		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2019
19	IDRANTE	UNI 45	Manichetta	20 MT	TWR 10° Piano Locale Ascensori	M10-1	2014		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2019
20	IDRANTE	UNI 45	Manichetta	20 MT	TWR Sala Riserva	M11-1	2014		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2019
21	IDRANTE	UNI 45	Manichetta	20 MT	TWR Sala Principale	M12-1	2014		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		2019
22	IDRANTE	UNI 70			Esterno Palazzina Tecnologica				mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
23	Centr. Pompaggio	KV 3/18 T	POMPA PILOTA		Malpensa Centrale Idrica		ND		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		
24	Centr. Pompaggio	NKV 20/14	POMPA		Malpensa Centrale Idrica		ND		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		
25	Centr. Pompaggio	NKV 20/14	POMPA		Malpensa Centrale Idrica		ND		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		
26	SPRINKLER	TYP N050 160HA	POMPA		Malpensa Blocco Tecnico		ND		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		
27	SPRINKLER	MP50 100A	MOTOPOMPA		Malpensa Blocco Tecnico		ND		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		
28	SPRINKLER	TYP 15 BT	POMPA PILOTA		Malpensa Blocco Tecnico		ND		mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21		
Sito:		MASSERIA ORIMINI																
n° prog	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	C.E. SALA M.T.	9730 (1)	1989	2007	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
2	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	C.E. HAG. CENTR. CE	9402 (2)	1989	2007	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
3	ESTINTORE	55A 233BC	POLVERE	9KG	C.E. SALA GEIA	840 (3)	1994	2012	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
4	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	C.E. SALA QGBT	6842 (4)	1989	2007	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
5	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	C.E. SALA UPS	042686 (5)	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
6	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	C.I. SALA CENTRALE IDRICA	7869 (6)	1989	2007	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
7	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	RADAR SALA CENTRALE CONDIZ.	6915 (7)	1989	2007	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
8	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	RADAR P.T. CORRIDOIO	19822 (8)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
9	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	RADAR SALA OLII	9399 (9)	1989	2007	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
10	ESTINTORE	55A 233BC	POLVERE	9KG	EX CENTRALE TERMICA	000797 (10)	1994	2012	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
11	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	RADAR P.T. SALA APPARATI	042680 (11)	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
12	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	RADAR P.T. INGRESSO	20271 (12)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
13	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	RADAR P. 2 SALA TBT	9725 (13)	1989	2007	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
14	ESTINTORE	55A 233BC	POLVERE	9KG	C.I. SALA CENTRALE TERMICA	01201 (14)	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2026
15	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	RADAR P. 1 INGRESSO SALA E-NET	19906 (15)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
16	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	RADAR P. 2 INGRESSO SALA TBT	92081 (16)	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
17	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	RADAR P. 3 MAGAZZINO	19208 (17)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
18	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	RADAR P. 3 INGRESSO	6921 (18)	1989	2007	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
19	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	RADAR P.T. LOCALE ASCENSORE	95/237/154 (19)	1995	2013	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
20	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	E.G. SALA ARRIVO ENEL	6941 (20)	1989	2007	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
21	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	E.G. INGRESSO GUARDIANIA	038895 (21)	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
22	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	E.G. P. 1 GUARDIANIA	9407 (22)	1989	2007	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
23	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	RADAR P.T. UFFICIO	91902 (23)	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
24	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	RADAR GARAGE	6940 (24)	1989	2007	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
25	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	RADAR SOTTOANTENNA	19816 (25)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
26	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	RADAR P. 1 SALA E-NET	92024 (26)	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
Sito:		MASSERIA ORIMINI																
1	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	RADAR DEPOSITO P.T.	07/09/01/185 (1)	2007		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
2	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	RADAR DEPOSITO P.T.	07/09/01/191 (2)	2007		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
3	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	RADAR DEPOSITO P.T.	07/09/01/134 (3)	2007		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
4	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	RADAR DEPOSITO P.T.	07/09/01/189 (4)	2007		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
5	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	RADAR DEPOSITO P.T.	07/09/01/184 (5)	2007		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
6	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	RADAR P. 2 INGRESSO SALA TBT	07/09/01/036 (6)	2007		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
7	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	RADAR P. 2 INGRESSO SALA TBT	07/09/01/163 (7)	2007		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
8	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	RADAR P. 3 INGRESSO MAGAZZINO	07/09/01/164 (8)	2007		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
9	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	RADAR P. 3 INGRESSO MAGAZZINO	07/09/01/135 (9)	2007		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
10	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	RADAR P. 3 INGRESSO MAGAZZINO	07/09/01/125 (10)	2007		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
11	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	RADAR P. 3 INGRESSO MAGAZZINO	07/09/01/065 (11)	2007		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
12	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	RADAR P. 3 INGRESSO MAGAZZINO	07/09/01/188 (12)	2007		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
13	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	RADAR P. 3 INGRESSO MAGAZZINO	07/09/01/002 (13)	2007		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
14	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	MAGAZZINO CENTRALE - LOCALE G.E.	07/09/01/004 (14)	2007		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
15	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	MAGAZZINO CENTRALE - LOCALE G.E.	07/09/01/139 (15)	2007		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
16	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	MAGAZZINO CENTRALE - LOCALE G.E.	07/09/01/020 (16)	2007		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
17	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	MAGAZZINO CENTRALE - LOCALE M.T.	07/09/01/123 (17)	2007		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
18	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	MAGAZZINO CENTRALE - LOCALE M.T.	07/09/01/012 (18)	2007		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
19	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	MAGAZZINO CENTRALE - LOCALE B.T.	07/09/01/039 (19)	2007		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
20	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	MAGAZZINO CENTRALE - LOCALE B.T.	07/09/01/101 (20)	2007		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
21	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	MAGAZZINO CENTRALE - LOCALE UPS	07/09/01/116 (21)	2007		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
22	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	MAGAZZINO CENTRALE - LOCALE UPS	07/09/01/131 (22)	2007		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
23	BOMBOLA	IG01	ARGON	80lt/300	E.G. CABINA ARRIVO ENEL	07/8057/160 (23)	2007		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
24	IDRANTE	UNI70			INGRESSO SALA OLII/EX CENTR.	1			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
25	IDRANTE	UNI70			UPS/QBT	2			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
26	IDRANTE	UNI70			CENTRALE ELETTRICA GEIA	3			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
27	IDRANTE	UNI70			GUARDIANIA	4			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
28	IDRANTE	UNI70			CABINA M.T.	5			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
29	IDRANTE	UNI70			RADAR LATO INGRESSO	6			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
30	ATTACCO VV.F.	UNI70			INGRESSO CANCELLO PRINCIPALE	1			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
31	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE NR. 2 ELETTROPOMPE				SALA STAZIONE DI POMPAGGIO				dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	giu-21	
Sito:		MILANO ACC																
n° prog	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PAL. C SEMINTERRATO ST. 40	3042	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2028
2	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PAL. C SEMINT. SOTTOSC. LATO	2468	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2028
3	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PAL. C SEMINTERRATO ATRIO BAR	69562	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2017	2026
4	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PAL. C SEMINT. USCITA EMERG. BAR	4093	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2028
5	ESTINTORE	55A 233BC	POLVERE	9KG	PAL. C SEMINT. INGRES. ST. 40	494861	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2028
6	ESTINTORE	55A 233BC	POLVERE	9KG	PAL. C SEM. PORTA USC. EMERG.	495122	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2028
7	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PAL. C SEMINT. CORR. LATO PERMUT.	69262	2008	2026	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2018
8	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PAL. C SEMINT. CORR.	17506	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
9	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PAL. C SEMINT. ST. 29	17551	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
10	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PAL. C SEM. CORR. SALA MULTIF.	17443	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
11	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PAL. C SEMINT. LATO PEDANA USCITA	17453	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
12	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PAL. C SEMINT. SOTTOS. LOC. BATT.	18389	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
13	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PAL. C SEMINT. CORRIDOIO INGRES.	18347	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
14	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PAL. C SEMINT. CORRIDOIO	587	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
15	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PAL. C P.T. BAR (CUCINA)	20012	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
16	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PAL. C P.T. BAR	21099	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
17	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PAL. C P.T. ST. 124	17590	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
18	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PAL. C P.T. ATRIO BAR	17762	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
19	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PAL. C P.T. CED SIA	575228	2008	2026	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2018
20	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PAL. C P.T. CED SIA INGRESSO	18351	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
21	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PAL. C 2°P SCALA LATO ASCENS. OTIS	17549	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
22	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PAL. C 2°P CORR. CENTRO	17726	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
23	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PAL. C 2°P CORR. LATO DX INGRES.	17484	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
24	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PAL. C 2°P CORR. USC. ATRIO	17465	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
25	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PAL. C 2°P CORR. DIREZIONE	17508	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
26	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PAL. C 2°P CORR. DIREZIONE	575251	2008	2026	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2018
27	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PAL. C 2°P USCITA LATO EST	2401	2016	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2028
28	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PAL. C 3°P SIMULAT. ST.307	17491	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
29	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PAL. C 3°P FTP-RDR-TLC ST. 310/312	211	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
30	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PAL. C 3°P CORR. CENTR. DX	270	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
31	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PAL. C 2°P ATRIO OTIS	216	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
32	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PAL. C 3°P TLC-RDR ST. 311	17863	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
33	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PAL. C 3°P TLC-RDR ST. 311	18420	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
34	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PAL. C 3°P VSO LOC. TECHNOSKY VI	17686	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
Sito:		MILANO ACC																
n° prog.	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
35	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PAL. C 3°P ATRIO SHINDLER	370	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
36	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PAL. C 3°P ATRIO INGRES. S.O.	17473	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
37	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PAL. C 3°P ASCENSORE ATRIO OTIS	17509	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
38	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PAL. C 3°P SALA RIPOSO	20335	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
39	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PAL. C P.T. LOCALE ASCENS. OTIS	50196	2008	2026	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2018
40	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PAL. C P.T. VIGILANZA	579	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
41	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PAL. C 3°P S.O. USCITA EMERG. EST	18166	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
42	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PAL. C 3°P S.O. DIETRO FIC	17492	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
43	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PAL. C 3°P S.O. CENTRO SALA OVEST	17582	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
44	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PAL. C 3°P S.O. ESERCIZIO TECNICO	18390	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
45	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PAL. C 3°P S.O. LATO AM	18388	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
46	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	PAL. C 3°P S.O. INGRESSO	17454	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
47	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PAL. C TERRAZZO LOC. POMPE	21077	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
48	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PAL. C TERRAZZO	21221	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
49	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PAL. C TERRAZZO UTA	20322	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
50	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PAL. C TERRAZZO	20709	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
51	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PAL. C TERRAZZO	20861	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
52	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PAL. C TERRAZZO	20969	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
53	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PAL. C TERRAZZO	20978	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
54	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	CAB. ELETT. 1 - LOC. A INGRESSO DX	DN5126	2001	2019	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2017	2022
55	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	CAB. ELETT. 1 - LOC. A INGRESSO SX	DN5112	2001	2019	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2017	2022
56	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	CAB. ELETT. 1 - LOC A IN FONDO	DN5136	2001	2019	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2017	2022
57	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	CAB. ELETT. LOC. 1 - B INGRESSO DX	41385	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
58	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	CAB. ELETT. 1 - LOC. B IN FONDO MT	DN5127	2001	2019	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2017	2022
59	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	UPS LOC. C INGRESSO LATO DX	DN5118	2001	2019	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2017	2022
60	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	ESTERNO FRONTE LATO DX	DN5119	2001	2019	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2017	2022
61	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	ESTERNO LOC. B	DN5095	2001	2019	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2017	2022
62	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	ESTERNO LATO SX - CONTATORI	84120	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
63	ESTINTORE	55A 233BC	POLVERE	9KG	ESTERNO G.E. LATO DX	1405	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2028
64	ESTINTORE	55A 233BC	POLVERE	9KG	ESTERNO G.E. LATO SX	1375	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2028
65	ESTINTORE	55A 233BC	POLVERE	9KG	CABINA F MANUTENZIONE	494957	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2028
66	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	MAGAZZINO EX ALITALIA	86372	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2026
67	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	MAGAZZINO EX ALITALIA	68870	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2026
68	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	MAGAZZINO EX ALITALIA	84326	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
Sito:		MILANO ACC																
n° prog.	Presidio/sistema MAGAZZINO EX ALITALIA						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
69	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	MAGAZZINO EX ALITALIA	DN5135	2001	2019	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	2022
70	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	MAGAZZINO EX ALITALIA	18357	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
71	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	MAGAZZINO EX ALITALIA	17482	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
72	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	MAGAZZINO EX ALITALIA	83532	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
73	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	MAGAZZINO EX ALITALIA	80076	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
74	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	MAGAZZINO EX ALITALIA	17377	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
75	ESTINTORE	A B1 C	POLVERE	50KG	MAGAZZINO EX ALITALIA	145201	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
76	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	MAGAZZINO EX ALITALIA	456201	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
77	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	R. ADDESTRAMENTO - CORRIDOIO	17754	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
78	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	R. ADDESTRAMENTO - AULA DX	17502	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
79	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	R. ADDESTRAMENTO - AULA SX	593	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
80	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SHELTER FIBRA OTTICA	7454	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
Sito:		MONLUE'																
n° prog.	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	ESTERNO CT	596	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2028
2	ESTINTORE	55A 233BC	POLVERE	9KG	CALDAIA	495123	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2028
3	ESTINTORE	A B1 C	POLVERE	50KG	TBT ANGOLO SX	142801	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
4	ESTINTORE	55A 233BC	POLVERE	9KG	G.E. INTERNO LATO DX	495150	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2028
5	ESTINTORE	55A 233BC	POLVERE	9KG	G.E. ESTERNO	495177	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2028
6	ESTINTORE	55A 233BC	POLVERE	9KG	G.E. INTERNO LATO SX	495169	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2028
7	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	LOCALE UPS	17745	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
8	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	MAG. ESTERNO SOTTO TETTOIA	17553	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
9	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	TETTOIA ESTERNA	17724	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
10	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	TBT LATO Q.E.	17776	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
11	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	TBT ANGOLO SX	18466	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
12	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	TBT LATO FINESTRE	17619	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
13	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	TBT DEPOSITO	17591	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
14	ESTINTORE	55A 233BC	POLVERE	9KG	TBT LOC. UFFICIO	495146	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2028
15	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	P.T. MAGAZZINO ATRIO	18404	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2016
16	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. MAGAZZINO ATRIO	83424	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
17	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. MAGAZZINO LOC. 3	83160	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
18	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	1°P UFFICIO LOCALE SX	83375	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
19	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	1°P UFFICIO INGRESSO	84266	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
20	ESTINTORE	55A 233BC	POLVERE	9KG	1°P DISIMPEGNO	1531	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
21	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	CABINA ELETTRICA ATA	17513	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
Sito:		MONTE CIRCEO																
n° prog.	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	P. Seminterrato - Stanza S4 (1)	1778	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2023
2	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	P. Seminterrato - Stanza S3 (3)	12437	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2023
3	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	P. Seminterrato (4)	11163	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2025
4	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	P. Terra - Atrio (5)	8883	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2025
5	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	P. Terra - Stanza 03 (6)	1419	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2023
6	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	P. 1 - Stanza 11 (8)	2212	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2023
7	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	P. 1 - Stanza 11 (9)	1626	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2023
8	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	P. 1 - Stanza 12 (10)	1624	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2023
9	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Sala gruppi (12)	8962	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2025
10	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Sala gruppi (13)	1658	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2023
11	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Sala gruppi (14)	12672	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2025
12	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Cabina elettrica (15)	32644	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2023
13	BOMBOLA		NAF S 125	40 Kg	P. Seminterrato - Stanza S4 (2)	1383068	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2023
14	BOMBOLA		NAF S 125	32 Kg/42	P. Terra - Stanza 03 (7)	1363107	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2023
15	BOMBOLA		NAF S 125	90 Kg/42	P. 1 - Stanza 11 (11)	13/0404/078	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2023
16	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg		21698	2017	2035	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2029
17	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg		20661	2017	2035	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2029
18	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg		55866	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
Sito:		MONTE CODI																
n° prog.	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	CORRIDOIO UFFICI	64901	2002	2020	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mag-18	mag-23
2	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA CRI	12306	2011	2029	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-22	gen-21

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
3	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA CRI	12255	2011	2029	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-22	gen-21
4	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA CRI	12319	2011	2029	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-22	gen-21
5	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA TBT CRE	7329	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	gen-20	gen-25
6	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA RADAR	65443	2003	2021	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mag-18	mag-23
7	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA RADAR	7842768	2002	2020	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mag-18	mag-23
8	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA B RADAR	7999258	2002	2020	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mag-18	mag-23
9	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA B RADAR	65607	2002	2020	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mag-18	mag-23
10	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA GEIA	32533	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-19	mar-28
11	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA GEIA	64904	2002	2020	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mag-18	mag-23
12	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA GEIA	57381	2014	2032	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-20	set-26
13	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA QGBT	13151	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	gen-20	gen-25
14	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	UFFICIO N.4 MAGAZZINO	13154	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-18	mar-27
15	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA UPS	86074	2014	2032	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-20	set-26
16	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA M.T.	13253	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	gen-20	gen-25
17	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA M.T.	85878	2014	2032	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-20	set-26
18	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	GUARDIANIA	13001	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-18	mar-27
1	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	GUARDIANIA	13136	2014	2032	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-20	set-26
2	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA M.T. (CABINA AMMARRO)	7987	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	gen-20	gen-25
3	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA RISERVA IDRICA	70193	2014	2032	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-20	set-26
1	IDRANTE	UNI45			CANC. CARRAIO				set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2022
2	IDRANTE	UNI45			TELESPAZIO LATO ANTERIORE				set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2022
3	IDRANTE	UNI45			LATO PERDAS				set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2022
4	IDRANTE	UNI45			LATO TERTENIA				set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2022
5	IDRANTE	UNI45			LATO TORTOLÌ				set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2022
	ATTACCO VV.F.	UNI70			CARRAIO				set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		
	STAZIONE POMPAGGIO N° 2 ELETTROPOMPE				SALA RISERVA IDRICA				set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		
1	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt	LOC. TBT	05/8401/064	2005	2023	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		ott-25
2	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt	SALA APPARATI	04/8603/001	2005	2023	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		ott-25
3	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt	SALA APPARATI	04/8604/060	2004	2022	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		ott-25
4	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt	SALA APPARATI	05/8107/174	2004	2022	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		ott-25
5	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt	SALA APPARATI	05/8449/120	2005	2023	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		ott-25
6	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt	LOC. B.T.	05/8107/067	2005	2023	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		ott-25
7	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt	LOC. B.T.	05/8107/172	2005	2023	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		ott-25
8	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt	SALA APPARATI	05/8449/124	2005	2023	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		ott-25
9	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt	LOC. UPS	05/8401/019	2005	2023	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		ott-25
10	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt	LOC. UPS	05/8449/181	2005	2023	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		ott-25
11	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt	LOC. MT/BT	05/8449/183	2005	2023	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		ott-25
12	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt	LOC. MT/BT	05/8401/068	2005	2023	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		ott-25
13	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt	SALA APPARATI	05/8449/122	2005	2023	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		ott-25
14	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt	SALA APPARATI	05/8449/125	2005	2023	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		ott-25
15	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt	LOC. B.T.	05/8107/072	2005	2023	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		ott-25
16	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt	SALA APPARATI	05/8107/062	2005	2023	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		ott-25
17	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt	SALA APPARATI	05/8107/166	2005	2023	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		ott-25
18	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt	SALA APPARATI	05/8449/079	2005	2023	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		ott-25
Sito:		MONTE ERICE																
n° prog	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	A B1 C	POLVERE	50KG	SALA UPS	130401	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2023
2	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	GEIA 1	018182	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2026
3	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	GEIA 2	017652	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2026
4	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA APPARATI	06158	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2023
5	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA APPARATI	08038	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2023
6	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	LABORATORIO	06977	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2023
7	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	UFFICIO	125906	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2023
8	BOMBOLA	NAF S 125		69,75KG	SALA APPARATI	12/24152	2012		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		03/2022
9	BOMBOLA	NAF S 125		25,11KG	SALA UPS	12/55216	2012		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		06/2022
Sito:		MONTE GRADARA																
n° prog	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA G.E.	135800	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
2	ESTINTORE	A B1 C	POLVERE	30KG	SALA G.E.	01479	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2028
3	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA APPARATI	135463	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
4	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA APPARATI	135401	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
5	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA APPARATI	424156	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
6	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	SALA UPS	21232	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
7	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	VOR/DME	0392	1998	2016	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
8	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	CORRIDOIO	429005	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
9	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SCALA	56132	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2017	2026
10	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CUNICOLO	95746	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2017	2026
11	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CUNICOLO	1709	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2017	2026
12	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	SALA UPS	90654	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2016	F. V.
13	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	VOR/DME	90496	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
14	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	VOR/DME	426114	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
15	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	CORRIDOIO S.	424161	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
16	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt	VOR/DME EXT.	10483826	2008		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	07/2027
Sito:		MONTE LESIMA																
n° prog	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	55A 233BC	POLVERE	9KG	P.T. - ATRIO ESTERNO LOC. G.	8669	2008	2026	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	apr-20	2020
2	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	P.T. - ESTERNO LOC. BATTERIE	31948	2007	2025	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	lug-22	lug-27
3	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	P.T. - LOCALE CDZ	31818	2007	2025	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	lug-22	lug-27
4	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	1 P. - SALA RADAR-LOC.SX	31629	2007	2025	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	lug-22	lug-27
5	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	1 P. - SALA FXT (DATI)	31735	2007	2025	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	lug-22	lug-27
6	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	1 P. - ATRIO UFFICIO LABORATORI	31776	2007	2025	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	lug-22	lug-27
7	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	2 P. - ATRIO ALLOGGI	31247	2007	2025	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	lug-22	lug-27
8	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	2 P. - LATO ASCENSORE	D68549	2006	2024	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	feb-21	feb-27
9	ESTINTORE	55A 233BC	POLVERE	9KG	P.T. - SOTTOSCALA	8812	2008	2026	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	apr-20	2020
10	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CABINA ELETTRICA	31733	2007	2025	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	lug-22	lug-27
11	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA TBT E-NET	15205	2012	2030	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	apr-22	2022
12	ESTINTORE	55A 233BC	POLVERE	9KG	SALA TBT E-NET	125445	2014	2032	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	apr-20	2026
13	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA TX DATI E-NET	17229	2012	2030	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	apr-20	2022
14	ESTINTORE	55A 233BC	POLVERE	9KG	SALA TX DATI E-NET	125096	2014	2032	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	apr-20	2026
Sito:		MONTE LESIMA																
n° prog	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	SALA RADAR	08/10/02/165	15.10.2008		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		ott-18
2	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	SALA RADAR	08/10/02/180	15.10.2008		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		ott-18
3	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	SALA RADAR	08/10/03/102	15.10.2008		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		ott-18
4	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	1 P. - SALA TX DTI	08/10/03/046	15.10.2008		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		ott-18
5	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	1 P. - SALA TX DTI	08/10/03/045	15.10.2008		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		ott-18
6	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	LOC. TBT	08/10/02/137	15.10.2008		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		ott-18
7	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	LOC. TBT	08/10/02/144	15.10.2008		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		ott-18
8	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	SALA QUADRI	08/10/03/089	15.10.2008		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		ott-18

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
9	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	SALA QUADRI	08/10/02/148	15.10.2008		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		ott-18
10	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	SALA QUADRI	08/10/03/147	15.10.2008		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		ott-18
11	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	SALA UPS	08/10/02/178	15.10.2008		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		ott-18
12	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	SALA TRAFO	08/10/02/177	15.10.2008		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		ott-18
13	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	SALA TRAFO	08/10/03/173	15.10.2008		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		ott-18
14	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	SALA G.E.	08/10/02/160	15.10.2008		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		ott-18
15	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	SALA G.E.	08/10/02/097	15.10.2008		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		ott-18
16	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	SALA G.E.	08/10/03/053	15.10.2008		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		ott-18
17	BOMBOLA	IG01	ARGON	80lt/300	CABINA ENEL	07/5057/159	15.10.2008		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		ott-18
18	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	SALA TBT	10/01/07/198	15.10.2008		Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		ott-18
Sito:		MONTE LIMBARA																
n° prog.	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA TBT	11617	2011	2029	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2021	2021
2	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA TBT	12180	2011	2029	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2021	2021
3	BOMBOLA		ARGON 50%/	140 LT	SALA TBT	16/06/04/133	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2022	2028
4	BOMBOLA		ARGON 50%/	140 LT	SALA TBT	16/06/04/134	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2022	2028
5	BOMBOLA		ARGON 50%/	140 LT	SALA TBT	16/06/04/166	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2022	2028
Sito:		MONTE PINOCCHIO																
n° prog.	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TLP	043939	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
2	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TLP	044188	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
3	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TLP	044323	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
4	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TLP	044263	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
5	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TLP/GEIA	007495	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
6	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TLP NDB VOR	56106	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
7	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TLP NDB VOR	56084	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
8	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TLB VOR DME	043602	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
Sito:		MONTE SETTEPANI																
n° prog.	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PORTA INGRESSO PRINCIPALE	18450	2007	2025	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	lug-22	lug-27
2	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	LOCALE PONTE RADIO LATO FINESTRA	18455	2007	2025	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	lug-22	lug-27
3	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	LOCALE PONTE RADIO LATO BANC.	11714	2006	2024	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2022	2027
4	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	LOCALE TBT PORTA SX	42737	2014	2032	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2019	2024
5	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	LOCALE TBT LATO DX	18875	2007	2025	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	lug-22	lug-27
6	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	LOCALE TBT PORTA LATO FINESTRA	18492	2007	2025	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	lug-22	lug-27
7	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CORRIDOIO ESTERNO MAGAZZINO SX	16458	2007	2025	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	set-20	2019
8	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA E-NET	11402	2006	2024	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	gen-22	2027
9	ESTINTORE	A B1 C	POLVERE	50KG	G.E.	885127	2003	2021	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	lug-22	lug-27
10	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	G.E. LATO Q.E.	18852	2007	2025	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	lug-22	lug-27
11	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	G.E. PORTA INGRESSO LATO DX	18458	2007	2025	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	lug-22	lug-27
12	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	LOCALE BATTERIE	18857	2007	2025	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	lug-22	lug-27
13	ESTINTORE	34B	CO2	2KG	SHELTER UPS PROVVISORIO	2415	2013	2031	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2018	2023
14	ESTINTORE	34B	CO2	2KG	SHELTER GEIA PROVVISORIO	2446	2013	2031	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2018	2023
15	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SHELTER GEIA PROVVISORIO	3282	2013	2031	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2019	2025
16	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA E-NET	50951	2014	2032	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2019	2024
17	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA E-NET	21970	2014	2032	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	apr-20	2026
18	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	MAGAZZINO	21972	2014	2032	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	apr-20	2026
19	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	INGRESSO	2633	2015	2033	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
20	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	INGRESSO	3426	2015	2033	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
21	ESTINTORE	233B C	POLVERE	6Kg	SALA GEIA 1	48259	2015	2033	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2018	2027
22	ESTINTORE	233B C	POLVERE	6Kg	SALA GEIA 2	48234	2015	2033	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2018	2027
23	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA TRAFO	3610	2015	2033	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
24	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA APPARATI	3595	2015	2033	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
25	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA APPARATI	3739	2015	2033	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
26	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA APPARATI	2882	2015	2033	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
27	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	USCITA PIANO TERRA	3560	2015	2033	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
28	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA UPS	3726	2015	2033	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
29	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	USCITA PIANO INTERRATO	3642	2015	2033	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
30	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	GARAGE	2796	2015	2033	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
31	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	GARAGE	3759	2015	2033	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
32	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	DEPOSITO	3522	2015	2033	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
Sito:		MONTE SETTEPANI																
n° prog.	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	140 lt/20	Magazzino	12/04/09/132	02.09.2015	2033	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		02.09.2025
2	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	140 lt/20	Magazzino	12/04/09/134	02.09.2015	2033	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		02.09.2025
3	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	140 lt/20	Magazzino	12/04/09/131	02.09.2015	2033	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		02.09.2025
4	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	140 lt/20	Magazzino	12/04/09/154	02.09.2015	2033	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		02.09.2025
5	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	140 lt/20	Magazzino	12/04/09/007	02.09.2015	2033	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		02.09.2025
6	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	140 lt/20	Magazzino	12/04/09/156	02.09.2015	2033	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		02.09.2025
7	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	140 lt/20	Magazzino	12/04/09/129	02.09.2015	2033	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		02.09.2025
8	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	140 lt/20	Magazzino	12/04/09/009	02.09.2015	2033	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		02.09.2025
9	BOMBOLA	IG100	AZOTO	3 lt/100b	Magazzino	331025	02.09.2015	2033	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		02.09.2025
10	BOMBOLA	IG100	AZOTO	3 lt/100b	Magazzino	331048	02.09.2015	2033	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		02.09.2025
11	BOMBOLA	IG100	AZOTO	3 lt/100b	Magazzino	331018	02.09.2015	2033	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		02.09.2025
12	BOMBOLA	IG100	AZOTO	3 lt/100b	Magazzino	331020	02.09.2015	2033	Ott-2017	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		02.09.2025
Sito:		MONTE STELLA																
n° prog.	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PAL. LOGISTICA - CORRIDOIO SX	526 (1)	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
2	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PAL. LOGISTICA - CORRIDOIO SX	59759 (2)	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
3	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PAL. LOGISTICA - INGRESSO	647 (3)	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
4	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PAL. LOGISTICA - CORRIDOIO DX	727055 (4)	1997	2015	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
5	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PAL. RADAR - SOTTO RADOME	55897 (34)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
6	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PAL. RADAR - SALA APPARATI	55633 (6)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
7	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PAL. RADAR - SALA APPARATI	56286 (7)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
8	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PAL. TECNOLOGICA - SALA TBT 2	56083 (8)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
9	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PAL. RADAR - SOTTO RADOME	42730 (9)	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
10	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PAL. TECNOLOGICA - SALA GEIA	89547 (10)	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
11	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PAL. TECNOLOGICA - SALA GEIA	56193 (11)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
12	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PAL. TECNOLOGICA - Q.E.	208 (12)	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
13	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PAL. TECNOLOGICA - SALA GEIA	55532 (13)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
14	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PAL. TECNOLOGICA - SALA GEIA	27202	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
15	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PAL. RADAR - SALA APPARATI	727150 (14)	1997	2015	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
16	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PAL. RADAR - UFFICIO N°7	55832 (15)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
17	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PAL. RADAR - CORRIDOIO	633 (16)	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
18	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PAL. RADAR - SALA APPARATI	89 (17)	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
19	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PAL. RADAR - UFFICIO N°7	727009 (18)	1997	2015	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
20	ESTINTORE	A B1 C	POLVERE	50KG	SALA GEIA	757 (19)	2009	2027	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2016	2021
21	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PAL. TECNOLOGICA - SALA GEIA	97/148/060 (20)	1997	2015	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
22	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PAL. TECNOLOGICA - Q.E.	145 (21)	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
23	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PAL. RADAR - SOTTO RADOME	38842 (22)	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
24	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PAL. TECNOLOGICA - INGRESSO	56 (23)	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
25	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CABINA ARRIVO ENEL	56055 (24)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
26	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CABINA ARRIVO ENEL	55612 (25)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
27	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PAL. LOGISTICA - VIGILANZA	55391 (26)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
28	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CABINA POMPE GASOLIO	56288 (27)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
29	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PAL. EX AUTOREPARTO ESTERNO	635	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2023
30	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PAL. RADAR - ESTERNO SOTTO	97/106/063 (29)	1997	2015	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
31	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PAL. TECNOLOGICA - SALA TBT 1	37914 (30)	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2019
32	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PAL. TECNOLOGICA - SALA TBT 1	56325 (31)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
33	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PAL. LOGISTICA - CORRIDOIO SX	55575 (32)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
34	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PAL. RADAR - ESTERNO SOTTO	97/148/072 (33)	1997	2015	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
35	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PALAZZINA RADAR	714263	1997	2015	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
36	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PALAZZINA RADAR	714158	1997	2015	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
37	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PALAZZINA RADAR	55532	1997	2015	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
38	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PALAZZINA RADAR	55832	1997	2015	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
39	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PALAZZINA RADAR	56055	1997	2015	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
40	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PALAZZINA RADAR	56288	1997	2015	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
41	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PALAZZINA RADAR	56325	1997	2015	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
Sito:		MONTE STELLA																
n° prog.	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	BOMBOLA		IG01	140lt/30	PALAZZINA RADAR	09/12/03/126	2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		dic-19
2	BOMBOLA		IG01	140lt/30	PALAZZINA RADAR	09/12/03/129	2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		dic-19
3	BOMBOLA		IG01	140lt/30	PALAZZINA RADAR	09/12/03/119	2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		dic-19
4	BOMBOLA		IG01	140lt/30	PALAZZINA RADAR	09/12/03/084	2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		dic-19
5	BOMBOLA		IG01	140lt/30	PALAZZINA RADAR	09/12/03/115	2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		dic-19
6	BOMBOLA		IG01	140lt/30	PALAZZINA RADAR	09/12/03/199	2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		dic-19
7	BOMBOLA		IG01	140lt/30	PALAZZINA RADAR	09/12/03/102	2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		dic-19
8	BOMBOLA		IG01	140lt/30	PALAZZINA TECNOLOGICA SALA GEIA	09/12/03/118	2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		dic-19
9	BOMBOLA		IG01	140lt/30	PALAZZINA RADAR	09/12/03/195	2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		dic-19
10	BOMBOLA		IG01	140lt/30	PALAZZINA RADAR	09/12/03/091	2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		dic-19
11	BOMBOLA		IG01	140lt/30	PALAZZINA RADAR	09/12/03/121	2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		dic-19
12	BOMBOLA		IG01	140lt/30	PALAZZINA RADAR	09/12/03/072	2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		dic-19
13	BOMBOLA		IG01	140lt/30	PALAZZINA TECNOLOGICA SALA	88/654/122	1988		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		dic-19
14	BOMBOLA		IG01	140lt/30	PALAZZINA TECNOLOGICA SALA	88/654/120	1988		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		dic-19
15	BOMBOLA		IG01	140lt/30	PALAZZINA TECNOLOGICA SALA	09/12/03/092	2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		dic-19
16	BOMBOLA		IG01	140lt/30	PALAZZINA TECNOLOGICA SALA GEIA	09/12/03/127	2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		dic-19
17	BOMBOLA		IG01	140lt/30	PALAZZINA TECNOLOGICA SALA GEIA	09/12/03/002	2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		dic-19
18	BOMBOLA		IG01	140lt/30	PALAZZINA RADAR	09/12/03/004	2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		dic-19
19	BOMBOLA		IG01	140lt/30	PALAZZINA TECNOLOGICA SALA GEIA	09/12/03/088	2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		dic-19
20	BOMBOLA		IG01	140lt/30	PALAZZINA TECNOLOGICA SALA GEIA	09/12/03/090	2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		dic-19
21	BOMBOLA		IG01	140lt/30	CABINA ARRIVO ENEL	09/12/03/017	2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		dic-19
22	BOMBOLA		IG01	140lt/30	PALAZZINA TECNOLOGICA SALA GEIA	09/12/03/001	2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		dic-19
26	BOMBOLA		IG01	140lt/30	PALAZZINA TECNOLOGICA SALA GEIA	09/12/03/117	2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		dic-19
23	BOMBOLA		NAF S 125	72Kg/41	PALAZZINA TECNOLOGICA SALA TBT 1	88/654/027	1988		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		dic-19
24	BOMBOLA		NAF S 125	72Kg/41	PALAZZINA TECNOLOGICA SALA TBT 2	88/654/055	1988		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		dic-19
25	BOMBOLA		NAF S 125	72Kg/41	PALAZZINA TECNOLOGICA SALA TBT 2	87/654/058	1987		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		dic-19
27	IDRANTE	UNI45	ACQUA	20mt	SEDIME SITO	1			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2014
28	IDRANTE	UNI45	ACQUA	20mt	SEDIME SITO	2			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2014
29	IDRANTE	UNI45	ACQUA	20mt	SEDIME SITO	3			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2012
30	IDRANTE	UNI45	ACQUA	20mt	SEDIME SITO	4			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2014
31	IDRANTE	UNI45	ACQUA	20mt	SEDIME SITO	5			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2014
32	IDRANTE	UNI45	ACQUA	20mt	SEDIME SITO	6			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2014
33	IDRANTE	UNI45	ACQUA	20mt	SEDIME SITO	7			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2014
34	UGELLI EROGAZIONE				PALAZZINA TECNOLOGICA - SALA	DA U21 A U22			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
35	UGELLI EROGAZIONE				PALAZZINA RADAR	DA U1 A U10			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
36	UGELLI EROGAZIONE				PALAZZINA TECNOLOGICA - SALA TBT	DA U11 A U12			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
37	UGELLI EROGAZIONE				PALAZZINA TECNOLOGICA - SALA TBT	DA U13 A U16			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
38	UGELLI EROGAZIONE				CABINA ARRIVO ENEL	U23			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
39	UGELLI EROGAZIONE				PALAZZINA TECNOLOGICA - SALA GEIA	DA U17 A U20			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
Sito:		MONTE VENDA																
n° prog.	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	89 BC	CO2	5KG	UFFICIO	507 (1)	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2022	F. V.
2	ESTINTORE	89 BC	CO2	5KG	SALA APPARATI CENTRALE	8016 (2)	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2016	C.C
3	ESTINTORE	89 BC	CO2	5KG	SALA APPARATI CENTRALE	156 (3)	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2022	F. V.
4	ESTINTORE	89 BC	CO2	5KG	SALA APPARATI CENTRALE	383 (4)	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2016	C.C
5	ESTINTORE	89 BC	CO2	5KG	SALA APPARATI CENTRALE	3851 (5)	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2016	C.C
6	ESTINTORE	89 BC	CO2	5KG	SALA UPS	187 (6)	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2022	F. V.
7	ESTINTORE	89 BC	CO2	5KG	QBT	122 (7)	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2022	F. V.
8	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOCALE GRUPPO 1	081865 (8)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
9	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOCALE GRUPPO 2	068412 (9)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
10	ESTINTORE	89 BC	CO2	5KG	MAGAZZINO	1660 (10)	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2022	F. V.
11	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	140 lt	SALA UPS	06/8801/010	2006		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		apr-2026
12	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	140 lt	SALA UPS	06/8801/011	2006		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		apr-2026
13	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	140 lt	SALA UPS	06/8801/012	2006		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		apr-2026
14	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	140 lt	SALA UPS	06/8801/013	2006		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		apr-2026
15	BOMBOLA	IG100	AZOTO	5 lt	SALA UPS	06/8254/042	2006		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		apr-2026
16	BOMBOLA	IG100	AZOTO	5 lt	SALA UPS	06/8254/045	2006		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		apr-2026
17	BOMBOLA	IG100	AZOTO	5 lt	SALA UPS	06/8254/052	2006		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		apr-2026
18	BOMBOLA	IG100	AZOTO	5 lt	SALA UPS	06/8254/126	2006		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		apr-2026
Sito:		MONTE BONIFATO																
n° prog.	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	SALA G.E.	FF0418	1998	2016	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
2	ESTINTORE	A B1 C	POLVERE	30KG	SALA G.E.	143905	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2028
3	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	P. RADIO	FF0419	1998	2016	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
4	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P. RADIO	083656	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
Sito:		MONTE CAVO																
n° prog.	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Piazzale esterno (3)	1011	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
2	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Piazzale esterno (4)	94517	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
3	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Piazzale esterno (5)	2188	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
4	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Guardiania (2)	27531	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
5	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	Sala Apparati (1)	049684	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
6	BOMBOLA		NAF S 125	218 Kg	Disimpegno UPS	13/01/06/004	2013		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2023

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
Sito:		MONTE COSTALIONE																
n° prog	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	UFFICIO	86057	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	mag-20	2026
2	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	INGRESSO P.E. LATO POMPA ACQUA	42242	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
3	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	INGRESSO P.E. LATO PORTA	42622	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
4	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	STANZA UPS	43093	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
5	ESTINTORE	55A233BC	POLVERE	9KG	G.E.	1663	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	mag-20	2026
6	ESTINTORE	A B1 C	POLVERE	50KG	TUNNEL INGRESSO SALA APPARATI	1413	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	mag-20	2026
7	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TUNNEL INGRESSO PORTA ESTERNA	86432	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	mag-20	2026
8	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TUNNEL SALA APPARATI INGRESSO	43294	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
9	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CABINA ENEL	4269	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
10	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER NDB	29394	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2026
11	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER NDB	30311	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	nov-21	2026
Sito:		MONTEPARANO																
n° prog	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA APPARATI	000717	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
2	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA APPARATI	000882	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
Sito:		NAPOLI																
n° prog	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER LOCALIZZATORE 24	39108	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
2	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER LOCALIZZATORE 24	42751	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
3	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER GUIDA PLANATA 06	29601	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	F. V.
4	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER GUIDA PLANATA 06	30538	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2022	F. V.
5	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER LOCALIZZATORE 06	29656	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2023	F. V.
6	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER LOCALIZZATORE 06	30657	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2024	F. V.
7	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER GUIDA PLANATA 24	87868	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2018
8	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER GUIDA PLANATA 24	87991	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2018
9	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER ATM GP 24	85882	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2018
10	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER ATM GP 24	88438	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2018
11	ESTINTORE	27A 233B	ACQUA	6 lt	AEROLOGICA - PIANO TERRA	13761	2000	2018	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
12	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	AEROLOGICA - PIANO PRIMO	45951	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
13	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER GONIO	4754	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
14	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PALAZZINA RADAR - CORRIDOIO	4781	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
15	ESTINTORE	27A 233B	ACQUA	6 lt	PALAZZINA RADAR - SALA EX RX	14356	2000	2018	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
16	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PALAZZINA RADAR - SALA	6124	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
17	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PALAZZINA RADAR - SALA APPARATI	4775	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
18	ESTINTORE	A B1 C	POLVERE	30KG	PALAZZINA RADAR - CORRIDOIO	9	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2025
19	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PALAZZINA RADAR - CORRIDOIO	13819	2000	2018	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
20	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PALAZZINA RADAR - SALA UMUX	5854	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
21	ESTINTORE	27A 233B	ACQUA	6 lt	PALAZZINA RADAR - SALA EX	14373	2000	2018	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
22	ESTINTORE	27A 233B	ACQUA	6 lt	PALAZZINA RADAR - MAGAZZINO	13854	2000	2018	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
23	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PALAZZINA RADAR - SALA EX	6359	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
24	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PALAZZINA RADAR - SALA EX	4778	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
25	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CENTRALE ELETTRICA RADAR - SALA	43121	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
26	ESTINTORE	A B1 C	POLVERE	30KG	CENTRALE ELETTRICA RADAR - SALA	3	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2016	2025
27	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CENTRALE ELETTRICA RADAR - SALA	6321	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
28	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CENTRALE ELETTRICA RADAR - SALA	5783	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
29	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CENTRALE ELETTRICA RADAR -	4929	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
30	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CENTRALE ELETTRICA RADAR - EX	45012	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2025
31	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CENTRALE ELETTRICA RADAR -	6068	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
32	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CABINA ARRIVO ENEL	4970	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
33	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CABINA ARRIVO ENEL	79583	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2023
34	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO - P. 6	21071	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2019
Sito:		NAPOLI																
35	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO - TWR	21099	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2019
36	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO - 5 P.	20938	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2019
37	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO - 2 P. CORRIDOIO	20918	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2019
38	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO - 2 P. CORRIDOIO	20990	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2019
39	ESTINTORE	27A 233B	ACQUA	6 lt	BLOCCO TECNICO - 2 P. FORESTERIA	14403	2000	2018	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
40	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO - 1 P. CORRIDOIO	21092	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2019
41	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO - 1 P. CORRIDOIO	21086	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2019
42	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO - P.R. INGRESSO	77815	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2023
43	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO - P.R. INGRESSO	20995	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2019
44	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO - P.R. SICTA/ENAC	21082	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2019
45	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO - P.S. LATO LOCALE	20912	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2019
46	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO - P.S. LATO	78136	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2023
47	ESTINTORE	113B	CO2	30KG	BLOCCO TECNOLOGICO - C.E. SALA	670650	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2019
48	ESTINTORE	A B1 C	CO2	30KG	BLOCCO TECNOLOGICO - C.E. SALA	670651	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2019
49	ESTINTORE	A B1 C	CO2	30KG	BLOCCO TECNOLOGICO - C.E. SALA	670649	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2019
50	ESTINTORE	A B1 C	CO2	30KG	BLOCCO TECNOLOGICO - C.E. SALA	670646	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2019
51	ESTINTORE	89BC	CO2	5KG	BLOCCO TECNOLOGICO - C.E.	353/115	2000	2018	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
52	ESTINTORE	113B	CO2	30KG	BLOCCO TECNOLOGICO - C.E. SALA MT	670653	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2019
53	ESTINTORE	A B1 C	CO2	30KG	BLOCCO TECNOLOGICO - C.E. SALA MT	670644	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2019
54	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNOLOGICO - 1 P. UFFICI	20923	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2019
55	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNOLOGICO - CENTRALE	5532	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
56	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CENTRALE ELETTR. RADAR - LOCALE	79535	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2023
57	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNOLOGICO - CENTRALE	2544	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
58	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO - SALE RIUNIONI	79109	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2023
59	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO - METEO	79632	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2023
60	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO - BOX VIGILANZA	45212	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2016	2026
61	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CENTRALE ELETTR. RADAR - SALA UPS	2644	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
62	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	INTERNO CAMPO CENTRALE AVL -	9977	2016	2034	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2028
63	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	INTERNO CAMPO CENTRALE AVL -	4907	2016	2034	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	2026
64	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	INTERNO CAMPO CENTRALE AVL - Sala	20175	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
65	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	INTERNO CAMPO CENTRALE AVL -	18861	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
66	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	INTERNO CAMPO CENTRALE AVL - Sala	18809	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
67	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	INTERNO CAMPO CENTRALE AVL - Sala	18549	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
68	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	INTERNO CAMPO CENTRALE AVL - Sala	26676	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
Sito:		NAPOLI																
n° prog	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
69	IDRANTE	UNI45			BLOCCO TECNICO - 2 P. ASCENSORE	1	2010		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2020
70	IDRANTE	UNI45			BLOCCO TECNICO - 2 P. ASCENSORE	2	2010		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2020
71	IDRANTE	UNI45			BLOCCO TECNICO - 1 P. ASCENSORE	3	2010		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2020
72	IDRANTE	UNI45			BLOCCO TECNICO - 1 P. ASCENSORE	4	2010		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2020
73	IDRANTE	UNI45			BLOCCO TECNICO - INGRESSO	5	2010		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2020
74	IDRANTE	UNI45			BLOCCO TECNICO - P.R. ASCENSORE	6	2010		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2020
75	IDRANTE	UNI45			BLOCCO TECNICO - P.S. ASCENSORE	7	2010		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2020
76	IDRANTE	UNI45			BLOCCO TECNICO - P.R. SICTA/ENAC	8	2010		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2020
77	IDRANTE	UNI45			BLOCCO TECNICO - 1 P. SICTA/ENAC	9	2010		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2020

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
78	IDRANTE	UNI45			BLOCCO TECNICO - 2 P. SICTA/ENAC	10	2010		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2020
79	IDRANTE	UNI45			BLOCCO TECNICO - P.S. SICTA/ENAC	11	2012		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2017
80	IDRANTE	UNI45			BLOCCO TECNOLOGICO - 1 P. UFFICI	12	2010		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2020
81	IDRANTE	UNI45			BLOCCO TECNOLOGICO - P.T. UFFICI	13	2010		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2020
82	ATTACCO VV.F.	UNI70			BLOCCO TECNICO - PIAZZALE	1	1999		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
83	STAZIONE POMP.				BLOCCO TECNICO - PIAZZALE	1	1999		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
84	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	PALAZZINA RADAR - SALA APPARATI	118	2008		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		ott-18
85	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	PALAZZINA RADAR - SALA APPARATI	119	2008		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		ott-18
86	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	PALAZZINA RADAR - SALA APPARATI	117	2008		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		ott-18
87	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	C.E. RADAR - LOCALE BOMBOLE	122	2008		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		ott-18
88	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	C.E. RADAR - LOCALE BOMBOLE	170	2008		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		ott-18
89	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	C.E. RADAR - LOCALE BOMBOLE	152	2008		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		ott-18
90	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	C.E. RADAR - LOCALE BOMBOLE	149	2008		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		ott-18
91	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	C.E. RADAR - LOCALE BOMBOLE	155	2008		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		ott-18
92	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	C.E. RADAR - LOCALE BOMBOLE	64	2008		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		ott-18
93	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	C.E. RADAR - LOCALE BOMBOLE	115	2008		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		ott-18
94	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	C.E. RADAR - LOCALE BOMBOLE	150	2008		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		ott-18
95	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	C.E. RADAR - LOCALE BOMBOLE	151	2008		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		ott-18
96	BOMBOLA	IG01	ARGON	140lt/30	C.E. RADAR - LOCALE BOMBOLE	154	2008		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		ott-18
97	BOMBOLA	HFC23	TRIFLUOROM	131 lt	BLOCCO TECNICO - C.E. LOCALE	99/654/030	1999		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		11/2024
98	BOMBOLA	HFC23	TRIFLUOROM	131 lt	BLOCCO TECNICO - C.E. LOCALE	99/654/032	1999		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		11/2024
99	BOMBOLA	HFC23	TRIFLUOROM	131 lt	BLOCCO TECNICO - C.E. LOCALE	99/654/033	1999		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		11/2024
100	BOMBOLA	HFC23	TRIFLUOROM	100 lt	BLOCCO TECNICO - C.E. LOCALE	99/685/045	1999		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		11/2024
101	BOMBOLA	HFC23	TRIFLUOROM	100 lt	BLOCCO TECNICO - C.E. LOCALE	99/685/079	1999		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		11/2024
Sito:		NOVARA																
n° prog.	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER	C74326	2001	2019	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2017	F. V.
2	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	INT. PALAZZINA	C74332	2001	2019	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2017	F. V.
3	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	GEIA	D32231	2002	2020	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2017	F. V.
4	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PALAZZINA	C74219	2001	2019	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2017	F. V.
5	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PALAZZINA	D32206	2002	2020	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2017	F. V.
Sito:		OLBIA																
n° prog.	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO - SALA OP. TWR	33297	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	gen-21	gen-26
2	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO - SALA OP. TWR	87930	2008	2026	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mag-18	ago-18
3	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO - SALA APPARATI 30	32155	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-19	mar-28
4	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO - SALA APP. Q. 30	244	2008	2026	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mag-18	ago-18
5	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO - SALA APPARATI 30	32351	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-19	mar-28
6	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO - CAV. QUOTA 30	31701	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-19	mar-28
7	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO - SALA APPARATI 26	32222	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-19	mar-28
8	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO - SALA APPARATI 26	32236	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-19	mar-28
9	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO - CAVEDIO TWR	32663	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-19	mar-28
10	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO - CAVEDIO TWR	32604	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-19	mar-28
11	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO - CAVEDIO TWR	32589	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-19	mar-28
12	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO - CAVEDIO TWR	32461	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-19	mar-28
13	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO - CAVEDIO TWR	32457	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-19	mar-28
14	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO - CAVEDIO TWR	32265	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-19	mar-28
15	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO - CAVEDIO TWR	54121	2013	2031	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-20	set-29
16	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO - CAVEDIO TWR	32259	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-19	mar-28
17	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO - CORRIDOIO 1 P.	32584	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-19	mar-28
18	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO - CORRIDOIO 1 P.	31666	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-19	mar-28
19	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO - CORRIDOIO 1 P.	68090/05	2005	2023	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-20	set-29
20	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO - CORRIDOIO 1 P.	32607	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-19	mar-28
21	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO - SALA REGIA	10384	2013	2031	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-20	set-25
22	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO - CORRIDOIO 2 P.	7794	2013	2031	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-20	set-25
23	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO - CORRIDOIO 2 P.	10554	2013	2031	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-20	set-25
24	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO - CORRIDOIO 2 P.	9516	2013	2031	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-20	set-25
25	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO - SALA COM. SEC.	8240	2013	2031	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-20	set-25
26	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO - INGRESSO P.T.	68284/05	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	lug-18	lug-27
27	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO - MAGAZZINO	19706	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	apr-20	apr-25
28	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO - SALA UPS	19196/015	1998	2016	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	apr-20	apr-25
29	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO - SALA UPS	19264/015	1998	2016	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	apr-20	apr-25
30	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO - SALA G.E.	32436	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-19	set-28
31	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO - SALA G.E.	36488	2005	2023	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-20	set-29
32	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	50KG	BLOCCO TECNICO - SALA G.E.	13795	1998	2016	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-20	set-29
33	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	OLD TWR - CORRIDOIO	32353	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-19	set-28
34	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	OLD TWR - INGRESSO	32316	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-19	set-28
35	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	OLD TWR - MAGAZZINO ENAV	378833	2013	2031	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-20	set-25
36	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	OLD TWR - MAGAZZINO ENAV	16715	2013	2031	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-20	set-25
37	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	OLD TWR - CORRIDOIO	32272	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-19	set-28
38	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	OLD TWR - SALA APPARATI	380495	2013	2031	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-20	set-25
39	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	OLD TWR - SALA OPERATIVA	380629	2013	2031	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-20	set-25
40	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA APPARATI RADAR	51302	2006	2024	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-22	set-27
41	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA APPARATI RADAR	19280	2006	2024	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	apr-20	apr-25
42	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	RADAR	51481	2006	2024	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-22	set-27
43	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA G.E. RADAR	32334	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-19	mar-28
44	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA G.E. RADAR	33166	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	gen-21	gen-26
45	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	LOCALIZZATORE 05	19199/015	1998		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	apr-20	apr-25
46	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA APP. VOR	19221/05	2006	2024	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	apr-20	apr-25
47	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA BATT. VOR	81636/05	2014	2032	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	lug-18	lug-20
48	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA GEIA VOR	85518/14	2013	2031	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-20	set-26
49	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	NDB	50891	2006	2024	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-22	set-27
50	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	GUIDA PLANATA 05	51409	2006	2024	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-22	set-27
51	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	GONIO	50650	2006	2024	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-22	set-27
52	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO - LOC. CALDAIA	68295	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	lug-18	lug-27
53	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO - ANDITO CALDAIA	68055/05	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	lug-18	lug-27
54	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO - MAGAZZINO	33176	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-19	set-28
55	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO - MAGAZZINO	12057	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-18	mar-27
56	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO - CORRIDOIO 1 P.	32323	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-19	mar-28
57	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO - CORR. 1° PIANO	32343	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-19	mar-28
58	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	GUIDA PLANATA 23	50929	2006	2024	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-22	set-27
59	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	GUIDA PLANATA 23	50877	2006	2024	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-22	set-27
60	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	LOCALIZZATORE 23	32706	2006	2024	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	gen-21	gen-26
61	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	LOCALIZZATORE 23	51003	2006	2024	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-22	set-27
62	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	AVL - SALA M.T.	381131	2013	2031	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-20	set-25
63	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	AVL - SALA M.T.	32501	2013	2031	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-19	mar-28
64	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	AVL - SALA URCC	31738	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-19	mar-28
65	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	AVL - SALA G.E.	32269	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-19	mar-28
66	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	AVL - CAB. M.T. RADAR	32254	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-19	mar-28
67	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	AVL - SALA UPS	32493	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-19	mar-28
68	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	AVL - CAB. M.T. G.P.	32355	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-19	mar-28
69	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	AVL - CAB. M.T. VOR	30620	2006	2024	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-22	set-27
70	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SHELTER RADAR IECE	13484	2013	2031	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-18	mar-27
71	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO - MAGAZZINO	50775	2006	2024	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-22	set-27
72	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO - MAGAZZINO	50886	2006	2024	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-22	set-27

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
73	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO - MAGAZZINO	32897	2008	2026	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	gen-21	gen-26
74	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO - MAGAZZINO	33311	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	gen-21	gen-26
75	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO - MAGAZZINO	30868	2001	2019	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-22	set-27
76	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO - MAGAZZINO	32447	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-19	mar-28
77	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO - MAGAZZINO	32330	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-19	mar-28
78	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	BLOCCO TECNICO - MAGAZZINO	32528	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	mar-19	mar-28
1	BOMBOLA	IG01	ARGON	140KG	VOR - SALA BATT.	10483826	2008		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	12/2026	12/2026
1	IDRANTE	UNI45			BLOCCO TECNICO - INGR. NORD				set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2020
2	IDRANTE	UNI45			BLOCCO TECNICO - MAGAZZINO				set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2020
3	IDRANTE	UNI45			BLOCCO TECNICO - ESTERNO CAB.				set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2020
4	IDRANTE	UNI45			BLOCCO TECNICO - ESTERNO LATO				set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2020
5	IDRANTE	UNI45			BLOCCO TECNICO - CORRIDOIO 1 P.				set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2020
6	IDRANTE	UNI45			BLOCCO TECNICO - CORRIDOIO 1 P.				set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2020
7	IDRANTE	UNI45			BLOCCO TECNICO - CORRIDOIO 1 P.				set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2020
8	IDRANTE	UNI45			BLOCCO TECNICO - CORRIDOIO 1 P.				set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2020
9	IDRANTE	UNI45			BLOCCO TECNICO - INGRESSO TWR				set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2020
10	IDRANTE	UNI45			BLOCCO TECNICO - SOTTOPIANO TWR				set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2020
11	IDRANTE	UNI45			BLOCCO TECNICO - QUOTA 26				set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2020
12	IDRANTE	UNI45			BLOCCO TECNICO - QUOTA 30				set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2020
13	IDRANTE	UNI45			BLOCCO TECNICO - USCITA SIC. TWR				set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2020
14	IDRANTE	UNI45			BLOCCO TECNICO - CORRIDOIO 2 P.				set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2020
15	IDRANTE	UNI45			BLOCCO TECNICO - CORRIDOIO 2 P.				set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2020
16	IDRANTE	UNI45			BLOCCO TECNICO - CORRIDOIO 2 P.				set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2020
17	IDRANTE	UNI45			BLOCCO TECNICO - TERRAZZO				set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2020
18	ELETTROPOMPA				BLOCCO TECNICO - LOC AUTOCLAVE				set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		
19	ATTACCO VV.F.				BLOCCO TECNICO - BASE TWR LATO				set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		
20	ATTACCO VV.F.				BLOCCO TECNICO - PIAZZ. FRONTE				set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		
Sito:		PADOVA ACC																
n° prog	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	P.T. - 62	5760	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
2	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	P.T. - 61	56399	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
3	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. - 54	2204	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
4	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	P.T. - 53	3867	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2017
5	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. - 27	62617	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2020
6	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CORRIDOIO RELAX	28945	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2019
7	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	P.T. - 51	55970	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
8	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. - 2	1740	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2020
9	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CORRIDOIO VIP	1303	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2020
10	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. - 14	16640	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
11	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. - 37	1421	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2020
12	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CORRIDOIO INGRESSO	17935	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
13	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CORRIDOIO OPS	14163	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
14	ESTINTORE	A B1 C	POLVERE	50KG	CORRIDOIO OPS	863	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
15	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA OPS	7560	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	F.V.	F. V.
16	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA OPS	6166	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
17	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA OPS	6188	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
18	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA OPS	4886	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
19	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA PSA	8423	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2018
20	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA PSA	1116	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2018
21	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. - 78	16972	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
22	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. - 77	16612	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
23	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P. 1 - 58	14794	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
24	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	P. 1 - 53	37025	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
25	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	P. 1 - 49	37261	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
26	ESTINTORE	A B1 C	POLVERE	50KG	CORRIDOIO LABORATORIO AMI	778	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
27	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CORRIDOIO P.P.	2833	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
28	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	P.P. 03	2513	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
29	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CORRIDOIO EST	3301	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
30	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CORRIDOIO SUD	17901	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
31	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CORRIDOIO OVEST	18087	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
32	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	P.P. 38	59206	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
33	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	EDIFICIO 5	4710	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
34	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	EDIFICIO 5	16231	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
Sito:		PADOVA ACC																
n° prog	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
35	ESTINTORE	34B	CO2	2KG	CENTRALE ELETTRICA CAB. MT/BT	3518	2007	2025	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	F. V.
36	ESTINTORE	34A 144BC	POLVERE	6KG	EDIFICIO 5	16769	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
37	ESTINTORE	34A 144BC	POLVERE	6KG	EDIFICIO 4	17850	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2016	2025
38	ESTINTORE	34A 144BC	POLVERE	6KG	EDIFICIO 4	15582	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
39	ESTINTORE	34A 144BC	POLVERE	6KG	EDIFICIO 4	11460	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
40	ESTINTORE	34A 144BC	POLVERE	6KG	EDIFICIO 4	11620	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
41	ESTINTORE	34A 144BC	POLVERE	6KG	EDIFICIO 3 CT	16612	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
42	ESTINTORE	34A 144BC	POLVERE	6KG	EDIFICIO 3	1383	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
43	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	EDIFICIO 5	4968	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
44	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	EDIFICIO 5	4394	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
45	ESTINTORE	34B	CO2	2KG	EDIFICIO 5	6022	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
46	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	EDIFICIO 5	57509	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
47	ESTINTORE	34B	CO2	2KG	EDIFICIO 5	4990	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
48	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	EDIFICIO 5	38984	2005	2023	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2017
49	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	EDIFICIO 5	5948	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
50	ESTINTORE	34A 144BC	POLVERE	6KG	EDIFICIO 2 - NUOVA VIGILANZA	16144	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
51	ESTINTORE	34A 144BC	POLVERE	6KG	AUTOCLAVE	17053	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
52	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA APPARATI P.T. 52	46352	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2018
53	ATTACCO VV.F.	UNI70			INGRESSO	1			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
54	ATTACCO VV.F.	UNI70			TRALICCIO	2			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
55	NASPO				P.T. INGRESSO	1			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
56	NASPO				CORRIDOIO MENSA	2			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
57	NASPO				HALL	3			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
58	NASPO				SCALA A	4			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
59	NASPO				CORRIDOIO AMI	5			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
60	NASPO				SCALA B	6			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
61	IDRANTE	UNI70				1			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
62	IDRANTE	UNI70				2			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
63	IDRANTE	UNI70				3			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
64	IDRANTE	UNI70				4			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
65	IDRANTE	UNI70				5			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
66	IDRANTE	UNI70				6			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
67	STAZIONE DI POMPAGGIO								dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
Sito:		PADOVA ACC																
n° prog	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	140lt / 3	P.T.	07/0237/148	gen-07		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
2	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	140lt / 3	P.T.	07/0237/147	gen-07		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
3	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	140lt / 3	P.T.	07/0237/145	gen-07		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
4	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	140lt / 3	P.T.	07/0237/146	gen-07		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
5	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	140lt / 3	P.T.	07/0237/144	gen-07		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
6	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	140lt / 3	P.T.	07/0237/142	gen-07		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
7	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	140lt / 3	P.T.	07/0237/143	gen-07		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
8	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	140lt / 2	P.T.	11012453	gen-10		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		gen-2020
9	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	140lt / 2	P.T.	11012455	gen-10		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		gen-2020
10	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	140lt / 3	P.T.	07/0237/180	gen-07		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
11	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	140lt / 3	P.T.	07/0237/134	gen-07		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
12	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	140lt / 3	P. 1	06/8756/025	apr-06		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		apr-2026
13	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	140lt / 3	P.T.	07/0237/181	gen-07		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		apr-2026
14	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	140lt / 3	P. 1	06/8494/141	apr-06		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		apr-2026
15	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	140lt / 3	P. 1	06/8494/174	apr-06		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		apr-2026
16	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	140lt / 3	P. 1	07/0237/131	gen-07		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
17	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	140lt / 3	P. 1	07/0237/135	gen-07		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
18	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	140lt / 3	P. 1	07/0237/136	gen-07		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
19	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	140lt / 3	P. 1	07/0237/132	gen-07		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
20	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	140lt / 3	P. 1	07/0237/133	gen-07		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
21	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	140lt / 3	P. 1	06/8494/138	apr-06		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		apr-2026
22	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	80lt/ 300	P. 1	07/47682	gen-07		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
23	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	140lt / 3	P. 1	10817576	gen-13		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		01/01/2023
24	ESTINTORE	A B1 C	POLVERE	50KG	STAZIONE GEIA A	2594	2013		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
25	ESTINTORE	A B1 C	POLVERE	50KG	STAZIONE GEIA A	397	2014		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2026
26	ESTINTORE	A B1 C	POLVERE	50KG	STAZIONE GEIA B	1445	2013		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
27	ESTINTORE	A B1 C	POLVERE	50KG	STAZIONE GEIA B	227	2014		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2026
28	ESTINTORE	34A 144BC	POLVERE	6KG	CABINA TRASFORMATORI	4366	2012		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2024
29	ESTINTORE	34A 144BC	POLVERE	6KG	CABINA ARRIVO 20kV	7967	2012		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2024
Sito:		PADOVA																
n° prog	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.		
1	ESTINTORE	CO2		5KG	SALA URCC	55414	2001	2019	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	dic-21	giu-22	2017	2022
2	ESTINTORE	POLVERE		6KG	DIREZIONE	15113	2013	2031	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	dic-21	giu-22	2019	2025
3	ESTINTORE	POLVERE		6KG	SALA URCC	17235	2013	2031	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	dic-21	giu-22	2019	2025
4	ESTINTORE	POLVERE		6KG	ST. 002	2032	2008	2026	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	dic-21	giu-22	2018	2014
5	ESTINTORE	CO2		5KG	SALA URCC	054	2001	2019	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	dic-21	giu-22	F.V.	F. V.
6	ESTINTORE	POLVERE		6KG	TWR	63178	2015	2033	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	dic-21	giu-22	2018	2017
7	ESTINTORE	POLVERE		50KG	PIAZZALE	134230	2005	2023	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	dic-21	giu-22	2019	F. V.
8	ESTINTORE	CO2		2KG	ST, 003	196	2001	2019	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	dic-21	giu-22	2018	2023
9	ESTINTORE	CO2		5KG	CENTR ELETTR	2962	2001	2019	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	dic-21	giu-22	F.V.	F. V.
10	ESTINTORE	POLVERE		6KG	CENTR ELETTR	63777	2015	2033	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	dic-21	giu-22	2018	2017
11	ESTINTORE	POLVERE		12KG	CENTRALE TERMICA	557	2008	2026	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	dic-21	giu-22	2018	2020
12	ESTINTORE	CO2		5KG	SALA URCC	115	2001	2019	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	dic-21	giu-22	F.V.	F. V.
13	ESTINTORE	CO2		5KG	NDB	4766	2015	2033	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	dic-21	giu-22	2020	2025
14	ESTINTORE	CO2		5KG	VDF	37196	2014	2032	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	dic-21	giu-22	2019	2024
15	ESTINTORE	CO2		5KG	NDB	6003	2015	2033	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	dic-21	giu-22	2020	2025
Sito:		PALERMO																
n° prog	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. - STANZA 9	75664	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2024
2	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. - STANZA 9	66068	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2024
3	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	P.T. - STANZA 8	90200	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
4	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SCALA A	71079	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2024
5	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. - CORRIDOIO	71210	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2024
6	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	P.T. - STANZA 5	429001	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
7	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. - CORRIDOIO	75535	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2024
8	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. - CORRIDOIO	67618	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2024
9	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	P.T. - STANZA 10 PERM.	427185	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
10	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	CENTRALE TERMICA	427166	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
11	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. - CORRIDOIO	17672	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2028
12	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. - CORRIDOIO	16455	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2028
13	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	P.T. - SALA APPARATI 16	36961	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
15	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	P.T. - SALA APPARATI 16	425135	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
16	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. - CORRIDOIO	74966	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2024
17	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	P.T. - STANZA 11	37532	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
18	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	F.O. LOC 25	37338	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
19	ESTINTORE	B2C	CO2	27KG	CAB. VALLE	8768083	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
20	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. - SCALA B	71325	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2024
21	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	P.T. - STANZA 11	429009	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
22	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	P.T. - SALA APPARATI 16	917155	1998	2016	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
23	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	P.1 - SALA RADAR	423071	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
24	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CENTRALE TERMICA	69409	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2024
25	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. MAGAZZINO TS	64797	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2024
26	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.1 - STANZA 116	63344	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2024
27	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.1 - STANZA 115	73794	2012	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2024
28	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.1 - STANZA 114	66543	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2024
29	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.1 - CORRIDOIO	62225	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2024
30	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.1 - CORRIDOIO	75223	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2024
31	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	P.1 - STANZA 111	35289	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
32	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	P.1 - STANZA 111	22889	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
33	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	P.1 - STANZA 111	1567	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
34	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	P.1 - STANZA 111	FF0391	1998	2016	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
Sito:		PALERMO																
35	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.1 - CORRIDOIO	68913	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2024
36	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	P.1 - STANZA 104	219	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
37	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	P.T. - SALA APPARATI 16	626	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
38	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	P.1 - STANZA 105	1588	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
39	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	P.1 - STANZA 108	1403	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
40	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.1 - CORRIDOIO	61772	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2024
41	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	CENTRALE TERMICA	96	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
42	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.1 - CORRIDOIO	17688	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2028
43	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR P. CANT.	74937	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2024
44	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR P. CANT.	71444	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2024
45	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR P. TERRA	66334	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2024
46	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR P. 1	75385	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2024
47	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	TWR P. SALA APPARATI	136220	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
48	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	STWR	75780	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2024
49	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	TWR	136203	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
50	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	TWR	427041	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
51	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CAB. VALLE GE	75979	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2024
52	ESTINTORE	B2C	CO2	27KG	CAB. VALLE GE	8768070	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
53	ESTINTORE	B2C	CO2	18KG	T. RADAR INGR.	118648	1998	2016	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
54	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CAB. VALLE GE	94324	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2017	2026
55	ESTINTORE	B2C	CO2	18KG	CAB. VALLE GE	118621	1998	2016	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
56	ESTINTORE	B2C	CO2	27KG	CAB. VALLE GE	8768027	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
57	ESTINTORE	B2C	CO2	27KG	T. RADAR SALA APPARATI	233010	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
58	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CAB. VALLE GE	67805	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2024
59	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CAB. VALLE GE	30085	2005	2023	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2017
60	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	F.O. LOC 20	136207	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
61	ESTINTORE	B2C	CO2	18KG	CAB. VALLE GE	118587	1998	2016	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
62	ESTINTORE	B2C	CO2	18KG	CAB. VALLE/EDP-90	118605	1998	2016	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
63	ESTINTORE	B2C	CO2	18KG	CAB. VALLE S. M.T.	118568	1998	2016	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
64	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	CAB. OVEST	136239	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
65	ESTINTORE	B2C	CO2	27KG	CAB. VALLE S. M.T.	8768004	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
66	ESTINTORE	B2C	CO2	18KG	CAB. VALLE S. M.T.	118604	1998	2016	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
67	ESTINTORE	B2C	CO2	27KG	CAB. VALLE S. B.T.	8768019	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
68	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	CAB. VALLE/EDP-90	136209	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
Sito:		PALERMO																
69	ESTINTORE	B2C	CO2	27KG	CAB. EST.	99000	1998	2016	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
70	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	CAB. EST. 5 REG.	136257	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
71	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	CAB. EST. 5 REG.	135605	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
72	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CAB. EST. SALA G.E.	75324	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2024
73	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CAB. EST. SALA G.E.	64335	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2024
74	ESTINTORE	B2C	CO2	18KG	CAB. EST. SALA G.E.	118628	1998	2016	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
75	ESTINTORE	B2C	CO2	18KG	CAB. OVEST SALA REG.	118576	1998	2016	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
76	ESTINTORE	B2C	CO2	27KG	CAB. OVEST SALA M.T.	8768086	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
77	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	CAB. OVEST SALA M.T.	136290	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
78	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	CAB. OVEST SALA G.E.	1100	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
79	ESTINTORE	B2C	CO2	27KG	CAB. OVEST SALA G.E.	99034	1998	2016	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
80	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CAB. OVEST SALA G.E.	68468	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2024
81	ESTINTORE	B2C	CO2	27KG	CAB. MONTE	99086	1998	2016	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
82	ESTINTORE	B2C	CO2	18KG	CAB. MONTE	118602	1998	2016	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
83	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TRASMITTENTE/SCIVOLO	75119	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
84	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TRASMITTENTE/INGR. MAG.	83798	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
85	ESTINTORE	B2C	CO2	27KG	TRASMITTENTE/SCIVOLO	8768016	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
86	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TRASMITTENTE/SCIVOLO	64301	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2024
87	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TRASMITTENTE/INGR. MAG.	75692	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2024
88	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	TRASMITTENTE 5 B.T.	917128	1998	2016	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
89	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	F.O. GP20	917134	1998	2016	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
90	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	EX RIC. MAG.	68388	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2024
91	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	TRASMITTENTE INGR. SALA APPARATI	36895	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
92	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	T. RADAR UPS	296	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
93	ESTINTORE	34BC	POLVERE	2KG	T. RADAR UPS	1843	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
94	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	TRASMITTENTE SALA Q.E.	917202	1998	2016	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
95	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	T. RADAR/ANTENNA	75002	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2024
96	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	G.P. 20	136226	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
97	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	F.O. GP25	917279	1998	2016	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
98	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	LOC20	1839	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
99	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	EX RIC. MAG.	68915	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2024
100	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	VOR	1204	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
101	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	NDB	35685	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
102	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	CAB. LOC. 20	266	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
Sito:		PALERMO																
103	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	CAB. VOR	2301	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
104	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	CAB. GP20	1953	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
105	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	CAB. GP25	2188	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
106	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	CAB. LOC20	2191	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
107	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	CAB. LOC25	2271	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
108	ESTINTORE	B2C	CO2	18KG	T. RADAR	118625	1998	2016	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
109	ESTINTORE	34BC	CO2	5KG	GONIO	F4229	1998	2016	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
110	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	AEROLOGICA	66382	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2024
111	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	AEROLOGICA	65573	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2024
112	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	AEROLOGICA	75615	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2024
113	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	AEROLOGICA	70184	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2024
114	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	MARKER	22560	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
115	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.1 - CORRIDOIO	67574	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2024
116	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	G.P. 25	119	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
117	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	LOC 25	157	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
118	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SHELTER B.T. VOR	68889	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2024
119	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	GP20	37120	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
120	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	LOC 20	17301	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
121	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA UPS CRT	17320	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
122	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SHELTER VOR	2141	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2023
123	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	MARKER	21875	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
124	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	SALA APPARATI TWR	31659	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
125	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	SALA APPARATI TWR	30887	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
126	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	P.T. - STANZA 8	80771	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
127	ESTINTORE	113BC	POLVERE	6KG	P.T. - STANZA 8	17314	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
128	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	P. 1 - STANZA 111	18180	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
129	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	INTERNO CAMPO	17540	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
Sito:		PALERMO																
1	BOMBOLA	HFC23	TRIFLUOROM	47,5KG	TRASM. SALA UPS	99A602/088	1999		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		09/2020
2	BOMBOLA	HFC23	TRIFLUOROM	47,5KG	T. RADAR SALA UPS	99A602/087	1999		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		06/2026
3	BOMBOLA	HFC23	TRIFLUOROM	127KG	TRASM. SALA APPARATI	99/708/121	1999		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		09/2020
4	BOMBOLA	HFC23	TRIFLUOROM	47,5KG	T. RADAR UFFICI	99A602/080	1999		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		09/2020
5	BOMBOLA	HFC23	TRIFLUOROM	72,5KG	T. RADAR MAG.	97795/068	1998		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		09/2020
6	BOMBOLA	HFC23	TRIFLUOROM	127KG	T. RADAR SALA APPARATI	99/708/189	1999		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		09/2020
7	BOMBOLA	HFC23	TRIFLUOROM	47,5KG	TRASM. SALA QUADRI	99A602/089	1999		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		06/2026
8	BOMBOLA	FM200	EPTAFLUORO	12KG	SHELTER LOC25	96/8015/048	1996		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		09/2020
9	BOMBOLA	FM200	EPTAFLUORO	12KG	SHELTER G.P. 25	96/8015/045	1996		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		09/2020
10	BOMBOLA	FM200	EPTAFLUORO	12KG	SHELTER MARKER	96/8015/042	1996		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		06/2026
Sito:		PANTELLERIA																
n° prog.	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	TORRE	5984	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
2	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	TORRE	5937	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
3	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	TORRE	4818	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
4	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	TORRE	6269	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
5	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	TORRE	8030	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
6	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA RX	5857	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
7	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA RX	5793	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
8	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	LAB. MAG. T.S.	7148	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
9	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	LAB. MAG. T.S.	4791	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
10	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	UFFICIO T.S.	3221	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
11	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	SALA REGIA	4606	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
12	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	UFFICIO ENAV	7166	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
13	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA RELIEF	4648	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
14	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	UFFICIO ENAV	6954	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
15	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	ARCHIVIO	6171	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
16	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	ARCHIVIO	6794	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
17	ESTINTORE	34BC	CO2	2KG	RIPOSTIGLIO	5635	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
18	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SHELTER NDB	30316	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2016	2016
19	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SHELTER NDB	30419	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2016	2016
20	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SHELTER VOR	2929	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2017	2017
21	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SHELTER VOR	2976	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2017	2017
22	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SHELTER VDF	25406	2011	2029	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2016	2021
23	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SHELTER LOC	007405	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
24	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SHELTER LOC	007968	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
25	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SHELTER GP/DME	007364	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
26	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SHELTER GP/DME	007989	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
Sito:		PARMA																
	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
N° prog	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(45) VR APP	315	2010	2028		mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
2	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(24) UPS IECE	2778	2012	2030		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2021	2022
3	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(35) TWR	27205	2015	2033		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2018	2027
4	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	(12) Locale Termico	5185	2012	2030		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2021	2022
5	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(13) Sala BT	27113	2015	2033		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2018	2027
6	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(14) URCC	27984	2015	2033		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2018	2027
7	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(16) Trasf	26271	2015	2033		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2018	2027
8	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(17) Trasf	26123	2015	2033		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2018	2027
9	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(18) Trasf MT	27122	2015	2033		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2018	2027
10	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(19) Sala URCC	25417	2015	2033		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2018	2027
11	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(25) Ex C.E.	26898	2015	2033		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2018	2027
12	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	(26) Lab.Technosky	2754	2011	2029		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2021	2021
13	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(5) Sala Relief	26073	2015	2033		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2018	2027
14	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(6) Ex Shelter Meteo	27042	2015	2033		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2018	2027
15	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(39) GEIA (esterno)	83292	2015	2033		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2018	2027
16	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(28) Mag. ENAV	28425	2015	2033		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2018	2027
17	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(29) Mag. Tech	27762	2015	2033		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2018	2027
18	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	(11) Ex Shelter Meteo	2895	2011	2029		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2021	2021
19	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(1) Ufficio ENAV	28437	2015	2033		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2018	2027
20	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(2) Ufficio ENAV	27222	2015	2033		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2018	2027
21	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(30) Mag. AVL (IECE)	26773	2015	2033		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2018	2027
22	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(22) Sala URCC	18517	2009	2027		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2019	2021
23	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(32) Locale Termico	27152	2015	2033		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2018	2027
24	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(21) Ex UPS	55968	2015	2033		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2020	2025
25	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	(36) Ex Shelter Meteo	57735	2015	2033		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2020	2025
26	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(37) VDF	76032	2015	2033		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2020	2025
27	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(38) ILS_ O. M.	128313	2010	2028		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2022	2020
28	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	(27) Ex GP	3028	2011	2029		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2021	2021
29	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(34) Sala Apparati	55859	2015	2033		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2020	2025
30	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(40) ILS_ G.P.	55838	2015	2033		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2020	2025
31	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(41) ILS_ G.P.	55728	2015	2033		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2020	2025
32	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(42) ILS_LOC.	56385	2015	2033		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2020	2025
33	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(43) ILS_LOC.	56093	2015	2023		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2020	2025
34	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	(44) VR App	21658	2014	2032		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2019	2024
35	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	(31) Sala Apparati	2560	2011	2029		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2021	2021
36	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(3) Ufficio ENAV	27130	2015	2033		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2018	2027
37	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	(4) Ufficio Fotocopie	5871	2012	2030		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2021	2022
38	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(7) Ex Meteo	26868	2015	2033		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2018	2027
39	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	(8) Ex Meteo	2679	2011	2029		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2021	2021
40	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	(23) Shelter IECE	2568	2011	2029		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2021	2021
41	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(10) Sala Apparati	55947	2015	2033		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2020	2025
42	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(15) URCC	50494	2006	2022		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2018	2018
43	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(20) C.E. Esterna	28463	2015	2033		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2018	2027
44	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	(9) Sala Relief	6098	2012	2030		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2021	2022
45	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	(33) Sala Apparati	5012	2012	2030		mag-18	nov-18	mag-19	mag-19	mag-19	nov-20	mag-21	2021	2022
Sito:		PERUGIA																
	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
n° prog	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° IDentif.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CENTRALE ELETT. Officina	000181	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
2	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CENTRALE ELETT. Sala GEIA	20248	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
3	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CENTRALE ELETT. Ufficio	000756	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2026
4	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CABINA ELETTRICA G.P.	17550	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
5	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CABINA ELETTRICA LOC.	11413	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
6	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CENTRALE ELETT. Sala BT	19427	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
7	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CENTRALE ELETT. Sala MT	11958	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
8	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CENTRALE ELETT. Sala BT	12510	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
9	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CENTRALE ELETT. Sala UPS	19829	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
10	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TWR 2°P. Corridoio uff.	1191	1997	2015	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	F.V.	
11	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TWR 2°P. Corridoio uff.	04302511	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
12	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	Magazzino uffici	6140069	1997	2015	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	F.V.	
13	ESTINTORE	55A 233BC	POLVERE	9KG	TWR P.Terra atrio ingresso	226	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
14	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	Magazzino uffici	0036	1997	2015	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	F.V.	
15	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	Shelter TWR (piazzale)	12290	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
16	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR P.Terra sala MET	12481	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
17	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR P.Terra corridoio MET	12204	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
18	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CABINA ELETT.VOR	16331	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
19	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TWR 3°P. Sala Apparati	29755	1997	2015	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	F.V.	
20	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER GP	29075	1998	2016	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	F.V.	
21	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER LOC	29522	1997	2015	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	F.V.	
22	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER NDB	35116	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	2016
23	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER NDB	35113	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	2016
24	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR 2°P. Corridoio uff.	12496	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
25	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER VOR	174	2006	2024	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	2016
26	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER VOR	19841	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
27	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR 1° P. Locale SX	18140	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2016	2025
28	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	Uffici Enav	000446	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
29	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR P.Terra atrio locale Q.E.	11964	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
30	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	Uffici Enav	16430	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2016	2025
Sito:		PERUGIA																
	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
n° prog	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° IDentif.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.		
31	BOMBOLA	FM200	EPTAFLUORO	27KG/25	TWR P.Terra Sala APPARATI	728426	2001		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2027
33	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140 lt/20	TWR 3°P. S. Apparati (terrazzo)	8443/029	2006		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2027
34	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140 lt/20	TWR 3°P. S. Apparati (terrazzo)	8443/199	2006		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2027
35	BOMBOLA	IG100	AZOTO	5 lt	TWR 3°P. S. Apparati (terrazzo)	1744/093	2006		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2027
36	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140 lt/20	Sala Op. TWR (terrazzo)	8443/160	2006		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2027
37	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140 lt/20	Sala Op. TWR (terrazzo)	8443/161	2006		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2027
38	BOMBOLA	IG100	AZOTO	5 lt	Sala Op. TWR (terrazzo)	1744/097	2006		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2027
39	BOMBOLA	FM200	EPTAFLUORO	14KG/25	SHELTER GP	96/8015/049	1999		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2027
40	BOMBOLA	FM200	EPTAFLUORO	14KG/25	SHELTER LOC	96/8015/036	1999		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2027
41	EROGATORE	mod. AR1041	SALI POTASSI	10KG	SHELTER VOR	24020	2011		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
42	EROGATORE	mod. AR1041	SALI POTASSI(	10KG	SHELTER VOR	24021	2011		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
43	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CENTRALE ELETT. Sala GEIA	11272	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
44	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CENTRALE ELETT. Sala GEIA	16363	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
45	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	Area M.M. Schelter n.5	184274	2002	2020	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2020
46	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	Area M.M. Schelter n.5	184316	2002	2020	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2020
47	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CENTRALE ELETT. Sala GEIA	16582	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
48	ESTINTORE	34B	CO2	2KG	CENTRALE ELETT. Ufficio	80864	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
49	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	Area M.M. Schelter n.6	D22669	2002	2020	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2020
50	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	Area M.M. Schelter n.6	D22662	2002	2020	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2020
51	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	Area M.M. Camper n.19	17688	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
52	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	Area M.M. Schelter n.20	24841	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
53	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	Area M.M. Schelter n.17	43847	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
54	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	Area M.M. Schelter n.17	11766	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	
55	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	Area M.M. Schelter n.17	8806	2003		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2027
56	CARRELLATO	B1C	CO2	60KG	CENTRALE ELETT.	12499873	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
57	CARRELLATO	B1C	CO2	60KG	CENTRALE ELETT.	12654351	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
58	CARRELLATO	B1C	CO2	60KG	CENTRALE ELETT.	12499881	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
59	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TWR mobile	15154	2010	2028	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2022	2020
60	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TWR mobile sala apparati	58853	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
61	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TWR mobile sala UPS	58762	2010	2028	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2022	2020
Sito:		PESCARA																
n° prog.	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	1 P. - CORRIDOIO	027204 (1)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	12/2027
2	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	1 P. - CORRIDOIO	083777 (2)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	12/2027
3	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	1 P. - STANZA 8	1174 (3)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	12/2027
4	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	1 P. - CORRIDOIO	084352 (4)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	12/2027
5	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	1 P. - STANZA 5	93244 (4/A)	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	09/2018
6	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	1 P. - STANZA 4	080051 (5)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	12/2027
7	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	1 P. - STANZA 4	080881 (6)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	12/2027
8	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	1 P. - STANZA 4	2162 (7)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	12/2027
9	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	1 P. - PIANEROTTOLO	08342 (8)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	12/2027
10	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. - PIANEROTTOLO	079874 (9)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	12/2027
11	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. - PIANEROTTOLO ASCENSORE	084153 (10)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	12/2027
12	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. - CORRIDOIO	1542 (11)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	12/2027
13	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. - CORRIDOIO	083779 (12)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	12/2027
14	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	P.T. - CORRIDOIO	083596 (13)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	12/2027
15	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CENTRALE TERMICA	B743194 (14)	2016	2034	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2021	01/2026
16	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA APPARATI	92229 (15)	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	09/2018
17	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA APPARATI	93251 (15 / A)	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2022	F. V.
18	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA APPARATI	93241 (16)	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	09/2018
19	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA APPARATI	92978 (16 / A)	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	09/2018
20	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA APPARATI	93070 (17)	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	09/2018
21	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	UFFICIO TECHNOSKY	27310 (17 / A)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	12/2027
22	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	2 P. - PIANEROTTOLO	083442 (18)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	12/2027
23	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	2 P. - DISIMPEGNO STANZETTE	081312 (19)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	12/2027
24	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SOTTO TWR	92789 (20)	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	09/2018
25	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR	27150 (20 / A)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	12/2027
26	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR	27552 (20 / B)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	12/2027
27	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	MAGAZZINO AVL	28030 (21)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	12/2027
28	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	MAGAZZINO AVL	213 (22)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	12/2027
29	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	MAGAZZINO AVL	998 (23)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	12/2027
30	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	STANZA ASCENSORE	92619 (24)	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	09/2018
31	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	GARAGE	678 (25)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	12/2027
32	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	GARAGE	28635 (26)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	12/2027
33	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CABINA ELETTRICA URCC	92543 (27)	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	09/2018
34	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CABINA ELETTRICA UPS	92008 (28)	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	09/2018
Sito:		PESCARA																
35	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CABINA ELETTRICA BT	92600 (29)	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	09/2018
36	ESTINTORE	B1C	CO2	54KG	CABINA ELETTRICA BT	01/8114050 (30)	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	F.V.	F. V.
37	ESTINTORE	B1C	CO2	54KG	CABINA ELETTRICA MT	01/8114047 (31)	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	F.V.	F. V.
38	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CABINA ELETTRICA MT	93186 (32)	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	09/2018
39	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER LOC	92508 (33)	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	09/2018
40	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CABINA ELETTRICA SHELTER LOC	92637 (33 / A)	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	09/2018
41	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER GP	93273 (34)	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	09/2018
42	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CABINA ELETTRICA SHELTER GP	92957 (34 /A)	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	09/2018
43	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA VOR	92564 (35)	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	09/2018
44	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA VOR	246 (36)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	01/2025
45	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA VOR	93075 (37)	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	09/2018
46	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	STANZA BATTERIE VOR	38783 (38)	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
47	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CABINA ELETTRICA VECCHIA	98/316184(39)	1998	2016	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
48	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	MAGAZZINO TECHNOSKY	28347 (40)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	12/2027
49	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	MAGAZZINO TECHNOSKY	94354 (41)	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	R.C	12/2026
50	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	MAGAZZINO TECHNOSKY	27725 (42)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	12/2027
51	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	MAGAZZINO TECHNOSKY	1477 (43)	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	12/2027
52	BOMBOLA	NAF S 125	PENTAFLUOR(	12KG/25	SHELTER LOC	98546120	1998		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		05/2022
53	BOMBOLA	NAF S 125	PENTAFLUOR(	12KG/25	SHELTER GP	98546121	1998		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		05/2022
54	BOMBOLA	NAF S 125	PENTAFLUOR(	54KG/25	STANZA BATTERIE VOR	97653003	1997		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		05/2022
55	IDRANTE	UNI45			P.T. - CORRIDOIO	1			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2022
56	IDRANTE	UNI45			P.T. - SCALE	2			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2020
57	IDRANTE	UNI45			GARAGE	3			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2022
58	IDRANTE	UNI45			P. 1 - SCALE	4			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2020
59	IDRANTE	UNI45			P. 2 - SCALE	5			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2020
60	IDRANTE	UNI45			P. 3 - SOTTO TORRE	6			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2022
61	IDRANTE	UNI45			TWR	7			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2022
Sito:		PESCHIERA BORROMEO																
n° prog.	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	UFFICIO	18596	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2017	2017
2	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SALA APPARATI RDR INT. PORTA	18498	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2017	2017
3	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	ANTENNA RDR PIATTAFORMA	36	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
4	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	RADAR - MAGAZZINO	18902	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2017	2017
5	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	G.E.	18068	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2028
6	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	TBT	18543	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2017	2017
7	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	TBT	18510	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2017	2017
8	ESTINTORE	13A 89BC	POLVERE	2KG	FIAT PANDA EV 917 PR	47617	2008	2026	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2020
9	ESTINTORE	13A 89BC	POLVERE	2KG	SCORTA AUTOMEZZI STANZA 50	3634	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2026
10	ESTINTORE	13A 89BC	POLVERE	2KG	FIAT PANDA 4X4 ET646CZ	1564	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
11	ESTINTORE	13A 89BC	POLVERE	2KG	FIAT PANDA 4X4 ET670CZ	883	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
12	ESTINTORE	13A 89BC	POLVERE	2KG	SCORTA AUTOMEZZI STANZA 50	1154	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
13	ESTINTORE	13A 89BC	POLVERE	2KG	SCORTA AUTOMEZZI STANZA 50	998	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
14	ESTINTORE	13A 89BC	POLVERE	2KG	SCORTA AUTOMEZZI STANZA 50	1258	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
15	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SHELTER F.O. G.P.	3085	2008	2026	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2018
16	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SHELTER F.O. LOC.	3185	2008	2026	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2018
17	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	SHELTER F.O. HRR	2836	2008	2026	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2018

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
Sito:		PESCHIERA BORROMEO																
n° prog.	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	G.E.	09/07/02/087	2009		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	01.04.2009	apr-19
2	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	G.E.	09/07/02/116	2009		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	01.04.2009	apr-19
3	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	G.E.	09/07/02/024	2009		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	01.04.2009	apr-19
4	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	UPS	09/07/02/080	2009		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	01.04.2009	apr-19
5	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	UPS	09/07/02/079	2009		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	01.04.2009	apr-19
6	BOMBOLA	IG100	AZOTO PILOT/	5 lt	SALA Q.E.	09/07/02/114	2009		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	01.04.2009	apr-19
7	BOMBOLA	IG100	AZOTO PILOT/	5 lt	SALA Q.E.	09/07/02/113	2009		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	01.04.2009	apr-19
8	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	CAB. TRASFORMATORI	09/07/02/122	2009		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	01.04.2009	apr-19
9	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	CAB. TRASFORMATORI	09/07/02/076	2009		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	01.04.2009	apr-19
10	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	SALA RADAR	09/07/02/112	2009		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	01.04.2009	apr-19
11	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	SALA RADAR	09/07/02/079	2009		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	01.04.2009	apr-19
12	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	SALA RADAR	09/07/02/082	2009		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	01.04.2009	apr-19
13	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	SALA RADAR	09/07/02/078	2009		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	01.04.2009	apr-19
14	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	TBT	01/8227/119	2001		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2015	2025
15	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	TBT	01/8724/149	2001		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2015	2025
16	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	TBT	01/8221/008	2001		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2015	2025
17	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	TBT	01/8724/152	2001		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2015	2025
18	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	TBT	01/8518/041	2001		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2015	2025
19	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt	TBT	01/8724/155	2001		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2015	2025
Sito:		POGGIO LECCETA																
n° prog.	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	LOGISTICA/OSPITI CORRIDOIO	B743036	2016	2034	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	mar-21	mar-26
2	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	LOGISTICA CORRIDOIO	B740126	2016	2034	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	mar-21	mar-26
3	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOGISTICA CORRIDOIO INGRESSO	005709	2016	2034	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	mar-19	mar-28
4	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOGISTICA BOX	005458	2016	2034	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	mar-19	mar-28
5	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BOX ASA	B741087	2016	2034	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	mar-21	mar-26
6	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LOGISTICA BOX	2155	2005	2023	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	mar-20	mar-29
7	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	ING. TECNOLOGICA	B742069	2016	2034	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	mar-21	mar-26
8	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TECNOLOGICA SALA QGBT	B743200	2016	2034	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	mar-21	mar-26
9	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TECNOLOGICA SALA UPS RADAR	B742179	2016	2034	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	mar-21	mar-26
10	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TECNOLOGICA SALA TRAFO	B739144	2016	2034	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	mar-21	mar-26
11	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TECNOLOGICA SALA GEIA	001000	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	mar-20	mar-26
12	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TECNOLOGICA ESTERNO SALA GEIA	005724	2016	2034	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	mar-19	mar-28
13	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	RADAR CORRIDOIO	B740094	2016	2034	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	mar-21	mar-26
14	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	RADAR INGRESSO CORRIDOIO	006928	2016	2034	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	mar-19	mar-28
15	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	RADAR SALA EX BANDA STRETTA	037835	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	mar-19	mar-24
16	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA RADAR	B743151	2016	2034	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	mar-21	mar-26
17	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	RADAR SALA Q.E.	B742163	2016	2034	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	mar-21	mar-26
18	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TBT - MILANO ACC	B741129	2016	2034	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	mar-21	mar-26
19	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA TBT - ROMA ACC CRI	5265	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	mar-20	mar-25
20	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA TBT - ROMA ACC CRE	86203	2012	2030	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	mar-22	mar-22
21	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CENTRALE IDRICA	B741071	2016	2034	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	mar-21	mar-26
22	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	EX GUARDIANIA	042570	1999	2017	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
23	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	ISOLA ECOLOGICA (EX POMPE	65996	2005	2023	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	mar-20	mar-29
24	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	STAZIONE POMPE ACQUA (ESTERNA	99/294/174	1999	2017	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	A.C	A.C
25	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CABINA ARRIVO ENEL	B742079	2016	2034	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	mar-21	mar-26
26	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt / 3	PALAZZINA RADAR - STANZA 5	09/07/03/145 (1)	16/07/2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		lug-19
27	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt / 3	PALAZZINA RADAR - STANZA 5	09/07/03/002 (2)	16/07/2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		lug-19
28	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt / 3	PALAZZINA RADAR - STANZA 5	09/07/03/013 (3)	16/07/2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		lug-19
29	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt / 3	PALAZZINA RADAR - STANZA 5	09/07/03/015 (4)	16/07/2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		lug-19
30	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt / 3	PALAZZINA RADAR - STANZA 5	09/07/03/121 (5)	16/07/2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		lug-19
31	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt / 3	PALAZZINA RADAR - STANZA 5	09/07/03/093 (6)	16/07/2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		lug-19
32	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt / 3	PALAZZINA RADAR - STANZA 5	09/07/03/086 (7)	16/07/2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		lug-19
33	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt / 3	PALAZZINA RADAR - STANZA 5	09/07/03/125 (8)	16/07/2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		lug-19
34	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt / 3	PALAZZINA RADAR - STANZA 5	09/07/03/198 (9)	16/07/2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		lug-19
35	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt / 3	CENTRALE ELETTRICA	09/07/03/123 (10)	16/07/2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		lug-19
36	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt / 3	CENTRALE ELETTRICA	09/07/03/143 (11)	16/07/2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		lug-19
37	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt / 3	CENTRALE ELETTRICA	09/07/03/084 (12)	16/07/2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		lug-19
38	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt / 3	CENTRALE ELETTRICA	09/07/03/001 (13)	16/07/2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		lug-19
39	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt / 3	CENTRALE ELETTRICA	09/07/03/199 (14)	16/07/2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		lug-19
40	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt / 3	CENTRALE ELETTRICA	09/07/03/197 (15)	16/07/2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		lug-19
41	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt / 3	CENTRALE ELETTRICA	09/07/03/118 (16)	16/07/2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		lug-19
42	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt / 3	CENTRALE ELETTRICA	09/07/03/124 (17)	16/07/2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		lug-19
43	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt / 3	CENTRALE ELETTRICA	09/07/03/099 (18)	16/07/2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		lug-19
44	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt / 3	CENTRALE ELETTRICA	09/07/03/100 (19)	16/07/2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		lug-19
45	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt / 3	CENTRALE ELETTRICA	09/07/03/016 (20)	16/07/2009		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		lug-19
46	BOMBOLA	HFC125	PENTAFLUOR	100 lt / 3	SALA TBT ROMA ACC CRI	99/685/031 (21)	16/04/1999		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		set-25
47	BOMBOLA	HFC125	PENTAFLUOR	50 lt / 50	SALA TBT ROMA ACC CRE	95/746/008 (22)	29/11/1995		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		set-25
Sito:		POGGIO LECCETA																
n° prog.	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ATTACCO VV.F.	UNI70			CENTRALE IDRICA	15	2013		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2018
2	IDRANTE	UNI45			CENTRALE ELETTRICA	1	2015		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2020
3	IDRANTE	UNI45			CENTRALE ELETTRICA	2	2015		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2020
4	IDRANTE	UNI45			CENTRALE IDRICA	3	2006		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2022
5	IDRANTE	UNI45			PIAZZALE W	4	2006		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2022
6	IDRANTE	UNI45			LOGISTICA	5	2011		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2022
7	IDRANTE	UNI45			LOGISTICA	6	2010		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2022
8	IDRANTE	UNI45			AREA GARAGE	7	2006		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2022
9	IDRANTE	UNI45			AREA GARAGE	8	2015		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2020
10	IDRANTE	UNI45			LOGISTICA S	9	2015		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2020
11	IDRANTE	UNI45			PIAZZALE E	10	2014		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2019
12	IDRANTE	UNI45			PIAZZALE E	11	2010		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2022
13	IDRANTE	UNI45			STRADA INTERNA	12	2011		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2022
14	IDRANTE	UNI45			STRADA INTERNA	13	2012		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
15	IDRANTE	UNI45			PALAZZINA TBT N	14	2006		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2022
16	ELETTROPOMPA A	18,5 KW		MIN. PRI	CENTRALE IDRICA	1	1998		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
17	MOTOPOMPA B	24 HP - GASOLIO		MIN. PRI	CENTRALE IDRICA	2	1998		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
18	POMPA C	2 HP		2-4BAR	CENTRALE IDRICA	3	1998		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
Sito:		POIRINO																
n° prog.	Presidio Completo						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A233BC	POLVERE	6 Kg.	Corridoio	28477	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	2027
2	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg.	Sala Apparati - Ingresso	8137	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	F. V.
3	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg.	Locale Stabilizzatore	10205	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	F. V.
4	ESTINTORE	A B1 C	POLVERE	50 Kg.	Gruppi Elettrici	948	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2026
5	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg.	Sala Apparati Laboratorio	8105	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	F. V.
6	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg.	Shelter DME	1398	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
7	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg.	Shelter DME	20295	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
Sito:		POMIGLIANO																
n° prog	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA APPARATI	77851	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2023
2	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PALAZZINA: SALA APPARATI	77075	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2023
3	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PALAZZINA: CORRIDOIO	6123	2008	2026	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2020
4	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PALAZZINA: MAGAZZINO	43567	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2025
5	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PALAZZINA: MAGAZZINO	45537	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2025
6	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PALAZZINA: SALA GEIA	77818	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2023
7	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PALAZZINA: SALA TRASFORMATORI	78578	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2023
Sito:		RAVENNA																
n° prog	Presidio/Sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	Matr	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	P. 4 Quadro Elettrico	69986	2016	2034	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22	apr-21	2026
2	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	P. 4 Porta Magazzino	70441	2016	2034	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22	apr-21	2026
3	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	P. 4 Scala Chiocciola	70037	2016	2034	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22	apr-21	2026
4	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	P. 3 Ufficio	70090	2016	2034	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22	apr-21	2026
5	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	P. 3 Sala Telespazio	70663	2016	2034	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22	apr-21	2026
6	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	P. 3 Sala Radar	70039	2016	2034	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22	apr-21	2026
7	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	P. 2 Sbarco Ascensore	70464	2016	2034	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22	apr-21	2026
8	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	P. 2 Sala TBT	70504	2016	2034	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22	apr-21	2026
9	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	P. 2 Scala emergenza	70701	2016	2034	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22	apr-21	2026
10	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	P. 1 Sbarco ascensore	70577	2016	2034	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22	apr-21	2026
11	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	P. 1 Sala ristoro	70513	2016	2034	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22	apr-21	2026
12	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	P. T. Sala QGBT	70666	2016	2034	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22	apr-21	2026
13	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	P. T. Sala UPS	70003	2016	2034	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22	apr-21	2026
14	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	P. T. Locale GEIA	70462	2016	2034	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22	apr-21	2026
15	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	P. T. Locale GEIA	70479	2016	2034	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22	apr-21	2026
16	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	P. T. Locale cabina elettrica MT	70476	2016	2034	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22	apr-21	2026
17	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	P. T. Locale centrale termica	70469	2016	2034	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22	apr-21	2026
18	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	P. T. Corridoio	71005	2016	2034	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22	apr-21	2026
19	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	P. T. ingresso principale	34456	2016	2034	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22	ago-19	2028
20	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	P. T. locale centrale idrica	32824	2016	2034	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22	ago-19	2028
21	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	P. T. sala UPS	32880	2016	2034	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22	ago-19	2028
22	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	P. T. sala UPS	32892	2016	2034	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22	ago-19	2028
23	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	P. T. sala QGBT	32897	2016	2034	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22	ago-19	2028
24	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	P. 3 sala radar	95500	2014	2032	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22	feb-20	2026
25	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	P. 1 sala e-net	19388	2015	2033	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22	2020	2025
26	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	P. 1 sala e-net	92593	2014	2032	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22	feb-20	2026
1	BOMBOLA	IG01	Argon	140 Lt	P. 3 - Sbarco ascensore	08/10/03/128	2008		lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22		2018
2	BOMBOLA	IG01	Argon	140 Lt	P. 3 - Sbarco ascensore	08/10/03/129	2008		lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22		2018
3	BOMBOLA	IG01	Argon	140 Lt	P. 3 - Finestra	08/10/03/187	2008		lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22		2018
4	BOMBOLA	IG01	Argon	140 Lt	P. 3 - Finestra	08/10/03/133	2008		lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22		2018
5	BOMBOLA	IG01	Argon	140 Lt	P. 3 - Finestra	08/10/03/131	2008		lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22		2018
6	BOMBOLA	IG01	Argon	140 Lt	P. 3 - Finestra	08/10/03/192	2008		lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22		2018
7	BOMBOLA	IG01	Argon	140 Lt	P. 2 - Sbarco ascensore	08/10/03/162	2008		lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22		2018
8	BOMBOLA	IG01	Argon	140 Lt	P. 2 - Sbarco ascensore	08/10/03/104	2008		lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22		2018
9	BOMBOLA	IG01	Argon	140 Lt	P. 2 - Sbarco ascensore	08/10/03/191	2008		lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22		2018
10	BOMBOLA	IG01	Argon	140 Lt	P. 2 - Sbarco ascensore	08/10/03/190	2008		lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22		2018
11	BOMBOLA	IG01	Argon	140 Lt	P. T.	08/10/03/102	2008		lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22		2018
12	BOMBOLA	IG01	Argon	140 Lt	P. 2 sbarco ascensore	08/10/03/198	2008		lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22		2018
13	BOMBOLA	IG01	Argon	140 Lt	P. 1	07/09/01/027	2007		lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22		C.C
14	BOMBOLA	IG01	Argon	140 Lt	P. T.	08/10/03/157	2008		lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22		2018
15	BOMBOLA	IG01	Argon	140 Lt	P. T.	08/10/03/135	2008		lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22		2018
16	BOMBOLA	IG01	Argon	140 Lt	Locale esterno	08/10/03/143	2008		lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22		2018
17	BOMBOLA	IG01	Argon	140 Lt	Locale esterno	08/10/03/095	2008		lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22		2018
18	BOMBOLA	IG01	Argon	140 Lt	P. T.	08/10/03/134	2008		lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22		2018
19	BOMBOLA	IG01	Argon	140 Lt	P. 2 Sbarco Ascensore	08/10/03/130	2008		lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22		2018
20	BOMBOLA	IG01	Argon	140 Lt	P. T.	08/10/03/156	2008		lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22		2018
21	BOMBOLA	IG01	Argon	140 Lt	P. T.	08/10/03/153	2008		lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	lug-21	gen-22		2018
Sito:		REGGIO CALABRIA																
n° prog	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	1 P. - CORRIDOIO INGRESSO WC	14092 (1)	2001	2019	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	F.V.	F. V.
2	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	1 P. - CORRIDOIO ADIACENTE PORTA	14078 (2)	2001	2019	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	F.V.	F. V.
3	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA MONITORAGGIO E CONTR.	70 (3)	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	2022
4	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	1 P. - STANZA 012	14099 (4)	2001	2019	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	F.V.	F. V.
5	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	1 P. - CORRIDOIO ADIACENTE INGR.	13999 (5)	2001	2019	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	F.V.	F. V.
6	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	STANZA 10	13928 (6)	2001	2019	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	F.V.	F. V.
7	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	STANZA 10	52253 (7)	2004	2022	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	F. V.
8	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	1 P. - CORRIDOIO STANZA RIPOSO 009	14943 (8)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	F. V.
9	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TWR USCITA ASCENSORE	454 (9)	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	2022
10	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TWR USCITA TERRAZZO	352 (10)	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	2022
11	ESTINTORE	34B	CO2	2KG	CENTRALINO/MAGAZZINO TS	35356 (11)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
12	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CABINA BLOCCO TECNICO	13922 (12)	2001	2019	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	F. V.
13	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	P.T. CORRIDOIO (SOTTOSCALA	408 (13)	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	2022
14	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CABINA BLOCCO TECNICO SALA M.T.	11593 (14)	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2025
15	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA E-NET	15840 (15)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2018
16	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	LABORATORIO TS	14482 (16)	2001	2019	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	F. V.
17	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA APPARATI (INGRESSO)	643 (17)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
18	ESTINTORE	34B	CO2	2KG	SALA APPARATI (ADIACENZE	16445 (18)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
19	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	VOR SALA MAGAZZINO	13954 (19)	2001	2019	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	F. V.
20	ESTINTORE	AUTOMATICO		10KG	STANZA 10	66 (20)	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2024
21	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	STANZA 10	13658 (21)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	F. V.
22	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	STANZA 10	13575 (22)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	F. V.
23	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CABINA C.A.E. SALA EX BATTERIE	14317 (23)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	F. V.
24	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CENTRALE AVL OFFICINA	14836 (24)	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	F. V.
25	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	NODO ATM VOR	704 (25)	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2022
26	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	NODO ATM VN	1279 (26)	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	2022
27	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CABINA VOR SALA EX BATTERIE	14076 (27)	2001	2019	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	F.V.	F. V.
28	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CABINA PRINCIPALE SALA M.T.	602 (28)	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	2022
29	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CENTRALE ELETTRICA A.E.	13927 (29)	2001	2019	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	F.V.	F. V.
30	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CENTRALE ELETTRICA A.E.	14145 (30)	2001	2019	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	F.V.	F. V.
31	ESTINTORE	34B	CO2	2KG	SALA MONITORAGGIO E CONTR.	493672 (31)	2001	2019	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	F.V.	F.V.
32	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CABINA VOR SALA M.T.	1528 (32)	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	2022
33	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CABINA VOR SALA B.T.	224 (33)	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	2022
34	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CENTRALE AVL SALA M.T.	1563 (34)	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	2022
Sito:		REGGIO CALABRIA																
35	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CENTRALE AVL RIPOSTIGLIO	311 (35)	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	2022
36	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CENTRALE AVL SALA GEIA	14110 (36)	2001	2019	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	F.V.	F.V.
37	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CENTRALE AVL SALA GEIA	14496 (37)	2001	2019	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	F.V.	F.V.
38	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CENTRALE AVL MAGAZZINO	14115 (38)	2001	2019	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	F.V.	F.V.
39	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CENTRALE AVL INGRESSO	678 (39)	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	2022
40	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CENTRALE AVL INGRESSO	456 (40)	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	2022
41	ESTINTORE	B2C	CO2	18KG	CENTRALE AVL SALA MACCHINE	127430 (41)	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	2022

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
42	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CENTRALE AVL SPOGLIATOIO	14122 (42)	2001	2019	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	F.V.	F.V.
43	ESTINTORE	113B	CO2	2KG	CENTRALE AVL CORRIDOIO	56868 (43)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	2024
44	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CENTRALE AVL SALA UPS	1574 (44)	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	2022
45	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PALAZZ. TORRE DI B.U. - TWR	341 (45)	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	2022
46	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CABINA EX METEO SALA B.T.	81 (46)	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	2022
47	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	MAGAZZINO SCORTA ENAV	13931 (47)	2001	2019	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2019
48	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CABINA EX METEO SALA A.T.M.	37 (48)	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	2022
49	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CABINA SHELTER NDB	340 (49)	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	2022
50	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CABINA C.A.E. E SALA B.T.	65447 (50)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2026
51	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CABINA C.A.E. E SALA M.T.	14012 (51)	2001	2019	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	F.V.	F.V.
52	ESTINTORE	113B	CO2	2KG	FORNITURA ENEL 20KV	35181 (52)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
53	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	MAGAZZINO SCORTA ENAV	52983 (53)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2026
54	BOMBOLA		HFC23	27KG	SHELTER NDB	95/400/28 (54)	1995		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		C.C
55	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER LOCALIZZATORE	497 (55)	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2017	2022
56	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER GEIA LOCALIZZATORE	317 (56)	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2017	2022
57	ESTINTORE	AUTOMATICO		10KG	SHELTER GEIA LOCALIZZATORE	66 (57)	2012		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		
58	ESTINTORE	113B	CO2	2KG	MAGAZZINO LOCALIZZATORE	15908 (58)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
59	BOMBOLA		HFC23	27KG	SHELTER LOCALIZZATORE	95/400/27 (59)	1995		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		C.C
60	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER D-VOR 1150	1341 (60)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
61	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER D-VOR 1150	1339 (61)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
62	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER VDF	1153 (62)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
63	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CABINA PRINCIPALE SALA B.T.	19274 (63)	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
64	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CABINA PRINCIPALE SALA GEIA	19896 (64)	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
65	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	50KG	CABINA PRINCIPALE SALA GEIA	1079 (65)	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2017	2026
66	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/30	PALAZZ. TORRE DI B.U. - SALA	10/01/01/142 (66)	2012		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		04/2022
67	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PALAZZ. TORRE DI B.U. - P.T.	81915 (67)	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
68	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PALAZZ. TORRE DI B.U. - P. 1	83311 (68)	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
69	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PALAZZ. TORRE DI B.U. - P. 2	81888 (69)	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
70	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PALAZZ. TORRE DI B.U. - P. 3	79095 (70)	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
71	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PALAZZ. TORRE DI B.U. - TWR	81852 (71)	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
72	ESTINTORE	B2C	CO2	27KG	CABINA VOR SALA M.T.	11430078 (72)	2011	2029	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
73	ESTINTORE	B2C	CO2	27KG	CABINA PRINCIPALE SALA M.T.	11430072 (73)	2011	2029	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
74	ESTINTORE	B2C	CO2	27KG	CABINA EX METEO SALA M.T.	11361605 (74)	2011	2029	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
Sito:		RIETI																
n° prog.	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Centrale termica	27902	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	2027
2	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Est. Angolo corr. Accesso UPS	27739	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	2027
3	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Edificio est. Geia	100633	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2026
4	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Corridoio accesso lab. S.A.	D363235	2007	2025	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2027
5	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Corridoio P.T. tra st. 03 e uscita	D363231	2007	2025	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2027
6	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	1°P tra st. 101 e st. 105	D363221	2007	2025	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2027
7	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	1°P tra st. 104 e st. 103	816418	2007	2025	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2027
8	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	TWR porta di uscita	D363245	2007	2025	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2027
9	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Shelter VDF	56013	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
10	BOMBOLA		NAF S 125	37 Kg/42	Sala apparati	61029/08	2008		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2028
Sito:		RIMINI																
n° prog.	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A 233BC	Polvere	6 Kg	Sala Apparati Sottotorre	10213	2016	2034		mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2028
2	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Sala Apparati Sottotorre	42933	2014	2032		mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
3	ESTINTORE	34A 233BC	Polvere	6 Kg	Sala Operativa TWR	10616	2016	2034		mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2028
4	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Sala QUADRI Base Traliccio TWR	3407	2007	2025		mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2017	2017
5	ESTINTORE	34A 233BC	Polvere	6 Kg	Sala Ristoro Bagni	83351	2013	2031		mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2025
6	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Sala Riunioni	42635	2014	2032		mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
7	ESTINTORE	34A 233BC	Polvere	6 Kg	Sala QUADRI Base Traliccio TWR	14595	2004	2022		mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2016
8	ESTINTORE	89BC	CO2	5 Kg	Shelter LOC	5754	2003	2021		mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	2023
9	ESTINTORE	89BC	CO2	5 Kg	Shelter LOC	6068	2003	2021		mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	2023
10	ESTINTORE	89BC	CO2	5 Kg	Shelter GP	5659	2003	2021		mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	2023
11	ESTINTORE	89BC	CO2	5 Kg	Shelter GP	6464	2003	2021		mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	2023
12	ESTINTORE	113b	CO2	5 Kg	Centro Ricevente (esterno)	4708	2008	2026		mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	2018
13	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	GEIA CRL vano serbatoio	9310473	2006	2024		mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2026
14	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	GEIA CRL vano motori	9310532	2006	2024		mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2026
15	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	Centro TRASMITTENTE(esterno)	11919	2005	2023		mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
16	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Centro TRASMITTENTE(interno)	53283	2008	2026		mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	2018
17	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	GEIA CTL vano Quadri	6461	2005	2023		mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
18	ESTINTORE	34A 233BC	Polvere	6 Kg	Sala QUADRI Base Traliccio TWR	14187	2004	2022		mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	C.C
19	ESTINTORE	34A 233BC	Polvere	6 Kg	Esterno GEIA/M TWR	3879	2013	2031		mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
Sito		ROMA ACC																
n° prog.	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(21) P. -1 corridoio GEIA	13172	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
2	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(18) P. 0 sala conferenze	85454	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2026
3	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(45) P. 0 corridoio	28544	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
4	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(14) P. -1 corridoio GEIA	32351	2011	2029	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2023
5	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	50 Kg	(12) P. -1 GEIA 123	00566	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2026
6	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(121) P. -1 GEIA 123	27533	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
7	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	50 Kg	(119) P. -1 GEIA 456	00580	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2026
8	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(117) P. -1 GEIA 456	23296	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	F. V.
9	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(5) P. -1 Ufficio Pulizie	110221	2005	2023	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2029
10	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(2) P. -1 magazzino Techno Sky	51078	2005	2023	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2029
11	ESTINTORE	113BC	CO2	2 Kg	(104) P. -1 scorta cavedio	35563	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
12	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(115) P. -1 Magazzino 14	56361	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
13	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(11) P. -1 Sala quadri	56261	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
14	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(57) P. 1° stanza tlc	56298	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
15	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(12) P. -1 Sala quadri	55777	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
16	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(59) P. -1 Sala trasformatori	56284	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
17	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(58) P. -1 Sala trasformatori	55534	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
18	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(7) P. -1 S CDZ	56231	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
19	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(75) P. 2 S. O.	55591	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
20	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(89) P. -1 G.E. 456	55787	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
21	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	P. -1 G.E. 123	55609	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
22	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(10) P. 0 sala conferenze	55889	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
23	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(6) P. -1 corridoio A	55976	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
24	Manichetta	UNI45			(7) P. -1 corridoio AM				dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2019
25	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(24) P. -1 corridoio AM	56299	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
26	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(1) P. -1 seminterrato ascensore	56219	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
27	Manichetta	UNI45			(1) P. -1 androne A		2005		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2019
28	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(18) P. -1 corridoio B	100705	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2026
29	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(19) P. -1 corridoio B	56248	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
30	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(3) P. - 1 Sala pompe	56071	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2026
31	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(2) P. - 1 Sala pompe	55918	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
32	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	P. - 1 scorta cavedio	56266	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
33	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(13) P. - 1 Locale batterie	2490	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
34	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(28) P. - 1 Sala UPS	56244	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
35	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(15) P. - 1 G. Continuità	55573	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
36	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(20) P. - 1 Corridoio c.le	51243	2005	2023	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2023
37	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(10) P. - 1 Corridoio c.le	100601	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2026
38	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(41) P. - 0 Corridoio AOIS	56271	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
39	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(36) P. - 0 Corridoio AOIS	55747	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
40	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(35) P. 0 - MSE	55608	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
41	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(32) P. - 0 scorta	56373	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
42	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(31) P. - 0 Corridoio AOIS	59772	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
43	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(34) P. - 0 Corridoio AOIS	56104	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
44	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(29) P. - 0 Corridoio	55553	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
45	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(42) p. - 0 Corridoio AOIS	13454	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
46	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(37) P. - 0 A.M./B.	56273	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
47	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(38) P. - 0 A.M./B.	55979	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
48	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(39) P. - 0 A.M./B.	55596	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
49	Centralina				P. - 0 Locale EGNOS				dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
50	Rivelatori	ottici (89BC)			P. - 0 Locale EGNOS				dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
51	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(11) P. -2 vicino scale	56406	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
52	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	P. -1 scorta cavedio	56180	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
53	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(30) P. - 0	13860	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
54	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(40) P. - 0	12963	2015	2027	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
55	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(36) P. - 0 Sala server SIG	56052	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
56	Manichetta	UNI45			(2) P. - 0 AM				dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2019
57	Manichetta	UNI45			(8) P. - 0				dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2019
58	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(53) P. - 1 ingresso nof	56382	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
59	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(48) P. - 1 Androne A	56100	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
60	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(60) P. - 1 Androne militare	56171	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
61	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(47) P. - 1 ingresso 1° piano	56407	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
62	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(52) P. - 1 corridoio nof	55908	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
63	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(46) P. T.	55817	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
64	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(61) P. - 1 Sala apparati	56096	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
65	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(49) P. - 1 scorta	55911	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
66	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(50) P. - 1 Corridoio C.A.	55703	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
67	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(51) P. - 1 Corridoio	56032	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
68	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(59) P. - 1 Corridoio AM	56212	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
69	Manichetta				(3) P. - 1 Androne A				dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2019
70	Manichetta				(9) P. - 1 AM				dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2019
71	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(65) P. - 2 S.O.	56111	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
72	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(66) P. - 2 S.O.	56304	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
73	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(75) P. - 2 S.O.	56404	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
74	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(68) P. - 2 S.O.	55791	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
75	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(69) P. - 2 S.O.	56062	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
76	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(70) P. - 2 S.O.	55738	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
77	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(71) P. - 2 S.O.	56053	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
78	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(72) P. - 2 S.O.	55692	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
79	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(74) P. - 2 S.O.	56068	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
80	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(73) P. - 2 S.O.	55571	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
81	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(67) P. - 2 S.O.	55931	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
82	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(73) P. - 2 scorta	55962	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
83	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(71) P. - 2 sala CONTR. 50	56276	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
84	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(63) P. - 2 scorta	56332	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
85	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(62) P. - 2 Androne A	56405	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
86	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(64) P. - 2 Sala CONTR.	56235	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
87	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(53) P. - 2 Corridoio B	56297	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
88	Manichetta	UNI 45			(4) P. - 2 Androne				dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2019
89	Manichetta	UNI 45			(10) P. - 2 AM				dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2019
90	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(69) P. - 3 scorta	56307	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
91	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(84) P. - 3 Corridoio A	55667	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
92	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(86) P. - 3 Corridoio A	56778	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
93	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(80) P. - 3 Corridoio AM	56427	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
94	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(83) P. - 3 Corridoio A	55823	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
95	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(81) P. - 3 Corridoio AM	2586	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
96	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(85) P. - 3 scorta	56307	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
97	Manichetta	UNI 45			(5) P. - 3 Androne				dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2019
98	Manichetta	UNI 45			(11) P. - 3 A.M.				dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2019
99	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(88) Terrazzo	55971	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
100	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(97) Terrazzo B	56342	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
101	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(96) Terrazzo A.M.	56242	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
102	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(89) Terrazzo	56030	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
103	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(92) Terrazzo	55602	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
104	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(90) Terrazzo	56321	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
105	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(93) Terrazzo	2599	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
106	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(96) Terrazzo B esterno caldaia	56356	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
107	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(98) Terrazzo B	55949	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
108	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(94) Centrale Termica	13505	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
109	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(95) Centrale Termica	13583	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
110	ESTINTORE	89 BC	CO2	5 Kg	(87bis) Terrazzo vano ascensore	55531	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
111	Manichetta	UNI 45			(6) Terrazzo				dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2019
112	Manichetta	UNI 45			(12) Terrazzo A.M.				dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2019
113	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(90) Esterno - vigilanza ingresso	56281	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
114	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(96) Esterno - cabina acea m.t.	56107	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
115	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(33) P. T.	110337	2005		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2018
116	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	P. -1 scorta cavedio	50079	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2026
117	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	P. -1 scorta cavedio	49429	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2026
118	BOMBOLA	Argon	IG01	140Lt/20	(1) Esterno	018716040	2001		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2021
119	BOMBOLA	Argon	IG01	140Lt/20	(2) Esterno	018716038	2001		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2021
120	BOMBOLA	Argon	IG01	140Lt/20	(3) Esterno	018716037	2001		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2021
121	BOMBOLA	Argon	IG01	140Lt/20	(4) Esterno	018716042	2001		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2021
122	Pannello ottico				Esterno				dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
123	BOMBOLA		Azoto	11Lt/100	(5) Esterno	061744004	2006		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		nov-27
124	IDRANTE	UNI 45			(1) Esterno				dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2020
125	IDRANTE	UNI 45			(2) Esterno				dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2020
126	IDRANTE	UNI 45			(3) Esterno				dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2020
127	IDRANTE	UNI 45			(4) Esterno				dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2020
128	IDRANTE	UNI 45			(5) Esterno				dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2020
129	IDRANTE	Att. VVF			(6) Esterno				dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2020
130	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	corridoio a015	21431	2017	2035	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2029
131	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	corridoio piano 1a	21743	2017	2035	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2029
132	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	corridoio piano 1c	20511	2017	2035	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2029
133	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	corridoio piano 1c	21325	2017	2035	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2029
134	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	corridoio piano 1c	19620	2017	2035	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2029
135	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	corridoio piano 2a	19290	2017	2035	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2029
136	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	corridoio sala operatoria b	20076	2017	2035	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2029
137	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	corridoio piano 3a	20635	2017	2035	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2029
138	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	corridoio piano 3b	21246	2017	2035	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2029
139	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	corridoio piano 2am	20655	2017	2035	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2029
140	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	corridoio piano 1am	18984	2017	2035	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2029
Sito:		EDIFICIO MENSA - ROMA ACC																
n° prog.	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(1) P. 1 - autorimessa	7025	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2026
2	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(2) P. 1 - autorimessa	7026	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2026
3	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(3) P. 1 - autorimessa	7029	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2026
4	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(4) P. 1 - autorimessa	7031	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2026
5	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(5) P. 1 - autorimessa	7022	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2026
6	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(6) P. 1 - autorimessa	7034	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2026
7	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	(7) P. 1 - spogliatoio mensa	825996	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
8	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(8) P.T. - autorimessa	13498	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
9	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(9) P.T. - autorimessa	7040	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2026
10	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(10) P.T. - autorimessa	7027	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2026
11	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(11) P.T. - autorimessa	7039	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2026
12	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(12) P.T. - autorimessa	7042	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2026
13	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(13) P. 1 - mensa	7030	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2026
14	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(14) P. 1 - mensa	7035	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2026
15	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(15) P. 1 - mensa	7032	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2026
16	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(16) P. 1 - spogliatoio mensa	7028	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2026
17	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(17) P.1 - cucina	7033	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2026
18	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(18) P.1 - cucina	7028	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2026
19	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(19) P.1 - cucina	7024	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2026
20	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	(20) P.1 - cucina	825981	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
21	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	(21) Terrazzo	825983	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
22	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(22) Terrazzo	7021	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2026
23	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg		826029	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2024
24	Manichetta	UNI 45		25 mt	P. 1 - autorimessa	1	2012		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2022
25	Manichetta	UNI 45		25 mt	P. 1 - autorimessa	2	2012		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2022
26	Manichetta	UNI 45		25 mt	P.T. - autorimessa	3	2012		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2022
27	Manichetta	UNI 45		25 mt	P.T. - autorimessa	4	2012		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2022
28	Manichetta	UNI 45		25 mt	P. 1 - mensa	5	2012		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2022
29	Manichetta	UNI 45		25 mt	P. 1 - mensa	6	2012		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2022
30	Manichetta	UNI 45		25 mt	P. 1 - mensa	7	2012		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2022
31	Manichetta	UNI 45		25 mt	P. 1 - cucina	8	2012		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2022
32	Manichetta	UNI 45		25 mt	P. 1 - cucina	9	2012		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2022
33	Manichetta	UNI 45		25 mt	mensa	10	2012		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2022
Sito:		ENAV RADIOMISURE CIAMPINO																
n° prog	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	Matricola	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(1) P. - 0 Laboratorio	706434	1997	2015	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	F.V.	F. V.
2	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(2) P. - 0 Corridoio	23565	2004	2022	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2018
3	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(3) Magazzino	66740	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2026
4	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(4) P. - 0 Corridoio	8613	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2026
5	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(5) P. - 0 Corridoio	1050	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
6	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(6) P. - 0 Stanza 12	46588	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	F. V.
7	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(7) P. 1° uffici	27714	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
8	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(8) P. - 0 Corridoio	635024	2011	2029	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2021
9	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(9) P. - 0 Corridoio	46464	2011	2029	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2021
10	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(10) P. - 0 Corridoio	46604	2011	2029	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2021
11	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(11) Hangar	22000	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	2018
12	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(12) Hangar	114180	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
13	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(13) Hangar	28418	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
14	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(14) Hangar	38296	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
15	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(15) Hangar	706392	1997	2015	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	F.V.	F. V.
16	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(16) Hangar	8869	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2026
17	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(17) Hangar	23529	2004	2022	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	F. V.
18	ESTINTORE	B2C	CO2	27 Kg	(18) Hangar	5683032	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	2022
19	ESTINTORE	AB1C	Polvere	50 Kg	(19) Hangar	371	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2024
20	ESTINTORE	AB1C	Polvere	50 Kg	(20) Hangar	442	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2024
21	ESTINTORE	B2C	CO2	27 Kg	(21) Hangar	5683013	2012	2030	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	2022
22	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(27) P. - 0 Corridoio	8850	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2026
23	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(28) P. - 1 Uffici	75615	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
24	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(29) P. - 1 Uffici	8725	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2026
25	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(30) P. - 0 Stanza 9	14	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
26	ESTINTORE	13A89BC	Polvere	2 Kg	Hangar mezzi	984	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
27	IDRANTE	UNI 45		20 mt	Hangar	1	2012		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	2022
28	IDRANTE	UNI 45		20 mt	Hangar	2	2012		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	2022
29	IDRANTE	UNI 45		20 mt	Hangar	3	2012		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	2022
30	IDRANTE	UNI 45		20 mt	Hangar	4	2011		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2021
31	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Corridoio	37604	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
Sito:		EDIFICI PIASTRA E STECCA - ROMA ACC																
n° prog	Presidio/sistema - PIANO SEMINTERRATO							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(23) P. 1 - corridoio	27600	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2028
2	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(24) P. 1 - corridoio	7145	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2028
3	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(25) P. 1 - corridoio	21318	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2028
4	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(26) P. 1 - Locale pompe	7071	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2028
5	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(27) P. 1 - corridoio	22674	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2028
24	Manichetta	UNI 45		25 mt	P. 1 - corridoio	10	2016		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2021
25	Manichetta	UNI 45		25 mt	P. 1 - corridoio	11	2016		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2021
26	Manichetta	UNI 45		25 mt	P. 1 - corridoio	12	2016		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2021
27	Manichetta	UNI 45		25 mt	P. 1 - corridoio	13	2016		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2021
28	Manichetta	UNI 45		25 mt	P. 1 - davanti ingresso mensa	14	2016		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2021
29	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	piano -1 magazzino cancelleria	51142	2005	2023	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2030
30	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	piano -1 magazzino cancelleria	2059	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2027
31	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	piano -1 magazzino cancelleria	0061	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2027
Sito:		EDIFICI PIASTRA E STECCA - ROMA ACC																
n° prog	Presidio/sistema PIANO TERRA							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(29) Ingresso	15424	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
2	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(30) Ingresso	1790	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
3	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(31) Ingresso ascensori	154591	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
4	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(32) Atrio stecca	164422	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
5	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(33) Corridoio dx	154600	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
6	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(34) Corridoio dx	154423	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
7	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(35) Corridoio dx	163127	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
8	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(36) Corridoio dx	12893	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2027
9	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(37) Corridoio dx	19245	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
10	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(38) Corridoio sx	14844	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
11	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(39) Corridoio sx	154585	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
12	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(40) Corridoio sx	13380	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
13	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(41) Corridoio sx	6740	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
14	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(42) Corridoio sx	154415	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
15	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(43) Galleria	15447	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
16	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(44) Piastra corridoio centrale	21823	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2028
17	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(45) Piastra corridoio dx	23070	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2028
18	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(46) Piastra corridoio dx	22912	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2028
19	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(47) Piastra corridoio centrale	22439	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2028

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
20	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(48) Locale quadro elettrico	1915	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
21	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(49) Locale quadro elettrico	2562	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
22	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(50) Piastra corridoio dx P. 1°	1769	2010	2028	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2022
23	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(51) Corridoio dx	13836	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2027
24	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(52) Corridoio dx P. 1°	403	2010	2028	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2022
25	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(53) Piastra stanza n. 009	7247	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2028
26	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(54) Corridoio centrale ascensore	21668	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	2028
27	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(55) Stanza n. 019	2604	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
28	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(56) Corridoio dx P. 1°	2139	2010	2028	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2022
29	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(57) Stanza n. 022	2651	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
30	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(58) Corridoio centrale	21123	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2028
31	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(59) Corridoio centrale	22982	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2028
32	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(60) Corridoio sx P. 1°	15418	2011	2029	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	2021
33	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(20) Stanza n. 20	6075	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2028
34	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(62) Corridoio sx	22739	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2028
35	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(63) Corridoio sx	22963	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2028
36	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(64) Stanza n. 028	7344	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	2028
37	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(65) Corridoio sx	22905	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2028
40	Manichetta	UNI 45		20 mt	Corridoio dx	15	2012		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2022
41	Manichetta	UNI 45		20 mt	Corridoio dx	16	2012		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2022
42	Manichetta	UNI 45		20 mt	Galleria	17	2012		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2022
43	Manichetta	UNI 45		20 mt	Piastra corridoio centrale	18	2012		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2022
44	Manichetta	UNI 45		20 mt	Corridoio centrale	19	2012		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2022
45	Manichetta	UNI 45		20 mt	Corridoio sx	20	2012		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2022
46	Manichetta	UNI 45		20 mt	Corridoio sx	21	2012		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2022
47	Manichetta	UNI 45		20 mt	Corridoio centrale	22	2012		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2022
Sito:		EDIFICI PIASTRA E STECCA - ROMA ACC																
n° prog	Presidio/sistema PIANO I						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(66) Ingresso ascensori	154808	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
2	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(67) Ingresso	12599	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
3	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(68) Ingresso	163254	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
4	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(69) Ingresso	163052	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
5	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(70) Corridoio dx	163106	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
6	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(71) Corridoio dx	10976	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
7	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(72) Corridoio dx	18852	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
8	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(73) Corridoio dx	10565	2014	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
9	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(74) Corridoio dx	154443	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
10	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(75) Corridoio sx	164603	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
11	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(76) Corridoio sx	10528	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
12	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(77) Corridoio sx	164627	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
13	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(78) Corridoio sx	13227	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
14	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(79) Corridoio sx	154480	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
15	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(80) Locale quadro elettrico	2686	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
16	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(81) Galleria	13306	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
17	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(82) Piastra corridoio centrale P. 2°	1836	2010	2028	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2023
18	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(83) Piastra corridoio dx P. 2°	310	2010	2028	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2020
19	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(84) Piastra corridoio dx P. 2°	2594	2010	2028	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2020
20	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(85) Corridoio sx P. 2°	1816	2010	2028	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2020
21	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(86) Corridoio centrale P. 2°	2597	2010	2028	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2020
22	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(87) Corridoio centrale P. 2°	2454	2010	2028	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2020
23	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(88) Locale quadro elettrico	2647	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
24	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(89) Stanza n. 109	6413	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2028
25	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(90) Stanza n. 116	2671	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2027
26	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(91) Corridoio dx P. 2°	1795	2010	2028	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2022
27	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(92) Corridoio centrale ascensore P. 2°	2216	2010	2028	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2022
28	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(93) Stanza n. 120	2941	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
29	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(94) Corridoio dx P. 2°	1495	2010	2028	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2022
30	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(95) Stanza n. 121	6062	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2028
31	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(96) Stanza n. 123	6607	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2028
32	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(97) Stanza n. 124	7065	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2028
33	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(98) Corridoio sx	22876	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2028
34	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(99) Stanza n. 131	6814	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2028
35	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(100) Corridoio sx quadro	2568	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
36	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(101) Stanza n. 130	2508	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
37	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(102) Stanza n. 129	6308	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
38	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(103) Corridoio sx P. 2°	1455	2010	2028	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2022
39	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(104) Corridoio dx P. 2°	2447	2010	2028	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2022
40	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(105) Stanza n. 137	6054	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
41	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(106) Corridoio sx	6785	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
47	Manichetta	UNI 45		20 mt	Corridoio dx	23	2012		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2022
48	Manichetta	UNI 45		20 mt	Corridoio sx	24	2012		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2022
49	Manichetta	UNI 45		20 mt	Corridoio centrale	25	2012		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2022
50	Manichetta	UNI 45		20 mt	Corridoio sx	26	2011		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2021
51	Manichetta	UNI 45		20 mt	Corridoio centrale	27	2012		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2022
52	Manichetta	UNI 45		20 mt	Corridoio dx	28	2012		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2022
53	Manichetta	UNI 45		20 mt	Corridoio dx	29	2012		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2022
54	Manichetta	UNI 45		20 mt	Corridoio sx	30	2011		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2021
Sito:		EDIFICI PIASTRA E STECCA - ROMA ACC																
n° prog	Presidio/sistema PIANO II						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(107) Ingresso ascensore	9518	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
2	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(108) Ingresso	163308	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
3	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(109) Ingresso	163234	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
4	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(110) Ingresso	164539	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
5	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(111) Corridoio dx	162543	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
6	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(112) Corridoio dx	154392	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
7	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(113) Corridoio dx	163180	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
8	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(114) Corridoio dx	154539	2014	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
9	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(115) Corridoio dx	19194	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
10	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(116) Corridoio sx	16708	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
11	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(117) Corridoio sx	164551	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
12	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(118) Corridoio sx	162561	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
13	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(119) Corridoio sx	163252	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
14	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(120) Corridoio sx	17021	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
15	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(121) Locale quadro elettrico	3007	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
16	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(122) Galleria	154551	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
17	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(123) Corridoio centrale P. 3°	432	2010	2028	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2022
18	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(124) Corridoio dx P. 3°	1948	2010	2028	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2022
19	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(125) Corridoio sx P. 3°	1085	2010	2028	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2022
20	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(126) Locale quadro elettrico	1806	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
21	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(127) Corridoio centrale P. 3°	827	2010	2028	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2022
22	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(128) Corridoio dx P. 3°	209	2010	2028	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2022
23	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	5 Kg	(129) Corridoio dx	12821	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2027
24	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(130) Corridoio dx P. 3°	1745	2010	2028	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2022
25	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(131) Stanza n. 220	6078	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
26	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(132) Corridoio dx	17041	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2032
27	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(133) Corridoio dx P. 3°	2777	2010	2028	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2022

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
28	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(134) Corridoio sx	1566	2010	2028	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2022
29	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(135) Corridoio sx	2700	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
30	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(136) Stanza n. 235	3010	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
31	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(137) Corridoio sx P. 3°	2384	2010	2028	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2022
32	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(138) Corridoio sx P. 3°	1678	2010	2028	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2022
33	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(139) Corridoio centrale ascensore P.	2318	2010	2028	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2022
34	Manichetta	UNI 45			Corridoio dx	31	2013		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2018
35	Manichetta	UNI 45			Corridoio sx	32	2013		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2018
36	Manichetta	UNI 45			Corridoio centrale	33	2011		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2016
37	Manichetta	UNI 45			Corridoio centrale	34	2012		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2022
38	Manichetta	UNI 45			Corridoio dx	35	2012		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2022
39	Manichetta	UNI 45			Corridoio dx	36	2013		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2018
40	Manichetta	UNI 45			Corridoio sx	37	2012		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2022
41	Manichetta	UNI 45			Corridoio sx	37	2012		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2022
Sito:		ROMA URBE																
n° prog.	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	TWR	99/491/070	1999	2017	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	A.C	A.C
2	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	PT 4	4171	2013	2031	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2025
3	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	PT 3	3-D23657	2002	2020	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	F. V.
4	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	PT 2	1933	2013	2031	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2025
5	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	PT 1	4207	2013	2031	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2025
6	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	PT atrio	27256	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	2027
7	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	PT sala riunioni	4316	2013	2031	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2025
8	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	PT sala ascensore	2127	2013	2031	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2025
9	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	PT sala pilot	27440	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	2027
10	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	PT aro	10/469099	2001	2019	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	F. V.
11	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	PT sala mara	01/8075/63	2001	2019	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	F. V.
12	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	PT ex vigilanza	4198	2013	2031	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2025
13	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Garage	27355	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	2027
14	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Garage	999	2013	2031	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2025
15	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	PT magazzino n. 18	4034	2013	2031	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2025
16	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	PT interrato	189973	2002	2020	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	F. V.
17	ESTINTORE	34B	CO2	2 Kg	Shelter VDF	01/8075/014	2001	2019	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	F. V.
18	ESTINTORE	34B	CO2	5 Kg	Shelter VDF	59753	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
19	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	PT magazzino n. 17	4238	2013	2031	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2025
20	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	PT geia	1628	2013	2031	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2025
21	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	PT geia	2024	2013	2031	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2025
22	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	PT sala UPS	01/2962/D88	2001	2019	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	F. V.
23	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	PT sala pompe	1907	2013	2031	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2025
24	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	PT sala termica	4235	2013	2031	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2025
25	ATTACCO VV.F.	UNI 70			Esterno	1			nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		
26	IDRANTE	UNI 45		20 mt	4 P.	10	2013		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2018
27	IDRANTE	UNI 45		20 mt	Esterno	2	2013		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2018
28	IDRANTE	UNI 45		20 mt	Esterno	3	2013		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2018
29	IDRANTE	UNI 45		20 mt	Esterno	4	2013		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2018
30	IDRANTE	UNI 45		20 mt	PT atrio	5	2013		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2018
31	IDRANTE	UNI 45		20 mt	PT	6	2013		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2018
32	IDRANTE	UNI 45		20 mt	1 P.	7	2013		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2018
33	IDRANTE	UNI 45		20 mt	2 P.	8	2013		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2018
34	IDRANTE	UNI 45		20 mt	3 P.	9	2013		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2018
35	Elettropompa	Lowara				SU805F22			nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		
36	Elettropompa	Lowara				SU805F22			nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		
Sito:		VIA BOCCANELLI 32 Roma (Provvisorio - in trasferimento da Via SALARIA 713)																
n° prog.	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	TBD	192	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2028
2	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	TBD	7108	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2028
3	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	TBD	5785	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2028
4	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	TBD	5951	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2028
5	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	TBD	5736	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2028
6	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	TBD	5621	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2028
7	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	TBD	7247	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2028
8	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	TBD	2232	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
9	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	TBD	6042	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2028
10	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	TBD	5412	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2028
11	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	TBD	6249	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2028
12	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	TBD	1800	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2026
13	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	TBD	5033	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2018
14	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	TBD	6132	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2028
15	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	TBD	5748	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2028
16	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	TBD	6953	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2028
17	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	TBD	2069	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2026
18	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	TBD	5273	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2028
19	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	TBD	5771	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2028
20	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	TBD	2278	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2026
21	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	TBD	739187	2016	2027	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	2026
22	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	TBD	6945	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2028
23	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	TBD	1627	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
Sito:		SEDE ENAV VIA SALARIA 716-RM																
n° prog.	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(56) P. 1 - BOX 15	1442	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
2	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(57) P. 1 - BOX 16	2731	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
3	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(46) P. 1 - sottoscala	2396	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
4	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(52) P. 1 - corridoio	742022	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	2026
5	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(48) P. 1 - corridoio locale quadri	740104	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	2026
6	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(62) P. 1 - corridoio locali quadri	742111	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	2026
7	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(51) P. 1 - corridoio	741024	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	2026
8	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(50) P. 1 - corridoio	741077	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	2026
9	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(49) P. 1 - corridoio	2250	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
10	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(53) P. 1 - corridoio	1832	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
11	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(55) P. 1 - corridoio	1590	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
12	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(54) P. 1 - corridoio	2272	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
13	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(41) P.T. - ingresso	1259	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
14	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(39) P.T. - corridoio	741060	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	2026
15	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(38) P.T. - corridoio	2020	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
16	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(36) P.T. - corridoio	2668	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
17	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(35) P.T. - corridoio	2299	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
18	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	P.T. - ingresso principale	5093	2012	2030	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2015	2020
19	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(40) P.T. - corridoio	13	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
20	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(42) P.T. - corridoio	743134	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	2026
21	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(44) P.T. - corridoio	2430	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
22	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(45) P.T. - corridoio	3119	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
23	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(34) P.T. - corridoio	2347	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
24	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(33) P.T. - corridoio	1176	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2020

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
25	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(32) P.T. - corridoio	1765	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
26	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(37) P.T. - sipro	739167	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	2026
27	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(18) P. 1 - corridoio	2175	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
28	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(17) P. 1 - corridoio	740043	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	2026
29	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(16) P. 1 - corridoio	1904	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
30	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(15) P. 1 - corridoio	2429	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
31	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(14) P. 1 - corridoio	3035	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
32	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(19) P. 1 - corridoio	744038	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	2026
33	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(20) P. 1 - corridoio	2747	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
34	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(27) P. 1 - corridoio	3100	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
35	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(28) P. 1 - corridoio	2073	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
Sito:		SEDE ENAV VIA SALARIA 716-RM																
n° prog	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
36	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(29) P. 1 - corridoio	2697	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
37	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(30) P. 1 - corridoio	1488	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
38	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(31) P. 1 - corridoio	1869	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
39	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(23) P. 1 - CED	739004	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	2026
40	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(25) P. 1 - CED	740133	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	2026
41	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(26) P. 1 - CED	739053	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	2026
42	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(22) P. 1 - CED	2148	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
43	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(21) P. 1 - CED	1255	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2020
44	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(24) P. 1 - CED	741051	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	2026
45	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(10) P. 2 - corridoio	2322	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
46	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(9) P. 2 - corridoio	742170	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	2026
47	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(8) P. 2 - corridoio	2775	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
48	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(11) P. 2 - corridoio	1605	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
49	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(12) P. 2 - corridoio	3563	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
50	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(13) P. 2 - corridoio	1873	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
51	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(7) P. 2 - corridoio	739131	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	2026
52	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	5 Kg	(5) P. 2 - corridoio	1993	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
53	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(4) P. 2 - corridoio	1643	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
54	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(6) P. 2 - corridoio	2328	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
55	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(3) P. 2 - corridoio	741064	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	2026
56	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(2) P. 2 - corridoio	2189	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
57	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(1) P. 2 - corridoio	2262	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
58	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(95) Terrazzo - locale UTA	446	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
59	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(94) Terrazzo - locale ascensore	906	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
60	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(93) Terrazzo - locale UTA A	186	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
61	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(96) Terrazzo - locale UTA B	572	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
62	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(97) Terrazzo - locale ascensore	3018	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
63	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(95) Terrazzo - locale UTA E	1212	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
64	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(70) Centrale termica	2569	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
65	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(71) Centrale termica	2077	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
66	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Centrale frigo	3118	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
67	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(60) Mensa - cucina	2171	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
68	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(69) Mensa - sala ristoro dx	885	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
69	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(64) Mensa - sala ristoro sx	1471	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
70	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(67) Mensa - sala ristoro sx	470	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
71	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(68) Mensa - vicino frigo bibite	0050	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
72	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(72) Mensa - ingresso	2066	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
73	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(73) Mensa - ingresso	741070	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	2026
74	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(58) Mensa - cucina	1805	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
75	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(74) Spogliatoi	1068	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
Sito:		SEDE ENAV VIA SALARIA 716-RM																
n° prog	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
76	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(75) Spogliatoi	2004	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
77	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(59) Magazzino 2	2701	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
78	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Magazzino 2 (59B)	5522	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2028
79	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(61) Magazzino 1	2854	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
80	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(62) Sala trafo	743132	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	2026
81	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(63) Sala trafo	739012	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	2026
82	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(65) Sala quadri - esterno mensa	740146	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	2026
83	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(66) Power center	741177	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	2026
84	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(77) Centrale telefonica	953	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
85	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(76) Centrale telefonica	1572	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
86	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(80) Palazzina AIS	147	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
87	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(85) Palazzina AIS	700	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
88	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(86) Palazzina AIS	500	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
89	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(81) Palazzina AIS - centro copie	75	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
90	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(84) Palazzina AIS - centro copie	1038	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
91	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(83) Palazzina AIS - centro copie	743146	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	2026
92	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(82) Palazzina AIS - centro copie	740040	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	2026
93	ESTINTORE	AB1C	Polvere	50 Kg	Esterno gruppi elettrogeni	17003	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2028
94	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(78) Locale UPS	740023	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2026
95	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(79) Locale UPS	742096	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	2026
96	ESTINTORE	AB1C	Polvere	50 Kg	Esterno gruppi elettrogeni	155103	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2028
97	ESTINTORE	AB1C	Polvere	50 Kg	Esterno gruppi elettrogeni	158603	2016	2030	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2028
98	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(88) Garage	773	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
99	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(92) Garage	1656	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
100	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(89) Garage	520	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
101	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(91) Garage	1721	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
102	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	(87) Magazzino pulizie	1642	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
103	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Vigilanza	739123	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	2026
104	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Scorta - BOX 6 garage	3403	2007	2025	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2027
105	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Scorta - BOX 6 garage	3190	2007	2025	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2027
106	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Scorta - BOX 6 garage	3619	2007	2025	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2027
107	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Scorta - BOX 6 garage	3745	2007	2025	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2027
108	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Scorta - BOX 6 garage	3515	2007	2025	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2027
109	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Scorta - BOX 6 garage	3693	2007	2025	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2027
110	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Scorta - BOX 6 garage	3468	2007	2025	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2027
Sito:		SEDE ENAV VIA SALARIA 716-RM																
n° prog	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	Manichetta	UNI 45		20 mt	P. 1 - corridoio -1	n.a.	2011		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2021
3	Manichetta	UNI 45		20 mt	P. terra - ingresso	9	2011		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2021
4	Manichetta	UNI 45		20 mt	P. terra - corridoio	11	2011		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2021
5	Manichetta	UNI 45		20 mt	P. terra - corridoio	18	2011		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2021
6	Manichetta	UNI 45		20 mt	P. terra - corridoio	12	2011		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2021
7	Manichetta	UNI 45		20 mt	P. 1 - scale	21	2011		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2021
8	Manichetta	UNI 45		20 mt	P. 1 - corridoio	22	2011		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2021
9	Manichetta	UNI 45		20 mt	P. 1 - corridoio	20	2011		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2021
10	Manichetta	UNI 45		20 mt	P. 1 - corridoio	19	2011		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2021
11	Manichetta	UNI 45		20 mt	P. 2 - ingresso scale	29	2011		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2021

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
12	Manichetta	UNI 45		20 mt	P. 2 - corridoio	n.a.	2011		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2021
13	Manichetta	UNI 45		20 mt	P. 2 - corridoio	27	2011		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2021
14	Manichetta	UNI 45		20 mt	P. 2 - corridoio	28	2011		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2021
15	Manichetta	UNI 70		20 mt	P. terra esterno + colonnina	F	2012		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2017
16	Manichetta	UNI 70		20 mt	P. terra esterno + colonnina	E	2012		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2017
17	Manichetta	UNI 70		20 mt	P. terra esterno + colonnina	A	2012		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2017
18	Manichetta	UNI 70		20 mt	P. terra esterno + colonnina	G	2012		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2017
19	Manichetta	UNI 70		20 mt	P. terra esterno + colonnina	H	2012		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2017
20	Manichetta	UNI 70		20 mt	P. terra esterno + colonnina	L	2012		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2017
21	Manichetta	UNI 70		20 mt	P. terra esterno + colonnina	M	2012		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2017
22	Manichetta	UNI 45		20 mt	P. 1 - esterno	2	2011		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2021
23	Manichetta	UNI 45		20 mt	P. 1 - esterno	4	2011		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2021
24	Manichetta	UNI 45		20 mt	P. 1 - esterno	1	2011		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2021
25	Manichetta	UNI 45		20 mt	P. 1 - esterno	3	2011		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2021
26	Manichetta	UNI 45		20 mt	P. 2 - esterno	3	2011		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2021
27	Manichetta	UNI 45		20 mt	P. 2 - esterno	3A	2011		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2021
28	Manichetta	UNI 45		20 mt	P. 2 - esterno	3B	2011		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2021
29	Manichetta	UNI 45		20 mt	P. 2 - esterno	3F	2011		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2021
30	Manichetta	UNI 45		20 mt	Mensa - sala ristoro dx	45A 29	2011		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2021
31	Manichetta	UNI 45		20 mt	Mensa - sala ristoro sx	45A 28	2011		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2021
32	BOMBOLA	IG55	Argon+Azoto	80 Lt/30	P. 1 - BOX 3 Sala NET	08/67762	2008		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2028
33	BOMBOLA	FK 5-1-12	Novec 1230	84,4 Kg/	Sala trafo	10831824	ott-09		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		01/10/2019
34	BOMBOLA	FK 5-1-12	Novec 1230	84,4 Kg/	Sala trafo	10831998	ott-09		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		01/10/2019
35	BOMBOLA	FK 5-1-12	Novec 1230	13,2 Kg/	Sala trafo	28419	ott-09		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		01/10/2019
36	BOMBOLA	FK 5-1-12	Novec 1230	182 Kg/3	Power center	10901095	ott-10		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		01/10/2020
37	BOMBOLA	IG55	Argon+Azoto	140 Lt/3	Sala e-net	8489119	giu-05		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2028
38	BOMBOLA	IG55	Argon+Azoto	140 Lt/3	Sala e-net	8489121	giu-05		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2028
39	BOMBOLA	IG100	Azoto	5 Lt/200	Sala e-net	33050	2009		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		01/01/2019
40	BOMBOLA	FK 5-1-12	Novec 1230	91,4 Kg/	Nuovo CED P T	10901066	ott-09		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		01/10/2019
41	BOMBOLA	FK 5-1-12	Novec 1230	45 Kg/30	Nuovo CED P T	10833336	ott-09		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		01/10/2019
42	BOMBOLA	FK 5-1-12	Novec 1230	84,4 Kg/	Nuovo CED P. 1	10831882	ott-09		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		01/10/2019
43	BOMBOLA	FK 5-1-12	Novec 1230	84,4 Kg/	Nuovo CED P. 1	10831987	ott-09		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		01/10/2019
44	BOMBOLA	FK 5-1-12	Novec 1230	75,3 Kg/	Nuovo CED P. 1	10832000	ott-09		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		01/10/2019
45	BOMBOLA	FK 5-1-12	Novec 1230	83,5 Kg/	Nuovo CED P. 1	10901045	feb-10		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		01/02/2020
46	BOMBOLA	FK 5-1-12	Novec 1230	83,5 Kg/	Nuovo CED P. 1	10901009	feb-10		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		01/02/2020
47	BOMBOLA	FK 5-1-12	Novec 1230	83,5 Kg/	Nuovo CED P. 1	10901060	feb-10		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		01/02/2020
48	BOMBOLA	FK 5-1-12	Novec 1230	36,2 Kg/	Nuovo CED P. 1	8902094	giu-10		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		01/06/2020
49	BOMBOLA	FK 5-1-12	Novec 1230	84,6 Kg/	Nuovo CED P. 1	10831839	ott-09		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		01/10/2019
50	BOMBOLA	NAF		80 Lt/24	P. 1 CED	87/6781/68	1987		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		01/01/2019
51	BOMBOLA	NAF		25 Lt/50	P. 1 CED	96/464/063	1996		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		01/01/2019
52	BOMBOLA	NAF		50 Lt/45	P. 1 CED	96/826/052	1996		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		01/01/2019
53	BOMBOLA	NAF		80 Lt/48	P. 1 CED	96/845/079	1996		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		01/01/2019
54	ATTACCO VV.F.				Esterno - davanti garage	1			nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		
55	ATTACCO VV.F.				Esterno - lato ingresso princ.	2			nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		
56	Manichetta	UNI 45		20 mt	P.T. garage	30C	2011		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2021
57	Manichetta	UNI 45		20 mt	P.T. garage	30B	2011		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2021
58	Manichetta	UNI 45		20 mt	P.T. esterno garage	30A	2012		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		2017
59	Pompa A	Varisco			Esterno palazzina AIS	4303/B	2000		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		
60	Pompa B	Varisco			Esterno palazzina AIS	4303/A	2000		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		
61	Pompa Jolly	Varisco			Esterno palazzina AIS	4303/1	2000		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		
Sito:		ROMAGNANO SESIA																
n° prog	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA NDB	31430	2007	2025	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2022	F. V.
2	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA NDB	31499	2007	2025	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2002	F. V.
3	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SCALE	82071	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2020	2027
4	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	G.E.	82776	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2020	2027
Sito:		RONCHI DEI LEGIONARI																
n° prog	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA PORTA L	000252	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2019	2028
2	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	ATRIO COLONNA	100532	2014	2032	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2017	2026
3	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	UFFICIO ARO	000434	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2019	2028
4	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CORRIDOIO PT	000453	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2019	2028
5	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CORRIDOIO PT	27898	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2018	2027
6	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CORRIDOIO PT	004176	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2019	2028
7	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR 1°P CORRIDOIO 1	001648	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2019	2028
8	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR 1°P INGR. SAPP	001301	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2019	2028
9	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TWR 1°P SAPP	030475	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2021	2026
10	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	1°P TX ABANO	017122	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2021	2026
11	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TWR 1°P CORRIDOIO 2	001486	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2019	2028
12	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SCALE TWR	020664	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2019	2028
13	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TORRE DI CONTR.	011894	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2018	2027
14	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CENTRALE SERVIZI	000734	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2019	2028
15	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CENTRALE SERVIZI	001607	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2019	2028
16	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CORRIDOIO SCANTINATO	000241	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2019	2028
17	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CORRIDOIO SCANTINATO	001440	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2019	2028
18	ESTINTORE	55 B-C	CO2	5KG	MAGAZZINO TLC	030917	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2021	2026
19	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA PERMUTATORE	000485	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2019	2028
20	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA MAGAZZINO A3	000833	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2019	2028
21	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CORRIDOIO MAGAZZINI	000505	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2019	2028
22	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CENTRALE TERMICA	000566	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2019	2028
23	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	C.E. SALA REGOLATORI	001398	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2020	2025
24	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	C.E. SALA REGOLATORI	36962	2014	2032	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2019	2024
25	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	C.E. TRAFO 20KV	17395	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2021	2026
26	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	C.E. TRAFO 20KV	17624	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2021	2026
27	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	C.E. SALA UPS	01904	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2020	2025
28	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	C.E. SALA QUADRI	36872	2014	2032	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2019	2024
29	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	C.E. SALA UFFICIO	42929	2014	2032	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2019	2024
30	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	C.E. SALA QUADRI	017175	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2021	2026
31	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	C.E. MAGAZZINO	017909	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2021	2026
32	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	C.E. MAGAZZINO	017235	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2021	2026
33	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	C.E. SALA GRUPPI	018016	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2021	2026
Sito:		RONCHI DEI LEGIONARI																
n° prog	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
34	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	C.E. SALA GRUPPI	01809	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2021	2026
35	ESTINTORE	89 B-C	CO2	5KG	SALA REGOLATORI	46016	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2020	2025
36	ESTINTORE	89 B-C	CO2	5KG	SALA UPS	46032	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2020	2025
37	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	LOCALIZZATORE	001301	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2020	2025
38	ESTINTORE	89 B-C	CO2	5KG	VOR	001253	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2020	2025
39	ESTINTORE	89 B-C	CO2	5KG	C.E. VOR CMTC3	001718	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2020	2025
40	ESTINTORE	89 B-C	CO2	5KG	C.E. METEO CMTP2	46208	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2020	2025
41	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	GP	001701	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2020	2025
42	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	GP	001564	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2020	2025

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
43	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	NDB SCODOVACCA	017145	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2021	2026
44	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	NDB SCODOVACCA	018071	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2021	2026
45	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PALAZZINA METEO SCANTINATO	000128	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2019	2028
46	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PALAZZINA METEO P.T.	017076	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2018	2027
47	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PALAZZINA METEO 1°P	001938	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2019	2028
48	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	C.E. LOC CMTC5	000842	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2019	2028
49	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	MAGAZZINO A7	000790	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2019	2028
50	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	C.E. GP CMTC1	001881	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2019	2028
51	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	C.E. SALA UPS	018232	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2021	2026
52	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	MAGAZZINO A7	030676	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2021	2026
53	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	MAGAZZINO A7	001472	2016	2034	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2019	2028
54	ESTINTORE	55A 233BC	POLVERE	12KG	C.E. RIMESSA	000664	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2018	2027
55	ESTINTORE	55A 233BC	POLVERE	12KG	C.E. MAGAZZINO EST. 1	000548	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2018	2027
56	ESTINTORE	55A 233BC	POLVERE	12KG	C.E. MAGAZZINO EST. 2	000821	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2018	2027
57	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	LOCALIZZATORE	001674	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2020	2025
58	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	VOR	14643	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2018	2027
59	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	VOR	001695	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2020	2025
60	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	VOR	018043	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2018	2027
61	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	C.E. SALA GRUPPI	016484	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2018	2027
62	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	ESTERNO RADAR	017009	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2018	2027
63	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	ESTERNO RADAR	017005	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2018	2027
64	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	RADAR SALA ENERG.	016798	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2018	2027
65	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	RADAR SALA APPARATI	016337	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2018	2027
66	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	RADAR MAGAZZINO	017446	2015	2024	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2018	2027
67	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER E-NET	17966	2015	2033	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2020	2025
68	ESTINTORE	55A 233BC	POLVERE	6KG	SHELTER E-NET	13031	2015	2024	set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	2018	2027
Sito:		RONCHI DEI LEGIONARI																
n° prog	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	BOMBOLA	IG541	INERGEN	300 bar	C.E. AVL NR.1	1688328	2005		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2026
2	BOMBOLA	IG541	INERGEN	300 bar	C.E. AVL NR.2	1691202	2005		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2026
3	BOMBOLA	IG541	INERGEN	300 bar	C.E. AVL NR.3	1691205	2005		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2026
4	BOMBOLA	IG541	INERGEN	300 bar	C.E. AVL NR.4	1691251	2005		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2026
5	BOMBOLA	IG541	INERGEN	300 bar	C.E. AVL NR.5	1688327	2005		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2026
6	BOMBOLA	IG541	INERGEN	300 bar	C.E. AVL NR.6	1688317	2005		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2026
7	BOMBOLA	IG541	INERGEN	300 bar	C.E. AVL NR.7	1691249	2005		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2026
8	BOMBOLA	IG541	INERGEN	300 bar	C.E. AVL NR.8	1688324	2005		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2026
9	BOMBOLA	IG541	INERGEN	300 bar	C.E. AVL NR.9	1688325	2005		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2026
10	BOMBOLA	IG541	INERGEN	300 bar	C.E. AVL NR.10	1691250	2005		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2026
11	BOMBOLA	IG541	INERGEN	300 bar	C.E. AVL NR.11	1691091	2005		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2026
12	BOMBOLA	IG541	INERGEN	300 bar	C.E. AVL NR.12	1688319	2005		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2026
13	BOMBOLA	IG541	INERGEN	300 bar	C.E. AVL NR.13	1688322	2005		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2026
14	BOMBOLA	IG541	INERGEN	300 bar	C.E. AVL NR.14	1688323	2005		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2026
15	BOMBOLA	IG541	INERGEN	300 bar	C.E. AVL NR.15	1691095	2005		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2026
16	BOMBOLA	IG541	INERGEN	300 bar	C.E. AVL NR.16	1688320	2005		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2026
17	BOMBOLA	IG541	INERGEN	300 bar	C.E. AVL NR.17	1688326	2005		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2026
18	BOMBOLA	IG541	INERGEN	300 bar	C.E. AVL NR.18	1688318	2005		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2026
19	BOMBOLA	IG541	INERGEN	300 bar	C.E. AVL NR.19	1688321	2005		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2026
20	BOMBOLA	IG541	INERGEN	300 bar	C.E. AVL NR.20	1691199	2005		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2026
21	BOMBOLA	IG100	AZOTO	200 bar	C.E. AVL NR.1	G26885	2006		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2026
22	BOMBOLA	IG100	AZOTO	200 bar	C.E. AVL NR.2	G26887	2006		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2026
23	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	200 bar	RADAR SALA ENERGIA	04/8569/193	2004		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2025
24	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	200 bar	RADAR SALA ENERGIA	04/8604/013	2004		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2025
25	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	200 bar	RADAR SALA ENERGIA	04/8604/092	2004		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2025
26	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	200 bar	RADAR SALA APPARATI	04/8604/014	2004		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2025
27	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	200 bar	RADAR SALA ENERGIA	04/8604/096	2004		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2025
28	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	200 bar	RADAR SALA APPARATI	04/8604/018	2004		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2025
29	BOMBOLA	IG55	ARGON/AZOT	200 bar	RADAR SALA APPARATI	04/8604/011	2004		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2025
30	BOMBOLA	HFC 125		42 bar 7	SALA APPARATI VOR-DME	10954883	2010		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2024
31	BOMBOLA	FM200		50lt	SHELTER METEO	99/698/017	1999		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		C.C
32	BOMBOLA	IG01	ARGON	300 bar	SHELTER E-NET	12873723	2015		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2025
33	BOMBOLA	IG01	ARGON	300 bar	SHELTER E-NET	12873653	2015		set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		2025
34	ATTACCO VV.F.	UNI70			BLOCCO TECNICO	1			set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		
35	IDRANTE	UNI45	ACQUA		BLOCCO TECNICO	1			set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		
36	IDRANTE	UNI45	ACQUA		BLOCCO TECNICO	2			set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		
37	IDRANTE	UNI45	ACQUA		BLOCCO TECNICO	3			set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		
38	IDRANTE	UNI45	ACQUA		BLOCCO TECNICO	4			set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		
39	GRUPPO DI POMPAGGIO								set-17	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21		
Sito:		ROSOLINA CHIOGGIA																
n° prog	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA GEIA	177	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2022	F. V.
2	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA APPARATI	176	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2022	F. V.
3	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	DISIMPEGNO	181	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2022	F. V.
4	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	UFFICIO	15131	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
5	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA SIS	065342	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	2027
6	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CABINA ENEL	87963	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	F. V.
7	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt/20	ESTERNO	04/8600/088	2004		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		gen-2022
8	BOMBOLA	IG01	ARGON	140 lt/20	ESTERNO	04/8601/109	2004		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		gen-2022
Sito:		SALERNO																
n° prog	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO 2 P. - TWR	55581	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
2	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO 2 P. - SCALE	42991	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
3	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO 1 P. - CORRIDOIO	38297	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
4	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO 1 P.	1906	2000	2018	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	A.C	A.C
5	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO 1 P.	5025	2007	2025	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2017	2017
6	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO P.T.	5017	2007	2025	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2017	2017
7	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO P.T. - S. APPARATI	1904	2000	2018	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	A.C	A.C
8	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	BLOCCO TECNICO P.T. - S. APPARATI	1907	2000	2018	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	A.C	A.C
9	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PAL. TECNOLOGICA - GEIA	55740	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
10	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PAL. TECNOLOGICA - GEIA	55724	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
11	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PAL. TECNOLOGICA - UPS	56818	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
12	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	INTERNO CAMPO - RADIOGONIO	55610	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
13	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	INTERNO CAMPO - SHELTER VOR/DME	55590	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
14	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	INTERNO CAMPO - SHELTER VOR/DME	55541	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
15	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	MAGAZZINO ENAV	43083	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
Sito:		SARONNO																
n° prog	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	55A 233BC	POLVERE	9KG	SALA G.E.	960	2014	2032	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2017	2026
2	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CORRIDOIO	49820	2014	2032	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2019	2024
3	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA NDB	842	2005	2023	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2022	F. V.

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
4	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	QGBT	33094	2016	2034	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2021	2026
5	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	UFFICIO	50290	2014	2032	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2019	2024
6	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER VOR	45864	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2020	2025
7	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER VOR	46856	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2020	2025
Sito:		SORRENTO																
n° prog	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA LOGISTICA	5954	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-20	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
2	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA GEIA	4686	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-20	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
3	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CABINA ELETTRICA	6030	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-20	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
4	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA APPARATI	6076	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-20	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
5	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA APPARATI	5947	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-20	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
6	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA APPARATI	4822	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-20	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
7	BOMBOLA	IG-100	Azoto	80 Lt.	BUNKER APPARATI	12874213	2015		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-20	giu-20	dic-20	giu-21		05/2025
8	BOMBOLA	IG-100	Azoto	80 Lt.	BUNKER APPARATI	12874233	2015		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-20	giu-20	dic-20	giu-21		05/2025
9	BOMBOLA	IG-100	Azoto	80 Lt.	BUNKER APPARATI	12874265	2015		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-20	giu-20	dic-20	giu-21		05/2025
10	BOMBOLA	IG-100	Azoto	80 Lt.	BUNKER APPARATI	12874222	2015		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-20	giu-20	dic-20	giu-21		05/2025
11	BOMBOLA	IG-100	Azoto	80 Lt.	BUNKER APPARATI	12874212	2015		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-20	giu-20	dic-20	giu-21		05/2025
12	BOMBOLA	IG-100	Azoto	80 Lt.	BUNKER APPARATI	12874283	2015		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-20	giu-20	dic-20	giu-21		05/2025
13	BOMBOLA	IG-100	Azoto	3 Lt.	BUNKER APPARATI	A145661	2011		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-20	giu-20	dic-20	giu-21		12/2021
Sito:		FIUMICINO																
n° prog	Presidio/sistema NAV LAZIO TARQUINIA							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(1) Ingresso	56264	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
2	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(2) Sala apparati	55613	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
3	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(3) Sala apparati	43147	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
4	ESTINTORE	113B	CO2	6 Kg	(5) G.E.	95088	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
5	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	(4) G.E.	55576	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
6	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Locale Batterie	167	1999	2017	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	F.V.	F. V.
7	BOMBOLA		NAF S 125	61 Kg	Sala apparati	95/745/021	1995		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2026
Sito:		TEANO																
n° prog	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA GEIA	5144	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
2	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	VOR	6376	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
3	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PALAZZINA LOGISTICA: MAGAZZINO	6404	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
4	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA LOGISTICA	5411	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
5	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA LOGISTICA: LABORATORIO	4648	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
6	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA LOGISTICA: INGRESSO SECOND.	4677	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
7	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA LOGISTICA: SALA SIS	4762	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
8	ESTINTORE	34B	CO2	2KG	SHELTER TBT	11704	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2017	2022
9	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SHELTER TBT	93970	2004	2022	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	F. V.
10	IDRANTE	UNI45			CANCELLO INGRESSO PRINCIPALE	4		2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2019
11	IDRANTE	UNI45			LOCALE SERBATOIO ACQUA	3		2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2019
12	IDRANTE	UNI45			STRADA VERSO IL VOR	1		2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2019
13	IDRANTE	UNI45			STRADA VERSO NDB	2		2017	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		2017
14	ATTACCO VV.F.	UNI70			CANCELLO INGRESSO PRINCIPALE	1			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
15	STAZIONE POMP.				LOCALE POMPE ANTINCENDIO	1			dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		
Sito:		TOR DI QUINTO																
n° prog	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Sala apparati	023164	2017	2035	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2027
2	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Sala apparati	023501	2017	2035	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2027
Sito:		TORINO AERITALIA																
n° prog	Presidio Completo							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg.	2° Piano - Magazzino	9705	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	F. V.
2	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg.	Ufficio Direttore ENAV	96113	2006	2020	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	F. V.
3	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg.	3° Piano - Sala Apparati	10205	2002	2020	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	F. V.
4	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg.	4° Piano - Sala Apparati	9686	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	F. V.
5	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg.	TWR	9708	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	F. V.
6	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg.	TWR	13781	2002	2020	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	F. V.
7	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg.	Shelter AVL	12952	2002	2020	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	F. V.
Sito:		TORINO CASELLE																
n° prog	Presidio Completo							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(22) P. interrato - corridoio sx	9461	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
2	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(18) P. interrato - corridoio centrale	42502	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	05/2024
3	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(19) P. interrato - corridoio centr.	10205	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
4	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(20) P. interrato - corridoio centr.	10966	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
5	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(21) P. interrato - corridoio dx	D13913	2002	2020	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	10/2022
6	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(38) P. interrato - scale	D96121	2002	2020	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	10/2022
7	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(01) P. terra - UTA	D12975	2002	2020	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	10/2022
8	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(02) P. terra - corridoio	D13073	2002	2020	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	10/2022
9	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(03) P. terra - corridoio	18209	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	04/2026
10	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(04) P. terra - corridoio	18363	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	04/2026
11	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(05) P. terra - stanza 09	9467	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
12	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(06) P. terra - corrridoio	18328	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	04/2026
13	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(07) P. terra - corridoio	D96083	2002	2020	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	10/2022
14	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(08) P. terra - corridoio atrio	17672	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	04/2026
15	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(09) P. terra - stanza 13	18379	2016	2034	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	04/2026
16	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(10) P. terra - ascensore	9852	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
17	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(11) P. terra - stanza 02	10446	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
18	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(12) P. terra - stanza 03	9727	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
19	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(13) P. terra - stanza 04 (op. garage)	D13738	2002	2020	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	10/2022
20	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(14) P. terra - stanza 04 (op. garage)	9696	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
21	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(15) P. terra - stanza 04 (op. garage)	9667	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
22	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(16) P. terra - stanza 04 (op. garage)	D13032	2002	2020	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	10/2022
23	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(17) P. terra - stanza 04 (op. garage)	9911	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
24	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(39) P. interrato - scale	43680	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	05/2024
25	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(40) P. primo - stanza 07	D12913	2002	2020	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	10/2022
26	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(41) P. primo - corridoio	43137	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	05/2024
27	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(42) P. primo - scala	D13837	2002	2020	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	10/2022
28	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(43) P. primo - corridoio wc	9466	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
29	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(72) P. primo - corridoio	9699	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
30	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(45) P. primo - corridoio	D96093	2002	2020	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	10/2022
31	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(46) P. primo - corridoio	9395	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
32	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(47) P. secondo - sala apparati	9372	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
33	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(48) P. secondo - sala apparati	9690	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
34	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(49) P. secondo - sala apparati St. 08	10329	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
35	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(50) P. secondo - scala	9732	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
36	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(51) P. secondo - corridoio	9817	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
37	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(52) P. secondo - sala OP. RDR St. 01	D12782	2002	2020	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	10/2022
38	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(53) P. secondo - corridoio	D13978	2002	2020	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	10/2022
39	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(54) P. terzo - TWR	D96094	2002	2020	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	10/2022
40	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(55) P. terzo - TWR	D96085	2002	2020	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	10/2022
41	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(36) Edificio tecn. Garage	13550	2002	2020	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	10/2022
42	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(57) Edificio tecn. G. E.	10230	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
43	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(58) Edificio tecn. Caldaia	10114	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
44	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(54/b) Edificio tecn. Cabina elettrica	10278	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
45	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(55/b) Edificio tecn. Cabina elettrica	10328	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
46	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(59) VOR/DME	9370	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
47	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(60) Guida planata	43976	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	05/2024
48	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(61) Stazione meteo	9679	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
49	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(62) Stazione meteo	9427	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
50	ESTINTORE	55A 233BC	Polvere	5 Kg	(63) Stazione meteo	8816	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	01/2026
51	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(64) Stazione meteo	D12866	2002	2020	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	10/2022
52	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(65) RDR Corridoio	9937	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
53	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(66) RDR Corridoio	9443	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
54	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(67) RDR Corridoio	9851	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
55	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(68) RDR G.E.	10211	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
56	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(69) RDR G.E.	10193	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
57	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(70) RDR Cab. 15 Kv	10398	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
58	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(73) Guida planata	43268	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	05/2024
59	ESTINTORE	B 8C	CO2	5 Kg	(74) Edificio Tecn. TWR	00/5536/028	2000	2018	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	A.C	A.C
60	ESTINTORE	B 8C	CO2	5 Kg	(75) Edificio Tecn. TWR	00/5536/024	2000	2018	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	A.C	A.C
61	ESTINTORE	B 8C	CO2	5 Kg	(76) Edificio Tecn. TWR	00/5536/026	2000	2018	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	A.C	A.C
62	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(65/b) Loc	44412	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	05/2024
63	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(64/b) Loc	42272	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	05/2024
64	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(80) FFM	35140	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
65	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(81) FFM	35179	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
66	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(K 01) OPTECH - INGRESSO	9656	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
67	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(77) OPTECH - INGRESSO	10189	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
68	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(K03) OPTECH - INGRESSO COM.	9225	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
69	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(K04) OPTECH - SALA REGOLATORI	10340	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
70	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(K05) OPTECH - SALA G.E.	9740	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
71	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(K06) OPTECH - SALA CONTR.	9763	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
72	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(K07) OPTECH - INGRESSO G.E.	9736	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
73	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(K08) OPTECH - INGRESSO G.E.	9445	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
74	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(K09) OPTECH - SALA G.E.	10285	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
75	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(K 10) OPTECH - SALA 27 KV	10182	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
76	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(K11) OPTECH - SALA REGOLATORI	9722	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
77	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(K12) OPTEC CAB. ELETTRICA M.M.	9666	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
78	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(K13) OPTECH CAB. LOC	9426	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
79	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(23) P. TERRA - RISERVA GARAGE TWR	10175	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
80	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(24) RDR 33 CARRATO	9723	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
81	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(825) P. TERRA - RISERVA GARAGE	9703	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
82	ESTINTORE	34A 233BC	Polvere	6 Kg	(37) RADAR 33 CARRATO	9754	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
83	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(71 Ris) P. TERRA - ED. TECN. TWR UPS-	9434	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
84	ESTINTORE	34A 233BC	Polvere	6 Kg	(18) OPETCH CAB. GP	10038	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
85	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(17/a) P. TERRA - CAB. EL. RDR 33ENH	9630	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	01/2026
Sito:		C.A. TORINO Caselle																
86	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(K17) Optech	10172	2016	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	06/2034
87	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(78 B) ALTESSANO INGRESSO	D13276	2002	2020	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	R.C	10/2022
88	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(77) ALTESSANO SALA APPARATI	D13031	2002	2020	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	R.C	10/2022
89	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	(52/b) M.M. NEFO	D13269	2002	2020	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	R.C	10/2022
90	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	RISERVA	10292	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	R.C	10/2022
91	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	RISERVA	9735	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	R.C	10/2022
92	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	RISERVA	10378	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	R.C	10/2022
93	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	RISERVA	9912	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	R.C	10/2022
94	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	RISERVA	14218	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	R.C	10/2022
95	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	RISERVA	9772	2006	2024	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	R.C	10/2022
1	BOMBOLA	IG55	Argon-Azoto	140 Lt	(27) P. interrato - sala meteo	03/8645/048	2003		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2025
2	BOMBOLA	IG55	Argon-Azoto	140 Lt	(26) P. interrato - sala meteo	03/8645/039	2003		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2025
3	BOMBOLA	IG55	Argon-Azoto	140 Lt	(25) P. interrato - sala meteo	03/8645/047	2003		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2025
4	BOMBOLA	IG55	Argon-Azoto	140 Lt	(29) P. interrato - CONTR.ri RDR	03/8645/042	2003		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2025
5	BOMBOLA	IG55	Argon-Azoto	140 Lt	(24) P. interrato - sala mara P.T.	03/8645/064	2003		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2025
6	BOMBOLA	IG55	Argon-Azoto	140 Lt	(28) P. interrato - sala playback	05/8382/007	2005		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2023
7	BOMBOLA	IG55	Argon-Azoto	140 Lt	(33) P. interrato - sala apparati P. 2	03/8645/045	2003		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2025
8	BOMBOLA	IG55	Argon-Azoto	140 Lt	(23) P. interrato - sala mara P.T.	03/8645/046	2003		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2025
9	BOMBOLA	IG55	Argon-Azoto	140 Lt	(35) P. interrato - sala apparati P. 2	03/8645/065	2003		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2025
10	BOMBOLA	IG55	Argon-Azoto	140 Lt	(32) P. interrato - sala apparati P. 2	03/8645/043	2003		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2025
11	BOMBOLA	IG55	Argon-Azoto	140 Lt	(31) P. interrato - CONTR.ri RDR	03/8645/049	2003		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2025
12	BOMBOLA	IG55	Argon-Azoto	140 Lt	(34) P. interrato - sala apparati P. 2	03/8645/063	2003		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2025
13	BOMBOLA	IG55	Argon-Azoto	140 Lt	(30) P. interrato - CONTR.ri RDR	03/8645/040	2003		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2025
14	BOMBOLA	IG55	Argon-Azoto	80 Lt	(36) P. interrato - TWR	03/8645/055	2003		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2025
15	BOMBOLA	IG55	Argon-Azoto	80 Lt	(37) P. interrato - TWR	03/8645/056	2003		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2025
16	BOMBOLA	H2O	Acqua	194 Kg	(21/a) VOR/DME	79	2006		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2026
17	BOMBOLA	IG100	Azoto	50 Lt	(21/b) VOR/DME	50016/06	2006		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2026
18	BOMBOLA	IG01	Argon	67 Lt	(04) SMR/SALA apparati	10128821	2012		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2025
19	BOMBOLA	IG55	Argon-Azoto	80 Lt	(05) SMR/GE-BT	167349	2005		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2025
20	BOMBOLA	IG55	Argon-Azoto	80 Lt	(06) SMR/GE-BT	02/0493/041	2002		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2025
21	BOMBOLA	IG01	Argon	67 Lt	(07) SMR/MT	10128835	2002		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2025
22	BOMBOLA	IG55	Argon-Azoto	140 Lt	(08) RDR TBT	06/8494/061	2006		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2027
23	BOMBOLA	IG55	Argon-Azoto	140 Lt	(09) RDR TBT	06/8494/057	2006		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2027
24	BOMBOLA	IG55	Argon-Azoto	140 Lt	(10) RDR sala apparati	06/8372/113	2006		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2027
25	BOMBOLA	IG55	Argon-Azoto	140 Lt	(11) RDR sala apparati	06/8494/090	2006		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2027
26	BOMBOLA	IG55	Argon-Azoto	140 Lt	(12) RDR sala apparati	06/8494/056	2006		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2027
27	BOMBOLA	IG55	Argon-Azoto	140 Lt	(13) RDR cabina MT	06/8494/086	2006		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2027
28	BOMBOLA	IG55	Argon-Azoto	140 Lt	(14) RDR cabina 15Kv	05/8882/010	2005		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2025
29	BOMBOLA	IG55	Argon-Azoto	140 Lt	(15) RDR sala UPS	04/8392/065	2004		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2025
30	BOMBOLA	IG55	Argon-Azoto	140 Lt	(16) RDR locale G.E.	06/8494/089	2006		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2027
31	BOMBOLA	IG55	Argon-Azoto	140 Lt	(17) RDR locale G.E.	06/8494/058	2006		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2024
32	BOMBOLA	IG55	Argon-Azoto	140 Lt	(18) RDR locale G.E.	06/8494/091	2006		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2027
33	BOMBOLA	IG55	Argon-Azoto	140 Lt	(19) RDR locale G.E.	06/8494/059	2006		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2027
34	BOMBOLA	IG100	Azoto	50 Lt	(02/a) Altessano stanza 01	06/49976	2006		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2026
35	BOMBOLA	H2O	Acqua	200 Kg	(02/b) Altessano stanza 01	35	2006		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2026
36	BOMBOLA	IG100	Azoto	50 Lt	(01/a) Altessano sala apparati	06/49987	2006		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2026
37	BOMBOLA	H2O	Acqua	192 Kg	(02/b) Altessano sala apparati	74	2006		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2026
38	BOMBOLA	IG100	Azoto	50 Lt	(3a) M.M. NEFO	139	2006		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2025
39	BOMBOLA	H2O	Acqua	170 Kg	(3b) M.M. NEFO	06/76687	2006		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2026
1	Manichetta	UNI45		20 mt	Piano Terra - Ing. / Out Sicurezza	1	2012		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	C.C
2	Manichetta	UNI45		20 mt	Piano Terra - Ingresso Princ. Palazzina	2	2012		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	C.C
3	Manichetta	UNI45		20 mt	Piano Secondo - Palazzina TWR	3	2013		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	C.C
Sito:		TREVISO																
n° prog.	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	GUIDA PLANATA	427022	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
2	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	C.R.T.	426031	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
3	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	LOCALIZZATORE	429179	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
4	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SCALE TWR 2PIANO	428115	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
5	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	GRUPPO ELETTROGENO TWR	425097	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
6	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA OPERATIVA TWR	428069	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
7	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	MARKER ESTERNO	424049	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
8	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	MARKER MEDIO	428113	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
9	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	NDB	423093	2016	2034	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2026
10	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	GEIA MARKER MEDIO	015395	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
11	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	GEIA MARKER ESTERNO	015392	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
12	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	LABORATORIO	C332569	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
13	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	ATRIO P.T.	015400	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
14	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA APPARATI 3P	C332666	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
15	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	UFFICI DIREZIONE LOCALE 3P	015394	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2018	2027
16	BOMBOLA	SH10068004	NAF S 125	120Lt	LOCALE BOMBOLE PT	024UT	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2025
17	BOMBOLA	SH10068004	NAF S 125	120Lt	LOCALE BOMBOLE PT	023UT	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2025
18	BOMBOLA	SH10068004	NAF S 125	75Lt	LOCALE BOMBOLE PT	019UT	2013	2031	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2025
19	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	ATRIO 3P	000612	2017	2035	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2029
20	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	ATRIO 1P	000621	2017	2035	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2029
21	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	CORRIDOIO SINISTRA 3P	000636	2017	2035	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2029
22	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA OPERATIVA TWR	C066029	2017	2035	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	2027
23	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA REGIA	C065936	2017	2035	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	2027
24	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CORRIDOIO DESTRA PT	C065989	2017	2035	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	2027
25	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	GEIA TWR ESTERNO	000638	2017	2035	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2029
26	SPRINKLER	N.D.			SALA ENERGIA	001	N.D.	N.D.	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		
27	SPRINKLER	N.D.			SALA APPARATI	002	N.D.	N.D.	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		
28	SPRINKLER	N.D.			SALA APPARATI	003	N.D.	N.D.	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		
Sito:		TREZZO																
n° prog	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	UFFICIO	879496	2007	2025	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2022	F. V.
2	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA NDB LATO Q.E.	879509	2007	2025	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2022	F. V.
3	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA NDB RETRO VECCHIO APPARATI	879532	2007	2025	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2022	F. V.
4	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA G.E.	16642	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2018	2027
5	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER VOR	023970	2016	2034	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2021	2026
Sito:		USTICA																
n° prog	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	EDIFICIO RADAR CORRIDOIO	29808	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	F. V.
2	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	EDIFICIO RADAR S. TX	30878	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	2016
3	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	EDIFICIO EN. SALA GEIA	000873	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2021	2027
4	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	EDIFICIO RADAR S. RADOME	59992	2002	2020	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
5	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	EDIFICIO RADAR S. RADAR	42267	2014	2032	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2019	2024
6	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	EDIFICIO RADAR S. RADAR	30888	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	2016
7	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	EDIFICIO RADAR S. RADAR	26279	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2022	2016
8	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	EDIFICIO EN. INGRESSO	7763	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
9	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	EDIFICIO EN. SALA UPS	60010	2002	2020	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
10	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	EDIFICIO EN. CORRIDOIO	8139	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
11	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	EDIFICIO EN. SALA QGBT	8140	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
12	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	EDIFICIO EN. SALA QGBT	60020	2002	2020	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
13	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	EDIFICIO RADAR CORRIDOIO	7764	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
14	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	EDIFICIO EN. ESTERNO G.E.	59997	2002	2020	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
15	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	EDIFICIO EN. SALA GEIA	8161	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
16	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	EDIFICIO EN. SALA GEIA	7696	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
17	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	EDIFICIO EN. SALA GEIA	8343	2015	2033	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	2020	2025
18	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	EDIFICIO EN. SALA M.T.	60011	2002	2020	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
19	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	EDIFICIO EN. SALA M.T.	60022	2002	2020	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21	A.C	A.C
20	IDRANTE	UNI45			EDIFICIO RADAR S-E	1	2012		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2017
21	IDRANTE	UNI45			EDIFICIO RADAR S-O	2	2012		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2017
22	IDRANTE	UNI45			EDIFICIO RADAR N-O	3	2012		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2017
23	IDRANTE	UNI45			ISOLA EC. N-O	4	2012		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2017
24	IDRANTE	UNI45			ISOLA EC. E	5	2012		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2017
25	IDRANTE	UNI45			EDIFICIO ENE. N-O	6	2012		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2017
26	IDRANTE	UNI45			ISOLA EC. S-E	7	2012		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2017
27	IDRANTE	UNI45			EDIFICIO ENE. N-E	8	2012		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2017
28	IDRANTE	UNI45			EDIFICIO ENE. S-E	9	2012		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2017
29	IDRANTE	UNI45			EDIFICIO ENE. S-O	10	2012		lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2017
30	STAZIONE DI POMPAGGIO				PIAZZALE				lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		2017
Sito:		USTICA																
n° prog	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/30	EDIFICIO RADAR ESTERNO	07/09/01/034	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		C.C
2	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/30	EDIFICIO RADAR ESTERNO	07/09/01/040	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		C.C
3	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/30	EDIFICIO RADAR ESTERNO	07/09/01/032	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		C.C
4	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/30	EDIFICIO RADAR ESTERNO	07/09/01/122	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		C.C
5	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/30	EDIFICIO RADAR ESTERNO	06/8726/011	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		C.C
6	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/30	EDIFICIO RADAR ESTERNO	07/09/01/111	2007	2025	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		C.C
7	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/30	EDIFICIO RADAR ESTERNO	08/02/04/180	2008	2026	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		C.C
8	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/30	EDIFICIO RADAR ESTERNO	06/8813/162	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		09/2026
9	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/30	EDIFICIO RADAR ESTERNO	06/8813/186	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		09/2026
10	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/30	EDIFICIO RADAR ESTERNO	06/8726/072	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		09/2026
11	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/30	EDIFICIO RADAR ESTERNO	06/8726/032	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		09/2026
12	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/30	EDIFICIO ENERGIA CORR.	06/8726/071	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		09/2026
13	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/30	EDIFICIO ENERGIA CORR.	06/8726/052	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		09/2026
14	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/30	EDIFICIO ENERGIA CORR.	06/8726/195	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		09/2026
15	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/30	EDIFICIO ENERGIA CORR.	06/8726/166	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		09/2026
16	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/30	EDIFICIO ENERGIA CORR.	06/8813/188	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		09/2026
17	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/30	EDIFICIO ENERGIA CORR.	06/8813/139	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		09/2026
18	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/30	EDIFICIO ENERGIA CORR.	06/8726/053	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		09/2026
19	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/30	EDIFICIO ENERGIA CORR.	06/8813/182	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		09/2026
20	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/30	EDIFICIO ENERGIA CORR.	06/8813/140	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		09/2026
21	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/30	EDIFICIO ENERGIA CORR.	07/09/01/011	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		09/2026
22	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/30	EDIFICIO ENERGIA CORR.	06/8726/048	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		09/2026
23	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/30	EDIFICIO ENERGIA CORR.	06/8813/143	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		09/2026
24	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	140lt/30	EDIFICIO ENERGIA CORR.	06/8813/161	2006	2024	lug-17	gen-18	lug-18	gen-19	lug-19	gen-20	lug-20	gen-21		09/2026
Sito:		VENEZIA LIDO																
n° prog	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	P.T. Cent. Elettrica	S7972	2007	2025	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2017	2017
2	ESTINTORE	55A233BC	POLVERE	12KG	P.T. GEIA 1	2663	2007	2025	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2019
3	ESTINTORE	55A233BC	POLVERE	12KG	P.T. GEIA 2	2664	2007	2025	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2019
4	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	P.T. UPS 1	S7944	2007	2025	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2017	2017
5	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	P.T. UPS 2	S7953	2007	2025	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2017	2017
6	ESTINTORE	55A233BC	POLVERE	12KG	P.T. Cent. Frigorifera	2225	2007	2025	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2019

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
7	ESTINTORE	55A233BC	POLVERE	12KG	P.T. Cent. Termica	2560	2007	2025	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2019
8	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	P.T. Quadri	S7945	2007	2025	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2017	2017
9	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	P.T. Ingresso	S7938	2007	2025	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2017	2017
10	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	P.T. Magazzino	S7939	2007	2025	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2017	2017
11	ESTINTORE	34A233	POLVERE	6KG	P.T. Magazzino	33025	2005	2023	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2017
12	ESTINTORE	55A233BC	POLVERE	12KG	Corridoi Uffici	2670	2007	2025	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2017
13	ESTINTORE	34A233	POLVERE	6KG	Corridoi Uffici	13530	2013	2031	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
14	ESTINTORE	34A233	POLVERE	6KG	P.2 Ingresso	3409	2013	2031	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
15	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	Sala Apparati	S7956	2007	2025	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2017	2017
16	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	Sala Apparati	S7950	2007	2025	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2017	2017
17	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	Sala ARO/MET	S7960	2007	2025	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2017	2017
18	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	TWR	S7963	2007	2025	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2017	2017
19	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	TWR	S7958	2007	2025	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2017	2017
20	ESTINTORE	113BC	CO2	5KG	Cabina arrivo ENEL	S7970	2007	2025	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2017	2017
21	BOMBOLA	IG55	NITRARGON	140lt/30	Sala Apparati	06/8372/160	2007		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2017	C.C
22	BOMBOLA	IG55	NITRARGON	140lt/30	Sala Apparati	06/8372/161	2007		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2024	2024
23	BOMBOLA	IG55	NITRARGON	80lt/300	Sala UPS	06/8219/024	2007		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2017	C.C
24	BOMBOLA	IG55	NITRARGON	80lt/300	Sala UPS	06/8219/016	2007		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		C.C
25	BOMBOLA	IG100	AZOTO	5lt/100b	Sala Apparati	3421	2005		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	01/08/2025	01/08/2025
26	BOMBOLA	IG100	AZOTO	5lt/100b	Sala UPS	3167	2005		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	gen-00	01/08/2025
27	Sprinkler e tubazioni				Sala Apparati				ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		
28	Sprinkler e tubazioni				Sala Apparati				ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		
29	Sprinkler e tubazioni				Sala Apparati				ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		
30	Sprinkler e tubazioni				Sala Apparati				ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		
31	Sprinkler e tubazioni				Sala UPS				ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		
32	Sprinkler e tubazioni				Sala UPS				ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		
33	Sprinkler e tubazioni				Sala UPS				ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		
34					Sala UPS				ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		
Sito:		VENEZIA TESSERA																
Posizior	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Uffici P.T. Ingresso	19146	2010	2028	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2028
2	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Uffici P.T. Ingresso	19198	2010	2028	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2028
3	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Uffici P.T. Ingresso	19977	2010	2028	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2018
4	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Uffici P.T. Magazzino TS / ENAV	118085	2014	2032	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2019	2022
5	ESTINTORE	89BC	CO2	5 Kg	Uffici P.T. Magazzino TS / ENAV	9310908	2006	2024	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2022	2027
6	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Uffici P.T. Sala conf.	46669	2010	2028	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
7	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Uffici P.T. Sala conf.	18247	2010	2028	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2024
8	ESTINTORE	89BC	CO2	5 Kg	Cab. Elett. "A"	9311480	2008	2026	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2022	2027
9	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Uffici P.T. Magaz.	2462	2007	2025	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2018
10	ESTINTORE	89BC	CO2	5 Kg	Uffici P.T. Relax	9311281	2006	2024	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2022	2027
11	ESTINTORE	89BC	CO2	5 Kg	Uffici P.T. Guardia	9311197	2006	2024	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2022	2027
12	ESTINTORE	89BC	CO2	5 Kg	Uffici P.T. Centr.	9310903	2006	2024	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2022	2027
13	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Uffici I° P.	19405	2010	2028	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2028
14	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Uffici I° P.	18570	2010	2028	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2028
15	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Uffici I° P.	18394	2010	2028	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2028
16	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Uffici II° P.	19417	2010	2028	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2018
17	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Uffici II° P.	19399	2010	2028	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2028
18	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Uffici II° P.	19258	2010	2028	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2028
19	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Uffici III° P.	18728	2010	2028	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2028
20	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Uffici III° P.	19372	2010	2028	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2028
21	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Uffici III° P.	19203	2010	2028	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2018
22	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Uffici Terrazzo	18289	2010	2028	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2028
23	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	TWR I° P.	19126	2010	2028	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2029
24	ESTINTORE	89BC	CO2	5 Kg	TWR I° P.	411556	1998	2016	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2021	2026
25	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	TWR II° P.	19088	2010	2028	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2028
26	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	TWR II° P.	46272	2015	2033	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2022	2027
27	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	TWR III° P.	19436	2010	2028	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2028
28	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	TWR III° P.	46284	2015	2033	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2022	2018
29	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	TWR IV° P.	241	2004	2022	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2028
30	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	TWR IV° P.	45775	2015	2033	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2022	2027
31	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	TWR V° P.	18963	2010	2028	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2028
32	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	TWR V° P.	45842	2015	2033	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
33	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	TWR VI° P.	19581	2010	2028	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2028
34	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	TWR magazzino P.T.		2010	2028										
35	ESTINTORE	113B	CO2	5	TWR magazzino P.T.		2010	2028										
Sito:		VENEZIA TESSERA																
Posizior	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
36	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	TWR VI° P.	45865	2015	2033	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
37	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	TWR VII° P.	73986	2014	2032	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2029
38	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	TWR VII° P.	46605	2015	2033	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
39	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	TWR VIII° P.	4552	2007	2025	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2019	2020
40	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	TWR VIII° P.	45991	2015	2033	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
41	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	TWR IX° P.	46833	2015	2033	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
42	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	TWR IX° P.	46014	2015	2033	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
43	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	TWR X° P.	45518	2015	2033	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
44	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	TWR X° P.	45609	2015	2033	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
45	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	TWR XI° P.	18449	2010	2028	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2029
46	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	TWR XI° P.	46293	2015	2033	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
47	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	TWR XIII° P.	45558	2015	2033	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
48	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	TWR XIII° P.	46058	2015	2033	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
49	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Tecnologici Pompe	46050	2015	2033	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
50	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Tecnologici Pompe	45996	2015	2033	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
51	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Tecnologici Idrica	46348	2015	2033	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
52	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Tecnologici Termica	46631	2015	2033	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
53	ESTINTORE	113B	Polvere	6 Kg	Tecnol.ci GEIA 1	26253	2004	2022	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2019	2029
54	ESTINTORE	113B	Polvere	6 Kg	Tecnol.ci GEIA 1	26581	2004	2022	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2019	2029
55	ESTINTORE	113B	Polvere	6 Kg	Tecnol.ci GEIA 2	6130	2004	2022	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2019	2029
56	ESTINTORE	113B	Polvere	6 Kg	Tecnol.ci GEIA 2	9031	2006	2024	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2019	2029
57	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Tecnologici C.E.	45995	2015	2033	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
58	ESTINTORE	113B	CO2	5 Kg	Tecnologici C.E.	45972	2015	2033	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
59	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	VOR/DME	27668	1999	2017	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2021	2021
60	ESTINTORE	55BC	CO2	5 Kg	Localizzatore	37912	2014	2032	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2019	2024
61	ESTINTORE	55BC	CO2	5 Kg	CRI	37661	2014	2032	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2019	2024
62	ESTINTORE	34A144BC	Polvere	6 Kg	CRI	1891	2013	2031	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2016	2025
63	ESTINTORE	55BC	CO2	5 Kg	GUIDA PLANATA	45813	2015	2033	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
64	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Scorta Magazzino	21778	2004	2022	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2029	2029
65	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	RADAR HRR SMART	D517328	2003	2021	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2018	2021
66	ESTINTORE	34BC	CO2	2 Kg	FIAT DAILY	690586	2002	2020	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2019	2022
67	ESTINTORE	34BC	CO2	2 Kg	FIAT DAILY	690287	2002	2020	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2019	2022
68	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	Cab. Elett. "B" Radar	46192	2015	2033	ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
Sito:		VENEZIA TESSERA																
Posizior	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA		CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
69	ESTINTORE	89BC	CO2	5 Kg	FFM	37520	2014		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2019	2024
70	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Serbatoio GEIA RADAR APP	25431	2015		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2018	2027
71	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	FFM	46242	2015		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
72	ESTINTORE	113BC	CO2	5 Kg	GUIDA PLANATA	46567	2015		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
73	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Mag.Radar APP	26309	2015		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2018	2027
74	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	GEIA RADAR APP	2224	2004		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2019	2028
75	ESTINTORE	89BC	CO2	5 Kg	RADAR	37386	2014		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2019	2024
76	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	ARO/UMA	01570	2004		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2019	2026
77	ESTINTORE	55BC	CO2	5 Kg	ARO/UMA	43252	2014		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2019	2024
78	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Scorta Magazzino	6694	2007		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2019	2028
79	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Scorta Magazzino	10875	2015		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
80	ESTINTORE	89BC	CO2	5 Kg	Sala Quadri TWR P.T.	8908	2006		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2022	2027
81	ESTINTORE	55BC	CO2	5 Kg	Scorta Magazzino > CE MT/BT	43096	2014		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2019	2024
82	ESTINTORE	55BC	CO2	5 Kg	Scorta Magazzino > CE MT/BT	42526	2014		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2019	2024
83	ESTINTORE	89BC	CO2	5 Kg	Scorta Magazzino	K1148	1998		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2022	2027
84	ESTINTORE	55BC	CO2	5 Kg	MM / VDF	013181	2015		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
85	ESTINTORE	89BC	CO2	5 Kg	Scorta Magazzino	45592	2015		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
86	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	NDB	12206	2015		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
87	ESTINTORE	89BC	CO2	5 Kg	NDB	42299	2014		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2019	2024
88	ESTINTORE	55BC	CO2	5 Kg	Scorta Magazzino	02822	2015		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2020	2025
89	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Scorta Magazzino	14235	1999		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2022	2027
90	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	EX Stazione Meteo	21563	2004		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2019	2028
91	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Scorta Magazzino	24280	2015		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2018	2027
92	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Scorta Magazzino	26988	2015		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2018	2027
93	ESTINTORE	34A233BC	Polvere	6 Kg	Scorta Magazzino	2129	2013		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2019	2028
Sito:		VENEZIA TESSERA																
Posizior	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA		CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
94	BOMBOLA	INERGEN	NAF S125	55,5 Kg	CRT Magazzino	95/612/091	1995		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		2019
95	BOMBOLA	INERGEN	NAF S125	55,5 Kg	CRT Magazzino	95/612/062	1995		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		2019
96	BOMBOLA	INERGEN	NAF S125	21 Kg	CRT Magazzino TS	95/303/002	1995		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		2019
97	BOMBOLA	INERGEN	NAF S125	80 Kg	CRT Sala App./UPS	99/650/151	1999		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		2019
98	BOMBOLA	INERGEN	ARGON99,9%	140 Kg	C. Elettrica " B "	04/8604/063	2004		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		2024
99	BOMBOLA	INERGEN	ARGON99,9%	140 Kg	C. Elettrica " B "	04/8603/004	2003		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		2024
100	BOMBOLA	INERGEN	ARGON99,9%	140 Kg	C. Elettrica " B "	05/8401/061	2004		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		2024
101	BOMBOLA	INERGEN	ARGON99,9%	140 Kg	C. Elettrica " B "	04/8604/182	2004		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		2024
102	BOMBOLA	INERGEN	ARGON99,9%	140 Kg	Cabina A	03/8556/068	2005		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		2024
103	BOMBOLA	INERGEN	ARGON99,9%	140 Kg	Mag. Radar APP	04/8604/036	2004		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		2024
104	BOMBOLA	INERGEN	ARGON99,9%	140 Kg	Mag. Radar APP	04/8604/059	2004		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		2024
105	BOMBOLA	INERGEN	ARGON99,9%	140 Kg	RADAR	04/8604/029	2004		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		2024
106	BOMBOLA	INERGEN	ARGON99,9%	140 Kg	RADAR	04/8604/032	2004		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		2024
107	BOMBOLA	INERGEN	ARGON99,9%	140 Kg	RADAR	05/8401/056	2005		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		2024
108	BOMBOLA	INERGEN	INERGEN	80 Lt.	Piazzale dietro CE	2204842	2009		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		2024
109	BOMBOLA	INERGEN	INERGEN	80 Lt.	Piazzale dietro CE	2204507	2009		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		2024
110	BOMBOLA	INERGEN	INERGEN	80 Lt.	Piazzale dietro CE	2204837	2009		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		2024
111	BOMBOLA	INERGEN	INERGEN	80 Lt.	Piazzale dietro CE	2204506	2009		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		2024
112	BOMBOLA	INERGEN	INERGEN	80 Lt.	Piazzale dietro CE	2204783	2009		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		2024
113	BOMBOLA	INERGEN	INERGEN	80 Lt.	Piazzale dietro CE	2204839	2009		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		2024
114	BOMBOLA	INERGEN	INERGEN	80 Lt.	Piazzale dietro CE	2204509	2009		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		2024
115	BOMBOLA	INERGEN	INERGEN	80 Lt.	Piazzale dietro CE	2204500	2009		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		2024
116	BOMBOLA	INERGEN	INERGEN	80 Lt.	TWR XI° P. SMR	2204505	2009		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		2019
117	BOMBOLA	INERGEN	INERGEN	80 Lt.	TWR II° P. ENET	2238872	2010		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		2020
118	BOMBOLA	INERGEN	INERGEN	80 Lt.	TWR II° P. ENET	2238864	2010		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		2020
119	BOMBOLA	INERGEN	INERGEN	80 Lt.	TWR III° P. ENET	2238870	2010		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		2020
120	BOMBOLA	INERGEN	INERGEN	80 Lt.	TWR III° P. ENET	2238871	2010		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		2020
121	BOMBOLA	INERGEN	INERGEN	80 Lt.	TWR V° P.	2204777	2009		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		2019
122	BOMBOLA	INERGEN	INERGEN	80 Lt.	TWR V° P.	2204778	2009		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		2019
123	BOMBOLA	INERGEN	INERGEN	80 Lt.	TWR V° P.	2204784	2009		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		2019
124	BOMBOLA	INERGEN	INERGEN	80 Lt.	TWR V° P.	2204775	2009		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		2019
125	BOMBOLA	INERGEN	INERGEN	80 Lt.	TWR V° P.	2204510	2009		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		2019
126	BOMBOLA	INERGEN	INERGEN	80 Lt.	TWR V° P.	2204785	2009		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		2019
Sito:		VENEZIA TESSERA																
Posizior	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA		CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
127	BOMBOLA	INERGEN	INERGEN	80 Lt.	TWR V° P.	2204781	2009		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		2019
128	BOMBOLA	INERGEN	INERGEN	80 Lt.	TWR V° P.	2204786	2009		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		2019
129	BOMBOLA	INERGEN	INERGEN	80 Lt.	TWR V° P.	2204704	2009		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		2019
130	BOMBOLA	INERGEN	INERGEN	80 Lt.	TWR V° P.	2204782	2009		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		2019
131	BOMBOLA	INERGEN	INERGEN	80 Lt.	Traliccio SMR	98756002	2009		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		2019
132	Idrante UNI45	671-2	acqua		Uffici P.T.	N / D	2013		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2018	2018
133	Idrante UNI45	671-2	acqua		Uffici I° P.	N / D	2013		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2018	2018
134	Idrante UNI45	671-2	acqua		Uffici II° P.	N / D	2013		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2018	2018
135	Idrante UNI45	671-2	acqua		Uffici III° P.	N / D	2013		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2018	2018
136	Idrante UNI70		acqua		piazzale esterno SUD	N / D	2009		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		
137	Idrante UNI70		acqua		piazzale esterno EST	N / D	2009		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		
138	Idrante UNI70		acqua		piazzale esterno NORD	N / D	2009		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		
139	NASPO		acqua		TWR P.T.	N / D	2009		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2019	2019
140	NASPO		acqua		TWR I° P.	N / D	2009		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2019	2019
141	NASPO		acqua		TWR II° P.	N / D	2009		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2019	2019
142	NASPO		acqua		TWR III° P.	N / D	2009		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2019	2019
143	NASPO		acqua		TWR IV° P.	N / D	2009		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2019	2019
144	NASPO		acqua		TWR V° P.	N / D	2009		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21	2019	2019
145	Q. E. pompa immers.ne	DAB			Esterno piazzale C.E. del B.T.		2010		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		
146	Q. E. pompa immers.ne	DAB			Esterno piazzale C.E. del B.T.		2010		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		
147	Pompa immersione 1	DAB			Esterno piazzale C.E. del B.T.		2010		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		
148	Pompa immersione 2	DAB			Esterno piazzale C.E. del B.T.		2010		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		
149	Serbat. 15 KLt + gallegg.				Esterno piazzale C.E. del B.T.		2010		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		
150	Sprinkler e tubazioni				CRT Magazzino		2010		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		
151	Sprinkler e tubazioni				CRT Magazzino TS		2010		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		
152	Sprinkler e tubazioni				CRT Sala App./UPS		2010		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		
153	Sprinkler e tubazioni				C. Elettrica " B "		2010		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		
154	Sprinkler e tubazioni				C. Elettrica "A"		2010		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		
155	Sprinkler e tubazioni				Mag. Radar APP		2010		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		
156	Sprinkler e tubazioni				RADAR		2010		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		
157	Sprinkler e tubazioni				C. E. del Blocco Tecnico		2010		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		
158	Sprinkler e tubazioni				TWR II° P. ENET		2010		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		
159	Sprinkler e tubazioni				TWR III° P. ENET		2010		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		
Sito:		VENEZIA TESSERA																
Posizior	Presidio/sistema						Programma manutenzione:											
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
160	Sprinkler e tubazioni				TWR V° P.	N / D	2010		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		
161	Sprinkler e tubazioni				TWR VIII° P.	N / D	2010		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		
162	Sprinkler e tubazioni				TWR IX° P.	N / D	2010		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		
163	Sprinkler e tubazioni				TWR XI° P. SMR	N / D	2010		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		
164	Sprinkler e tubazioni				Traliccio SMR	N / D	2010		ott-17	apr-18	ott-18	apr-19	ott-19	apr-20	ott-20	apr-21		

	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
Sito:		VERONA																
n° prog	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PALAZZINA RADAR - CUCINA	38789 (1)	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
2	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PALAZZINA RADAR - CORRIDOIO	56314 (2)	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
3	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PALAZZINA RADAR - SALA OPERATIVA	055912 (3)	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2026
4	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PALAZZINA RADAR - SALA OPERATIVA	46218 (4)	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
5	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	PALAZZINA RADAR - SALA RIPOSO	1522 (5)	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
6	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PALAZZINA RADAR - SALA APPARATI	55545 (6)	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
7	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PALAZZINA RADAR - SALA RADAR	55840 (7)	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
8	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	AREA TECNOLOGICA - GEIA 1	14663 (8)	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
9	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	AREA TECNOLOGICA - GEIA 2	59414 (9)	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2026
10	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SHELTER UFFICI ENAV "A"	14503 (10)	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
11	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SHELTER UFFICI ENAV "A"	14956 (11)	2010	2028	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2022
12	ESTINTORE	13A 89BC	POLVERE	2KG	GCV SOTTO SEDILE CONDUCENTE	2812 (15)	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2026
13	ESTINTORE	13A 89BC	POLVERE	2KG	GCV ANTA POSTERIORE	01309 (16)	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	2027
14	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SHELTER UFFICI ENAV "B1"	28145 (17)	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	2027
15	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER ENAV "B2" - SALA PLAYBACK	38775 (18)	2011	2029	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2021
16	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PALAZZINA GRUPPI EX AMI - SALA	19609 (19)	2015	2033	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2025
17	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PALAZZINA GRUPPI EX AMI - SALA	042779 (20)	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
18	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	PALAZZINA GRUPPI EX AMI - SALA MT	33774 (21)	2011	2029	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	2021
19	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SOTTO TORRE - SALA APPARATI TWR	58143 (22)	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
20	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SOTTO TORRE - SALA APPARATI TWR	200928 (23)	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2026
21	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	TORRE DI CONTR.	58512 (24)	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2024
22	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	TORRE DI CONTR.	201684 (25)	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2026
23	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA APPARATI TWR - P. G 61	8370 (26)	2014	2032	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2026
24	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SHELTER LOCALIZZATORE	5527 (27)	2011	2029	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2020	2023
25	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER LOCALIZZATORE	31688 (28)	2011	2029	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	2021
26	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	GUIDA PLANATA	79823 (29)	2011	2029	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	2021
27	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	GUIDA PLANATA	152936 (30)	2012	2030	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2022
28	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA COMUNICAZIONI - P. G 61	150448 (31)	2013	2031	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2025
29	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SHELTER BT - P. G 61	160461 (32)	2013	2031	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2025
30	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SHELTER BT - P. G 61	160386 (33)	2013	2031	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2019	2025
31	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER BT - P. G 61	58817 (34)	2009	2027	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	2026
32	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER BT - P. G 61	58666 (35)	2009	2027	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	2026
33	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA REGIA - P. G 61	2288 (36)	2007	2025	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2018	2027
34	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	MARKER ESTERNO	152528 (37)	2012	2030	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2022	2022
35	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	MARKER MEDIO	79703 (38)	2011	2029	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	2021
36	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER FFM	31686 (39)	2011	2029	nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21	2021	2021
37	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	80lt/300	AREA TECNOLOGICA - SHELTER BT	07/47522 (12)	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
38	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	80lt/300	AREA TECNOLOGICA - SHELTER BT	07/47564 (13)	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
39	BOMBOLA	IG55	ARGON-AZOT	80lt/300	AREA TECNOLOGICA - SHELTER MT	07/47491 (14)	2007		nov-17	mag-18	nov-18	mag-19	nov-19	mag-20	nov-20	mag-21		C.C
40	BOMBOLA	IG55	HFC 227 ea	50lt/25b	GUIDA PLANATA	99/646/023	1999											2027
Sito:		VICENZA																
n° prog	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	UFFICIO	100369	2014	2032	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2026
2	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	DISIMPEGNO	16368	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2025
3	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA APPARATI	16603	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2025
4	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA SIS	3186	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2025
5	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA ENEL	162	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2025
6	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA GEIA	493	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2019	2025
7	BOMBOLA		NAF S 125		UFFICIO	416551	apr-05		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		apr-2026
8	BOMBOLA		NAF S 125		SALA BATTERIE	498967	gen-07		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
9	BOMBOLA		NAF S 125		SALA ENEL	498973	gen-07		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
10	BOMBOLA		NAF S 125		SALA GEIA	498966	gen-07		dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21		C.C
Sito:		VIESTE																
n° prog	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA NDB	92033	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	F. V.
2	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	INGRESSO PALAZZINA	91920	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	F. V.
3	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA TBT	92032	2001	2019	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	F. V.
4	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	UFFICIO	260	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	01/2025
5	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	SALA GEIA	082095	2015	2033	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2018	12/2027
6	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	VOR	8608	2013	2031	dic-17	giu-18	dic-18	giu-19	dic-19	giu-20	dic-20	giu-21	2020	2025
Sito:		VOGHERA																
n° prog	Presidio/sistema							Programma manutenzione:										
	DESCRIZIONE	TIPO	TIPO EST.	CAR.	UBICAZIONE	N° ID.	DATA	F.V	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	CONTR.	REVISIONE	COLLAUDO
1	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SALA APPARATI	5418	2006	2024	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2022	F. V.
2	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CORRIDOIO ESTERNO	3640	2006	2024	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2022	2022
3	ESTINTORE	34A 233BC	POLVERE	6KG	GEIA	81279	2015	2033	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2018	2027
4	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	SHELTER VOR	8388	2006	2024	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2022	2022
5	ESTINTORE	113B	CO2	5KG	CABINA ENEL	5508	2007	2025	mar-18	set-18	mar-19	set-19	mar-20	set-20	mar-21	set-21	2022	F. V.